



Decreto Dirigenziale n. 186 del 20/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "CENTRALE MINI-IDROELETTRICA CHIANCHE SUL FIUME SABATO PER UNA POTENZA NOMINALE DI 224,60 KW" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CHIANCHE (AV) - PROPOSTO DALLA SOC. EURASIA ENERGIA S.R.L - CUP 6666

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. N° 488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 259227 del 11/04/2013 e contrassegnata con CUP 6666, la Soc. Eurasia Srl, con sede in via P.zza Madama, 7 – 00186 Roma, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto “Centrale mini-idroelettrica Chianche sul Fiume Sabato per una potenza nominale di 224,60 kw” da realizzarsi nel Comune di Chianche (AV);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da dott. Buonocore, dott. Iovine, dott. Nardò, dott. Olivares, appartenenti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 4.09.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - a.1 Adottare tutte le misure mitigative e di compensazione inserite nel documento “Studio preliminare ambientale” datato 07 marzo 2013 e nel documento “Relazione tecnica integrativa” datata 07/01/2014;
 - a.2 Rispettare le corrette procedure di manutenzione ordinaria descritte in fase progettuale;
 - a.3 Rispettare le prescrizioni riportate nei pareri dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, ovvero:
 - Mantenimento del DMV valutato, pari a 1900 l/s;
 - Monitoraggio delle portate prelevate e della portata rilasciata per il DMV;
 - Trasmissione dei risultati del monitoraggio di cui al punto precedente all'Ente concedente ed all'Autorità di Bacino, con cadenza almeno annuale;
 - Integrare il progetto, in conformità a quanto disposto dalle norme PsAi – Rf, con adeguato studio di compatibilità idrogeologica da cui risulti, sulla scorta di un modello geologico basato su appropriate indagini, che le opere a farsi sono compatibili con le condizioni di rischio perimetrale;
 - Integrare lo studio idraulico in base al dettato delle norme PSDA, con:
 - Un profilo di corrente in moto permanente esteso ad un tratto significativo a monte e a valle, utile per la verifica degli effetti indotti dagli interventi sul regime idraulico al transito di una portata piena centennale pari a 1000 m³/s
 - Le verifiche di stabilità delle opere di protezione spondale, previste in dx e sx idraulica, assumendo a base del dimensionamento una portata di piena centennale pari a 1000 m³/s
 - La progettazione delle opere ricadenti nelle aree inondabili nel rispetto della normativa per le costruzioni ricadenti in aree inondabili.
 - a.4 Verificare in fase di esercizio dell'impianto l'assenza di alterazioni della temperatura dell'acqua prima della reimmissione nell'alveo;
 - a.5 Predisporre un'opportuna procedura di gestione dell'evento accidentale di sversamento di oli minerali dalla zona ove sono ubicati i motori, prevedendo la realizzazione di appositi sistemi di contenimento, al fine di evitarne la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente.
- b. che la Soc. Eurasia Srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO: di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 2/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n°12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore dott. Buonocore, dott. Iovine, dott. Nardò, dott. Olivares

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 4.09.2014, il progetto “Centrale mini-idroelettrica Chianche sul Fiume Sabato per una potenza nominale di 224,60 kw” da realizzarsi nel Comune di Chianche (AV), proposto dalla Soc. Eurasia Srl, con sede in via P.zza Madama, 7 – 00186 Roma – CUP 6666, con le seguenti prescrizioni:
 - Adottare tutte le misure mitigative e di compensazione inserite nel documento “Studio preliminare ambientale” datato 07 marzo 2013 e nel documento “Relazione tecnica integrativa” datata 07/01/2014;
 - Rispettare le corrette procedure di manutenzione ordinaria descritte in fase progettuale;
 - Rispettare le prescrizioni riportate nei pareri dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, ovvero:
 - Mantenimento del DMV valutato, pari a 1900 l/s;
 - Monitoraggio delle portate prelevate e della portata rilasciata per il DMV;
 - Trasmissione dei risultati del monitoraggio di cui al punto precedente all'Ente concedente ed all'Autorità di Bacino, con cadenza almeno annuale;
 - Integrare il progetto, in conformità a quanto disposto dalle norme PsAi – Rf, con adeguato studio di compatibilità idrogeologica da cui risulti, sulla scorta di un modello geologico basato su appropriate indagini, che le opere a farsi sono compatibili con le condizioni di rischio perimetrale;
 - Integrare lo studio idraulico in base al dettato delle norme PSDA, con:
 - Un profilo di corrente in moto permanente esteso ad un tratto significativo a monte e a valle, utile per la verifica degli effetti indotti dagli interventi sul regime idraulico al transito di una portata piena centennale pari a 1000 m³/s
 - Le verifiche di stabilità delle opere di protezione spondale, previste in dx e sx idraulica, assumendo a base del dimensionamento una portata di piena centennale pari a 1000 m³/s
 - La progettazione delle opere ricadenti nelle aree inondabili nel rispetto della normativa per le costruzioni ricadenti in aree inondabili.
 - Verificare in fase di esercizio dell'impianto l'assenza di alterazioni della temperatura dell'acqua prima della reimmissione nell'alveo;
 - Predisporre un'opportuna procedura di gestione dell'evento accidentale di sversamento di oli minerali dalla zona ove sono ubicati i motori, prevedendo la realizzazione di appositi sistemi di contenimento, al fine di evitarne la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente;
 - 3.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce