

La società IURO S.r.l. con sede in Roma, Via Marianna Dionigi, 43, in persona del legale rappresentante ing. Domenico Iuliano, in nome e nell'interesse di Enel Distribuzione Spa che realizzerà e gestirà l'opera, in merito alla costruzione ed all'esercizio di linea elettrica BT 400 V in cavo interrato e MT 20 KV in cavo aereo, per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica alla rete di ENEL Distribuzione S.p.A., nel tenimento del Comune di Lacedonia (AV).

RENDE NOTO

Che con istanza del 5 dicembre 2014 diretta alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile U. O. D. del Genio Civile di Avellino, il sottoscritto ing. Domenico Iuliano in qualità di legale rappresentante della società IURO S.r.l., ha chiesto ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 15° del 26/07/2002, l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio della linea elettrica MT/BT in oggetto.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art.12 del D.P.R. 327/01e del D.L. 27/12/2004 n°330, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 30 metri in cavo interrato in BT e di circa 30 metri in cavo aereo in MT ed interesserà il territorio del Comune di Lacedonia (AV).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Linea BT - Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz – Tensione di esercizio di 400 Volt;

Linea MT - Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz – Tensione di esercizio di 20 KVolt;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28\06\1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21\03\88 s.m.i.. Lo stesso saranno inoltre conformi alla Legge n°36\01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso La Regione Campania Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile U. O. D. del Genio Civile di Avellino per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio.

Analogo avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune interessato dall'impianto.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775\33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, alla U. O. D. del Genio Civile di Avellino, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IURO S.r.l.
Ing. Domenico Iuliano
Amministratore Unico