



Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE D'INCIDENZA APPROPRIATA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 1 AEROGENERATORE DA 60 KW FG. 30 P.LLE 37, 25, 29" DA REALIZZARSI IN LOC. MULINO VECCHIO NEL COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) PROPOSTO DAL SIG. DE LUCA UMBERTO - CUP 6797

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001 e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 563417 in data 2.08.2013 contrassegnata con CUP 6797, il Sig. De Luca Umberto, residente a Montefalcone di Val Fortore (BN) alla Via C/da Mulino Vecchio, ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "impianto eolico costituito da 1 aerogeneratore da 60 kw Fg. 30 p.lle 37, 25, 29" da realizzarsi in loc. Mulino Vecchio nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN) ;
- b. Che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. 632462 del 13.09.2013, il proponente ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite al prot. reg. n. 708113 del 15.10.2013 e integrata con prot. reg. 123979 del 20.02.2014;
- c. Che su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. 281235 del 22.04.2014, il proponente ha presentato integrazioni, acquisite al prot. reg. n. 414509 del 17.06.2014;

- d. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da dott.ssa Santangelo e dott.ssa Pascarella, appartenenti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30.10.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, con le seguenti prescrizioni:
- in fase di cantiere elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio avifaunistico per verificare andamento, consistenza, qualità e ricchezza di specie di avifauna nidificante anche in aree di riferimento limitrofe a quella di intervento;
 - svolgere i lavori al di fuori del periodo notturno e, comunque, attenersi alla regolamentazione prevista dalla normativa sui cantieri.
 - svolgere i lavori al di fuori del periodo invernale e/o dei periodi di riproduzione e svernamento della fauna selvatica;
 - in fase di esercizio attuare il Programma di manutenzione previsto per l'impianto ed elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio periodico per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei 2 anni successivi alla realizzazione dell'impianto, con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando, se necessario, interventi correttivi idonei;
 - in fase di esercizio elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio per l'avifauna, in concerto con le autorità regionali, mirato durante le fasi critiche (riproduzione, migrazione, nidificazione) al fine di registrare l'impatto prodotto dall'intervento nell'area in esame. A seguito dei risultati del monitoraggio, potranno essere attuate alcune misure precauzionali quali la variazione della velocità di rotazione delle pale, l'arresto nei periodi critici (migrazione), l'installazione di dispositivi acustici o visivi al fine di ridurre la probabilità di eventuali collisioni con le popolazioni interessate.
 - i rivestimenti esterni della cabina elettrica interna al campo eolico dovranno essere consoni all'edilizia locale;
 - tutti i suoli interessati alla realizzazione delle nuove opere viarie, delle piazzole di montaggio e degli adeguamenti stradali, dovranno essere ripristinati alle condizioni naturali, lasciando in sito unicamente piste e piazzole di servizio sterrate;
 - la pista e la piazzola di servizio della torre eolica dovrà essere fiancheggiata da siepi arboree con specie autoctone, al fine di facilitare l'integrazione ambientale degli interventi.
- b. che il Sig. De Luca Umberto ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 29.07.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO: di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- Il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la D.G.R.C. n. 324/2010;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n.12/2011;
- il D.Lgs. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 52.05.07 – Valutazioni ambientali

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 30.10.2014, relativamente al progetto "impianto eolico costituito da 1 aerogeneratore da 60 kw Fg. 30 p.lle 37, 25, 29" da realizzarsi in loc. Mulino Vecchio nel Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), proposto dal Sig. De Luca Umberto, residente a Montefalcone di Val Fortore (BN) alla Via C/da Mulino Vecchio - CUP 6797, con le seguenti prescrizioni:
 - in fase di cantiere adottare tutte le misure mitigazione previste dallo Studio di Incidenza Ambientale, ed in particolare: periodica bagnatura dei tracciati interessati dal movimento terra, copertura dei cumuli di terreno, copertura dei carichi nei mezzi, pulizia ad umido degli pneumatici, impiego di barriere antipolvere, impiego di macchine munite di conformità CEE, impiego di materiali per il pronto intervento per gli eventuali sversamenti accidentali, costante monitoraggio di mezzi e macchinari al fine di individuare tempestivamente eventuali perdite di olii e carburanti;
 - in fase di cantiere elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio avifaunistico per verificare andamento, consistenza, qualità e ricchezza di specie di avifauna nidificante anche in aree di riferimento limitrofe a quella di intervento;
 - svolgere i lavori al di fuori del periodo notturno e, comunque, attenersi alla regolamentazione prevista dalla normativa sui cantieri.
 - svolgere i lavori al di fuori del periodo invernale e/o dei periodi di riproduzione e svernamento della fauna selvatica;
 - in fase di esercizio attuare il Programma di manutenzione previsto per l'impianto ed elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio periodico per valutare l'efficacia degli interventi di ripristino della vegetazione e del reinserimento del cotico di superficie asportato nelle fasi di cantiere, nei 2 anni successivi alla realizzazione dell'impianto, con verifiche sui ripristini vegetazionali, apportando, se necessario, interventi correttivi idonei;
 - in fase di esercizio elaborare ed attuare un Programma di monitoraggio per l'avifauna, in concerto con le autorità regionali, mirato durante le fasi critiche (riproduzione, migrazione, nidificazione) al fine di registrare l'impatto prodotto dall'intervento nell'area in esame. A seguito dei risultati del monitoraggio, potranno essere attuate alcune misure precauzionali quali la variazione della velocità di rotazione delle pale, l'arresto nei periodi critici (migrazione), l'installazione di dispositivi acustici o visivi al fine di ridurre la probabilità di eventuali collisioni con le popolazioni interessate.
 - i rivestimenti esterni della cabina elettrica interna al campo eolico dovranno essere consoni all'edilizia locale;
 - tutti i suoli interessati alla realizzazione delle nuove opere viarie, delle piazzole di montaggio e degli adeguamenti stradali, dovranno essere ripristinati alle condizioni naturali, lasciando in sito unicamente piste e piazzole di servizio sterrate;
 - la pista e la piazzola di servizio della torre eolica dovrà essere fiancheggiata da siepi arboree con specie autoctone, al fine di facilitare l'integrazione ambientale degli interventi.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;
3. Che ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. DI trasmettere il presente atto:
 - 4.1 al proponente;
 - 4.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 4.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Dott. Raimondo Santacroce