



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno 14/05/2015

PROPONENTE: cod.prog.:48-59

FAX:0825 881427

✓ 3R COSTRUZIONI SRL

LOC. CAMPOREALE - ZONA PIP83031 ARIANO IRPINO

P.E.C.: 3erre@pec.it

✓ AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E

PATRIMONIO

Lungomare Nazario Sauro, 3970100, BARI (Ba)

P.E.C.: aeroscuoaleaeroregione3@postacert.difesa.it

FAX 080 5418587 -
5418424

✓ ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125, Napoli ()

P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it

FAX 081/621411

✓ ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI

AVELLINO

Via Circumvallazione, 16283100, AVELLINO (Av)

P.E.C.: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

FAX 082574860

✓ ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

VIA degli Imbimbo, 10/1283100, AVELLINO (AV)

P.E.C.: protocollo@pec.aslavellino.it

FAX 0825.30824

✓ AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain 81100, Caserta (Ce)

P.E.C.: settore.pareni@pec.autoritalgv.it

FAX 0823300235

✓ AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010, VALENZIANO (BA)

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

FAX 080 4670376

✓ COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO

Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto 74100, TARANTO (TA)

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

FAX 0997753187 - 099
-7752012



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

- ✓ **COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO** FAX 0825 / 768375
Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis 83100 ,AVELLINO (AV)
P.E.C.: *com.avellino@cert.vigilfuoco.it;*
com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it
- ✓ **COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI** FAX 081 780 54 23
Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI 80141 ,NAPOLI (Na)
P.E.C.: *cme_campania@postacert.difesa.it*
- ✓ **COMUNE DI Ariano Irpino** FAX 0825-875147
Piazza Plebiscito, n. 183031,Ariano Irpino (AV)
P.E.C.: *protocollo.arianoirpino@asmepec.it*
- ✓ **COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA** FAX 0825
Via XXV Aprile, 1783031,Ariano Irpino (AV) -891199/0825892007
P.E.C.: *difesasuolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it*
- ✓ **Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52** FAX 081 7967470
Direzione Generale per le Politiche Agricole,Alimentari e Forestali n.06
Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143,Napoli (NA)
P.E.C.: *dg06.uod07@pec.regione.campania.it*
- ✓ **Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52** FAX 0817987330
Direzione Generale per le Politiche Agricole,Alimentari e Forestali n.06
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo -
UOD 09
Centro Direzionale Isola A680143,Napoli (NA)
P.E.C.: *dg06.uod09@pec.regione.campania.it*
- ✓ **Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52** FAX 0825 765421
Direzione Generale per le Politiche Agricole,Alimentari e Forestali n.06
Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15
Palazzo della Regione - Collina Liquorini 83100,Avellino (AV)
P.E.C.: *dg06.uod15@pec.regione.campania.it*



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

- ✓ **Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi 09** FAX
- Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03
Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (Na)
P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it
- ✓ **Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53** FAX 081 796 67 55
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (Na)
P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it
- ✓ **Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53** FAX 0825 286220
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Genio civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09
Via Roma, 183100, Avellino (AV)
P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it
- ✓ **DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO** FAX 081 7802038
ENAC - ENAV - CAAV
VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto di Capodichino 80144, Napoli (NA)
P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it
- ✓ **DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI** FAX 0817645305
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo 80132, Napoli (Na)
P.E.C.: mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it
- ✓ **ENAV S.P.A.** FAX 06.81.66.2741
DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138, ROMA (RM)
P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it
- ✓ **ENEL** FAX 081 8041311
Centro Direzionale Isola G/380143, NAPOLI (Na)
P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.it
- ✓ **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** FAX 0817340023



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania
Via Emanuele Gianturco, 102/A80142, Napoli (Na)
P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

✓ **Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania** FAX 081201956
- Interferenze Elettriche
Piazza Garibaldi, 1980142, NAPOLI (Na)
P.E.C.: com.ispcmp.napoli2@pec.sviluppoeconomico.gov.it

✓ **PROVINCIA DI AVELLINO** FAX 0825-780197 -
PIAZZA LIBERTA' , 1 - Palazzo Caracciolo83100 ,AVELLINO (Av) 790407
P.E.C.: settore5@pec.provincia.avellino.it

✓ **SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E** FAX 089252075
BENEVENTO
Via Trotula de Ruggiero, 6/784121 ,SALERNO (Sa)
P.E.C.: mbac-sar-cam@mailcert.beniculturali.it

✓ **SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED** FAX 089 318120
AVELLINO
VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121, Salerno (Sa)
P.E.C.: mbac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione, ed all'esercizio di un impianto EOLICO per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società 3R COSTRUZIONI SRL della potenza di 0,800 MW ubicato nel Comune di ARIANO IRPINO (AV) (LOCALITA' CAMPOREALE. FOGLIO 11, P.LLA 923.), presentato con istanza n.ro 2014,0427205 del 23/03/2014.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/03 e dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. e del punto 14 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicate sulla GU 219 del 18/9/2010, il proponente e le amministrazioni in indirizzo sono invitati a partecipare alla conferenza di servizi conclusiva indetta e convocata per il giorno **14/06/2015** alle ore **10.30**

La riunione si terrà presso gli uffici del **Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico, Direzione Generale 02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Unità Operativa Dirigenziale 04 - Energia e Carburanti al piano IX dell'IS A6 Centro Direzionale Napoli**. Ciascuna amministrazione è chiamata ad esprimersi sugli interessi affidati alla propria tutela, individuati in via esemplificativa nei DD,DD AGC 12 n. 50/2011 e 420/2011.

In sede di conferenza di servizi sono confermate le seguenti indicazioni procedurali:

1 - Il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal **punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali** approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010;

2 - Le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata *"dg02.uod04@pec.regione.campania.it"* ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;

3 - I pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i. dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata *"dg02.uod04@pec.regione.campania.it"* ovvero direttamente in conferenza di servizi;

4 - Ogni atto di assenso comunque denominato, comunicazione, parere previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra, pena la mancata considerazione dello stesso, ovvero direttamente nella riunione della conferenza di servizi per consentire all'amministrazione procedente il rispetto dei termini previsti dai punti **14.11 e 14.16 delle Linee Guida**;

5 - le richieste e i pareri di cui sopra dovranno essere inviate contestualmente anche ai proponenti per consentirne il rapido riscontro;

6 - l'oggetto di ogni trasmissione a mezzo P.E.C. dovrà essere costituito unicamente dal codice del progetto a cui si riferisce;

7 - ogni comunicazione da parte dell'amministrazione procedente avverrà utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata *"dg02.uod04@pec.regione.campania.it"*;

8 - in sede di prima riunione di conferenza di servizi l'amministrazione procedente, laddove il progetto rientri tra quelli previsti dagli allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i., sospende la conferenza di servizi ai sensi del punto **14.13 delle Linee Guida**;

9 - sarà cura del proponente richiedere nuova convocazione dopo l'acquisizione di detto parere ambientale ovvero nei casi previsti dal punto 14.13, seconda parte delle Linee Guida, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra

10 - prima o nel corso della conferenza conclusiva il proponente deve depositare gli atti di cui al punto 14.14 delle Linee Guida. Il mancato deposito determinerà la chiusura, con esito negativo, del procedimento;

11 - Le interferenze con altri impianti, realizzati, autorizzati ovvero in corso di autorizzazione ma con protocollo precedente alla domanda in esame, saranno valutate in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall'**INTERNATIONAL STANDARD IEC 61400-1 Third edition 2005-08**. A tal fine il proponente produrrà perizia giurata che certifichi l'insussistenza di interferenze;

12 - si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

determinare una valutazione positiva del riscontro;

13 - saranno prese in considerazione soltanto le istanze presentate sul modello conforme a quello previsto dai citati decreti;

14 - le conferenze di servizi saranno indette e convocate esclusivamente tramite P.E.C. utilizzando l'indirizzo "dg02.uod04@pec.regione.campania.it";

15 - Il proponente deve depositare presso le amministrazioni in indirizzo copia della domanda corredata della documentazione ivi prevista su supporto elettronico ovvero, a richiesta delle medesime amministrazioni, su supporto cartaceo;

16 - l'invio e il deposito di cui sopra dovranno avvenire almeno 15 giorni prima della riunione della conferenza di servizi, qualora non si sia già provveduto;

17 - il mancato deposito dei documenti di cui al punto precedente o l'assenza del proponente alla riunione della conferenza di servizi senza giustificato motivo sarà considerato rinuncia al progetto e la convocazione avrà gli effetti previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 e sml;

18 - Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di Conferenza di Servizi, eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida.

Il Proponente depositerà c/o l'amministrazione procedente in sede di conferenza di servizi CD/DVD contenente:

1 - DD VIA emesso su progetto definitivo conforme a quello in discussione oggi;

2 - il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (estensione .p7m) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare del potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici.

Qualora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel CD/DVD riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa dei tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fornite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente:

- la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai 3 MBytes e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);
- documentazione attestante la vigenza e validità della STMG;
- l'eventuale file PDF che contiene le coordinate UTM WGS 84 dovrà essere denominato "UTM WGS 84";
- dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito.

IL DIRIGENTE UOD 04
Fortunato Polizio

Al sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817966926

P.e.c.: dg02.uod04@pec.regione.campania.it Pag.:

Prot. 2015. 0352793 21/05/2015 12,53

Mitt. 1 UGD Energia e carburanti

Classifica: 12.1.10 Fascicolo: 2 del 2014



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

trasmissione verbale cds del 14/05/2015

- ✓ PROPONENTE cod.prog.:48-59
3R COSTRUZIONI SRL
LOC. CAMPOREALE - ZONA PIP83031 ARIANO IRPINO
P.E.C.: 3erre@pec.it
FAX: 0825 881427
- ✓ AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO
Lungomare Nazario Sauro, 3970100 BARI (Ba)
P.E.C.: aerescuolaeroregione3@postacert.difesa.it
FAX 080 5418587 - 5418424
- ✓ ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania
Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125 Napoli ()
P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it
FAX 061/621411
- ✓ ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO
Via Circumvallazione, 16283100 AVELLINO (Av)
P.E.C.: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it
FAX 082574860
- ✓ ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino
VIA degli Imbimbo, 10/1283100 AVELLINO (AV)
P.E.C.: protocollo@pec.aslavelino.it
FAX 0825.30824
- ✓ AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO
Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (Ce)
P.E.C.: settore.pareri@pec.autoritalgv.it
FAX 0823300235
- ✓ AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA
STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010 VALENZIANO (BA)
P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it
FAX 080 4670376

FAX 0997753187 -
099-7752012



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

✓ **COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO**
Corso due Marì, 38 - 74123 Taranto 74100 TARANTO (TA)
P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

FAX 0997753187 -
099-7752012

✓ **COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**
Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis 83100 AVELLINO (AV)
P.E.C.: com.avellino@cert.vigilfuoco.it;
com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it

FAX 0825 / 768375

✓ **COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI**
Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI 80141 NAPOLI (Na)
P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

FAX 081 780 54 23

✓ **COMUNE DI Ariano Irpino**
Piazza Plebiscito, n. 183031 Ariano Irpino (AV)
P.E.C.: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

FAX 0825-875147

✓ **COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFFITA**
Via XXV Aprile, 1783031 Ariano Irpino (AV)
P.E.C.: difesasuolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.delessandro@cmufita.it

FAX 0825
-891199/0825892007

✓ **Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52**
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civili) - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 081 7967470

✓ **Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52**
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
- UOD 09
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 0817967330

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817966926



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

P.E.C.: agub.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 0825 765421

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

✓ **Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06**

Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15

Palazzo della Regione - Collina Liquorini 83100 Avellino (AV)

P.E.C.: dg06.uod15@pec.regione.campania.it

FAX

✓ **Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi**

09 - Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03

Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na)

P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it

FAX 081 796 67 55

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

✓ **Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08**

Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na)

P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 0825 286220

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

✓ **Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08**

Genio civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09

Via Roma, 183100 Avellino (AV)

P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 081 7802038

✓ **DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO**

ENAC - ENAV - CAAV

VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli (NA)

P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it

FAX 0817645305

✓ **DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo 80132 Napoli (Na)

P.E.C.: mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it

FAX 06.81.66.2741

ENAV S.P.A.

✓ **DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138 ROMA (RM)**

P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

FAX 081 8041311

✓ ENEL

Centro Direzionale Isola G/380143 NAPOLI (Na)

P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.it

FAX 0817340023

✓ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania

Via Emanuele Gianturco, 102/A80142 Napoli (Na)

P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

FAX 081201956

✓ Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche

Piazza Garibaldi, 1980142 NAPOLI (Na)

P.E.C.: com.ispcmp.napoli2@pec.sviluppoeconomico.gov.it

FAX 0825-780197 -
790407

✓ PROVINCIA DI AVELLINO

PIAZZA LIBERTA', 1 - Palazzo Caracciolo 83100 AVELLINO (Av)

P.E.C.: settore5@pec.provincia.avellino.it

FAX 089252075

✓ SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO

Via Trotula de Ruggiero, 6/784121 SALERNO (Sa)

P.E.C.: mbac-sar-cam@mailcert.beniculturali.it

FAX 089 318120

✓ SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO

VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121 Salerno (Sa)

P.E.C.: mbac-sbeap-sa@mailcert.beniculturali.it



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto **EOLICO** per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società **3R COSTRUZIONI SRL** della potenza di **0,800 MW**, da ubicare nel **Comune di ARIANO IRPINO (AV)**. Trasmissione Verbale.

In riferimento alla Conferenza di servizi in oggetto, convocata con nota del 07/05/2015 prot. Reg. num. 2015.0315031, tenutasi il giorno 14/05/2015 alle ore 10:30:00 si inoltra copia del resoconto verbale della presente riunione.

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito

IL DIRIGENTE DELLA UOD 04
Dott. Fortunato Polizio


Ai sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

Resoconto Verbale CDS

Il giorno **14/05/2015**, alle ore **10.30** presso la Giunta Regionale della Campania, UOD 04 Energia e Carburanti, al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER di cui al codice progetto **48-59**, proposto dalla società **3R COSTRUZIONI SRL**, con sede in **ARIANO IRPINO, località CAMPOREALE**, c.f. - P. IVA - CCIAA **01652610641**.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota del **07/05/2015**, prot. reg. **2015.0315031**, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
UOD 04 Energia e Carburanti	Fortunato Polizio	

SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Firma
3R COSTRUZIONI SRL	Enzo D'Andrea (delegato)	

CONTROINTERESSATI	Rappresentante	Firma

ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica Militare		
Ferrovie dello Stato		
A.N.A.S.		
A.R.P.A.C.		
A.S.L.		
Autorità di Bacino		
Comando provinciale V.V.F.F.		
Comune di		
Comunità montana		
Consorzi di bonifica		
A.T.O.		
E.n.a.c		
E.n.a.v		
E.N.E.L.		
T.E.R.N.A.		
Ente parco		
Mari Dipart Ionio Taranto		
D.G. Ministero dei Beni Culturali		
S.B. Architettonici Pr		
S.B. Archeologici Pr		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero MISE		
Provincia		
R.F.C.		
5206U.O.D 07 Foreste Usi Civici		
5308U.O.D. 07 Cave- Torbiere		
5308U.O.D. 09/10/11/12/13 PR		
5309U.O.D. 03 Politiche Territorio		
5206U.O.D. 09 SIRCA		
5206U.O.D. 15/16/17/18/19 PR		

5205 U.O.D. 07 Ambiente VIA VI VAS

5205 U.O.D. 14/15/16/17/18 PR

I suddetti enti sono chiamati ad esprimere gli eventuali pareri di competenza rispetto alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che, in base al combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs 387/03 e smi e dell'art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90 e smi, rientrano nell'autorizzazione unica regionale, secondo quanto illustrato a titolo esemplificativo nel DD AGC 12 n° 50/2011, pubblicato sul BURC n° 14 del 28/02/2011.

In sede di prima riunione sono confermate le indicazioni procedurali evidenziate nella nota di convocazione.

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi:

- di aver depositato il progetto integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, conforme al progetto presentato in conferenza di servizi agli enti convocati alla presente conferenza e all'ufficio VIA conformemente al progetto presentato in conferenza dei servizi;
- di aver ottenuto e/o essere in attesa del decreto VIA emesso su progetto definitivo in discussione oggi;
- di consegnare CD contenente:

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi:

1. di aver depositato il progetto definitivo integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, a tutti gli enti convocati alla presente conferenza e all'ufficio VIA conformemente al progetto presentato in conferenza di servizi;
2. di aver ottenuto DD VIA e/o essere in attesa di detto decreto, emesso su progetto definitivo conforme a quello in discussione oggi,
3. di consegnare CD contenente:

1. il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (estensione .p7m) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare del potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici. Qualora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel CD riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa dei tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fornite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente;
2. la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai 3 MBytes e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);
3. documentazione attestante la vigenza e validità della STMD;
4. l'eventuale file PDF che contiene le coordinate UTM WGS 84 dovrà essere denominato "UTM WGS 84";
5. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto.

L'Amministrazione procedente comunica che risultano acquisiti agli atti in fase di procedimento i pareri, sintetizzati nella tabella che segue, compresi quelli depositati in sede odierna dal proponente e dagli enti convocati:

Autorità di Bacino Puglia	Favorevole con prescrizioni (acquisita nella cds del 21/08/2014)
Provincia	Favorevole con prescrizioni (acquisita nella cds del 21/08/2014)
ARPAC Avellino	Favorevole (acquisita nella cds del 15/10/2014)
530809 - genio civile di Avellino -	Positivo con DD n. 53 del 10/10/2014 (acquisita nella cds)

Regione Campania - Dipartimento 51 "Sviluppo Economico" - DG02 - "Sviluppo Economico e Attività Produttive" UOD 04 "Energia e Carburanti" - dg02.uod04@pec.regione.campania.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Ariano Irpino	del 15/10/2014)
D.G. Ministero dei Beni Culturali	Interlocutorio, da riscontrare da parte del proponente (acquisita nella cds del 15/10/2014)
Marina militare	Nulla osta con prescrizioni (acquisita nella cds del 15/10/2014)
5206U.O.D. 09 SIRCA	Interlocutorio (acquisita nella cds del 15/10/2014)
Comune di Ariano Irpino	Impossibilito ad esprimere parere con prescrizioni (acquisita nella cds del 15/10/2014)
Comando provinciale V.V.F.F.	Non competenza (acquisita nella cds del 15/10/2014)
Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggio Pr SA AV	L'Area Interessata non è soggetta a vincoli ambientali ai sensi del D.Lvo n42/2004 (acquisita in cds odierna)
Soprintendenza Beni Archeologici	Nulla osta (acquisita in cds odierna)

Il proponente consegna agli atti della CDS 2 CD contenenti le integrazioni richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento e consegnate ai medesimi via pec, nonché progetto definitivo dichiarando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di aver trasmesso il medesimo a tutti gli enti interessati.

Il proponente infine consegna visura storica catastale dalla quale si evince che la P.lla 923 del Fg 11, sulla quale insiste l'impianto, è derivata dalla P.lla 886 del medesimo Fg della quale il proponente ha la piena proprietà, giusta Atto di cessione del diritto di proprietà tra il Comune di Ariano Irpino e il proponente rep. n. 3727 del 19/05/2011.

La presente conferenza è chiusa con esito positivo ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e ss. mm. e ii..

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 12.45

Napoli, 14/05/2015.

Acyu uols ol 14/05/2015

Visura storica per immobile
Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 19/11/2012

Data: 19/11/2012 - Ora: 09.09.45

Segue

Visura n.: T25016 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di ARIANO IRPINO (Codice: A399)
Catasto Terreni	Provincia di AVELLINO Foglio: 11 Particella: 923

Area di enti urbani e promiscui dal 28/06/2011

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Parz.	Quantità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	
1	11	923			ENTE URBANO	ha m ca 3 29 84		Dominicale	Agrario
Partita						Tipo mappale del 28/06/2011 n. 163754 (L.2011 in atti dal 28/06/2011 (protocollo n. AV0163754) PER NUOVA COSTRUZIONE			

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 11 particella 886

L'intersezione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 24/02/2011

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Parz.	Quantità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Reddito	
1	11	886			SEMINATIVO 2	ha m ca 3 29 84		Dominicale Euro 119,34	Agrario Euro 144,80
Partita						FRAZIONAMENTO del 24/02/2011 n. 38464 (L.2011 in atti dal 24/02/2011 (protocollo n. AV0038464) presentato il 16/02/2011			

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 11 particella 81

Sono stati inoltre varati i seguenti immobili:

- foglio 11 particella 884 - foglio 11 particella 885 - foglio 11 particella 887 - foglio 11 particella 888 - foglio 11 particella 889 - foglio 11 particella 890 - foglio 11 particella 891 - foglio 11 particella 892 - foglio 11 particella 893 - foglio 11 particella 894

Codice Fiscale Valutazione Anagrafe Tributaria

L'intersezione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 19/11/2012

Data: 19/11/2012 - Ora: 09.09.45

Segue

Visura n.: T25016 Pag: 2

Situazione degli intestati dal 24/02/2011

N.	DATA IDENTIFICATIVI	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	3R COSTRUZIONI SRL con sede in ARIANO IRPINO	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/05/2011 Trascrizione n. 8323 del 20/11/2011 In atti dal 09/06/2011 Repertorio n. 3757 Rogore: COMUNE DI ARIANO IRPINO Solo: ARIANO IRPINO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA	01652610541	(1) Proprietà per 1/1 fino al 28/06/2011

Situazione degli intestati dal 30/10/2006

N.	DATA IDENTIFICATIVI	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE ARIANO IRPINO con sede in ARIANO IRPINO	IPRAZIONAMENTO del 24/02/2011 n. 38464 del 20/11/2011 in atti dal 24/02/2011 (protocollo n. AV0058464) Registrazione: protocollo it 16/02/2011	81000350643	(1) Proprietà per 1/1 fino al 19/05/2011

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dal 24/02/2011

N.	DATA IDENTIFICATIVI	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA
1	Foglio 11 Particella 81 Sub. Porz. SEMINATIVO 1	Superficie(m²) 13 23 15 in ase co Deduz. Dominicale Euro 478,34 Agario Euro 500,85	Tabella di variazione del 24/02/2011 n. 38464 del 20/11/2011 in atti dal 24/02/2011 (protocollo n. AV0058464) presentato il 16/02/2011

Nota: di studio comprende le particelle: 763, 489, 429, 431, 704, 82

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

- foglio 11 particella 763 - foglio 11 particella 489 - foglio 11 particella 429 - foglio 11 particella 431 - foglio 11 particella 704 - foglio 11 particella 82

Situazione dell'immobile dall'impianto meccanografico

N.	DATA IDENTIFICATIVI	DATI CLASSAMENTO	DATI DERIVANTI DA
1	Foglio 11 Particella 81 Sub. Porz. SEMINATIVO 2	Superficie(m²) 3 15 06 in ase co Deduz. Dominicale Euro 113,88 L. 270.500 Agario Euro 136,28 L. 267.750	Impianto meccanografico del 28/07/1977

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

* Codice Fiscale Valutato in Anagrafe Tributaria

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 19/11/2012

Data: 19/11/2012 - Ora: 09.09.45

Fine

Visura n.: T25016 Pag: 3

Situazione degli intestati dell'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRETTI E ONERI REALI
1	COMUNE ARIANO IRPINO con sede in ARIANO IRPINO	R1110350645	(1) Proprietà per 1/1 fino al 24/02/2011
DATI DERIVANTI DA	DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ) del 30/10/2006 Valore n. 3939, 1/2010 in atti dal 23/03/2010 (protocollo n. AY0065182) Repertorio n. 3601 Rogante: COMUNE Sede: ARIANO IRPINO Registrazione: UU Sede: ARIANO IRPINO n. 979 del 18/07/2007 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ		
N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRETTI E ONERI REALI
1	CELANCA Vittorio nato a ARIANO IRPINO il 27/06/1936	CHNVTR36I27A390D	(1) Proprietà per 1000/1000 fino al 30/10/2006
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 20/07/1977		

Unità Immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Aeyun eds del 14/05/2014

12 AGO. 2014



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DI SALERNO E AVELLINO**

VIA TORQUATO TASSO, 46 84100 SALERNO TEL. 089318174 - FAX 089318120
VIA DALMAZZA 83100 AVELLINO TEL. 08252791 - FAX 082524269

Alla Giunta Regionale della Campania
Area generale di coordinamento
Sviluppo Economico
Settore Regolamento dei Mercati
Centro Direzionale
Isola A/6
80143 Napoli
age12.sett04@pec.regione.campania.it

Alla Direzione Regionale Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Via Eldorado I Castel Dell'Ovo
80132 Napoli
mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

Lettera trasmessa solo tramite E-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 43, comma 6 DPR 445/2000
E art. 47 commi 1 e 2 D.lgs. 87/2005
E-mail mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it
PEC mbac-sha-sa@mailcert.beniculturali.it

e.p.c

Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Salerno, Avellino, Caserta e Benevento
Via Tritula De Ruggiero 67
84121 Salerno
mbac-sha-sa@mailcert.beniculturali.it

PROL. 21516
CL 34.19/07/5 46

Oggetto: Ariano Irpino (AV) Impianto Eolico per la produzione di energia elettrica soc. 3R COSTRUZIONI SRL della potenza di 0.800 MW - Località Camporeale (F.11 p.l. 923) Conferenza dei servizi giorno 24.08.2014 presso Centro Direzionale Napoli

In riferimento alla nota trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania prot. n°2014.538878 del 01.08.2014, acquisita il 04.08.2014 prot.20727, riguardante le opere in oggetto, vista l'attestazione da parte arch. Giancarlo Corsaro, funzionario del comune di Ariano Irpino, che con nota 4136 del 19.07.2014 individua l'area interessata al progetto non soggetta a vincoli ambientali ai sensi del D.Lvo 42/2004, questa Soprintendenza, ritiene di non avere titolo per esprimere il proprio parere di competenza.

Istruttoria
Il funzionario per le Tecnologie

Ottone Maccione

Il funzionario responsabile del procedimento
Arch. Clodio Vitali

Clodio Vitali

Il Soprintendente
Gerardo Miccò

48-59 *Agricoltura e sviluppo*

MBAC-SBA-SA
SBA-SA
0011316 16/10/2014
Cl. 34.19.04/163.66

11/05/2014



UNIONE ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

SOPRINTENDENZA
PER I BENI
ARCHEOLOGICI
DI SALERNO AVELLINO
BENEVENTO E CASERTA

SALERNO

Si

Prot. n° _____ AR. _____

Cl. _____ / _____

Risposta al fg. n° _____ del _____

Alla Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e
dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e
Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04
Energia e Combustibili
Pec: dg02.ud04@regione.campania.it

Alla Società 3R COSTRUZIONI SRL
Loc. Camporeale - Zona PIP
83031 Ariano Irpino
Fax 0825-802460
e-mail: 3erre@pec.it

e p.c.

Alla Direzione Regionale per Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Castel dell'Ovo - via Eldorado, 1
80132 NAPOLI
mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza BAP
Via Dalmazia, 22
83100 Avellino
mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

All' Ufficio Archeologico di Avellino
Ex Carcere Borbonico
83100 AVELLINO

Oggetto: Ariano Irpino (AV) - Installazione di un aerogeneratore della potenza di 0,800 Mw con
relative opere accessorie, da ubicarsi nel comune di Ariano Irpino in località Camporeale Fogl. 11 part.
923 Cod. prog. 48-59 Ditta 3R COSTRUZIONI s.r.l. **Trasmissione parere**

Convocazione riunione Conferenza dei Servizi del 15.10.2014.

In riferimento alla nota trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania prot. n. 565467 del
25.08.2014 acquisita al nostro protocollo il 15.09.2014 col n. 10063, considerato che:

l'area in questione non è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della vigente normativa sui
beni culturali (D.Lvo 42/2004)

il territorio interessato dall'intervento, tuttavia, riveste interesse archeologico in quanto
attraversato da percorsi viari antichi, in particolare nell'area in oggetto è noto il passaggio
della via Aemilia (126 a.C.) attestata dal rinvenimento di uno dei miliaria in località Camporeale-
Masseria San Giovanni situata a nord della zona in cui è previsto l'intervento. L'area inoltre ha
restituito diffuse presenze archeologiche estese dal periodo preistorico al medioevo, attestate
sia da numerosi ritrovamenti di cui, a titolo esemplificativo si citano il sito sannitico romano in
località Masseria San Giovanni, le ville romane in Masseria Santa Lucia e in Masseria delle
Monache, come attesta la bibliografia scientifica e la documentazione d'archivio conservata
presso quest'Ufficio:

tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che
non sussistano motivi ostativi alla realizzazione del progetto a condizione che, al fine

Soprintendenza per i Beni Archeologici - 84121 Salerno - via Trotula de Ruggiero 6/2
tel 089 224266 - 5647301 fax 089 252075 mail sba-sa@beniculturali.it

di garantire la tutela di eventuali preesistenze antiche, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- tutti i lavori che comportino escavazioni e movimenti di terra legati alla realizzazione dell'impianto (aerogeneratore, opera di connessione, cabina di consegna) dovranno essere svolti con l'assistenza scientifica di archeologi professionisti, il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di questa Soprintendenza;
- qualora dovessero essere individuate emergenze archeologiche dovranno essere eseguiti saggi di scavo con metodo stratigrafico, finalizzati alla verifica della tipologia ed estensione delle preesistenze antiche.

Nel caso di rinvenimenti archeologici la cui conservazione non dovesse essere compatibile con la realizzazione delle opere previste in progetto, questa Soprintendenza si riserva di richiedere specifiche varianti finalizzate alla tutela delle preesistenze archeologiche. Tempi e modalità delle suddette indagini dovranno essere concordate con congruo anticipo con la scrivente Soprintendenza.

IG/rm

IL FUNZIONARIO DI ZONA

Dott. Ida Casarelli
Ufficio Archeologico di Avellino



IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Adele Campanelli)



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0006216 15/09/2014 11.58

Circumferenza : 12,1 cm Garriolo 2 del 3814



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

PROPONENTE: cod.prog.:48-59

3R COSTRUZIONI SRL

CdS 15/10/2014

FAX:0825 881427

LOC. CAMPOREALE - ZONA PIP83031 ARIANO IRPINO

P.E.C.: 3erre@pec.it

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

FAX 080 5418587 -
5418424

Lungomare Nazario Sauro, 3970100, BARI (Ba)

P.E.C.: aerospoleaeroregione3@postacert.difesa.it

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125, Napoli ()

FAX 081/621411

P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it

ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
AVELLINO

FAX 082574860

Via Circumvallazione, 16283100 AVELLINO (Av)

P.E.C.: arpac.av.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

VIA degli Imbimbo, 10/1283100 ,AVELLINO (AV)

FAX 0825.30824

P.E.C.: protocollo@pec.aslavlellino.it

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain 81100, Caserta (Ce)

FAX 0823300235

P.E.C.: admin@pec.autorita dibacino.it

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010, VALENZIANO (BA)
R.E.C. - costruzioni - 080/5000000

FAX 080 4670376

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO

Corso due Marì, 38 - 74123 Taranto74100, TARANTO (TA)

FAX 0997753187 - 099
-7752012



**Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti**

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

FAX 0825 / 768375

Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis 83100 ,AVELLINO (AV)

P.E.C.: com.avelino@cert.vigilfuoco.it;
com.prev.avelino@cert.vigilfuoco.it

COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI

FAX 081 780 54 23

Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI 80141 ,NAPOLI (Na)

P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

COMUNE DI Ariano Irpino

FAX 0825-875147

Piazza Plebiscito, n. 183031, Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA

FAX 0825

Via XXV Aprile, 1783031, Ariano Irpino (AV)

-891193/0825892007

P.E.C.: difesa-suolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

FAX 081 7967470

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civili) - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)

P.E.C.: dg.06@pec.regione.campania.it

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

FAX 0817967330

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo - UOD 09

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)

P.E.C.: dg06.uod09@pec.regione.campania.it

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

FAX 0825 765421

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15

Palazzo della Regione - Collina Liquorini 83100, Avellino (AV)



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

P.E.C.: dg06.uod15@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi 09 FAX

- Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (Na)

P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08

FAX 081 798 67 55

Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (Na)

P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08

FAX 0825 286220

Gestione civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09

Via Roma, 183100, Avellino (AV)

P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO

ENAC - ENAV - CAAV

FAX 081 7802038

VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto di Capodichino 80144, Napoli (NA)

P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo 80132, Napoli (Na)

FAX 0817645305

P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

ENAV S.P.A.

DIREZIONE GENERALE - VIA Salaria, 71600138, ROMA (RM)

FAX 06.81.66.2741

P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it

ENEL

Centro Direzionale Isola G/380143, NAPOLI (Na)

FAX 081 8041311

P.E.C.: enelistribuzione@pec.enel.it



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania
Via Emanuele Gianlurco, 102/A80142, Napoli (Na)
P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

FAX 0817340023

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania
- Interferenze Elettriche
Piazza Garibaldi, 1980142, NAPOLI (Na)
P.E.C.: com.ispcmp@pec.sviluppoeconomico.gov.it

FAX 081201956

PROVINCIA DI AVELLINO
PIAZZA LIBERTA', 1 - Palazzo Caracciolo 83100 ,AVELLINO (Av)
P.E.C.: provincia.avellino@legalmail.it

FAX 0825-780197 -
790407

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO
Via Trotula de Ruggiero, 6/784121 ,SALERNO (SA)
P.E.C.: mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089252075

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO
VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121, Salerno (Sa)
P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089 318120



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione, ed all'esercizio di un impianto **EOLICO** per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società **3R COSTRUZIONI SRL** della potenza di **0,800 MW** ubicato nel Comune di **ARIANO IRPINO (AV)** (**LOCALITA' CAMPOREALE, FOGLIO 11, P.LLA 923.**)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/03 e dell'art. 14 ter della L. 241/90 e smi e del punto 14 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicate sulla GU 219 del 18/9/2010, il proponente e le amministrazioni in indirizzo sono invitati a partecipare alla conferenza di servizi conclusiva indetta e convocata per il giorno **15/10/2014** alle ore **10**

La riunione si terrà presso gli uffici del **Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico, Direzione Generale 02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Unità Operativa Dirigenziale 04 - Energia e Carburanti al piano IX dell'IS A6 Centro Direzionale Napoli**. Ciascuna amministrazione è chiamata ad esprimersi sugli interessi affidati alla propria tutela, individuati in via esemplificativa nei **DD.DD AGC 12 n. 50/2011 e 420/2011**.

In sede di conferenza di servizi sono confermate le seguenti indicazioni procedurali:

1 - Il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal **punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010**, pubblicato su **GU n° 219 del 18/9/2010**;

2 - Le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "**dg02.uod04@pec.regione.campania.it**" ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;

3 - i pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e smi dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "**dg02.uod04@pec.regione.campania.it**" ovvero direttamente in conferenza di servizi;

4 - Ogni atto di assenso comunque denominato, comunicazione, parere previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e smi dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra, pena la mancata considerazione dello stesso, ovvero direttamente nella riunione della conferenza di servizi per consentire all'amministrazione procedente il rispetto dei termini previsti dai punti **14.11 e 14.16 delle Linee Guida**;

5 - le richieste e i pareri di cui sopra dovranno essere inviate contestualmente anche ai proponenti per consentirne il rapido riscontro;

6 - l'oggetto di ogni trasmissione a mezzo **P.E.C.** dovrà essere costituito unicamente dal codice del progetto a cui si riferisce;

7 - ogni comunicazione da parte dell'amministrazione procedente avverrà utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "**dg02.uod04@pec.regione.campania.it**";

8 - in sede di prima riunione di conferenza di servizi l'amministrazione procedente, laddove il progetto rientri tra quelli previsti dagli allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e smi, sospende la conferenza di servizi ai sensi del punto **14.13 delle Linee Guida**;

9 - sarà cura del proponente richiedere nuova convocazione dopo l'acquisizione di detto parere ambientale ovvero nei casi previsti dal punto 14.13, seconda parte delle Linee Guida, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra

10 - prima o nel corso della conferenza conclusiva il proponente deve depositare gli atti di cui al punto 14.14 delle Linee Guida. Il mancato deposito determinerà la chiusura, con esito negativo, del procedimento;

11 - Le interferenze con altri impianti, realizzati, autorizzati ovvero in corso di autorizzazione ma con protocollo precedente alla domanda in esame, saranno valutate in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall'**INTERNATIONAL STANDARD IEC 61400-1 Third edition 2005-08**. A tal fine il proponente produrrà perizia giurata che certifichi l'insussistenza di interferenze;

12 - si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno determinare una valutazione positiva del riscontro;

13 - saranno prese in considerazione soltanto le istanze presentate sul modello conforme a quello previsto dai citati decreti;

14 - le conferenze di servizi saranno indette e convocate esclusivamente tramite **P.E.C.** utilizzando l'indirizzo "**dg02.uod04@pec.regione.campania.it**";

15 - Il proponente deve depositare presso le amministrazioni in indirizzo copia della domanda corredata della documentazione ivi



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

prevista su supporto elettronico ovvero, a richiesta delle medesime amministrazioni, su supporto cartaceo;

16 - l'invio e il deposito di cui sopra dovranno avvenire almeno 15 giorni prima della riunione della conferenza di servizi, qualora non si sia già provveduto;

17 - il mancato deposito dei documenti di cui al punto precedente o l'assenza del proponente alla riunione della conferenza di servizi senza giustificato motivo sarà considerato rinuncia al progetto e la convocazione avrà gli effetti previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 e sml;

18 - Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di Conferenza di Servizi, eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida.

il Proponente depositerà c/o l'amministrazione procedente in sede di conferenza di servizi CD/DVD contenente:

1 - DD VIA emesso su progetto definitivo conforme a quello in discussione oggi,

2 - Il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (estensione .p7m) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare del potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici.

Qualora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel CD/DVD riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa dei tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fornite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente:

- la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai 3 MBytes e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);
- documentazione attestante la vigenza e validità della STMG;
- l'eventuale file PDF che contiene le coordinate UTM WGS 84 dovrà essere denominato "UTM WGS 84";
- dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito.

IL DIRIGENTE UOD 04
Fortunato Polizza

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco P. Iannuzzi

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

4

OK

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0691619 17/10/2014 11,29
Mitt. : UOD Energia e Carburanti

Classifica : 12.1.10, Fascicolo : 2 del 2014



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Trasmissione Verbale Conferenza di Servizi del 15/10/2014

PROPONENTE cod.prog.:48-59

3R COSTRUZIONI SRL

LOC. CAMPOREALE - ZONA PIP83031 ARIANO IRPINO

P.E.C.: 3erre@pec.it

FAX:0825 881427

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

Lungomare Nazario Sauro, 3970100 BARI (Ba)

P.E.C.: aeroscuofoaeroregione3@postacert.difesa.it

FAX 080 5418587 -
5418424

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125 Napoli ()

P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it

FAX 081/621411

ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO

Via Circumvallazione, 16283100 AVELLINO (Av)

P.E.C.: arpac.av.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

FAX 082574860

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

VIA degli Imbimbo, 10/1283100 AVELLINO (AV)

P.E.C.: protocollo@pec.aslavelino.it

FAX 0825.30824

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (Ce)

P.E.C.: settore.pareri@pec.autoritalgv.it

FAX 0823300235

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010 VALENZIANO (BA)

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

FAX 080 4670376



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO

Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto74100 TARANTO (TA)

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

FAX 0997753187 -
099-7752012

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis83100 AVELLINO (AV)

P.E.C.: com.avellino@cert.vigilfuoco.it;

com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it

FAX 0825 / 769375

COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI

Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI80141 NAPOLI (Na)

P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

FAX 081 780 54 23

COMUNE DI Ariano Irpino

Piazza Plebiscito, n. 183031 Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

FAX 0825-875147

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA

Via XXV Aprile, 1783031 Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: difesa-suolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it

FAX 0825
-891199/0825892007

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)

P.E.C.: dg06.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 081 7967470

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

- UOD 09

FAX 0817967330



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)
P.E.C.: dg05.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 0825 765421

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15
Palazzo della Regione - Collina Liquorini 83100 Avellino (AV)
P.E.C.: dg06.uod15@pec.regione.campania.it

FAX

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi
09 - Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na)
P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it

FAX 081 796 67 55

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiera, geotermia - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na)
P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 0825 286220

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Genio civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09
Via Roma, 183100 Avellino (AV)
P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 081 7802038

DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO
ENAC - ENAV - CAAV
VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli (NA)
P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it

FAX 0817645305

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo 80132 Napoli (Na)
P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

FAX 06.81.66.2741

ENAV S.P.A.
DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138 ROMA (RM)
P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

FAX 081 8041311

ENEL
Centro Direzionale Isola G/380143 NAPOLI (Na)
P.E.C.: enelistribuzione@pec.enel.it

FAX 0817340023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania
Via Emanuele Gianturco, 102/A80142 Napoli (Na)
P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

FAX 081201956

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche
Piazza Garibaldi, 1980142 NAPOLI (Na)
P.E.C.: ccm.ispcmp@pec.sviluppoeconomico.gov.it

FAX 0825-780197 -
790407

PROVINCIA DI AVELLINO
PIAZZA LIBERTA' , 1 - Palazzo Caracciolo83100 AVELLINO (Av)
P.E.C.: provincia.avellino@legalmail.it

FAX 089252075

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO
Via Trotula de Ruggiero, 6/784121 SALERNO (SA)
P.E.C.: mbac-sba-se@mailcert.beniculturali.it


FAX 089 318120


SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO
VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121 Salerno (Sa)
P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

Resoconto Verbale CDS

Il giorno **15/10/2014**, alle ore **10.00** presso la Giunta Regionale della Campania, Settore Regolazione dei mercati, al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER di cui al codice progetto **48-59**, proposto dalla società **3R COSTRUZIONI SRL**, con sede in **ARIANO IRPINO, localita' LOCALITA' CAMPOREALE**, c.f. - P. IVA - CCIAA **01652610641**.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota del **15/09/2014**, prot. reg. **2014.0606216**, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
SERVIZIO MERCATO ENERGETICO REGIONALE Giusta Delega del 06/05/2014 Num. Prot. 0308371	Giuseppe Ragucci	

SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Firma
3R COSTRUZIONI SRL	Enzo D'Andrea (delegato)	

CONTROINTERESSATI	Rappresentante	Firma

ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica Militare		
Ferrovie dello Stato		
A.N.A.S.		
A.R.P.A.C.		
A.S.L.		
Autorità di Bacino		
Comando provinciale V.V.F.F.		
Comune di		
Comunità montana		
Consorzi di bonifica		
A.T.O.		
E.n.a.c		
E.n.a.v		
E.N.E.L.		
T.E.R.N.A.		
Ente parco		
Mari Dipart Ionio Taranto		
D.G. Ministero dei Beni Culturali		
S.B. Architettionici Pr		
S.B. Archeologici Pr		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero MISE		
Provincia		
R.F.C.		
Settore B.C.A.		
Settore Piano Forestale Generale		
5206U.O.D 07 Foreste Usi Civici		
Settore cave e torbiere		
5308U.O.D. 07 Cave- Torbiere		

Settore provinciale del genio civile		
5308U.O.D. 09/10/11/12/13 PR		
Settore Politiche del territorio		
5309U.O.D. 03 Politiche Territorio		
Settore Se. SIRCA		
5206U.O.D. 09 SIRCA		
Settore S.T.A.P. Foreste		
Settore S.T.A.P.A. C.E.P.I.C.A.		
5206U.O.D. 15/16/17/18/19 PR		
Settore Tutela dell'ambiente		
5205U.O.D. 07 Ambiente VIA VI VAS		
Settore S.T.A.P. Ecologia		
5205U.O.D. 14/15/16/17/18 PR		

I suddetti enti sono chiamati ad esprimere gli eventuali pareri di competenza rispetto alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che, in base al combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs 387/03 e smi e dell'art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90 e smi, rientrano nell'autorizzazione unica regionale, secondo quanto illustrato a titolo esemplificativo nel DD AGC 12 n° 50/2011, pubblicato sul BURC n° 14 del 28/02/2011.

In sede di prima riunione del sono confermate le seguenti indicazioni procedurali:

1. non saranno accettate richieste di rinvio ex comma 2 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi, atteso il valore interlocutorio della medesima e l'impossibilità di riprogrammare il calendario delle riunioni;
2. il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010;
3. le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uodo4@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;
4. i pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e smi dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uodo4@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente in conferenza di servizi;
5. si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno determinare una valutazione positiva del riscontro;
6. le comunicazioni da parte dell'amministrazione procedente potranno avvenire utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uodo4@pec.regione.campania.it". Pertanto ciascun ente è invitato a far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uodo4@pec.regione.campania.it" l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere le comunicazioni.

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi, di aver depositato il progetto integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, conforme al progetto presentato in conferenza di servizi agli enti convocati alla presente conferenza.

L'Amministrazione procedente comunica che risultano acquisiti agli atti in fase di procedimento i pareri, sintetizzati nella tabella che segue, compresi quelli depositati in sede odierna dal proponente e dagli enti convocati:

Autorità di Bacino Puglia	Favorevole con prescrizioni (acquisita nella cds del 21/08/2014)
Provincia	Favorevole con prescrizioni (acquisita nella cds del 21/08/2014)
ARPAC Avellino	Favorevole (acquisita in cds odierna)
530809 - genio civile di Avellino - Ariano Irpino	Positivo con DD n. 53 del 10/10/2014 (acquisita in cds odierna)


D.G. Ministero dei Beni Culturali	Interlocutorio, da riscontrare da parte del proponente (acquisita in cds odierna)
Marina militare	Nulla osta con prescrizioni (acquisita in cds odierna)
5206U.O.D. 09 SIRCA	Interlocutorio (acquisita in cds odierna)
Comune di Ariano Irpino	Impossibilito ad esprimere parere con prescrizioni (acquisita in cds odierna)
Comando provinciale V.V.F.F.	Non competenza (acquisita in cds odierna)

La presente conferenza è sospesa in attesa del parere delle soprintendenza dei beni culturali Architettonici Paesaggistici ed Archeologica e sarà cura del proponente richiedere all'amministrazione proponente nuova convocazione;

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 11.30

Napoli, 15/10/2014.


 Cap. A. Paul



Dipartimento Avellino

Segm uods del
15/10/2014

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0058682/2014
USCITA
13/10/2014
DG.DPAV



Giunta Regione Campania
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02
UOD 04
Centro Direzionale Isola A6
80143 Napoli
Pec: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

3R Costruzioni S.r.l.
Loc.tà Camporeale Zona PIP
Ariano Irpino AV
3erre@pec.it

Al Sindaco del Comune di
Ariano Irpino(AV)

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza unitaria pari a 800 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Ariano Irpino (AV), in località "Camporeale".

Proponente: 3R COSTRUZIONI SRL loc.tà Camporeale Zona PIP Ariano Irpino (AV).

Si invia, in allegato, il parere di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

All.c.s.

Il Direttore
(Dott. Antonio De Sio)



ARPAC -- Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania -- Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Planto -- Centro Polifunzionale, Torre 1 -- 80143 Napoli
tel. 0812328111 -- fax 0812328225 -- direzionegeneralearpac@pcert.postecert.it -- www.arpacampania.it -- P.I. 07407530638



Dipartimento Avellino

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza unitaria pari a 800 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Arlano Irpino (AV), in località "Camporeale".

Proponente: 3R COSTRUZIONI SRL loc.tà Camporeale Zona PIP Arlano Irpino (AV).

In riferimento al progetto presentato dalla società 3R COSTRUZIONI SRL, acquisito al prot. N.48580/2014 si rappresenta quanto segue:

Parere di compatibilità elettromagnetica:

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obbiettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminato il progetto a firma del Dott. Ing. Domenico Antonio Nuzzolo;

VALUTATO CHE

- Il progetto presentato rispetta l'obiettivo di qualità fissato dall'Art.4 del D.P.C.M. 08/07/03;
- La fascia di rispetto ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. 08/07/03, così come definita dalla legge 22 febbraio 2001, n.36, Art.4 comma 1/h "...all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale scolastico sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".

Si esprime parere favorevole, la società proponente deve:

- eseguire in fase di preesercizio idonea campagna di rilievi dei campi elettromagnetici;
- trasmettere a questo Dipartimento Provinciale i dati rilevati in fase di preesercizio;
- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio.

Questo Dipartimento Provinciale verificherà in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812328225 - direzionegeneralearpac@pcert.postecert.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



Dipartimento Avellino

Parere di impatto acustico:

- o Vista la Legge 447/95;
- o Visto il D.P.C.M. del 14/11/97;
- o Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;
- o Visto il progetto a firma del Dott. Ing. Massimo Lepore;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE.

La società proponente deve:

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire in fase di preesercizio dell'impianto idonea campagna di misure. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto in fase di esercizio dovrà rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale;
- trasmettere a questa Agenzia i dati delle misure rilevati in fase di preesercizio dell'impianto. Questa Agenzia si riserva di verificare in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale.

Si rimette all'Autorità procedente la valutazione del rispetto delle distanze da strade, abitazioni e altri impianti esistenti o in progetto nella stessa zona.

Avellino, 06/10/2014

Il Tecnico Istruttore

Isp. Umberto Sarno

Il Dirigente dell'U.O. Area ed Agenti Fisici
(Dott. Giancarlo De Tullio)

Il Dirigente dell'Area Territoriale
(Dott.ssa Lucia D'Arienzo)



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico Istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegeneralearpac@pcert.postecert.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici della Campania

MBAC-DR-CAM
DIRCAM
0013989 08/10/2014
Cl. 34.19.03/46

*Acqu. u. cts del
15/10/2014*

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
via Trotula de Ruggiero, 6 - 84121 SALERNO
mbac-sba-sa@mailec.beniculturali.it

c. p.e.

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggi-
stici per le Province di Salerno e Avellino
via Torquato Tasso 46- 84100 SALERNO
mbac-sbap-sa@mailec.beniculturali.it

Alla Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e
Attività Produttive Unità Operativa 04 Energia
e Carburanti
Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 NAPOLI
dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Oggetto: **ARIANO IRPINO (AV):** Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto eolico
per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,800 Mw.
Proponente: **IR COSTRUZIONI S.R.L. - cod. prog. 48-59**
Conferenza di servizi del 15/10/2014
Richiesta parere istruttorio

In merito alla conferenza di servizi in oggetto, allo scopo di ricondurre l'istruttoria nei termini dettati
dall'art. 17 comma 3 lett. *nj* del D.P.R. n. 233/2007, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91,
considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Salerno e Avellino con la
nota del 12/08/2014 n.21516 acquisita al prot. n.11583 del 18/08/2014 non ha individuato elementi atti ad
esprimere il proprio parere di competenza

s'invita codesta Soprintendenza a comunicare, ad horas, alla scrivente se esiste competenza
sull'approvazione del progetto in epigrafe e a trasmettere al contempo, in caso affermativo, il parere istrutto-
rio nel merito, esplicitando i provvedimenti o le norme di tutela, riguardanti il territorio in questione, in base
ai quali è stato espresso il citato parere.

La richiesta di eventuali integrazioni e chiarimenti sull'intervento deve essere inviata da parte di codesta So-
pntendenza direttamente all'Amministrazione procedente, informandone al contempo questa Direzione.

Nel caso di mancanza di competenza, codesto ufficio è invitato a dare tempestiva comunicazione diretta-
mente all'Amministrazione che indice la conferenza di servizi, e per opportuna conoscenza a questa Direzio-
ne ed alla consorella Soprintendenza, secondo quanto disposto dalla scrivente con le note prot. nn. 8450 del
1/07/2010 e 3139 del 04/03/2011.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Luigi DI MUCCIO

IL DIRETTORE REGIONALE
Gregorio ANGELINI



Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo - 80132 Napoli
☎ 0812464111 ☎ 0817645305

✉ dr.cam@beniculturali.it ✉ mbac-dr-cam@mailec.beniculturali.it
www.campania.beniculturali.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici
Servizi di sviluppo agricolo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0648588 02/10/2014 08.33

N. 52888 del Tutela qualità, tracciabilità

Dest. 3 R COSTRUZIONI SRL

Classifica 12.1.5 Fascicolo 14 del 2014



oggetto

Procedimento autorizzatorio art. 12
DLgs 387/03. Impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile di tipo eolico da 0,8 Mw
nel comune di Ariano Irpino (AV) fg 11
p.lla 48-59
proponente 3R Costruzioni Srl
cod. prog. 48-59

3R COSTRUZIONI SRL
LOC. CAMPOREALE ZONA PIP
83031 ARIANO IRPINO (AV)

3erre@pec.it

DIP. 51 - DG 02 - UOD 04
S E D E
dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Si fa seguito alla convocazione della Conferenza di Servizio inviata dall'Amministrazione provinciale in indirizzo con nota n. 606216 del 15.09.2014 e alla documentazione inviata dal proponente (acquisita agli atti con prot. n. 640616 del 30.09.2014), riguardante la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte eolica di cui all'oggetto, per confermare che, ai sensi della circolare n. 200319 del 14.03.2011 del Coordinatore dell'Area Agricoltura (disponibile al seguente indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/rinnovabili/rinnovabili.html>), il proponente deve allegare alla documentazione per il Procedimento autorizzatorio art. 12 D.Lgs. 387/03 presso l'Ente dove è in corso il procedimento stesso, attestazione, rilasciata dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (STAPA-CcPICA) competente per territorio, con la quale si verifica l'assenza di coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, previa presentazione al Settore provinciale suddetto degli estremi catastali delle sole particelle interessate direttamente dall'insediamento dell'impianto. Suddetta attestazione non dovrà essere precedente a un anno alla data della Conferenza di Servizi conclusiva (circolare del Coordinatore dell'Area Agricoltura n. 103440 dell'11.02.2013).

Suddetta attestazione determina il conseguente automatico parere alla realizzazione dell'impianto per quanto di competenza dell'AGC 11

AD
M

IL DIRIGENTE
dot.ssa Maria Passari

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 412/91, e successive integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale, non si provvederà ad inviare lo stesso a mezzo posta.
Centro Direzionale, Isola A/8 - 80143 Napoli - Tel. 081 7987302 - Fax 081 7987330 - E-mail: sesirca.info@regione.campania.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Agg. neds
15/10/2014

DG 02 UOD 04 Energia e Carburanti

Da: "Per conto di: utc.lavoripubblici.arianoirpino@asmepec.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: martedì 14 ottobre 2014 19:10
A: "regione campania" <dg02.uod04@pec.regione.campania.it>; <3erre@pec.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Parere C.d.S. del 15/10/2014 - ore 10.00 - C.Prog. 48 - 59 - Soc. 3R Costruzioni s.r.l. - Impianto eolico nel Comune di Ariano Irpino 0,8 Mw

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/10/2014 alle ore 19:10:50 (+0200) il messaggio

"Parere C.d.S. del 15/10/2014 - ore 10.00 - C.Prog. 48 - 59 - Soc. 3R Costruzioni s.r.l. -

Impianto eolico nel Comune di Ariano Irpino 0,8 Mw" è stato inviato da

"utc.lavoripubblici.arianoirpino@asmepec.it"

indirizzato a:

3erre@pec.it

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20141014191050.21850.05.1.2@pec.actalis.it



CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO



UTC - SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Protocollo n. 19695 del 14/10/2014

Alla Regione Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico
Settore Regolazione dei Mercati
Dirigente Settore 04- Dott. Fortunato Polizio
Centro Direzionale- Isola A/6
80143 - NAPOLI
PEC : dg02.uod04@pec.regione.campania.it

3R Costruzioni s.r.l.
Località Camporeale - Zona PIP -
83031 Ariano Irpino (AV)
PEC: 3erre@pec.it

Oggetto: D.Lgs. n. 387/03- Art. 12. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto EOLICO per la produzione di energia elettrica proposto dalla società 3R Costruzioni s.r.l. della potenza di 0,800 MW ubicato nel Comune di Ariano Irpino (AV) (località Camporeale - Zona PIP Foglio 11 P.IIa 923) - Cod. Prog. 48-59- Conferenza dei Servizi del 15/10/2014 ore 10.00. - Parere di competenza del Comune di Ariano Irpino.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 10/10/2014 di nomina di Dirigente dell'Area Tecnica;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2 del 14 ottobre 2014 di delega delle funzioni dirigenziali in caso di assenza del Dirigente;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.;

Visto il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 2014.0606216 del 15/09/2014, pervenuta al Comune in data 22/09/2014 prot. n. 18054 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto;

Premesso che:

- la società 3R Costruzioni s.r.l. in data 16/04/2013 con nota acquisita la protocollo generale dell'Ente al n. 6584, ha trasmesso copia cartacea del progetto dell'impianto in oggetto, successivamente integrato con documentazione tecnica e amministrativa in data 09/07/2013 con nota prot. 11779 e con nota prot. n. 17702 del 17.09.2014;

Premesso altresì che:

- il Comune di Ariano Irpino si è dotato, ai sensi dell'art. 23 comma 9 della Legge Regionale n. 16/04, di Piano Energetico Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/2009;
- successivamente il Piano Energetico Comunale (PEC) è stato allegato al Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17/04/2009 e trasmesso alla Regione Campania - Settore 01- Sviluppo e Promozione delle attività industriali - Fonti energetiche in data 28/04/2009 come da ricevuta controfirmata dal Dirigente del Settore;
- il PUC del Comune di Ariano Irpino è stato approvato con DPGP n. 1 del 22.03.2010 BURC n. 34 del 03.05.2010;

Preso atto che l'ufficio, sulla scorta degli elaborati del progetto definitivo, ha provveduto all'istruttoria della pratica al fine della verifica delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano Urbanistico Comunale e nel Piano Energetico Comunale;

Rilevato che, dagli elaborati progettuali e dalla documentazione trasmessa si evince che:

- l'impianto eolico costituito da un aereo-generatore della potenza di 0,800 MW ricade nell'area PIP di Camporeale F.11 P.IIa 923 in un lotto destinato alla produzioni di calcestruzzi e deposito inerti (Isola 12 del PIP) assegnato alla società proponente l'impianto;
- l'impianto ricade nell'area industriale PIP di Camporeale, individuata nel Piano Energetico Comunale come area vocata alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile fino a 1Mwp;

Via Marconi (Palazzo degli uffici) - 83031 Ariano Irpino (AV) - Tel. 0825/875346 Fax 0825/875147


3. tenuto conto che l'impianto interessa aree in prossimità di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Regio Tratturo, viabilità storica, emergenze paesaggistiche), si chiede alla Regione Campania, di determinare in sede di conferenza dei servizi, le misure compensative a favore del Comune di Ariano Irpino nella misura massima prevista dal D.M. 10 settembre 2010 - Allegato 2, in tal caso l'efficacia dell'Autorizzazione Unica dovrà essere subordinata alla stipula di una apposita convenzione che regolerà i rapporti tra la società proponente ed il Comune di Ariano Irpino.

Il presente parere viene inviato per Posta Elettronica Certificata per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Ariano Irpino, 14 Ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Giancarlo Corsano)



IL DIRIGENTE AREA TECNICA F.F.

(Ing. Raffaele Ciasullo)



- il progetto dell'impianto prevede anche la realizzazione di una cabina di consegna nella stesso lotto ed il collegamento mediante cavidotto interrato alla linea Enel in MT(20Kv) esistente nella stessa area PIP di Camporeale ;

Considerato altresì che il progetto non interessa aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ma è ubicato in prossimità del Regio Tratturo Pescasseroli - Candela e della fascia di rispetto sottoposta a Vincolo Archeologico;

Richiamato il precedente parere prot.n. 15695 del 19 agosto 2014 con il quale si richiedevano le seguenti precisazioni ed integrazioni :

1. *Redazione di elaborati specifici relativi al rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 4- 16 -17 delle norme tecniche di attuazione del Piano Energetico Comunale per la realizzazione e la gestione dell'impianto con particolare riferimento alla distanza dalle strade pubbliche e dalle aree vincolate ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;*
2. *Idonea documentazione, che tenga conto delle verifiche di competenza della Regione Campania, e che attesti l'assenza di interferenze dell'impianto con eventuali altri impianti eolici di qualsiasi tipologia già autorizzati o in corso di autorizzazione nella stessa area;*
3. *Elaborati in idonea scala con indicazione delle modalità di ripristino della viabilità pubblica e di uso pubblico, interessata dall'intervento, che tengano conto delle prescrizioni contenute nello specifico Regolamento Comunale in materia.*

Vista la nota inoltrata dalla società 3R Costruzioni s.r.l., acquisita al protocollo in data 17.09.2014 con il n. 17702, con la quale veniva trasmessa documentazione tecnica illustrativa riguardo le integrazioni richieste con il precedente parere.

Considerato che dalla lettura della relazione tecnica integrativa emerge che l'impianto in progetto rispetta quanto previsto e prescritto dal Piano Energetico Comunale ad eccezione della distanza dalle strade pubbliche ;

Atteso che la società proponente e il tecnico incaricato nella relazione hanno evidenziato che :

- nell'ubicazione dell'impianto non è stato possibile rispettare le distanze dalle strade prescritte dal PEC in quanto la larghezza dei lotti del PIP, determinata dalle strade di lottizzazione, è tale da non consentire il rispetto delle stesse in caso di impianti della potenza di circa 1 MW che hanno un'altezza di circa 100 metri;
- per la progettazione e l'ubicazione dell'impianto rispetto alle strade si è tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", entrato in vigore successivamente al PEC, che prescrive distanze minime solo da strade provinciali o nazionali;

Viste le motivazioni esplicitate dal proponente e ritenute le stesse condivisibili, quest'ufficio ha provveduto a trasmettere all'Assessore alle Politiche Energetiche, con nota prot. n. 5287/UTC del 13/10/2014, il precedente citato parere dell'UTC e la documentazione integrativa della società 3R Costruzioni s.r.l., al fine di valutare l'eventuale adeguamento del PEC alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale in materia di distanza dalle strade per gli impianti eolici di che trattasi;

Ritenuto pertanto opportuno intervenire in conferenza dei servizi per comunicare la valutazione dell'Ente riguardo la proposta progettuale e tenuto conto delle vigenti disposizioni normative, regolamentari e vincolistiche

COMUNICA

per le motivazioni citate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate,

l'impossibilità di esprimere un parere definitivo dell'Ente relativamente alla realizzazione dell'impianto in oggetto, nelle more delle determinazioni sull'eventuale adeguamento del PEC da parte dell'Organo Comunale competente.

In caso di conclusione positiva del procedimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 14quater della L.241/90 e s.m.i., si ritiene opportuno precisare quanto segue :

1. nel caso i lavori interessino viabilità pubblica o di uso pubblico la società deve provvedere ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e manutenzione atte a garantire la transitabilità dei mezzi pesanti impiegati nella realizzazione delle opere e garantire la fruibilità delle strade anche nella fase di costruzione dell'impianto;
2. nel caso in cui le opere di connessione interessino viabilità pubblica o di uso pubblico comunale, la società deve munirsi di autorizzazione per qualsiasi scavo su suolo pubblico, con l'obbligo di osservare le condizioni stabilite dai regolamenti comunali vigenti ed il rispetto delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Codice della Strada, del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

Via Marconi (Palazzo degli uffici) - 83031 Ariano Irpino (AV) - Tel 0825/875430 Fax 0825/875142



Argomenti edr edr
15/10/2014

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino - Presidio Protezione Civile
Sede distaccata di Ariano Irpino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 8579972 14/10/2014 11.17

N. 14. 1. 2014 UOD Genio civile di Avellino: ...

Ass. : UOD Energia e Carburanti

Classifica : 19.1.13. Fascicolo : E del 2014



Alla Regione Campania
Direzione Generale 02
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale Isola A/G
Napoli
p.e.c.: dg02.iod04@pec.regione.campania.it

e, p.c. Alla 3R Costruzioni S.r.l.
Località Camporeale (Zona PIP)
Ariano Irpino (AV)
pec: 3erre2@pec.it

Oggetto: D. Lgs. 387/93 - art. 12 - Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,800 MW ubicato nel comune di Ariano Irpino (AV), località "Camporeale" - Fg. 11 p.lla 923.
Committente: 3R Costruzioni S.r.l. - Cod. Prog. 48-59
Conferenza di servizi del 15/10/2014.
Parere favorevole ai sensi del T.U. 1775/1933

Si trasmette, per i provvedimenti conseguenziali di competenza, l'allegato D.D. n. 100 del 14/10/2014 con il quale è stato emesso il parere favorevole all'esecuzione delle opere di cui in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Magnifico

Il Dirigente
Dott.ssa Claudia Campobasso



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
100	14/10/2014	53	8	9

Oggetto:

D. Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,800 MW, ubicato nel comune di Ariano Irpino (AV) alla località "Camporeale - Area PIP". Fg. 11 p.lla 923.
Committente: 3R Costruzioni S.r.l. - Cod. Prog. 48-59
Conferenza di servizi del 15/10/2014.
Parere favorevole ai sensi del T.U. 1775/1933

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 65A4A32746BC0419075DFB3C8C1D7DE23C537A37

Frontespizio Allegato : 612AAC3657EFD48F124504C396A18F7187026F8C



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Politiche Territoriali

CAPO DIPARTIMENTO

**DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO**

**DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.**

Dott.ssa Campobasso Claudia

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
100	14/10/2014	53	8	9	0

Oggetto:

D. Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,800 MW, ubicato nel comune di Ariano Irpino (AV) alla localita' "Camporeale - Area PIP". Fg. 11 p.lla 923.

Committente: 3R Costruzioni S.r.l. - Cod. Prog. 48-59

Conferenza di servizi del 15/10/2014.

Parere favorevole ai sensi del T.U. 1775/1933

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ratto	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO**

Premesso che:

- con nota n. 538878 del 01/08/2014, la U.O.D. Energia e Carburanti della Regione Campania ha convocato la conferenza di servizi, relativa alla pratica in oggetto, per il giorno 21/08/2014;
- con nota del 07/08/2014 acquisita al prot. n. 557913 12/08/2014 il Sig. Giuseppe Roberto, legale rappresentante della società 3RCostruzioni S.r.l. con sede legale in Ariano Irpino, alla località Camporeale-Area P.I.P. (C.F./P.IVA/CCIAA 01652610641), ha inviato copia dell'istanza di autorizzazione unica per i lavori di cui in oggetto, allegando il relativo progetto su supporto elettronico (CD-Rom);
- con nota prot. n. 559464 del 14/08/2014 questo Ufficio ha chiesto alla ditta proponente, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la trasmissione del progetto, in formato cartaceo, debitamente timbrato e firmato, in originale, da tecnici abilitati;
- con nota acquisita in data 19/08/2014 al n. 561637 la 3R Costruzioni S.r.l. ha trasmesso il progetto, in formato cartaceo, dei lavori a farsi;
- con successiva nota del 20/08/2014 prot. n. 563218, lo scrivente Ufficio ha comunicato alla UOD Energia e Carburanti che non avrebbe partecipato alla conferenza di servizi del giorno 21/08/2014 in quanto impossibilitato ad esprimersi in merito alle opere di cui in oggetto, attesa l'esiguità del tempo a disposizione per l'istruttoria degli atti progettuali;
- con nota del 25/08/2014 n. 565467 la U.O.D. 04 Energia e Carburanti della Regione Campania, ha comunicato il rinvio della conferenza di servizi, prevista per 21/08/2014, alla data del 15/10/2014;
- in data 28/08/2014 con nota prot. n. 570622 questo Ufficio, a seguito di istruttoria, ha chiesto alla 3R Costruzioni Srl, il perfezionamento degli atti progettuali che allo stato risultano timbrati e firmati in copia, nonché la ricevuta del versamento di € 206,58 (euro duecentosei/58) per spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrodotti, in applicazione delle delibere regionali nn. 2694, 7637 e 5363 rispettivamente del 12.05.1985 del 4.12.1995 e del 12.07.1996;
- con nota del 15/09/2014 prot. n. 606216 la U.O.D. 04 Energia e Carburanti della Regione Campania, ha confermato la data della conferenza di servizi, prevista per 15/10/2014;
- la 3R Costruzioni Srl, con nota in data 08/10/2014 assunta al prot. n. 661227 il 07/10/2014 ha trasmesso la ricevuta originale del versamento di € 206,58 (euro duecentosei/58), così come richiesto con la nota 570622/2014, ed ha provveduto a perfezionare gli atti progettuali relativi alle opere da realizzare;

Considerato che:

- il progetto proposto dalla Società 3R Costruzioni Srl, a firma dell'ing. Domenico Antonio Nuzzolo, prevede la realizzazione di due linee elettriche a MT interrate della lunghezza di circa ml. 10 e di circa ml. 313 per una lunghezza totale di circa ml. 323, per la connessione di un impianto edico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 800 MW ubicato nel Comune di Ariano Irpino (AV) in località Camporeale - Area PIP sul Fg. 11 - p.lla 923;
- per il combinato disposto dell'art. 35, 10° comma, della L.R. 26/07/2002, n. 15, e della D.G.R.C. 20/10/2000 n. 5154, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV (T.U. 1775/1933), continuano ad essere svolte dalla Regione Campania per mezzo degli Uffici del Genio Civile;

Considerato, altresì, che:

- con il Regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 e ss.mm.ii., è stato approvato il nuovo "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale";

- con deliberazione di G.R. n. 478 del 10/09/2012 e ss.mm.ii., sono state delegate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011;
- in base all'allegato D) alla D.G.R. n. 478/2012, alla U.O.D. "Genio Civile di Avellino; presidio Protezione Civile" compete, tra l'altro, la gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche nonché le autorizzazioni per linee elettriche.

Preso atto:

- della relazione istruttoria prot. n. 668010 del 09/10/2014, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
- che, in merito alle valutazioni di cui al T.U. n. 1775/1933, il progetto, a firma dell'ing. Domenico Antonio Nuzzolo, prevede:
 - la realizzazione di due linee elettriche a MT interrate della lunghezza di circa ml. 10 e di circa ml. 313 per una lunghezza totale di circa ml. 323, per la connessione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 800 MW ubicato nel Comune di Ariano Irpino (AV) in località Camporeale – Area PIP sul Fg. 11 - p.lla 923;
- che le opere da realizzare non interferiscono con aree del demanio idrico;
- che le opere da realizzare non interferiscono con comparti estrattivi di cui alla D.G.R.C. n. 491 del 20/03/09;
- che la Società 3R Costruzioni Srl, ha provveduto a versare, con bollettino in data 03/10/2014, le somme dovute per spese di istruttoria, controllo e collaudo elettrodotti ammonianti ad € 206,58 (euro duecentosei/58) ai sensi delle delibere regionali nn. 2694/95, 7637/95 e 5363/96;

Visto:

- il T.U. 11/12/1933 n. 1775
- l'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001
- L.R. n. 15 del 26/07/2002 - art. 35 c. 10
- la L.R. 30/04/2002 n. 7
- la L.R. 16.01.2014, n. 3
- la L.R. 16.01.2014, n. 4
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale"
- la D.G.R. n. 2694 del 12/05/1995
- la D.G.R. n. 7637 del 4/12/1995
- la D.G.R. n. 5363 del 12/07/1996
- la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000
- la D.G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- la D.G.R. del 27.09.2013, n. 427
- la D.G.R. del 31.10.2013, n. 488
- la D.G.R. n. 92 del 01.04.2014

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, geom. Antonio Spagnuolo, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, e della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

per le motivazioni di cui innanzi, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

1. di rilasciare a favore della Società 3R Costruzioni Srl, con sede legale Località Camporeale – Area PIP – Ariano Irpino (AV) - P.IVA n. 01652610641,

❖ **parere favorevole ai sensi del T.U. 1775/1933, alla realizzazione di due linee elettriche a MT interrate della lunghezza di circa ml. 10 e di circa ml. 313 per una lunghezza totale di circa ml. 323, per la connessione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 800 MW ubicato nel Comune di Ariano Irpino (AV) in località Camporeale - Area PIP sul Fg. 11 - p.lla 923 alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- a) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Ufficio e nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale variante al progetto dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame del Genio Civile;
 - b) il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933;
 - c) la Società 3R Costruzioni Srl assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture preesistenti di altre Società e/o Enti;
 - d) alla Società 3R Costruzioni Srl è fatto obbligo di comunicare, per iscritto, al Genio Civile l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
 - e) a completamento delle opere il soggetto autorizzato dovrà produrre una relazione del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere alla normativa vigente, al progetto e alle eventuali varianti autorizzate;
2. di precisare che la Società 3R Costruzioni Srl, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, come per legge, dovrà chiedere l'autorizzazione sismica al Genio Civile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983 n. 9 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- b) in via telematica, per l'acquisizione agli atti della conferenza dei servizi:
 - alla Direzione Generale 51-02 Sviluppo Economico e Attività Produttive - U.O.D. 04 Energia e Carburanti.

dott.ssa Claudia CAMPOBASSO



Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
AVELLINO**
Area Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria
Settore "Prevenzione Incendi"
www.vigilfuoco.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0662889 07/10/2014 13,23
RIS. 11. : TOTILI DEL FUOCO DI AVELLINO
Rev. : L.00 Energia e carburanti



5

dipvvf.COM-AV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010533.23-09-2014

Ditta: 3R COSTRUZIONI srl
Loc. Camporeale- Zona PIP snc
83031 ARIANO IRPINO - AV
Pec: 3erre@pec.it

p.c. **Giunta Regionale della Campania**
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
80143 NAPOLI
Pec: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Al Sig. Sindaco del Comune di
ARIANO IRPINO - AV
Pec: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

OGGETTO: Parere di competenza relativo all'insediamento di nuova attività

Attività: impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili della potenza complessiva di 800 KW
Ubicazione attività: Comune di Ariano Irpino
Società proponente: 3R Costruzioni srl
Pratica V.V.F. n° 5/826

Con riferimento alla richiesta datata 10/09/2014, relativa all'oggetto, si invita codesta Ditta ad attivarsi, nei tempi tecnici strettamente necessari, per far conoscere a questo ufficio le eventuali attività e/o installazioni soggette ai controlli di prevenzione incendi, da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151.

Si fa rilevare, per esempio, che eventuali trasformatori elettrici isolati ad olio, con quantitativi superiori a 1 mc, presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, risultano soggetti ai controlli di prevenzione incendi, da parte di questo Comando, rientrando nella fattispecie di cui al punto 48/B del richiamato allegato I al D.P.R. 151/2011.

Più in generale, in funzione della categoria dell'attività, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari prevedono i seguenti adempimenti:

CASO A: attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 classificata di categoria A

1. Il titolare è tenuto alla presentazione della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R., utilizzando il modello ministeriale PIN 2 - 2014, ed allegando:
 - a. asseverazione (modello PIN 2.1-2014), a firma di professionista abilitato, corredata della documentazione progettuale (relazione tecnica ed elaborati grafici) conforme a quanto indicato nell'allegato I al D.M. Interno 7/08/2012 e delle dichiarazioni/certificazioni di cui all'allegato II al D.M. Interno 7/08/2012 e alla circolare Ministero Interno P 515/4101 del 24/04/2008.;
 - b. attestazione di versamento sul conto corrente n° 10207835 intestato a "Tesoreria Territoriale dello Stato di Avellino - Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco", per il cui importo può farsi riferimento a questo ufficio ai numeri telefonici: 0825/709103-112-114;

CASO B: attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 classificata di categoria B e/o C

1. Il titolare è tenuto a richiedere preliminarmente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 ed utilizzando il modello ministeriale *PIN 1 - 2012*, la valutazione di un progetto, costituito da una relazione tecnica e da elaborati grafici conformi a quanto indicato nell'allegato I al D.M. Interno 7/08/2012, ed allegando attestazione di versamento sul conto corrente n° 10207835 intestato a "Tesoreria Territoriale dello Stato di Avellino - Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco", per il cui importo può farsi riferimento a questo ufficio ai numeri telefonici sopra richiamati;
2. Ultimati i lavori di realizzazione dell'attività, in conformità alle vigenti norme e/o ai criteri tecnici generali in materia di sicurezza antincendio nonché in conformità al progetto di cui al precedente punto, il titolare è tenuto alla presentazione della "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio*", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, utilizzando il modello ministeriale *PIN 2 - 2014*, ed allegando:
 - a. asseverazione (modello PIN 2.1-2014), a firma di professionista abilitato, corredata delle dichiarazioni/certificazioni di cui all'allegato II al D.M. Interno 7/08/2012 e alla circolare Ministero Interno P 515/4101 del 24/04/2008;
 - c. attestazione di versamento sul conto corrente n° 10207835 intestato a "Tesoreria Territoriale dello Stato di Avellino - Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco", per il cui importo può farsi riferimento a questo ufficio ai numeri telefonici sopra richiamati.

Si fa presente che l'esercizio dell'attività di che trattasi deve intendersi subordinato, ai fini antincendio, alla presentazione della richiamata "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio*", che dovrà avvenire secondo le procedure sopra specificate, differenziando la condizione di attività di categoria A (caso A) da quella di attività di categoria B e/o C (caso B).

Si precisa che nel caso di attività e/o installazioni non soggette ai controlli di prevenzione incendi ovvero nel caso di attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 classificate di categoria A non è richiesto il preliminare parere di merito da parte di questo Comando.

Nel caso in cui non sussistano condizioni di assoggettabilità delle attività/installazioni previste ai controlli di prevenzione incendi, come sopra specificato, dovrà in ogni caso prodursi dichiarazione del titolare dell'attività, resa nelle forme previste dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, in cui si attestino tali condizioni di non assoggettabilità.

BIM. /maz.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Alessio BARBARULO)



1

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0538878 01/08/2014 13,38
Mitt. : UOD Energia e carburanti

Classifico : 12.3 10. Fascicolo : 2 del 2014



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

PROPONENTE: cod.prog.:48-59

Cds 24/08/2014

FAX:0825 881427

JR COSTRUZIONI SRL

LOC. CAMPOREALE - ZONA PIP83031 ARIANO IRPINO

P.E.C.: 3erre@pec.it

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

FAX 080 5418587 -
5418424

Lungomare Nazario Sauro, 3970100, BARI (Ba)

P.E.C.: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125, Napoli (N)

FAX 081/621411

P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it

ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO

FAX 082574860

Via Circumvallazione, 16283100, AVELLINO (Av)

P.E.C.: arpac.av.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

VIA degli Imbimbo, 10/1283100, AVELLINO (AV)

FAX 0825.30824

P.E.C.: protocollo@pec.aslavelino.it

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain 81100, Caserta (Ce)

FAX 0823300235

P.E.C.: admin@pec.autorita dibacino.it

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010, VALENZIANO (BA)

FAX 080 4670376

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO

Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto 74100, TARANTO (TA)

FAX 0997753187 - 099
-7752012



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis 83100, AVELLINO (AV)

FAX 0825 / 768375

P.E.C.: com.avellino@cert.vigilfuoco.it;

com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it

COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI

Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI 80141, NAPOLI (Na)

FAX 081 780 54 23

P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

COMUNE DI Ariano Irpino

Piazza Plebiscito, n. 183031, Ariano Irpino (AV)

FAX 0825-875147

P.E.C.: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA

Via XXV Aprile, 1783031, Ariano Irpino (AV)

FAX 0825

P.E.C.: difesasuolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.delessandro@cmufita.it

-891199/0825892007

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

FAX 081 7967470

Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)

P.E.C.: dg.06@pec.regione.campania.it

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

FAX 0817967330

Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo - UOD 09

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)

P.E.C.: dg06.uod09@pec.regione.campania.it

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06

FAX 0825 765421

Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15

Palazzo della Regione - Collina Liguorini 83100, Avellino (AV)



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

P.E.C.: dg06.uod15@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi 09 FAX
- Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03
Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (Na)
P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53 FAX 081 796 67 55
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (Na)
P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53 FAX 0825 286220
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Genio civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09
Via Roma, 183100, Avellino (AV)
P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO
ENAC - ENAV - CAAV FAX 081 7802038
VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto d Capodichino 80144, Napoli (NA)
P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI FAX 081 7645305
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo 80132, Napoli (Na)
P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

ENAV S.P.A.
DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138, ROMA (RM) FAX 06.81.66.2741
P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it

ENEL
Centro Direzionale Isola G/380143, NAPOLI (Na) FAX 081 8041311
P.E.C.: enelistribuzione@pec.enel.it



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania
Via Emanuele Gianturco, 102/A80142, Napoli (Na)
P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

FAX 0817340023

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania
- Interferenze Elettriche
Piazza Garibaldi, 1980142, NAPOLI (Na)
P.E.C.: com.ispcmp@pec.sviluppoeconomico.gov.it

FAX 081201956

PROVINCIA DI AVELLINO
PIAZZA LIBERTA', 1 - Palazzo Caracciolo 83100, AVELLINO (Av)
P.E.C.: provincia.avellino@legalmail.it

FAX 0825-780197 -
790407

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO
Via Trotula de Ruggiero, 6/784121, SALERNO (SA)
P.E.C.: mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089252075

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO
VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121, Salerno (Sa)
P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089 318120



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione, ed all'esercizio di un impianto EOLICO per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società 3R COSTRUZIONI SRL della potenza di 0,800 MW ubicato nel Comune di ARIANO IRPINO (AV) (LOCALITA' CAMPOREALE. FOGLIO 11, P.LLA 923.)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/03 e dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. e del punto 14 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicate sulla GU 219 del 18/9/2010, il proponente e le amministrazioni in indirizzo sono invitati a partecipare alla conferenza di servizi conclusiva indetta e convocata per il giorno **21/08/2014** alle ore **10.30**.

La riunione si terrà presso gli uffici del **Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico, Direzione Generale 02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Unità Operativa Dirigenziale 04 - Energia e Carburanti al piano IX dell'IS A6 Centro Direzionale Napoli**. Ciascuna amministrazione è chiamata ad esprimersi sugli interessi affidati alla propria tutela, individuati in via esemplificativa nei **DD.DD AGC 12 n. 50/2011 e 420/2011**.

In sede di conferenza di servizi sono confermate le seguenti indicazioni procedurali:

1 - Il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal **punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010**;

2 - Le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;

3 - I pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i. dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente in conferenza di servizi;

4 - Ogni atto di assenso comunque denominato, comunicazione, parere previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra, pena la mancata considerazione dello stesso, ovvero direttamente nella riunione della conferenza di servizi per consentire all'amministrazione procedente il rispetto dei termini previsti dai punti **14.11 e 14.16 delle Linee Guida**;

5 - le richieste e i pareri di cui sopra dovranno essere inviate contestualmente anche al proponente per consentirne il rapido riscontro;

6 - l'oggetto di ogni trasmissione a mezzo P.E.C. dovrà essere costituito unicamente dal codice del progetto a cui si riferisce;

7 - ogni comunicazione da parte dell'amministrazione procedente avverrà utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.it";

8 - In sede di prima riunione di conferenza di servizi l'amministrazione procedente, laddove il progetto rientri tra quelli previsti dagli allegati III e IV alla parte seconda del **D. Lgs 152/06 e s.m.i.**, sospende la conferenza di servizi ai sensi del punto **14.13 delle Linee Guida**;

9 - sarà cura del proponente richiedere nuova convocazione dopo l'acquisizione di detto parere ambientale ovvero nei casi previsti dal punto 14.13, seconda parte delle Linee Guida, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra;

10 - prima o nel corso della conferenza conclusiva il proponente deve depositare gli atti di cui al punto 14.14 delle Linee Guida. Il mancato deposito determinerà la chiusura, con esito negativo, del procedimento;

11 - Le interferenze con altri impianti, realizzati, autorizzati ovvero in corso di autorizzazione ma con protocollo precedente alla domanda in esame, saranno valutate in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall'**INTERNATIONAL STANDARD IEC 61400-1 Third edition 2005-08**. A tal fine il proponente produrrà perizia giurata che certifichi l'insussistenza di interferenze;

12 - si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno determinare una valutazione positiva del riscontro;

13 - saranno prese in considerazione soltanto le istanze presentate sul modello conforme a quello previsto dai citati decreti;

14 - le conferenze di servizi saranno indette e convocate esclusivamente tramite P.E.C. utilizzando l'indirizzo "agc12.



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

sett04@pec.regione.campania.it;

15 - il proponente deve depositare presso le amministrazioni in indirizzo copia della domanda corredata della documentazione ivi prevista su supporto elettronico ovvero, a richiesta delle medesime amministrazioni, su supporto cartaceo;

16 - l'invio e il deposito di cui sopra dovranno avvenire almeno 15 giorni prima della riunione della conferenza di servizi, qualora non si sia già provveduto;

17 - il mancato deposito dei documenti di cui al punto precedente o l'assenza del proponente alla riunione della conferenza di servizi senza giustificato motivo sarà considerato rinuncia al progetto e la convocazione avrà gli effetti previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 e sml;

18 - Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di Conferenza di Servizi, eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida.

Il Proponente depositerà c/o l'amministrazione procedente in sede di conferenza di servizi **CD/DVD** contenente:

1 - DD VIA emesso su progetto definitivo conforme a quello in discussione oggi,

2 - il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (**estensione .p7m**) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare del potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici.

Qualora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel **CD/DVD** riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa dei tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fornite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente:

- la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai **3 MBytes** e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);
- documentazione attestante la vigenza e validità della **STMG**;
- l'eventuale file **PDF** che contiene le coordinate **UTM WGS 84** dovrà essere denominato "UTM WGS 84";
- dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito.

IL DIRIGENTE UOD 04
Fortunato Polizio

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco P. Capuzzi

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.



Giunta Regionale della Campania
zione e dello Sviluppo Economico
Economico e Attività Produttive
le 04 Energia e Carburanti

Prot. (4) 0565167 20/08/2014 11 17

DELLA REGIONE CAMPANIA - AREA 04

UFFICIO REGIONALE DI AREA 04 - VIALE DELLA REGIONE, 10 - 80134 NAPOLI



Trasmissione Rinvio Conferenza di Servizi del 21/08/2014

cod.prog.:48-59

PROPONENTE:

3R COSTRUZIONI SRL

LOC. CAMPOREALE - ZONA PIP

83031 ARIANO IRPINO

P.E.C.: 3erre@pec.it

FAX:0825 881427

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

Lungomare Nazario Sauro, 39

70100 BARI (Ba)

P.E.C.: aerescuolaeroregione3@postacert.difesa.it

FAX 080 5418587 -
5418424

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania
Via John Fitzgerald Kennedy, 25

80125 Napoli (N)

P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it

FAX 081/621411

ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO

Via Circumvallazione, 162

83100 AVELLINO (Av)

P.E.C.: arpac.av.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

FAX 082574860

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

VIA degli Imbimbo, 10/12

83100 AVELLINO (AV)

P.E.C.: protocollo@pec.aslavelino.it

FAX 0825.30824

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO
Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain

81100 Caserta (Ce)

P.E.C.: admin@pec.autoritadibacino.it

FAX 0823300235

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA
STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 3

70010 VALENZIANO (BA)

FAX 080 4670376



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO
Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto

74100 TARANTO (TA)

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

FAX 0997753187 -
099-7752012

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis
83100 AVELLINO (AV)

FAX 0825 / 768375

P.E.C.: com.avellino@cert.vigilfuoco.it;
com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it

COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI
Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI
80141 NAPOLI (Na)

FAX 081 780 54 23

P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

COMUNE DI Ariano Irpino
Piazza Plebiscito, n. 1

83031 Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: protocollo.arianoirpino@asmepec.it

FAX 0825-875147

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA
Via XXV Aprile, 17

83031 Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: difesauolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it

FAX 0825
-891199/0825892007

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo - UOD

FAX 081 7967470

08

Centro Direzionale Isola A6

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811966904 -

P.e.c.: dg02.uod04@pec.regione.campania.it **Pag. 2**
fonte: <http://burc.regione.campania.it>



**Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti**

80143 Napoli (NA)

P.E.C.: dg06.uod09@pec.regione.campania.it

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07
Centro Direzionale Isola A6

80143 Napoli (NA)

P.E.C.: dg.06@pec.regione.campania.it

FAX 0817967330

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15
Palazzo della Regione - Collina Liquorini
83100 Avellino (AV)

P.E.C.: dg06.uod15@pec.regione.campania.it

FAX 0825 765421

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi 09 -
Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03
Centro Direzionale Isola A6
80143 Napoli (Na)

P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it

FAX

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Genio civile di Avellino; presidio protezione civile - UOD 09
Via Roma, 1
83100 Avellino (AV)

P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 081 796 67 55

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07
Centro Direzionale Isola A6
80143 Napoli (Na)

P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 0825 286220

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo

80132 Napoli (Na)

P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

FAX 081 7602038



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO
ENAC - ENAV - CAAV
VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto d Capodichino
80144 Napoli (NA)
P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it;

FAX 0817645305

ENAV S.P.A.
DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 716
00138 ROMA (RM)
P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it

FAX 06.81.66.2741

ENEL
Centro Direzionale Isola G/3
80143 NAPOLI (Na)
P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.it

FAX 081 8041311

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania
Via Emanuele Giannino, 102/A
80142 Napoli (Na)
P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

FAX 0817340023

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania -
Interferenze Elettriche
Piazza Garibaldi, 19
80142 NAPOLI (Na)
P.E.C.: com.ispamp@pec.sviluppoeconomico.gov.it

FAX 081201958

PROVINCIA DI AVELLINO
PIAZZA LIBERTA', 1 - Palazzo Caracciolo
83100 AVELLINO (Av)
P.E.C.: provincia.avellino@legalmail.it

FAX 0825-780197 -
790407

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E

FAX 089252075



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

BENEVENTO

Via Trotula de Ruggiero, 6/7

84121 SALERNO (SA)

P.E.C.: mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI SALERNO ED
AVELLINO

VIA TASSO Palazzo Ruggi n°46

84121 Salerno (Sa)

P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089 318120



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto **EOLICO** per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società **3R COSTRUZIONI SRL** della potenza di **0,800 MW** ubicato nel **Comune di ARIANO IRPINO (AV)**. **Rinvio conferenza di servizi del 21/08/2014**

In riferimento alla Conferenza di servizi convocata per il giorno 21/08/2014 come da convocazione trasmessa con nota del 01/08/2014 prot. Reg. num. 2014.0538878 si comunica il rinvio della suddetta Conferenza di servizi in data del 15/10/2014 alle ore 11.00

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito

IL DIRIGENTE UOD 04
Fortunato Polizio


IL DIRETTORE GENERALE
Francesco P. J. Polizio


Al sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

Resoconto Verbale CDS

Il giorno 21/8/2014, alle ore 10,30, presso la Giunta Regionale della Campania, UOD Energia e carburanti, Direzione Generale 5102 Sviluppo economico e attività produttive, al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER di cui al codice progetto 48/59, proposto dalla società 3R COSTRUZIONI SRL, con sede in Ariano Irpino c.f. - P. IVA - CCIAA 01652610641.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota 01/08/2014 prot. reg. 538878 e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e s.m.i, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
UOD ENERGIA E CARBURANTI	POLIZIO FORTUNATO	

SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Firma
3R COSTRUZIONI SRL	Enzo D'Andrea (delegato)	

ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica militare		
ANAS		
ARPAC		
ASL		
Autorità di Bacino Trigno ...		
Autorità di Bacino Iri...		
Comando provinciale VVFF		
Comune di Montefalcone di Valfortore		
Comunità montana Fortore		
Enac		
Enav		
ENEL		
Maridipart		
Ministero dei Beni Culturali		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero Sviluppo Economico e Comunicazioni		
Provincia		
RFC		
520607 - Foreste ed usi civici		
520609 - tutela della qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici		
520616 - servizio territoriale provinciale		
530807 - gestione tecnico amministrativa cave, torbiere e geotermia		
530810 - genio civile di Avellino		
530903 - Aree Protette		

In sede preliminare sono confermate tutte le indicazioni procedurali indicate nella nota di convocazione.

L'amministrazione procedente evidenzia che la presente conferenza discende dall'opzione operata dal proponente ai sensi della DGR 48/14 al fine di concludere il procedimento, invece che presso la provincia, dove era incardinato, presso l'ufficio regionale.

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi:

1. di aver depositato il progetto definitivo integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, a tutti gli enti convocati alla presente conferenza;
2. di non aver ottenuto DD VIA in quanto escluso dalla normativa vigente,
3. di consegnare CD contenente:
 1. il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (estensione .p7m) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare del potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici. Qualora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel CD riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa dei tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fornite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente;
 2. la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai 3 MBytes e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);
 3. documentazione attestante la vigenza e validità della STMD;
 4. l'eventuale file PDF che contiene le coordinate UTM WGS 84 dovrà essere denominato "UTM WGS 84";
 5. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto.

L'Amministrazione procedente comunica che risultano acquisiti agli atti in fase di procedimento i pareri, sintetizzati nella tabella che segue ed allegati in forma integrale alla presente, compresi quelli depositati nella sede odierna dal proponente.

ENTE	Parere
Aeronautica militare	
ANAS	
ARPAC	Richiesta rinvio
ASL	
Autorità di Bacino Puglia	
Autorità di Bacino Iri...	Favorevole con prescrizioni
Comando provinciale VVFF	
Comune di Ariano Irpino	
Comunità montana Ufita	integrazioni
Enac	
Enav	
ENEL	
Maridipart	
Ministero dei Beni Culturali	integrazioni
Ministero dei Trasporti USTIF	DR: integrazioni
Ministero Sviluppo Economico e Comunicazioni	
Provincia	
RFC	Favorevole con prescrizioni
520607 - Foreste ed usi civici	
520609 - tutela della qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici	integrazioni
520615 - servizio territoriale provinciale	
530807 - gestione tecnico amministrativa cave, torbiere e geotermia	

530809 - genio civile di Avellino - Ariano Irpino	integrazioni
530903 - Aree Protette	

L'amministrazione procedente invita il proponente ad integrare il progetto presso gli enti richiedenti.

La presente cds si rinvia al 15/10/2014 alle ore 11,00.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "agc12.sett04@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 10.55.

Napoli, 21/8/2014.






Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
 Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
 Sede Compartimentale: V.le Kennedy, 25 - 80125 Napoli - Tel. 081.7356111 - Fax. 081.621411
 Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Campania

Arca Amm.va U.O. Service e Patrimonio
 Ufficio Concessioni

*Acquisito su FCS
 del 21/08/2014*

ANAS S.p.A



Prot. CNA-0032564-P del 07/08/2014

Alla Giunta Regionale Campania
 Dipartimento 51 della Programmazione
 e dello Sviluppo Economico
 Direzione Generale 02 Sviluppo Economico
 e Attività Produttive
 Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e
 Carburanti
 Centro Direzionale Isola A/6
 80143 Napoli

e p.c. Alla 3R Costruzioni S.r.l.
 Località Camporeale - Zona PIP
 83031 Ariano Irpino (AV)

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art12 Autorizzazione all' Installazione ed esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica proposto dalla 3R Costruzioni S.r.l. della potenza di 0,800 MW ubicato nel Comune di Ariano Irpino (AV) (Foglio 11 P.lla 923) - Conferenza dei Servizi del 21.08.14

In riferimento alla nota prot.n. 2014.0538878 dell'01.08.14, acquisita al prot. CNA0032116 del 05.08.14, concernente la convocazione di una Conferenza di Servizi in oggetto, tenuto conto del periodo feriale intercorrente si chiede il rinvio ad altra data della seduta prevista.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Amministrativo.

Il Responsabile U.O.
 dott. Clara Sabbatella

Il Dirigente Amministrativo
 Dott. Franco Castaldo

Visto Il Capo Compartimento
 Ing. Eugenio Stefano Gebbia



Certificato ISO 9001:2009 rilasciato da TÜV Italia srl

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



4859

P.d.C.: Funz. di Amm.ne, Del Core
Tel. mil. 73.2767 - civ. 099.7752767 fax 099.7752012
e-mail: paola_delcore@marina.difesa.it

Marina Militare
Comando Marittimo Sud
Ufficio Infrastrutture e Demanio
Sezione Demanio
TARANTO

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I. : marina.sud@marina.difesa.it
P.E.C. : marina.sud@postacert.difesa.it

Prot. N°



/UID

Al Sig. PRESIDENTE DEL CO.M.I.PA
c/o Comando Logistico M.M. Napoli
Via Nuova Nisida, 1
80124 NAPOLI
mericomlog@postacert.difesa.it

e.p.c.: REGIONE CAMPANIA
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico
e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04
Energia e Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
80143 NAPOLI
dg02.uod04@pec.regione.campania.it

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico della potenza di 0,800 MW, da ubicare nel territorio del Comune di Ariano Irpino (AV), in località "Camporeale" (foglio di mappa n° 11, p.lla n° 923). Proponente: Società "3R Costruzioni" di Ariano Irpino (AV). Cod. prog.: 48-59.

Posizione G.1-3/G3 "NA" (citare nella risposta).

Riferimenti:

- foglio n° 19743 in data 15/03/2013 dello Stato Maggiore Difesa;
- nota n° 2014.0538878 in data 01/08/2014 della Regione Campania.

- In esito alla nota in riferimento b), con la quale la Regione Campania ha convocato apposita conferenza di servizi tematica per il giorno 21 agosto p.v., afferente il progetto dell'impianto eolico indicato in argomento, si partecipa che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta - da parte della Società proponente - alcuna documentazione tecnico/planimetrica afferente l'impianto in parola.
- Si formula riserva di eventuali, ulteriori comunicazioni, che verranno inviate solo nel caso in cui questo Comando Marittimo dovesse ricevere l'anzidetta documentazione progettuale e previa verifica/approfondimento della documentazione stessa - in relazione agli interessi della Forza Armata - anche mediante il coinvolgimento dei competenti Comandi/Enti territoriali.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
INFRASTRUTTURE E DEMANIO
(C.V. Giovanni STICCHI)

mm



Provincia di Avellino

SETTORE ECOSOSTENIBILITÀ - SETTORE LAVORI STRADALI

Prot. n. 53883 del 26 AGO 2014
in via PEC

*Aquisito in Cols
21/08/2014*

Alla Regione Campania
Direzione Generale Sviluppo
Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia e Carburanti
Centro Direzionale - Isola A6
80143 NAPOLI
dg02.uod04@pec.regione.campania.it

3R Costruzioni Srl
Loc. Camporeale - Zona PIP
83031 - ARIANO IRPINO
3erre@pec.it

Oggetto: D.Lgs 387/03 art. 12, D.D. nn. 50/2011 - 420/2011 e 516/2011. Convocazione Conferenza dei Servizi per autorizzazione di impianto eolico di potenza elettrica inferiore ad 1 MW -
Proponente Soc. 3R Costruzioni Srl Comune di Ariano Irpino Loc. Caporeale - Foglio 11 P.lla 923. Ex Prat. n. 226/EO.
Espressione del parere di competenza della Provincia.

In esito alla convocazione della conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione unica per l'autorizzazione dell'impianto in oggetto indicata prevista per il giorno 21/08/2014, si è ritenuto necessario un pronunciamento contestuale da parte dei Settori/Servizi interessati e competenti, rispetto alle seguenti materie:

- autorizzazione all'emungimento di falde idriche;
- autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada.

Premesso che i rispettivi Settori/Servizi del Settore Ecosostenibilità con nota n. 53971 del 19/08/2014 si sono pronunciati nel merito dell'istanza in parola, si comunica che non si ravvedono motivi ostativi alla realizzazione delle opere in oggetto per quanto attiene alla interazione delle stesse con le risorse idriche mentre non risulta dalla documentazione di progetto presentata dal proponente, alcun ricorso a procedure amministrative necessarie all'autorizzazione di attività per la produzione e/o trattamento di rifiuti.

Resta inteso che laddove la realizzazione ed esercizio, ovvero la modifica dell'impianto preveda sia in fase di pre-esercizio (lavori di cantiere), che in fase di esercizio la produzione di rifiuti il proponente è obbligato ad attivare le procedure previste dall'Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e smi

In merito invece all'attraversamento e all'uso delle strade di competenza dell'Ente scrivente, si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, il parere preventivo del Servizio Viabilità di cui al prot. prov.le n. 13519 del 04/03/2014, contenente le condizioni e prescrizioni da dover includere nel titolo autorizzativo ai fini dell'assenso.

Tanto dovevasi per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
annunziata Iannillo architetto



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino - Presidio Protezione Civile
Sede distaccata di Ariano Irpino

*acquisite in ed
11-8-14
P*

Alla Regione Campania
Direzione Generale 02
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
Napoli
p.e.c.: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0583218 20/08/2014 13,23

Att. : 050000 uod Genio civile di Avellino;

Rev : UOD Energia e Carburanti

Classifica : 18.3.12. Fascicolo : 8 del 2014



g.p.c
Alla 3R Costruzioni S.r.l.
Località Camporeale (Zona PIP)
Ariano Irpino (AV)
pec: 3erre@pec.it

Oggetto: D. Lgs. 387/03 - art. 12 - Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,800 MW ubicato nel comune di Ariano Irpino (AV), località "Camporeale" - Fg. 11 p.lla 923.
Committente: 3R Costruzioni S.r.l. - Cod. Prog. 48-59
Conferenza di servizi del 21/08/2014.

Premesso che:

- con nota n. 538878 del 05/08/2014, codesta U.O.D. Energia e Carburanti ha convocato la conferenza di servizi, relativa alla pratica in oggetto, per il giorno 21/08/2014;
- in data 12/08/2014, in atti prot. n. 557913, la 3R Costruzioni S.r.l. S.r.l. ha fatto pervenire, a questo Genio Civile, copia della domanda di rilascio dell'autorizzazione unica nonché un fascicolo progettuale in formato digitale (CD Rom) relativo ai lavori di cui in oggetto;
- con nota del 14/08/2014 lo scrivente ha chiesto, alla Società in indirizzo, la trasmissione del progetto in formato cartaceo, debitamente timbrato e firmato da tecnici abilitati, per l'espressione del parere di competenza;
- con nota acquisita in data 19/08/2014 al n. 561637 la 3R Costruzioni S.r.l. ha trasmesso il progetto, in formato cartaceo, dei lavori a farsi.

Considerato che:

- non sono rispettati i termini di cui al punto 16 della citata nota di convocazione n. 538878/2014;
- non risulta congruo il tempo a disposizione di questo Genio Civile per l'istruttoria degli atti progettuali relativi all'impianto di cui in oggetto.


Tanto premesso e considerato, si comunica che lo scrivente Ufficio non parteciperà alla seduta della conferenza di servizi del 21/08/2014 in quanto impossibilitato, per l'esiguità dei tempi a disposizione, ad esprimersi in merito.

Via Fontanabuova, 15 - 83031 Ariano Irpino (AV) - Tel. 0825/833210 - Fax 0825/833217
pec: dg08.uod09@pec.regione.campania.it

Nel chiedere l'acquisizione della presente agli atti della conferenza di servizi, si rappresenta che l'esito verrà comunicato a conclusione dell'istruttoria a farsi


Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Antonio Spagnuolo



Il Dirigente

Dott.ssa Claudia Campobasso





Acquisito e p.c. Coli
01/08/2014

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino - Presidio Protezione Civile
Sede distaccata di Ariano Irpino

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0559484 14/08/2014 08,57

Nota : 438508 UOD Genio civile di Avellino: ...

Dest : 3 R COSTRUZIONI SRL

Classifica : 15.1.15. Fascicolo : 5 del 2014



Alla 3R Costruzioni S.r.l.
Località Camporeale (Zona PIP)
Ariano Irpino (AV)
pec: 3erre@pec.it

e, p.c.
Alla Regione Campania
Direzione Generale 02
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
Napoli
p.e.c.: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Oggetto: D. Lgs. 387/03 - art. 12 - Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,800 MW ubicato nel comune di Ariano Irpino (AV), località "Camporeale" - Fg. 11 p.lla 923.
Committente: 3R Costruzioni S.r.l. - Cod. Prog. 48-59
Conferenza di servizi del 21/08/2014.

In relazione alla nota del 01/08/2014 n. 538878 della Regione Campania - U.O.D. Energia e Carburanti, con la quale è stata comunicata la data della seduta della conferenza di servizi relativa ai lavori di cui in oggetto, si chiede a codesta Società di voler trasmettere, per l'espressione del parere di competenza, copia della istanza di autorizzazione, nonché il progetto in formato cartaceo delle opere da realizzare, debitamente timbrato e firmato, in originale, da tecnici abilitati.

Si rappresenta che l'istruttoria di merito sarà avviata alla ricezione di tali atti, che, pertanto, devono pervenire in tempo utile, ai fini della seduta della relativa conferenza di servizi del 21/08/2014.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio Spagnuolo

Il Dirigente

Dott.ssa Claudia Campobasso

21/08/2014

San Antonio,
Aug. 48-59

ed after

potenza d

energia da f

pania.it/
in corso il
verifica

Article into
a Confer

parte a



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario

Il Coordinatore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0200319 14/03/2011 08,56

Attività: Sperimentazione, Informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Assogestione: Settore tecnico anni va provinciale agricoltura e C.E.P. ...

Classifica: 11.1.5

Oggetto:

Procedimento autorizzatorio ex art.
12 D.Lgs 387/03: attestazione DOC/
DOCG e relazione pedologica per
conferenze di servizi impianti
energetici da fonti rinnovabili in
ottemperanza al DRD n. 50/2011
dell'AGC Sviluppo Economico.

anticipata via fax

Si fa seguito alla sentenza n. 44/2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il punto 25 dell'art. 1 della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2010, e al Decreto Regionale Dirigenziale n. 50 del 18.02.2011 del Settore Regolazione dei Mercati dell'AGC Sviluppo Economico che ha fornito criteri per la uniforme applicazione delle Linee guida emanate con DM 10 settembre 2010, per fornire indirizzi metodologici utili ad agevolare lo svolgimento delle istruttorie degli Enti in indirizzo preposti ai fini dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03.

In particolare si ritiene che per le competenze indicate in tabella dal DRD n. 50 del 18.02.2011 relative alla "presenza di zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e di suoli ad elevata capacità d'uso" - coerentemente con quanto stabilito dalle precedenti normative, disposizioni e circolari regionali, dallo stesso D.Lgs. 387/03 e dal paragrafo 17 delle Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 (arce non idonee) - queste possano riferirsi a:

- 1) per le zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità, alle produzioni viticole DOC/DOCG;
- 2) per i suoli ad elevata capacità d'uso, ai suoli rilevati e descritti come suoli di I e II classe di capacità d'uso (*Land capability*).

Relativamente al punto 1) il soggetto proponente dovrà produrre, anche attraverso documentazione cartografica (foglio catastale 1:10.000), gli estremi catastali delle sole particelle interessate direttamente dall'insediamento dell'impianto di produzione di elementi da fonte rinnovabile. Tale documentazione

STAMP-CEPIA DI AVELLINO, BENEVENTO,
CASERTA, NAPOLI, SALERNO - TORO S.E.D.I.

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE - TRASPORTI
POTRICHE ENERGETICHE
Via Nicola Calandra - 82100 BENEVENTO

PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO ENERGIA
Corso Trieste, 113 - 81100 CASERTA

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO ENERGIA
Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 SALERNO

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA SVILUPPO, POTRICHE COMMERCIALI E SERVIZI
ALLE IMPRESE
DIREZIONE ENERGIA
Via Don Bosco, 4F - 81141 NAPOLI

SETTORE REGOLAZIONE DEI MERCATI (12-4)

SERVIZIO MERCATO ENERGETICO REGIONALE, ENERGY
MANAGEMENT - S.E.D.E.

P.C.

ALL'ASSESSORE REGIONALE ALL'AGRICOLTURA



potrà essere presentata ai Settori TAPA-CePICA competenti per territorio, che provvederanno alla verifica dell'eventuale presenza su di esse di coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e al rilascio di opportuna attestazione. Suddetta attestazione andrà allegata dal proponente alla documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/03 che, nel solo caso di impianti eolici, esenta il proponente dalla trasmissione della documentazione tecnica al Settore SIRCA, in quanto l'attestazione rilasciata dai Settori TAPA-CePICA è già sufficiente.

Relativamente al punto 2) rimane l'obbligo, già introdotto da precedenti disposizioni regionali, di presentazione della relazione pedologica. Il Settore SIRCA provvederà, al fine di giungere a una omogeneità e confrontabilità dei metodi di indagine e delle relazioni presentate, alla redazione di opportune "Linee guida per l'indagine pedologica *in situ* e per la determinazione della capacità d'uso dei suoli".

Si ritiene che in caso di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione delle opere di connessione elettrica in aree agricole, il proponente non è tenuto a presentare documentazione pedologica, ma è tenuto a valutare, durante le fasi di scavo, gli strati superficiali e profondi dei suoli interessati dall'opera di connessione. Tali strati dovranno essere tenuti separati e collocati momentaneamente in aree diverse, al fine poi di rispettare suddetta stratigrafia in fase di chiusura dell'opera. Tale rispetto si ritiene debba considerarsi come prescrizione tecnica e quindi espressa nel decreto di autorizzazione/concessione redatto dall'Ente competente.

Per gli impianti a biomassa e/o biogas che utilizzano biomasse agroforestali e/o zootecniche e che vengono realizzati su suoli agricoli, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, il proponente dovrà fornire indicazioni sulle tipologie e sulle quantità di biomasse utilizzate nell'impianto e sulle aree di reperimento delle stesse.

Si rileva altresì che in aree indicate dai vigenti Piani Urbanistici Comunali come "aree non agricole", il proponente è esentato dalla presentazione della documentazione di competenza del Settore SIRCA indicata nel DRD n. 50 del 18.02.2011 del Settore Regolazione dei Mercati dell'AGC Sviluppo Economico.

Si fornisce infine il seguente quadro riepilogativo della documentazione:

Impianto	Attestazione particolare presenza coltivazioni viticole DOC/DOCG [*]	Relazione pedologica per la capacità d'uso dei suoli [*]	Reperibilità biomasse (tipo, quantità e aree di reperimento)
Eolico	X		
Fotovoltaico	X	X	
Biomassa Biogas	X	X	X

[*] se in aree agricole ai sensi dei vigenti Piani Urbanistici Comunali

IL COORDINATORE
dott. Francesco Massaro



CITTA' DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO



UTC - SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Protocollo n. 15695

del 19 AGO 2014

Acquisito in cols
21/08/2014

Alla Regione Campania
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico
Settore Regolazione dei Mercati
Dirigente Settore 04- Dott. Fortunato Polizio
Centro Direzionale- Isola A/6
80143 - NAPOLI
PEC: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

3R Costruzioni s.r.l.
Località Camporeale - Zona PIP -
83031 Ariano Irpino (AV)
PEC: 3erre@pec.it

Oggetto: D.Lgs. n. 387/03- Art. 12. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto EOLICO per la produzione di energia elettrica proposto dalla società 3R Costruzioni s.r.l. della potenza di 0,800 MW ubicato nel Comune di Ariano Irpino (AV) (località Camporeale - zona PIP Foglio 11 P.la 923) - Cod. Prog. 48- 59- Conferenza dei Servizi del 21/08/2014 ore 10.30. - Parere di competenza del Comune di Ariano Irpino.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 22/07/2014 di nomina di Dirigente dell'Area Tecnica;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e s.m.i.;

Visto il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 2014.0538878 del 01/08/2014, pervenuta al Comune in data 04/08/2014 prot. n. 14934 con la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto;

Premesso che :

- la società 3R Costruzioni s.r.l. in data 16/04/2013 con nota acquisita la protocollo generale dell'Ente al n. 6584, ha trasmesso copia cartacea del progetto dell'impianto in oggetto, successivamente integrato con documentazione tecnica e amministrativa in data 09/07/2013 con nota prot. 11779;

Premesso altresì che :

- il Comune di Ariano Irpino si è dotato, ai sensi dell'art. 23 comma 9 della Legge Regionale n. 16/04, di Piano Energetico Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/2009;
- successivamente il Piano Energetico Comunale (PEC) è stato allegato al Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17/04/2009 e trasmesso alla Regione Campania - Settore 01- Sviluppo e Promozione delle attività industriali - Fonti energetiche in data 28/04/2009 come da ricevuta controfirmata dal Dirigente del Settore;
- il PUC del Comune di Ariano Irpino è stato approvato con DPGP n. 1 del 22.03.2010 BURC n. 34 del 03.05.2010;

Preso atto che l'ufficio, sulla scorta degli elaborati del progetto definitivo, ha provveduto all'istruttoria della pratica al fine della verifica delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano Urbanistico Comunale e nel Piano Energetico Comunale;

Rilevato che, dagli elaborati progettuali e dalla documentazione trasmessa si evince che :

- l'impianto eolico costituito da un aereo-generatore della potenza di 0,800 MW ricade nell'area PIP di Camporeale F.11 P.la 923 in un lotto destinato alla produzioni di calcestruzzi e deposito inerti (isola 12 del PIP) assegnato alla società proponente l'impianto;

Via Marconi (Palazzo degli uffici) - 83031 Ariano Irpino (AV) - Tel 0825/875346 Fax 0825/875147

CITTA' DI ARIANO IRPINO - UTC Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici

- l'impianto ricade nell'area industriale PIP di Camporeale, individuata nel Piano Energetico Comunale come area vocata alla realizzazione di impianti da fonte rinnovabile fino a 1 Mw;
- il progetto dell'impianto prevede anche la realizzazione di una cabina di consegna nella stesso lotto ed il collegamento mediante cavidotto interrato alla linea Enel in MT(20Kv) esistente nella stessa area PIP di Camporeale;
- il progetto non contiene specifici elaborati che dimostrino il rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 4 -16 - 17 delle norme tecniche di attuazione del Piano Energetico Comunale con particolare riferimento alla distanza dalle strade pubbliche e dalle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- non è stato allegato un elaborato ricognitivo riportante l'ubicazione dell'impianto relativamente ad altri interventi realizzati, autorizzati o proposti da altre società nella stessa area;

Considerato altresì che il progetto non interessa aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ma è ubicato in prossimità del Regio Tratturo Pescasseroli - Candela e della fascia di rispetto sottoposta a Vincolo Archeologico;
Viste le vigenti disposizioni normative, regolamentari e vincolistiche in materia e tenuto conto dell'istruttoria, degli atti, delle determinazioni e delle indicazioni formatesi in seno all'Amministrazione Comunale ed in particolare all'organo consiliare;
Ritenuto opportuno intervenire in conferenza dei servizi per esprimere il parere dell'Ente relativamente alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

ESPRIME

Per le motivazioni riportate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate,

PARERE INTERLOCUTORIO con contestuale richiesta di precisazioni e di integrazioni come di seguito elencato:

- Redazione di elaborati specifici relativi al rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 4- 16 -17 delle norme tecniche di attuazione del Piano Energetico Comunale per la realizzazione e la gestione dell'impianto con particolare riferimento alla distanza dalle strade pubbliche e dalle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- Idonea documentazione, che tenga conto delle verifiche di competenza della Regione Campania, e che attesti l'assenza di interferenze dell'impianto con eventuali altri impianti eolici di qualsiasi tipologia già autorizzati o in corso di autorizzazione nella stessa area;
3. Elaborati in idonea scala con indicazione delle modalità di ripristino della viabilità pubblica e di uso pubblico, interessata dall'intervento, che tengano conto delle prescrizioni contenute nello specifico Regolamento Comunale in materia.

In ogni caso ai fini di quanto previsto dall'art. 14 quater della L. 241/90 e s.m.i. precisa che:

- a. il progetto dell'impianto dovrà essere integrato e completato con tutti gli elaborati e la documentazione citata nei precedenti punti;
- b. la società proponente dovrà provvedere al ripristino della viabilità pubblica di competenza comunale secondo le prescrizioni contenute nel nulla-osta da acquisire preventivamente presso l'Ufficio Patrimonio dell'Ente e dovrà garantire la transitabilità delle strade anche nella fase di realizzazione dell'intervento.

In caso di conclusione positiva del procedimento, tenuto conto che l'impianto interessa aree in prossimità di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Regio Tratturo, viabilità storica, emergenze paesaggistiche), si chiede alla Regione Campania, di determinare in sede di conferenza dei servizi, le misure compensative a favore del Comune di Ariano Irpino nella misura massima prevista dal D.M. 10 settembre 2010 - Allegato 2. In tal caso l'efficacia dell'autorizzazione Unica dovrà essere subordinata alla stipula di una apposita convenzione che regolerà i rapporti tra la società proponente ed il Comune di Ariano Irpino.

Si allegano alla presente gli articoli 4 -16 -17 del vigente Piano Energetico Comunale.

Il presente parere viene inviato per Posta Elettronica Certificata per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Ariano Irpino, 19 Agosto 2014





Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO



Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica

PIANO ENERGETICO COMUNALE

art. 23 comma 9 Legge Regionale 22 Dicembre 2004 n. 16

PEC

02

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

data:

MARZO 2009

Scale:

PROGETTISTA

(arch. Giancarlo Corsano)

**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(geom. Attilio De Michele)

CONSULENTI

(ing. Luigi Pascuzzi)

(ing. Michele De Luca)

Loce



Art. 4 - Modalità di presentazione delle istanze e realizzazione dell'intervento.

1. I soggetti singoli o associati, interessati alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile sottoposti all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 devono presentare istanza autorizzativa alla Regione Campania o altro ente delegato, accompagnata dalla documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente e specificata dalle eventuali Linee Guida Regionali¹.
2. I soggetti interessati alla realizzazione degli impianti che, non ricadono nella fattispecie di cui al comma 1, ma comunque soggetti a procedure autorizzative :
 - a. presentano istanza al Comune di Ariano Irpino per l'acquisizione del titolo abilitativo, con allegato il progetto definitivo dell'intervento completo degli eventuali pareri e/o nulla osta di enti interessati al procedimento ai fini della realizzazione delle opere;
 - b. trasmettono alla Regione una relazione tecnica dell'intervento e comunicano la data di messa in esercizio dell'impianto secondo le modalità definite nelle Linee Guida Regionali.
3. Le aree di sedime degli impianti e le relative pertinenze devono essere riportate in scala adeguata negli elaborati grafici allegati alla richiesta autorizzativa e non potranno essere utilizzate ai fini urbanistici fino a quando l'impianto è in esercizio
4. Il rapporto tra i soggetti realizzatori degli impianti e l'Amministrazione Comunale è regolata da un'apposita convenzione, il cui schema sarà di volta in volta approvato dall'organo esecutivo. La convenzione avrà la durata di esercizio dell'impianto maggiorato del tempo previsto per la dismissione e fisserà, oltre alle condizioni e prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia, i vantaggi per l'Ente ivi compresi gli incentivi economici previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve fornire al Comune apposite polizze fidejussionarie rilasciate da compagnie assicurative di primaria importanza o da istituto bancario, a garanzia del corretto adempimento degli impegni assunti ed in particolare per la rimozione degli impianti e delle infrastrutture connesse al momento della dismissione degli stessi.

Art. 5 - Norme transitorie

1. Le richieste autorizzative riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, già attivate ma non ancora concluse, vengono definite e autorizzate con la normativa vigente al momento della richiesta, se non in contrasto con le presenti norme. In caso contrario le richieste autorizzative devono adeguarsi alle presenti norme

¹ Per gli impianti eolici vedi D.G.R. n.1955 del 30 novembre 2006, pubblicata sul BURC n. 60 del 27 dicembre 2006.
Pagina 4 di 18



- potenzialmente una produttività in linea con quanto indicato nelle Linee Guida Regionali;
- b. le suddette zone presentano caratteristiche di "marginalità", rispetto ai seguenti criteri: morfologia del terreno, scarso frazionamento delle proprietà e scarso insediamento abitativo.
4. Gli impianti di grande taglia possono essere realizzati solo ed esclusivamente nelle aree individuate nell'elaborato PEC- 04 del piano energetico. Per quanto riguarda i criteri, le prescrizioni e le modalità di valutazione dei progetti si applica quanto contenuto nelle Linee Guida Regionali e nelle presenti norme.
5. Prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli impianti:
- a. la taglia del singolo aerogeneratore deve essere superiore ad 1,0 MW ed inferiore a 3,0 MW di potenza nominale;
 - b. distanza degli aerogeneratori dal confine comunale non inferiore a 2 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore, è fatta salva la possibilità di deroga, mediante l'acquisizione dell'assenso e/o la stipula di accordi con le Amministrazioni Comunali interessate;
 - c. distanza degli aerogeneratori da abitazioni residenziali e rurali sparse regolarmente censite non inferiore a 5 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore salvo diversi accordi sottoscritti mediante atto pubblico con i proprietari delle abitazioni, il tutto comunque nel rispetto delle norme in materia di inquinamento elettromagnetico e rumoroso;
 - d. distanza degli aerogeneratori dalle strade comunali, provinciali e nazionali non inferiore all'altezza complessiva dell'aerogeneratore;
 - e. distanza degli aerogeneratori dalle strade a scorrimento veloce, dalle autostrade non inferiore a tre volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore;
 - f. gli aerogeneratori devono essere installati ad una distanza minima l'uno dall'altro di 200 metri in modo da ridurre l'effetto "selva";
 - g. dagli aerogeneratori di impianti eolici esistenti, una fascia non inferiore a sette volte il diametro del rotore nella direzione dei venti dominanti, al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia. E' consentita deroga, a detta distanza, per gli ammodernamenti di impianti eolici esistenti, anche se ricadenti su aree appartenenti a comuni limitrofi, proposti dalla stessa società proprietaria o da società controllate.
6. E' vietata l'installazione di impianti di grande taglia in tutto il resto del territorio comunale in coerenza di quanto previsto al punto 1 lett. m dell'Allegato I delle linee Guida Regionali e nei siti dichiarati non idonei dalle stesse Linee Guida Regionali anche se interni al perimetro delle aree individuate come eolizzabili nella planimetria allegata.
7. Nelle aree indicate nel presente articolo è consentita l'installazione di impianti di micro generazione fino a 60 Kw nel rispetto delle prescrizioni contenute nel successivo art. 16.

Art. 16 - Criteri e prescrizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti eolici di micro-generazione

- 1. La presente disciplina per l'installazione degli impianti di micro-generazione fino a 60 Kw è emanata ai fini urbanistici per il rilascio dell'eventuale titolo abilitativo.
- 2. L'installazione di impianti di microgenerazione di micro-taglia fino a 5 Kw sugli edifici e nelle aree di pertinenza degli stessi non necessita di titolo abilitativo, fermo

⁵ Allegato 1 comma 2.



restando l'obbligo per gli immobili vincolati dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata nel caso di impianti ricadenti nel perimetro dei centri storici (Zone A). In quest'ultimi casi la comunicazione è corredata da adeguata documentazione che illustri il progetto dell'impianto.

3. Per gli impianti per la produzione di energia eolica fino 60 Kw, l'installazione degli stessi è subordinato alla presentazione al comune di Denuncia di Inizio Attività⁶ ed alla richiesta di connessione alla rete elettrica da acquisire prima dell'inizio dei lavori nel rispetto delle distanze e dei parametri previste delle norme e regolamenti vigenti in materia e delle seguenti prescrizioni:

a. per ogni intervento è possibile realizzare massimo due aerogeneratori per una potenza complessiva comunque non superiore a 60 Kw.

4. Gli impianti per la produzione di energia eolica da 60 Kw e fino a 1000 Kw, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia, rispettano le modalità, le procedure e le prescrizioni riportate nel presente regolamento.

5. È vietata l'installazione di impianti di micro-generazione di media taglia:

a. nelle aree vincolate e nei beni immobili vincolati ai sensi D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004⁷;

b. nella fascia adiacente ai beni vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004²⁰⁰⁴ per una larghezza da pari a due volte l'altezza dell'aerogeneratore;

c. all'interno dei centri abitati e per una fascia adiacente il loro perimetro per una larghezza pari a due volte l'altezza dell'aerogeneratore;

d. all'interno degli insediamenti extraurbani sparsi e nuclei extraurbani consolidati presenti nel territorio comunale e classificati nel PUC rispettivamente come Zona I e Zona N ed riportati indicativamente nella carta PEC-04;

e. nelle fasce adiacenti alle strade pubbliche per una larghezza pari a una volta l'altezza dell'aerogeneratore.

f. nei siti della Rete Natura 2000 (siti d'importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino;

6. Prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli impianti di media taglia:

a. un aerogeneratore per ogni richiesta di impianto con altezza massima (torre + raggio del rotore) pari a mt. 110;

b. distanza dai confini di proprietà pari a 0,8 volte l'altezza massima dell'impianto salvo diversi accordi sottoscritti mediante atto pubblico con i proprietari dei terreni confinanti;

c. distanza dal confine comunale non inferiore a due volte altezza complessiva dell'aerogeneratore; è fatta salva la possibilità di deroga, mediante l'acquisizione dell'assenso e/o la stipula di accordi con le Amministrazioni Comunali interessate;

d. distanza degli aerogeneratori da abitazioni residenziali e rurali sparse regolarmente censite non inferiore a quattro volte l'altezza dell'aerogeneratore, salvo diversi accordi sottoscritti mediante atto pubblico con i proprietari delle abitazioni, il tutto comunque nel rispetto delle norme in materia di inquinamento elettromagnetico e rumoroso;

⁶ Ai sensi del D. Lgs. n. 387/03 dell'art. 12 comma 5 come modificato dalla Legge n. 244/07 art. 2 comma 158 lett. g (Finanziaria 2008)

⁷ Codice dei beni culturali e del paesaggio.



7. All'interno del perimetro dell'area PIP di Camporeale, per le installazioni di impianti di micro-generazione di media taglia, la distanza di cui al punto 5 lettera b) è ridotta della metà e non si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 6 lettere b) c) d), fermo restando il rispetto, nella progettazione e realizzazione dell'impianto, della normativa nazionale e regionale e degli eventuali piani comunali di settore in materia di infrastrutture, sicurezza, emissione sonore ed elettromagnetiche.

Art. 17 - Prescrizioni e criteri di carattere generale per limitare gli impatti degli impianti

1. Nel rispetto del quanto previsto negli articoli 15 - 16 ed al fine di contenere l'impatto paesaggistico ed ambientale, l'impatto sull'avifauna e sulla sicurezza in genere, tutti gli impianti eolici devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. non arrecare interferenze ai sistemi di radio telecomunicazione;
- b. i cavidotti per il trasporto dell'energia di media e bassa tensione devono essere interrati ad una profondità tale da rispettare le norme per l'esposizione ai campi elettromagnetici;
- c. utilizzare percorsi di accesso esistenti per quanto possibile, l'eventuale realizzazione delle stradine di servizio e l'allargamento delle strade poderali va realizzato riducendo al minimo i movimenti di terra e pavimentando la sede stradale con materiali permeabili anche di riciclo a basso impatto paesaggistico ed ambientale, senza utilizzo di asfalto o prodotti similari;
- d. le torri devono essere tubolari anziché a traliccio;
- e. le parti metalliche dell'aerogeneratore devono essere verniciare con colori non riflettenti;
- f. per gli interventi di adeguamento della viabilità rurale devono essere utilizzati materiali compatibili con quelli esistenti, cercando, se possibile, di recuperare gli inerti provenienti dallo scavo e dai movimenti di terra;
- g. le aree interessate all'intervento (ciglio delle strade, scavi, rinterri, etc) devono essere risistemate con specie erbacee, arbustive e arboree autoctone, inoltre le fondazioni in calcestruzzo devono essere realizzate ad una quota inferiore al piano di campagna e ricoperte di terreno vegetale;
- h. gli aerogeneratori devono essere corredati da idonea certificazione rilasciata da soggetti abilitati, conformi alla normativa vigente per la pubblica e privata incolumità.

48-59



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici della Campania

MBAC-DR-CAM
DIRCAM
0011229 08/08/2014
Cl. 34.19.03/46

*Acquisto in
cd - del
21/08/2014*

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino
via Torquato Tasso 46- 84100 SALERNO
mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
via Trotula de Ruggiero, 6 - 84121 SALERNO
mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

Alla Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e
Attività Produttive Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia
e Carburanti

Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 NAPOLI
dg02_uod04@pec.regione.campania.it

Oggetto: **ARIANO IRPINO (AV):** Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 0,800 Mw.

Proponente: 3R COSTRUZIONI s.r.l. - cod. prog. 48-59

Conferenza di servizi del 21/08/2014

Richiesta parere istruttorio e rinvio Conferenza

In merito alla conferenza di servizi in oggetto, allo scopo di ricondurre l'istruttoria nei termini dettati dall'art. 17 comma 3 lett. n) del D.P.R. n. 233/2007, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91, s'invitano codeste Soprintendenze a comunicare alla scrivente se esiste la rispettiva competenza sull'approvazione del progetto in epigrafe e a trasmettere al contempo, in caso affermativo, i pareri istruttori nel merito, esplicitando i provvedimenti o le norme di tutela, riguardanti il territorio in questione, in base ai quali è stato espresso il citato parere.

Si evidenzia che se l'impianto è localizzato in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, cioè ricadenti nell'ambito distanziale così come individuato dall'allegato 4 del D.M. 10/09/2010 sulle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2), codesti uffici hanno facoltà di dettare, per quanto di competenza, unicamente le prescrizioni previste dall'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La richiesta di eventuali integrazioni e chiarimenti sull'intervento deve essere inviata da parte di codeste Soprintendenze direttamente all'Amministrazione procedente, informandone al contempo questa Direzione.

Nel caso di mancanza di competenza, codesti uffici sono invitati a darne tempestiva comunicazione direttamente all'Amministrazione che indice la conferenza di servizi, e per opportuna conoscenza a questa Direzione ed alla consorella Soprintendenza, secondo quanto disposto dalla scrivente con le note prot. nn. 8450 del 1/07/2010 e 3139 del 04/03/2011.

Pertanto, si chiede di fissare la seduta della conferenza di servizi in una congrua data successiva al ricevimento della documentazione progettuale in argomento, dovendo questa Direzione esprimere il proprio parere successivamente all'acquisizione dei pareri delle Soprintendenze competenti per territorio e materia ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Luigi DI MUCCIO

[Firma]

IL DIRETTORE REGIONALE
Gregorio ANGELINI

[Firma]



Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo - 80132 Napoli

☎ 0812464111 ☎ 0817645305

✉ dr-cam@beniculturali.it ✉ mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it
www.campania.beniculturali.it

AdB P

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari

tel. 080 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Allegati n.: 1

Risp. al fg. n.: 2014.0538878 dell'1/08/2014

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 08/08/2014 10:16 - 0010179
PROTOCOLLO:

Acquisito ex Cds
del 23/08/2014

Alla Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02
Sviluppo Economico e Attività Produttive
Centro Direzionale, Isola A/6
80143 Napoli
(dg02.uod04@pec.regione.campania.it)

e p.c. Alla 3R Costruzioni SRL
Località Camporeale - Zona PIP
83031 Ariano Irpino (AV)
(3erre@pec.it)

OGGETTO: D. Lgs. N. 387/2003. Comune di Ariano Irpino (AV). Progetto per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 800 Kw in località "Camporeale". Fg. 11, P.lla 923. Cod. prog.: 48-59. Conferenza di servizi del 21/08/2014.

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata, con la quale codesto Ente ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 800 Kw, da realizzare nel Comune di Ariano Irpino (AV) in località "Camporeale", si comunica che questa AdB conferma il parere espresso in data 10/10/2013 con la nota n. 13174 di prot., inviato alla Provincia di Avellino all'epoca delegata da codesta Regione, che qui si intende integralmente riportato e che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Colagrande

Il Segretario Generale
Prof. Ing. A. R. Di Santo



AdB P
di Bacino
della Puglia

SPEDITO

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA


L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 4670209 / 567 - fax. 080 4670376 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

*Acquisito in Cds
del 28/08/2014*

Risp. al fg.: n. del

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 10/10/2013 09:09 - 0013174
PROTOCOLLO:



Alla Provincia di Avellino
Patto dei Sindaci per
il Cambiamento Climatico
Servizio Energia e Risorse Estrattive
Corso V. Emanuele, 42 (ex caserma Litto)
83100 Avellino
(provincia.avellino@legalmail.it)

e p. c. Alla 3R Costruzioni S.r.l.
Via Camporeale, Zona P.I.P. snc
83031 Ariano Irpino (AV)
(3erre@pec.it)

OGGETTO: D. Lgs. N. 387/2003. Comune di Ariano Irpino (AV). Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 800 KW in località Camporeale. Fg. 11, P.I.a 923.

Con riferimento alla richiesta contenuta nella nota datata 30/05/2013 della Società 3R Costruzioni di Ariano Irpino, acquisita al n. 8235 di protocollo in data 14/06/2013, relativa all'autorizzazione per l'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 800 KW, da realizzare nel Comune di Ariano Irpino (AV), questa Autorità,

- visti gli elaborati trasmessi dalla predetta Società costituiti dalla relazione tecnica generale, dalla relazione geologica ed idrogeologica, dalla relazione di compatibilità geologica e geotecnica e dagli elaborati grafici (corografie, planimetrie, piante e particolari);
 - visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39;
 - visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati all'11/06/2013;
- considerato che,
- il progetto prevede la costruzione di n. 1 aerogeneratore, della potenza di 800 kW, di una piazzola di montaggio, di un cavidotto a 20 Kv interrato della lunghezza di circa 250 metri, di una

cabina di consegna e di un altro tratto di cavidotto, della lunghezza di circa 10 metri, per il collegamento alla linea MT interrata esistente;

- le opere sono tutte ubicate all'interno della part. 923 del fg. 11 del NCT del Comune di Ariano Irpino;
- le opere, che sono comprese tutte nel territorio di questa AdB, vanno ad interessare aree classificate dal PAI a "pericolosità geomorfologica elevata" (PG2);
- le Norme Tecniche di Attuazione del PAI consentono tali tipi d'intervento nelle aree a "pericolosità geomorfologica elevata" (PG2) previa redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica;
- la relazione di compatibilità geologica e geotecnica, analizzando il territorio, attesta per l'area di interesse una morfologia sub pianeggiante e di conseguenza l'assenza di fenomeni di dissesto gravitativo. Nelle conclusioni il tecnico incaricato afferma la compatibilità dell'opera a farsi con l'assetto geologico e geomorfologico al contorno a condizione che vengano messi in atto alcuni accorgimenti tecnici relativamente al deflusso superficiale delle acque e alla scelta del sito di stoccaggio dei materiali di risulta;
- l'aerogeneratore previsto è individuabile, nel sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33, con le seguenti coordinate piane: E=511437 N=4561934;

Ritiene,


per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che le opere per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 800 Kw, in località "Camporeale" nel Comune di Ariano Irpino (AV), costituite da un aerogeneratore della potenza di 800 KW, da una piazzola temporanea, da una cabina di consegna e da un cavidotto MT interrato della lunghezza totale di circa 260 (250 + 10) metri, siano conformi con le previsioni del PAI approvato a condizione che:

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nella trincea realizzata per la posa del cavidotto.

Sarà compito del RUP la verifica e l'adempimento delle suddette prescrizioni.

Ogni opera autorizzata ovvero eseguita in difformità a quanto previsto negli elaborati oggetto del presente parere sarà ritenuta non conforme alle NTA del PAI.

Il Responsabile del Procedimento
Georgio G. Colagrande



Il Segretario Generale
Prof. Ing. A. R. Di Santo

