

SPIMEZ S.R.L. – Succivo (CE) – Avviso – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/33 - D.G.R. 2694/95 - 7637/95 - 5363/96. Comune di Castel Volturno.

RENDE NOTO

che con istanza del 24/02/2010, diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ha chiesto ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche, degli artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della Legge 08/08/1992 n. 359, dell'art. 9 del D.P.R. 18/03/1965 n. 342, che resta in vigore in conseguenza della Legge n. 290 del 27/10/2003 art. 1 sexies comma 7, della Legge Regionale n. 16 del 26/07/2002, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto avente la finalità di collegare l'impianto fotovoltaico realizzato su di un lotto del Comune di Castel Volturno alla Rete Elettrica Nazionale e nel contempo, ha chiesto che a norma degli artt. 115, 116 e 33 del citato T.U. e successive modifiche ed integrazioni, agli effetti dell'art. 71 e seguenti della Legge 26/06/1865 n. 2359 modificata dalle norme successive e dell'art. 9 del D.P.R. 18/03/1965 n. 342, l'elettrodotto e le opere annesse siano dichiarate di pubblica utilità, nonché riconosciute urgenti ed indifferibili.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 113 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e dell'art. 9 del DPR n. 342/65.

La costruzione dell' elettrodotto interesserà il territorio del Comune di Castel Volturno (Ce).

Il sopracitato elettrodotto sarà lungo circa km 1,800 e avrà le seguenti caratteristiche:

- cavidotto interrato realizzato con conduttori MT 3 x (1 x 185) mmq;
- corrente alternata trifase, frequenza 50 Hz e tensione di esercizio 20.000 Volt;

Con riferimento alla Legge n. 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 0-16 e CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n. 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di Esecuzione del Ministro LL.PP. n. 28 del 21/03/1988 e successive modifiche. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge 22/02/2001 n. 36 ed al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente Decreto Regionale di Autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 4 della Legge 25.06.1865 n. 2359 all'Albo Pretorio del Comune di Castel Volturno, interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile
Ugo Belardo