



Decreto Dirigenziale n. 19 del 06/07/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Sito potenzialmente contaminato P.V. ESSO N.6573 ubicato in Casavatore (NA), Via Marconi n.10 - Approvazione Piano di caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che per il sito in oggetto, P.V. ESSO N.6573 ubicato in Casavatore (NA), Via Marconi n.10, la Esso Italiana s.r.l. nel Giugno 2005 a seguito di interventi di rimozione dei vecchi serbatoi e del riscontro di contaminazione da idrocarburi, per il tramite della Gifra, gestore del PV, aveva trasmesso al Comune, allora competente all'approvazione, ai sensi delle norme all'epoca vigenti, il Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.M. n.471/99, redatto dalla Golder Associates s.r.l.;
- che la ESSO Italiana s.r.l. con nota acquisita in data 28.4.2011 prot.338565 ha richiesto alla Regione, ai sensi del D.Lgs. 152/06, la convocazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano di Caratterizzazione redatto dalla Golder Associates s.r.l. nel 2005, come successivamente integrato nel Luglio 2005 a seguito delle richieste della Provincia di Napoli;
- che la ESSO Italiana s.r.l. con nota del 14.3.2013 acquisita in data 27.3.2013 prot.223420 ha trasmesso un nuovo Piano di Caratterizzazione redatto dalla Golder Associates s.r.l. nel Marzo 2013, Rel. n.13508360153/EM4201, rielaborato ai sensi delle vigenti norme ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

RILEVATO

- a) che la Conferenza dei Servizi, iniziata in data 14.1.2013 e conclusasi in data 22.4.2013 i cui verbali si intendono qui richiamati, esaminati gli atti, ha approvato il Piano della Caratterizzazione trasmesso dalla Esso Italiana s.r.l. rielaborato ai sensi delle vigenti norme ambientali di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. redatto dalla Golder Associates s.r.l. nel Marzo 2013 Rel. n.13508360153/EM4201, con i seguenti pareri;
- b) che l'ARPAC, con nota del 17.4.2013 prot.21451/2013 del 19.4.2013, acquisita al prot.286205 del 22.4.13, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni riportate da lettera b₁ a b₆:
 - b₁) il modello concettuale preliminare non è adeguatamente sviluppato dal momento che non sono stati individuati i potenziali percorsi di migrazione della contaminazione ed i bersagli della contaminazione;
 - b₂) la scelta della colonna di riferimento per la matrice suolo della Tab. 1 Allegato V Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. deve essere condivisa dal Comune, Ente territoriale competente, in funzione della destinazione urbanistica e/o d'uso del sito;
 - b₃) si ritiene opportuno ridefinire l'ubicazione dei sondaggi riportata in fig. 3 spostando il sondaggio S6 in prossimità e a valle idrogeologico dell'area di scavo 2, il sondaggio S5 in posizione più centrale rispetto il confine occidentale del sito ed il sondaggio S4 a valle idrogeologico dell'area di posa dei nuovi serbatoi;
 - b₄) tutti i sondaggi dovranno essere approfonditi fino a – 10m dal p.c. e nel caso in cui si intercetti una falda superficiale i 4 sondaggi da attrezzare a piezometro dovranno essere adeguatamente scelti in modo da caratterizzare le acque di falda a monte e a valle idrogeologico del sito rispetto al flusso di falda indicato;
 - b₅) per tutto quanto concerne le modalità operative di esecuzione di sondaggi e piezometri, di campionamento ed analisi, si rimanda alla definizione del "Piano delle attività", che sarà concordato con questo Ente successivamente all'approvazione del Piano di caratterizzazione;
 - b₆) per l'eventuale elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica, è necessario determinare tutti i parametri sito-specifici di cui alla nota APAT n. 9642 del 21/03/2007.

Precisando che: "la percentuale di analisi di controllo che questo Ente procederà ad analizzare per la validazione della campagna di caratterizzazione sarà stabilita in sede di C.d.S.

- c) che l'ASL NA2 Nord, ha condiviso il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC;
- d) che la Provincia di Napoli, con nota prot.42689 del 22.4.2013 ha dichiarato che non avendo acquisto il parere ARPAC, non ritiene di poter esprimere compiuto parere sul documento in oggetto.
- e) che il Comune di Casavatore (NA), competente per territorio, non ha preso parte alla Conferenza di Servizi, ed a seguito della trasmissione del Verbale di Conferenza, con allegato il parere ARPAC in data 22.4.2013, non ha replicato in merito alla scelta della colonna di riferimento (A o B) per le CSC di cui alla Tabella 1, allegato V, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/06 e s.m.i per la matrice suolo;

- che lo stesso Comune, non ha dato riscontro alla nota prot.260830 del 16.4.2015 con la quale questa UOD 17 sollecitava il comune ad esprimersi sulla scelta della colonna di riferimento (A o B) per le CSC di cui alla Tabella 1, allegato V, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. allegando nuovamente il verbale di Conferenza di Servizi del 22.4.2013, con il relativo parere ARPAC;

Che la Conferenza ha stabilito che la percentuale di analisi di controllo sarà del 10% dei campioni, di suolo e di n.2 campioni di acqua di falda, monte e valle idrogeologico.

RITENUTO

- di dover, per quanto su esposto, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi, approvare il Piano della Caratterizzazione, trasmesso dalla Esso Italiana s.r.l. relativo all'area del P.V. ESSO N.6573, ubicata in Casavatore (NA), Via Marconi n.10, ed elaborato dalla Golder Associates s.r.l. nel Marzo 2013 Rel. n.13508360153/EM4201, con le prescrizioni dell'ARPAC, di cui sopra;

Visti

- a. Il D.Lgs. 03.04.2006 n.152 "Norme in Materia Ambientale" in particolare la Parte IV, Titolo V art. 242;
- b. La Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento Amministrativo"
- c. Il D.D. n.9 del 24.4.2011 del Coordinatore dell'AGC 05;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 17 e su proposta del R.U.P. di adozione del presente atto,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato;

- 1. di approvare**, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri favorevoli espressi in Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 03.04.2006 n.156, il Piano di Caratterizzazione, trasmesso dalla Esso Italiana s.r.l. relativo all'area del P.V. ESSO N.6573 ubicata in Casavatore (NA), Via Marconi n.10, ed elaborato dalla Golder Associates s.r.l. nel Marzo 2013 Rel.n.13508360153/EM4201, con le prescrizioni dell'ARPAC, riportate in narrativa;
- 2. di autorizzare** la Esso Italiana, all'esecuzione degli interventi e delle attività previste nel suddetto Piano di Caratterizzazione con gli obblighi e le prescrizioni di cui sopra;
- 4. di notificare** il presente atto alla ESSO Italiana s.r.l. Viale Castello della Magliana, 24 00148 Roma;
- 5. di trasmettere**, copia del presente decreto al Comune di Casavatore (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, Amministrazione Provinciale di Napoli, all'A.R.P.A.C., all'A.S.L. NA2, per i controlli di rispettiva competenza;
- 6. di inviare** per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi