



Decreto Dirigenziale n. 632 del 10/07/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 6 - UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALL' ACQUISIZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' A SERVIZIO DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA E DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DELLA REGIONE CAMPANIA FUNZIONALE ALL' EROGAZIONE H24 DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ALLA POPOLAZIONE E AL SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO STATALE E REGIONALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. Nell'ambito della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile sono state attribuite, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 e ss.mm.ii., le competenze regionali in materia di protezione civile e sono state istituite, con D.G.R. n. 478 del 10/09/2012, le Unità Operative Dirigenziali 05 "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" e 06 "Protezione Civile, Emergenza e post emergenza"
- b. Alcune delle competenze attribuite alle predette UU.OO.DD., in ambito regionale, sono inerenti ad attività cogenti, da garantire in modalità H24 per 365 giorni l'anno:
 - i. previsione e prevenzione del rischio vulcanico, sismico, idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo, costiero, industriale, tecnologico, ambientale, sanitario etc.;
 - ii. gestione del centro funzionale per le previsioni metereologiche e bollettino meteo regionale;
 - iii. gestione delle reti per il monitoraggio idro-pluviometrico, delle frane, del moto ondoso, sismico;
 - iv. gestione del sistema informativo integrato di protezione civile di supporto alle decisioni;
 - v. valutazione dell'evoluzione degli eventi in atto con l'utilizzo di modellistica previsionale metereologica, idrologica, idraulica e meteomarina a fini di protezione civile;
 - vi. gestione delle emergenze e post-emergenze
 - vii. supporto a prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate da eventi calamitosi e per il censimento danno
 - viii. attività di prima valutazione e pronto intervento a seguito di calamità
 - ix. gestione sala operativa per le operazioni di soccorso
 - x. attività di informazione e comunicazione ai cittadini in caso di calamità
- c. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 06/02/2014, inoltre, la U.O.D. 53.05.05 è stata individuata quale Centro Funzionale Decentrato della Regione Campania, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii., per la gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico e idrogeologico ai fini di protezione civile di cui all'art. 3-bis della legge n. 100/2012, dovendo provvedere agli adempimenti di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 30 giugno 2005, con riferimento anche all'intesa istituzionale sancita con nota prot. n. DPC/PRE/0043463 del 31 agosto 2005, in relazione al riconoscimento conseguito dal Centro Funzionale ai fini dell'autonoma emissione di avvisi regionali di avverse condizioni meteorologiche, con validità, ad ogni effetto di legge, sul territorio regionale

CONSIDERATO che:

- a. Gli apparati ed i sistemi informatici della U.O.D. 53.08.05 e della Sala Operativa Regionale Unificata presso la U.O.D. 53.08.06 della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile (DG.08), devono assicurare il funzionamento e la piena operatività in modalità H24 al fine di consentire la gestione delle situazioni di emergenza e post emergenza e garantire la continuità del servizio del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ex art. 3-bis legge 100/2012 (apparati server, postazioni operatore, infrastrutture di rete, front-end delle reti di trasmissione in ponte radio troposferico, centrale telefonica, apparati di interscambio dati con la rete nazionale dei Centri Funzionali, ecc.);
- b. Disalimentazioni improvvise dei suddetti apparati dovuti ad interruzioni anche di breve durata della fornitura dell'energia elettrica o prolungate interruzioni del funzionamento dell'impianto di climatizzazione delle sale tecniche (sala server, sala operativa, sala di monitoraggio, ecc.), possono

essere causa di danneggiamenti, malfunzionamenti o, nella migliore delle ipotesi, ritardi nell'attuazione delle procedure operative a causa della necessità di dover procedere al ripristino e alla verifica delle piene funzionalità degli apparati stessi e delle interconnessioni tra gli applicativi a supporto delle decisioni;

PRESO ATTO che:

- a. In data 05 giugno 2015, a seguito del distacco dell'alimentazione operato dal Distributore dell'Energia Elettrica, di cui alla nota della UOD 55.15.04, prot. llo reg. n. 2015.0373083 del 29/05/2015, finalizzato all'effettuazione di interventi di manutenzione programmata e adeguamento a norma della cabina di trasformazione elettrica a servizio della Torre C3 del Centro Direzionale, presso cui sono ubicate le sale del Centro Funzionale Regionale e della Sala Operativa Unificata, sono emerse delle criticità nel funzionamento del sistema (gruppo di continuità e gruppo elettrogeno) presupposto a garantire la continuità dell'alimentazione elettrica per gli apparati critici, che hanno causato disservizi operativi ed hanno esposto le apparecchiature stesse al rischio di danneggiamento;
- b. A seguito di verifiche tecniche effettuate dal personale delle UU.OO.DD. 53.08.05 e 53.08.06 nei giorni successivi al 05 giugno 2015, è stato possibile verificare che i suddetti disservizi operativi, verificatisi nuovamente in maniera inattesa a seguito di eventi non prevedibili in data 08 giugno 2015, sono da ricondurre al malfunzionamento del gruppo di continuità, peraltro non coperto da alcun servizio di assistenza tecnica e/o manutenzione, che, per evitare ulteriori e maggiori danni, è stato escluso dalla linea di alimentazione degli apparati;

DATO ATTO che:

- a. Con nota prot. n. 414513 del 16 giugno 2015 del Dirigente della U.O.D. 05 "Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" è stata dettagliatamente rappresentata la situazione di criticità rilevata, al fine di poter instaurare i procedimenti tecnici e amministrativi presupposti al conseguimento degli obiettivi di ripristino e conservazione delle condizioni di perfetta efficienza e sicurezza dei sistemi atti a garantire la continuità dell'alimentazione elettrica degli apparati utilizzati per l'erogazione H24 dei servizi di protezione civile alla popolazione;

RILEVATO che:

- a. Per le cogenti funzioni istituzionali assegnati alla Protezione Civile regionale nell'ambito del vigente ordinamento ex Reg. reg. n. 12/2011 è necessario provvedere in tempi rapidi all'attuazione degli interventi finalizzati al ripristino delle piene funzionalità del sistema (gruppo di continuità e gruppo elettrogeno) presupposto a garantire la continuità dell'alimentazione elettrica per gli apparati critici e delle interconnessioni elettriche necessarie;
- b. Il conseguimento degli obiettivi minimi elencati nella citata nota prot. n. 414513 del 16 giugno 2015:
 - Verifica, revisione ed eventuale rifunionalizzazione degli apparati che garantiscono la fornitura, con continuità, dell'alimentazione elettrica (alimentazione da rete – gruppo di continuità – gruppo elettrogeno) a tutte le apparecchiature considerate "critiche" del CF e della S.O.R.U;
 - Approvvigionamento e messa in esercizio di un nuovo gruppo di continuità di idonea capacità e potenza o, in alternativa, ripristino del gruppo di continuità esistente mediante sostituzione di tutte le batterie ormai obsolete e non in grado di garantire la continuità dell'alimentazione per un tempo sufficiente ad avviare il gruppo elettrogeno;

sono ritenuti imprescindibili ed urgenti ai fini della conservazione delle condizioni di perfetta efficienza operativa e della continuità del funzionamento di tutti i sistemi hw/sw utilizzati per l'erogazione H24 dei servizi di protezione civile alla popolazione;

DATO ATTO, altresì, che:

- a. Le verifiche tecniche effettuate sulle apparecchiature, vista l'obsolescenza degli apparati elettrici installati, lo stato fatiscente delle batterie, l'inadeguatezza in termini di isolamento dalle infiltrazioni di acqua e di condizionamento dei locali attualmente utilizzati e il dimensionamento in termini di potenza che risulta molto sovradimensionato rispetto alle esigenze elettriche di alimentazione dei soli locali operativi, hanno evidenziato l'inopportunità, da un punto di vista economico, tecnico e strategico, di procedere al ripristino delle funzionalità del gruppo statico di continuità esistente;

RILEVATO, altresì, che:

- a. Nelle more dell'attivazione di un piano di manutenzione programmata (preventiva e correttiva) di tutto il sistema, ivi compreso il gruppo elettrogeno, quello di continuità e del sistema di condizionamento utilizzato attualmente ad integrazione dell'impianto di raffreddamento dei locali della Torre C3 – primo piano (Sale del Centro Funzionale, Sala Operativa, Sala server, Sala radio, locali di servizio, etc.), per garantire la continuità dei servizi erogati H24 di protezione civile alla popolazione e al sistema nazionale integrato (statale e regionale) è necessario provvedere con urgenza all'acquisizione e messa in esercizio di un nuovo gruppo statico di continuità di potenza adeguata;
- b. L'importo della spesa preventivata è di euro 36.000,00 oltre IVA (22%) pari ad euro 7.920,00, per un ammontare complessivo di euro 43.920,00, che saranno imputati sul capitolo 1148, del bilancio gestionale 2015 che presenta una capienza sufficiente in termini di competenza e di cassa;
- c. La fornitura di che trattasi, essendo previsto nel Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, rientra fra quelle individuate dalla stazione appaltante per le procedura in economia, ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006;
- d. La fornitura individuata rientra fra quelle previste dalle categorie presenti nell'area relativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sul portale degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.acquistinretepa.it);

RITENUTO di:

- a. dover provvedere all'acquisizione e alla messa in esercizio, ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006, di un nuovo gruppo statico di continuità in grado di garantire la continuità dell'alimentazione delle apparecchiature utilizzate presso il Centro Funzionale Decentrato e la Sala Operativa Regionale Unificata (UU.OO.DD. 53.08.05 e 53.08.06), in caso di disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore dell'energia, per un tempo sufficiente a consentire l'avviamento e l'operatività a regime del gruppo elettrogeno presente;
- b. dover effettuare la prenotazione di impegno dell'importo di € 36.000,00 (trentaseimila/00) per oneri contrattuali ed € 7.920,00 (settemilanovecentoventi/00) per I.V.A. al 22%, per un totale di € 43.920,00 (quarantatremilanovecentoventi/00), per l'acquisizione e la posa in opera di che trattasi, da imputare sul capitolo 1148 del bilancio gestionale - esercizio finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente transazione finanziaria:

Importo (Euro)	Cap. di spesa	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V Livello piano dei conti	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	SIOPE (codice Bilancio)	SIOPE (codice gestionale)
43.920,00	1148	1	11	01	103	1.03.01.02.008	03.2	8	1.03.01	1341

- c. Di dover incaricare per la fornitura di cui trattasi, da acquisire ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006, la U.O.D. 55.15.06 - Stazione Unica appaltante della Regione Campania, come previsto dal *"Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e*

servizi, nell'ambito della C.A., operante presso la Direzione Generale Risorse Strumentali del Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali", di cui alla DGR n. 5 del 09/01/2015;

RITENUTO, altresì:

- a. Di dover individuare, sentito il Dirigente della 53.08.05 "Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile" e in considerazione della particolare professionalità richiesta, necessaria alla gestione degli aspetti tecnici e amministrativi dell'intervento e non rinvenibile nel personale incardinato nella U.O.D. 06, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Salvatore Gentile, matr. 19004, funzionario D3 e titolare di Posizione Organizzativa, in servizio presso la predetta U.O.D. 53.08.05;

VISTI:

- a. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
- b. il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- c. la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, e ss.mm.ii.;
- d. il Regolamento regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 35, che disciplina le funzioni e le competenze delle Unità Operative Dirigenziali in materia di adozione di provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di accertamento delle entrate;
- e. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. e la circolare applicativa prot. n. 340361 del 14/05/2013 del Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
- f. la delibera di Giunta Regionale n. 753/2014 di approvazione del Disciplinare per il funzionamento della Centrale Acquisti della Giunta Regionale della Campania.
- g. la delibera di giunta regionale n. 5/2015 di approvazione del disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi nell'ambito delle attività della C.A.
- h. la legge regionale 05 gennaio 2015, n. 1, di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2015÷2017, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivo decreto legislativo di modifica e integrazione 10 agosto 2014, n. 126;
- i. la deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 09/02/2015, pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015, con la quale, fra l'altro, è stato approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 e, in particolare, i punti 17 e 18 del deliberato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 05 "Centro Funzionale per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile", sulla base dei presupposti atti, richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, nonché sulla scorta della regolarità amministrativa del procedimento, dichiarata a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento dal Dirigente della stessa U.O.D.,

DECRETA

Per quanto riportato in narrativa, da intendersi di seguito integralmente confermato e trascritto:

1. Di autorizzare l'acquisizione e la messa in esercizio, ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006, di un nuovo gruppo statico di continuità in grado di garantire la continuità dell'alimentazione delle apparecchiature utilizzate presso il Centro Funzionale Decentrato e la Sala Operativa Regionale Unificata (UU.OO.DD. 53.08.05 e 53.08.06), in caso di disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore dell'energia, per un tempo sufficiente a consentire l'avviamento e l'operatività a regime del gruppo elettrogeno presente;
2. Di effettuare la prenotazione di impegno dell'importo di € 36.000,00 (trentaseimila/00) per oneri contrattuali ed € 7.920,00 (settemilanovecentoventi/00) per I.V.A. al 22%, per un totale di € 43.920,00 (quarantatremilanovecentoventi/00), per l'acquisizione e la posa in opera di che trattasi, da imputare sul capitolo 1148 del bilancio gestionale - esercizio finanziario 2015, che presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente transazione finanziaria:

Importo (Euro)	Cap. di spesa	Titolo	Missione	Programma	Macro aggregato	V Livello piano dei conti	COFOG	Codice Identific. Trans. UE	SIOPE (codice Bilancio)	SIOPE (codice gestionale)
43.920,00	1148	1	11	01	103	1.03.01.02.008	03.2	8	1.03.01	1341

3. Di incaricare per la fornitura di cui trattasi, da acquisire ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006, la U.O.D. 55.15.06 - Stazione Unica appaltante della Regione Campania, come previsto dal *"Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nell'ambito della C.A., operante presso la Direzione Generale Risorse Strumentali del Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali"*, di cui alla DGR n. 5 del 09/01/2015;
4. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, in relazione agli adempimenti di legge inerenti alla gestione e conduzione dell'intervento, l'Ing. Salvatore Gentile, matr. 19004, funzionario D3 e titolare di Posizione Organizzativa, in servizio presso la predetta U.O.D. 53.08.05;
5. Di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla U.O.D. 55.15.06 - Stazione Unica appaltante della Regione Campania, alla U.O.D. 53.08.05 – Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento ai fini di protezione civile, alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e post emergenza e al BURC ai fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

Il Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo