


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0042827 22/01/2015 12,15
Mitt.: UOD Energia e carburanti

Classifica: 12.1.10. Fascicolo: 2 del 2014



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno 10/02/2015

PROPONENTE: cod.prog.:48-129

FAX:0974837154

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

PIANO DELLA ROCCA SNC84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

P.E.C.: *consorziovelia@pec.it*

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125, Napoli ()

P.E.C.: *anas.campania@postacert.stradeanas.it*

FAX 081/621411

ARPAC – AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO

VIA LANZALONE, 54/56 84100 ,Salerno (Sa)

P.E.C.: *arpac.sa.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it*

FAX 089 386531 089
2758095

ASL SA - Azienda Sanitaria Locale Salerno

Via Nizza, 14684124 ,Salerno (SA)

P.E.C.: *protocollogenerale@pec.aslsalerno.it; asl.sa.protocollogenerale@pa.postacertificata.gov.it*

FAX 089251629

Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale Bacino Idrografico Fiume Sele

Centro Direzionale Isola E3 80143,Napoli (NA)

P.E.C.: *abds@dadapec.com*

FAX 0815627827

Comune di Ceraso

Piazza Anfiteatro84052 ,Ceraso (SA)

P.E.C.:

FAX

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai84078,Vallo della Lucania (Sa)

P.E.C.:

FAX 0974 7125334

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per le Politiche Agricole,Alimentari e Forestali n.06

Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07

FAX 081 7967470



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod07@pec.regione.campania.it

 **Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52**
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Servizio territoriale provinciale Salerno - UOD 19
Via Porto 484100, Salerno (SA)
P.E.C.: agc11.sett11@pec.regione.campania.it
dg06.uod19@pec.regione.campania.it

FAX 084 2589521

 **Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52**
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo - UOD 09
Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 0817967330

 **Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi 09**
- Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03
Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (Na)
P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it

FAX

 **Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53**
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Genio civile di Salerno; presidio protezione civile - UOD 13
Via Porto, 4 84100, Salerno (Sa)
P.E.C.: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

FAX 089 2589208

 **DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**
Via Eldorado, 1 – Castel dell'Ovo 80132, Napoli (Na)
P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

FAX 0817645305

 **ENEL**
Centro Direzionale Isola G/380143, NAPOLI (Na)
P.E.C.: eneldistribuzione@pec.enel.it

FAX 081 8041311

 **Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano**
Piazza S. Caterina, 8 84078, Vallo della Lucania (SA)
P.E.C.: parco@cilentoediano.it

FAX 0974/7199217



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania
Via Emanuele Gianturco, 102/A80142, Napoli (Na)
P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it

FAX 0817340023



Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania
- Interferenze Elettriche
Piazza Garibaldi, 1980142, NAPOLI (Na)
P.E.C.: com.ispcmp.napoli2@pec.sviluppoeconomico.gov.it

FAX 081201956



PROVINCIA DI SALERNO
Via Roma, Palazzo S. Agostino 84100, SALERNO (Sa)
P.E.C.: urp@pec.provincia.salerno.it; g.dacunzi@pec.provincia.salerno.it

FAX 089-338812 /
229444




SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO
Via Trotula de Ruggiero, 6/784121, SALERNO (SA)
P.E.C.: mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089252075




SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO
VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121, Salerno (Sa)
P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

FAX 089 318120



fonte: <http://k>



- la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai **3 MBytes** e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);
- documentazione attestante la vigenza e validità della **STMG**;
- l'eventuale file **PDF** che contiene le coordinate **UTM WGS 84** dovrà essere denominato "UTM WGS 84";
- dichiarazione, resa ai sensi degli **artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000** con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo **art. 76**, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito.

Il Vicario
IL DIRETTORE GENERALE
Fortunato Polizio
Francesco P. Iannuzzi

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

Prot. 2015. 0108440 17/02/2015 10,19
Mitt.: UOD Energia e carburanti

Classifica: 12.1.10. Fascicolo: 2 del 2014



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Trasmissione Verbale Conferenza di Servizi del 10/02/2015

PROPONENTE cod.prog.:48-129

FAX:0974837154

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

PIANO DELLA ROCCA SNC84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

P.E.C.: *consorziovelia@pec.it*

FAX 081/621411

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125 Napoli ()

P.E.C.: *anas.campania@postacert.stradeanas.it*

**ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE
DI SALERNO**

FAX 089 386531 089
2758095

VIA LANZALONE, 54/56 84100 Salerno (Sa)

P.E.C.: *arpacdipartimentosalerno@pcert.postecert.it*

FAX 089251629

ASL SA - Azienda Sanitaria Locale Salerno

Via Nizza, 14684124 Salerno (SA)

P.E.C.: *protocollogenerale@pec.aslsalerno.it; asl.sa.protocollogenerale@pa.
postacertificata.gov.it*

FAX 0815627827

Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale Bacino Idrografico Fiume Sele

Centro Direzionale Isola E3 80143 Napoli (NA)

P.E.C.: *abds@dadapec.com*

FAX

Comune di Ceraso

Piazza Anfiteatro84052 Ceraso (SA)

P.E.C.: *utc.ceraso@asmepec.it*


FAX 0974 7125334

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai84078 Vallo della Lucania (Sa)

P.E.C.:

FAX 081 7967470



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

FAX 081 7967470

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)
P.E.C.: *dg06.uod07@pec.regione.campania.it*

FAX 084 2589521

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Servizio territoriale provinciale Salerno - UOD 19
Via Porto 484100 Salerno (SA)
P.E.C.: *agc11.sett11@pec.regione.campania.it*
dg06.uod19@pec.regione.campania.it

FAX 0817967330

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo - UOD 09
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)
P.E.C.: *dg06.uod09@pec.regione.campania.it*

FAX

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi
09 - Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na)
P.E.C.: *dg09.uod03@pec.regione.campania.it*

FAX 089 2589208

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Genio civile di Salerno; presidio protezione civile - UOD 13
Via Porto, 4 84100 Salerno (Sa)
P.E.C.: *dg08.uod13@pec.regione.campania.it*

FAX 0817645305

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Via Eldorado, 1 – Castel dell'Ovo 80132 Napoli (Na)
P.E.C.: *mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it*

FAX 081 8041311

ENEL
Centro Direzionale Isola G/380143 NAPOLI (Na)
P.E.C.: *eneldistribuzione@pec.enel.it*



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

FAX 0974/7199217

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Piazza S. Caterina, 8 84078 Vallo della Lucania (SA)
P.E.C.: *parco@cilentoediano.it*

FAX 0817340023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
✓ **Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania**
Via Emanuele Gianturco, 102/A80142 Napoli (Na)
P.E.C.: *ustif-napoli@pec.mit.gov.it*

FAX 081201956

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche
✓ Piazza Garibaldi, 1980142 NAPOLI (Na)
P.E.C.: *com.ispcmp.napoli2@pec.sviluppoeconomico.gov.it*

FAX 089-338812 /
229444

PROVINCIA DI SALERNO
✓ Via Roma, Palazzo S. Agostino 84100 SALERNO (Sa)
P.E.C.: *urp@pec.provincia.salerno.it; g.dacunzi@pec.provincia.salerno.it*

FAX 089252075

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO
✓ Via Trotula de Ruggiero, 6/784121 SALERNO (SA)
P.E.C.: *mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it*

FAX 089 318120

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO
✓ VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121 Salerno (Sa)
P.E.C.: *mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it*



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto **IDROELETTRICO** per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA** della potenza di **0,578 MW**, da ubicare nel **Comune di CERASO (SA)**. Trasmissione Verbale.

In riferimento alla Conferenza di servizi in oggetto, convocata con nota del 22/01/2015 prot. Reg. num. 2015.0042827, tenutasi il giorno 10/02/2015 alle ore 10:00:00 si inoltra copia del resoconto verbale della presente riunione.

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito

IL DIRIGENTE ISTRUTTORE
Dott. Fortunato Polizio


Il Vicario
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Paolo Iannuzzi


Ai sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

Resoconto Verbale CDS

Il giorno 10/02/2014, alle ore 10.30 presso la Giunta Regionale della Campania, Settore Regolazione dei mercati, al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER (Impianto Idroelettrico con Potenza 0,578 MW da realizzarsi nel comune di CERASO (SA) Foglio 25 p.lle 19, 20, 21, 25, 29, 34, 36, 81, 82 - Foglio 13 p.la 283 - Foglio 14 p.lle 341 396 395 167) di cui al codice progetto 48-129, proposto dalla società Consorzio di Bonifica Velia, con sede in PRIGNANO CILENTO (SA), c.f. - P. IVA - 8002158065.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota del 22/01/2015, prot. reg. 0042827, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
SERVIZIO MERCATO ENERGETICO REGIONALE Giusta Delega del 06/05/2014 Num. Prot. 0308371	Ing. Giuseppe Ragucci	

SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Firma
Consorzio di Bonifica Velia	Ing. Marcello Nicodemo	

ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica Militare		
Ferrovie dello Stato		
A.N.A.S.		
A.R.P.A.C.		
A.S.L.		
Autorità di Bacino		
Comando provinciale V.V.F.F.		
Comune di		
Comunità montana		
Consorzi di bonifica		
A.T.O.		
E.n.a.c		
E.n.a.v		
E.N.E.L.		
T.E.R.N.A.		
Ente parco		
Mari Dipart Ionio Taranto		
Ministero dei Beni Culturali		
S.B. Architettonici Pr		
S.B. Archeologici Pr		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero MISE		
Provincia		
R.F.C.		
Settore B.C.A.		
Settore Piano Forestale Generale		
5206U.O.D 07 Foreste Usi Civici		
Settore cave e torbiere		
5308U.O.D. 07 Cave- Torbiere		
Settore provinciale del genio civile		

5308U.O.D. 09/10/11/12/13 PR		
Settore Politiche del territorio		
5309U.O.D. 03 Politiche Territorio		
Settore Se. SIRCA		
5206U.O.D. 09 SIRCA		
Settore S.T.A.P. Foreste		
Settore S.T.A.P.A. C.E.P.I.C.A.		
5206U.O.D. 15/16/17/18/19 PR		
Settore Tutela dell'ambiente		
5205U.O.D. 07 Ambiente VIA VI VAS		
Settore S.T.A.P. Ecologia		
5205U.O.D. 14/15/16/17/18 PR		

I suddetti enti sono chiamati ad esprimere gli eventuali pareri di competenza rispetto alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che, in base al combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs 387/03 e smi e dell'art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90 e smi, rientrano nell'autorizzazione unica regionale, secondo quanto illustrato a titolo esemplificativo nel DD AGC 12 n° 50/2011, pubblicato sul BURC n° 14 del 28/02/2011.

In sede di prima riunione del sono confermate le seguenti indicazioni procedurali:

1. non saranno accettate richieste di rinvio ex comma 2 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi, atteso il valore interlocutorio della medesima e l'impossibilità di riprogrammare il calendario delle riunioni;
2. il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010;
3. le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uod04@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;
4. i pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e smi dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uod04@pec.regione.campania.it" ovvero direttamente in conferenza di servizi;
5. si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno determinare una valutazione positiva del riscontro;
6. le comunicazioni da parte dell'amministrazione procedente potranno avvenire utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uod04@pec.regione.campania.it". Pertanto ciascun ente è invitato a far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uod04@pec.regione.campania.it" l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere le comunicazioni.

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi, di aver depositato il progetto integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, conforme al progetto presentato in conferenza di servizi agli enti convocati alla presente conferenza.

L'Amministrazione procedente comunica che risultano acquisiti agli atti in fase di procedimento i pareri, sintetizzati nella tabella che segue, compresi quelli depositati in sede odierna dal proponente e dagli enti convocati:

ENTE	Parere (integrazioni, interlocutorio negativo, positivo)
A.N.A.S.	Non copetenza acquisito in cds del 10/02/2015
A.R.P.A.C.	Il proponente ha inoltrato il progetto in data 26/01/2015 con ricevuta in data 28/01/2015 – ad oggi non ha espresso parere di competenza
Autorità di Bacino Sinistra Sele	Parere favorevole con prescrizione (emesso in data 01/05/2011) acquisito in data 07/01/2015 con prot.

	2015.0003853
Autorità di Bacino Regionale della Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del fiume Sele	Parere favorevole con raccomandazioni e prescrizione (emesso in data 15 ott. 2014) acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853
Comune di CERASO	Parere Favorevole con permesso a costruire n. 3/15 del 29/01/2015 acquisito in cds del 10/02/2015
Comunità montana Gelbison e Cervati	Parere favorevole con prescrizione acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853
E.N.E.L.	Parere favorevole con accettazione del proponente acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853
Ente parco Nazionale Cilento e V. Diano	Parere positivo in sanatoria per la concessione delle acque con prescrizione (emesso in data 12/08/2010) acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853
Settore Ambiente Ciclo integrato delle Acque	Parere positivo emesso in data 30 luglio 2014 ed acquisito nella odierna cds
S.B. Architettonici PPAesaggisticaPr	Parere positivo rilasciato in data 08/03/2012 riportato nella Pratica edilizia n. 1182/2012, acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853 – confermato con nota del 09/02/2015 acquisita nella odierna cds
S.B. Archeologici Pr BN CA SA AV	Parere favorevole con prescrizione acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853
Provincia Salerno	Parere Positivo di attraversamento stradale subordinato al pagamento per il ritiro acquisito nella cds odierna
5308U.O.D. 09/10/11/12/13 PR	Il proponente ha inoltrato il progetto in data 26/01/2015 con ricevuta in data 28/01/2015 – ad oggi non ha espresso parere di competenza
5206U.O.D. 09 SIRCA	Non sussistono pareri ostativi acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853
5206U.O.D. 19 PR SA	Parere positivo (non è interessata a coltivazione dei vigneti) acquisito in cds del 10/02/2015
5205U.O.D. 07 Ambiente VIA VI VAS	Decreto Dirigenziale n. 24 del 20/11/2013 e sua Rettifica con Decreto Dirigenziale n. 72 del 26/11/2013 – acquisito in data 07/01/2015 con prot. 2015.0003853

La presente conferenza dei servizi, atteso che il progetto è corredato da tutti i pareri positivi, con eccezione dell'ARPAC SA e del GENIO CIVILE DI SALERNO, enti ai quali è stato trasmesso il progetto nei termini dovuti da parte del proponente i detti pareri vengono acquisiti ai sensi del comma 6 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., si chiude con esito positivo.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "dg02.uod04@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 11,00.

Napoli, 10/02/2014.

Prot. 2015. 0090466 10/02/2015 10,44

Mitt. : 538913 UOD Genio civile di Salerno; p...

Ass. : UOD Energia e carburanti

Classifica : 51.8.13. Fascicolo : 7 del 2015



Dipartimento delle Politiche territoriali
 Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile
 Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno
 Presidio di Protezione Civile
 Via Porto,4 – Salerno tel.089/2589111
 fax 0892589208

*seguito ore 12 e
 10/2/2015*

Giunta Regionale della Campania
 Dipartimento 51

Programmazione e dello Sviluppo Economico
 Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e
 Attività Produttive

Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti
 Centro Direzionale Isola A6
 80143 Napoli

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Consorzio di Bonifica Velia
 Piano della Rocca
 84060 Prignano Cilento (SA)
consorziovelia@pec.it

Oggetto: Autorizzazione Unica ex art.12 .D. Leg. 387/03. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un Impianto Idroelettrico per produzione di energia elettrica, della potenza di 0,578 MW, da realizzarsi nel Comune di Ceraso(SA), località Petrosa. Foglio n. 25 P.lle 19-20-21-25-29-34-36-81-82, Foglio n. 13 P.lle 341-396-395-197. Riferimento n. 2015 0059834 del 29.01.2015

La Società Consorzio di Bonifica Velia, con sede in Prignano Cilento (SA), località Piano della Rocca, ha presentato il progetto per la costruzione di un impianto Idroelettrico di cui all'oggetto, acquisito agli atti di questa UOD in data 29/01/15.

In riferimento alla richiesta formulata dalla Giunta Regionale della Campania Dipartimento 51 Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti di Napoli, pervenuta a questa UOD in data 22/01/2015 al n° 0042827, si trasmette la richiesta di integrazione, onde permettere questo Ufficio il rilascio del Nulla Osta per quanto attiene gli aspetti elettrici ai sensi del T.U. 1775 del 11.12.1933.

- Planimetria catastale e simulazione fotografica della linea a farsi del cavidotto contenenti elaborati grafici esecutivi :lunghezza della cavidotto e relativa connessione alla rete elettrica, gabbie, quadri elettrici , le apparecchiature di comando e di protezione ed i servizi ausiliari;
- Relazione generale sul Calcolo Elettrico dell'impianto e calcolo elettrico con le relative verifiche della caduta di tensione e delle protezioni e schema unifilare dei quadri ;
- Particolare costruttivi della posa in opera del Cavidotto e protezione meccaniche della linea
- Particolare costruttivi del giunto (pianta, sezioni longitudinali e trasversali e particolari in opportuna scala);
- Particolari costruttivi dei Disegni quotati dei sostegni, del blocco di fondazione
- Relazione tecnica dei Calcoli Meccanici: contenente le caratteristiche del palo e le relative verifiche della linea e del complesso palo-fondazione;
- Dichiarazione del tecnico Progettista;
- Asseverazione del Progetto.
- Nel caso di impianto di illuminazione esterna a servizio dell'impianto , dovrà essere presentato documentazione progettuale ai sensi del T.U. 11.12.1933 n° 1775

Si resta in attesa della documentazione richiesta..

L'Istruttore
 (P.I. Alfredo Pastorino)

Il Responsabile della P.O. 06
 (Geom. Armando Campopiano)

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale
 Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile
 U.O.D. 13 – Biagio Franza

DG 02 UOD 04 Energia e Carburanti

Da: "Per conto di: dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: martedì 10 febbraio 2015 10:58
A: "UOD 51.02.04- Energia e Carburanti" <dg02.uod04@pec.regione.campania.it>; "Consorzio Bonifica Velia" <consorziovelia@pec.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot 90466 del 10_2_15_Aut.ne installazione Impianto Idroelettrico nel Comune di Ceraso loc Petrosa

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/02/2015 alle ore 10:58:52 (+0100) il messaggio

"Prot 90466 del 10_2_15_Aut.ne installazione Impianto Idroelettrico nel Comune di Ceraso loc Petrosa" è stato inviato da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:

consorziovelia@pec.it

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opecc275.20150210105852.16845.08.1.2@pec.actalis.it



seguito ore 12.00
10/2/2015
C

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO – SUD

– Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi –

U.S.T.I.F. NAPOLI

Via E. Gianturco, 102/A - 80142 NAPOLI - tel. 0816027111 / fax 0817340023

Prot. n. 324/AT/GEN
(da citare nella risposta)

Napoli, 10/02/2015

Alla Regione Campania
A.G.C. Sviluppo Economico
Settore Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale – Isola A6
80143 NAPOLI
agc12.sett04@pec.regione.campania.it

e p.c. Consorzio di bonifica "VELIA"
Loc. Piano della Rocca
84060 Prignano Cilento (SA)
consorziovelia@pec.it

Oggetto: Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica, della potenza di 0,578 MW, nel Comune di Ceraso (SA).
Proponente: Consorzio di bonifica "VELIA"

Si fa riferimento all'istanza, del 26/01/2015, inerente l'oggetto, acquisita al prot. n. 233/AT/GEN, del 28/01/2015, e successiva integrazione del 04/02/2015, acquisita al prot. n. 324/AT/GEN, del 06/02/2015, con la quale il Consorzio di bonifica "VELIA", giusto l'art. 111 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, ha inviato a questo Ufficio anche copia della documentazione progettuale inerente l'impianto de quo.

In merito, avuto particolare riguardo agli artt. 112 e 120 del citato R.D. 1775/1933 e visto la sola parte della documentazione progettuale di interesse, si comunica che, allo stato, non si rinvencono interferenze tra il tracciato degli elettrodotti MT/BT, connessi all'impianto in oggetto, e sistemi di pubblico trasporto ad impianti fissi, sia in esercizio che in progetto, ricadenti nella giurisdizione di questo Ufficio.

Relativamente alla costruzione dell'impianto in questione, si precisa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108, 111, 112 e 120 del richiamato R.D. 1775/1933, questo Ufficio, ope legis, si pronuncia, in via preventiva, esclusivamente in merito alla realizzazione, ovvero alle varianti costruttive, di linee elettriche a tensione non inferiore a 5kV (elettrodotti, cavidotti, ecc.), ma non in merito ad altre opere e/o altri manufatti strumentali e/o complementari all'impianto stesso. Tali ultime opere, se del caso, qualora poste a distanza minore di quelle regolamentari rispetto a sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi, potranno essere autorizzate, ex Titolo III del D.P.R. 11/7/1980, n. 753, s.m.i., dai competenti organi Regionali, ovvero da quelli di R.F.I. s.p.a., per i sistemi di trasporto pubblico e le linee di rispettiva competenza.

Tanto si comunica anche all'interessato richiedente ai sensi della L. 7/8/1990, n.241, t.v.

il Responsabile del procedimento
dott. Giovanni Testa

IL DIRETTORE
ing. Michele Odituro

Settore Regolazione dei Mercati

Da: "Per conto di: ustif-napoli@pec.mit.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: martedì 10 febbraio 2015 11:44
A: <consorziovelia@pec.it>; <agc12.sett04@pec.regione.campania.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PROT 324 AT GEN

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/02/2015 alle ore 11:44:37 (+0100) il messaggio
"PROT 324 AT GEN" è stato inviato da "ustif-napoli@pec.mit.gov.it"
indirizzato a:

consorziovelia@pec.it

agc12.sett04@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1A51499D-57F1-081D-F8CD-32E0BC77F61C@telecompost.it

segretario
09 FEB. 2015



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso n. 46 – 84100 Salerno

Tel. 089 318174 Fax 089 318120

e-mail: shap-sa@beniculturali.it

PEC: mbac-shap-sa@mailcert.beniculturali.it

*Spett.le Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e
dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico
e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e
Carburanti*

*Spett.le
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici
Via Eldorado, 1- Castel dell'Ovo
80132 NAPOLI*

*Al Consorzio di bonifica "VELIA"
Prignano Cilento (SA)*

Prot. N. 3042..... CL34.19.0467/25

Risposta al Foglio del.....

OGGETTO: Conferenza di servizi del 10/02/2015 D.Lgs.387/03 art.12 –Autorizzazione all'istallazione e all'esercizio di un impianto IDROELETTRICO per al produzione di enegia elettrica, proposto dal consorzio di bonifica Velia alla potenza di 0.578 MW ubicato nel Comune di Ceraso (SA).

PARERE FAVOREVOLE

Codesta Amministrazione ha chiesto nota prot. n. 121 del 26/01/2015, pervenuta in data 29/01/2015 ed acquisita agli atti al prot. n. 2032 del 29/01/2015, il parere di questo Ufficio ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 146, in merito all'istanza di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto idroelettrico.

Esaminata la documentazione trasmessa.

Considerato che l'area interessata dalle opere è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004:

ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera f), in quanto "ricadente nella perimetrazione del Parco del Cilento Vallo Diano e Alburni".

Considerato che questo Ufficio aveva già esaminato un precedente progetto esprimendo il proprio parere favorevole;

Si conferma il parere favorevole precedentemente reso con nota n. 7064 del 8/03/2012

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria
Funzionario per Tecnologie
Giancarlo Casale

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanni Villani

Il Soprintendente
Gennaro Miccio

DG 02 UOD 04 Energia e Carburanti

Da: "Per conto di: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: martedì 10 febbraio 2015 10:30
A: "REG CAMPANIA_ENERGIA CARBURANTI" <dg02.uod04@pec.regione.campania.it>; "direzione regionale_campania" <mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it>; <consorziovelia@pec.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ceraso_cons bonifica velia_conf serv_impianto idroelettrico_pare fav_prot 3012_09_02_2015

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/02/2015 alle ore 10:30:59 (+0100) il messaggio

"ceraso_cons bonifica velia_conf serv_impianto idroelettrico_pare fav_prot 3012_09_02_2015" è stato inviato da "mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it" indirizzato a:


mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

consorziovelia@pec.it

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: FD9C6BCA-3CF2-A15F-FDDC-8F5F2D22CD19@telecompost.it



Acquinto uods del 10/02/2015

COMUNE DI CERASO
Ufficio Tecnico

Prot. n. 462

29 GENNAIO 2015

RIFERIMENTO: PROT. 2015.0042827 DEL 22/01/2015

PEC


Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello
Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività
Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti
PEC: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Oggetto: D.Lgs. 387/03 – art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società Consorzio di Bonifica Velia della potenza di 0,578 MW ubicato nel Comune di Ceraso (SA) (Località Petrosa – foglio 25 p.lle 19, 20, 21, 25, 29, 34, 36, 81, 82 – Foglio 13 p.la 283 – Foglio 14 p.lle 341, 396, 395, 197).
Invio parere.

Con riferimento alla conferenza di servizi indetta e convocata per il giorno 10/02/2015, alle ore 10:00, presso gli uffici del Dipartimento in indirizzo, per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, il sottoscritto arch. Domenico Conti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ceraso (SA), per quanto di propria competenza,

ESPRIME

parere favorevole alla realizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società Consorzio di Bonifica Velia della potenza di 0,578 MW ubicato nel Comune di Ceraso (SA) (Località Petrosa – foglio 25 p.lle 19, 20, 21, 25, 29, 34, 36, 81, 82 – Foglio 13 p.la 283 – Foglio 14 p.lle 341, 396, 395, 197).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. DOMENICO CONTI



DG 02 UOD 04 Energia e Carburanti

Da: "Per conto di: utc.ceraso@asmepec.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: giovedì 29 gennaio 2015 10:38
A: <dg02.uod04@pec.regione.campania.it>
Allega: [dati-cert.xml](#); [postacert.eml](#)
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D.Lgs. 387/03 ? art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società Consorzio di Bonifica Velia

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/01/2015 alle ore 10:38:28 (+0100) il messaggio


"D.Lgs. 387/03 ? art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società Consorzio di Bonifica Velia " è stato inviato da "utc.ceraso@asmepec.it"

indirizzato a:


dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: [opec275.20150129103828.31273.05.3.1@pec.actalis.it](#)



COMUNE DI CERASO
Sportello Unico per l'Edilizia



PERMESSO DI COSTRUIRE

per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica
(art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

PERMESSO DI COSTRUIRE N. **3/15**

Pratica edilizia n. **1487** anno **2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco, il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

ATTESA, quindi, la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/02/2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTA la domanda - presentata in data **15/01/2015** prot. n. **230** - dalla Ditta:

(nominativo)

(codice fiscale)

1 **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA**

80021580651

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

ING. MASSIMO VALENTINO AMBROSIO

il permesso di costruire per eseguire, in questo Comune, i lavori di:

"Completamento impianto irriguo del Palistro al servizio dell'alta e media valle del Palistro e della Fiumarella di Ascea. 2° lotto - Minicentrale idroelettrica del Palistro"

sul terreno individuato nel modo seguente:

Località: **Petrosa**

In Catasto foglio **25** mapp. **34, 35, 5** - foglio **13** mapp. **283**

Vincolo Paesaggistico: art. 142 lett. B) e C) D.Lgs. 42/04



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

IL DIRETTORE

Dot. Ing. Marcello Nicodemo

Qualificazione tecnico giuridica dell'intervento: DPR 380/01 - art. 10 interventi di nuova costruzione come definiti dall'art 3 lett. e1: la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;

DATO ATTO che l'opera da eseguire:

- ☒ non è sottoposta alla corresponsione del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 17, comma 3 ovvero in quanto intervento non oneroso;
- ☐ è sottoposta alla corresponsione -- nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti -- del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che risulta così determinato:
 - € ,00 quale quota relativa all'incidenza delle spese per le opere di urbanizzazione;
 - € ,00 quale quota relativa all'incidenza del costo di costruzione;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto Permesso di Costruire;



COMUNE DI CERASO

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it



VISTI gli atti tecnico - progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTI gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO che il parere dell'ufficiale sanitario **NON E' DOVUTO**;

VISTO il parere **FAVOREVOLE** della Commissione per il paesaggio, espresso in data **07/02/2012**, verbale n. **3/12**;

VISTO il **PARERE FAVOREVOLE** della Soprintendenza per i BAP di Salerno e Avellino, **RILASCIATO** in data **08/03/2012**, prot. **7064**;

VISTA l'autorizzazione n. **19/12** del **16/03/2012**, rilasciata ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio";

DATO ATTO che l'intervento non rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

VISTO il parere **FAVOREVOLE** dell'Autorità Regionale di Bacino Campania Sud ed Interregionale del Sele, espresso sullo studio di compatibilità idrogeologica;

VISTE le Leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 28 febbraio 1985, n. 47; 24 marzo 1989, n. 122; nonché le leggi regionali vigenti in materia di edilizia;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA le leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15, 28 novembre 2001, n. 19 e 22 dicembre 2004, n. 16;

VISTO il D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali - sia generale che attuativi - vigenti, nonché i regolamenti comunali di edilizia, di sanità ed igiene, di polizia;

VISTE le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di tutela dall'inquinamento, di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

DATO ATTO, altresì, che l'efficacia del presente permesso di costruire è subordinata all'assolvimento da parte della Ditta richiedente degli eventuali adempimenti prescritti ed indicati nella relativa comunicazione di avvenuto rilascio, e - in particolare - degli obblighi di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sopra indicati;

FATTI SALVI E IMPREGIUDICATI TUTTI I DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI DI TERZI;

RILASCIA

alla Ditta di cui sopra il permesso di costruire per i lavori sopra descritti sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e a quanto indicato nelle Prescrizioni riportate all'interno.

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi dalla data del rilascio ed ultimati entro 36 mesi dalla stessa data, pena la decadenza del presente permesso di costruire.

Se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.R. n. 19 del 28 novembre 2001 e s.m.i., dovrà essere richiesto un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata.

Qualora trattasi di variante ad un precedente permesso di costruire, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli del permesso di costruire originario, se non espressamente prorogati.



COMUNE DI CERASO

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it

fonte: <http://l>


PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

- 1 - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2 - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3 - Deve evitarsi, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose.
- 4 - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici.
- 5 - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
- 6 - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente.
- 7 - Gli assiti di cui al punto 4 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
- 8 - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla Legge.
- 9 - Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire.
- 10 - Per le costruzioni eseguite in difformità dal permesso di costruire trova applicazione il DPR n. 380/01 e s.m.i., parte I, titolo IV.
- 11 - Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 12 - Qualora non siano stati indicati nella richiesta di permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo del Direttore dei lavori la Ditta intestataria del presente permesso di costruire è tenuta a comunicarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori.
- 13 - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta committente / Progettisti / Direttori dei Lavori / Imprese esecutrici dei lavori / Estremi del presente permesso di costruire.
- 14 - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'Albo Professionale, nei limiti della sua competenza.
- 15 - Dovranno essere osservate - se ed in quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento.
- 16 - L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle Leggi e Regolamenti in vigore, con particolare riferimento parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- 17 - E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito (mare, acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, fognatura, etc.), mediante comunicazione alla competente autorità.
- 18 - Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
- 19 - Il presente permesso di costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e non efficace.
- 20 - E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- 21 - In caso di demolizione e/o scavi dovranno essere rispettate le normative relative allo smaltimento dei rifiuti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

come da "documentazione amministrativa" allegata all'istanza.

Dalla Residenza Comunale, li 29/01/2015



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. DOMENICO CONTI



COMUNE DI CERASO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015 il giorno TRENTA

mecc GENNAIO

in Ceraso, il

scritto, messo notificatore, dichiara di aver notificato copia



della presente al Sig. CONSORZIO BONIFICA VOLTA

consegnandone a mani del Sig. LEON. LUIGI (Delegato)

che ha firmato con me in calce in segno di ricevuta.

Il ricevente

Il messo notificatore





*deputato su @ dls
del 10/02/2015*

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: V.le Kennedy, 25 - 80125 Napoli - Tel. 081.7356111 - Fax. 081.621411
Pec: anas.campania@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Campania

Area Anm. va U.O. Service e Patrimonio
Ufficio Concessioni

ANAS S.p.A



Prot. CNA-0006489-P del 06/02/2015

Trasmessa via PEC

→

Alla Giunta Regionale Campania
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico
e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e
Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
80143 Napoli
[pec. dg02.uod04@pec.regione.campania.it](mailto:pec.dg02.uod04@pec.regione.campania.it)

e p.c. Al Consorzio di Bonifica Velia
Piano della Rocca snc
84060 Prignano Cilento (SA)

Oggetto: Installazione ed esercizio di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica nel Comune di Ceraso
(SA) - Conferenza dei Servizi del 10.02.15

In riferimento alla nota prot. n. 2015.0042827 del 22.01.15, acquisita al prot.CNA0003749 del 23.01.15, inerente la convocazione di una Conferenza di Servizi prevista per il giorno 10.02.15, visto il parere espresso dall'ATE il 06.02.15, considerato che dall'esame della documentazione trasmessa su supporto magnetico non si evince alcuna interferenza con le aree e/o strade di interesse Compartimentale, questa Società non è tenuta a rilasciare alcun parere in merito.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Amministrativo

Il Responsabile U.O.
dott. *Chia Sant'Elia*

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott. Massimo Siano
IL DIRIGENTE TECNICO AREA ESERCIZIO
ing. Nicola Picariello

Visto
Visto Il Capo Compartimento
Dott. Ing. *Eugenio Stefano Gebbia*
IL DIRIGENTE TECNICO AREA ESERCIZIO
ing. Nicola Picariello



Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl



Oggetto in c.d.
del 10/02/2014

PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
Prot. 0010383 del 22-07-2014
in Partenza Ore 9:5
Dest: CON

Regione Campania
Settore CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
Alla c.a. dell'ing. Pasquale Fontana
Via De Gasperi, 28/55
80133 NAPOLI

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
Località Piano della Rocca
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)





Oggetto: Concessione di grande derivazione d'acqua ad uso irriguo dai Valloni Cerrito, Le Fosse, Mandrone delle Fabbriche e Fiume Palistro nel comune di Ceraso.
Riscontro Nota prot.n. 988 del 18.06.2014.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, acquisita al Prot. N. 8934 del 23.06.2014, con la quale il Presidente del Consorzio di Bonifica "Velia" trasmette l'atto di concessione della Regione Campania relativo alla grande derivazione d'acqua de quo, si richiama quanto previsto dall'art. 9 comma 7 delle Norme di Attuazione del vigente Piano del Parco, che recita: **"Fino alle determinazioni dei deflussi minimi vitali, da definirsi di concerto con altri Enti competenti in materia, l'Ente Parco assume i seguenti criteri di valutazione: a) per i corsi d'acqua ammettere derivazioni solo ove sia garantita una continuità naturale di deflusso in superficie e subalvea e sia dimostrato che il flusso residuo permanente a valle dell'intervento consenta la sopravvivenza delle naturali popolazioni biologiche..."**;

Nel caso in specie, l'art. 5 del Disciplinare di Concessione allegato alla citata nota Prot. N. 8934/2014 richiama espressamente, per ciascuno dei corsi d'acqua interessati, i valori del minimo deflusso vitale in alveo da garantirsi, quali definiti dall'Autorità di Bacino competente in materia; definisce, altresì, le modalità di monitoraggio delle portate rilasciate in alveo nonchè, all'art. 6, l'obbligo di installazione e gestione di dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate.

Pertanto, avendo il competente Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania verificato la compatibilità dei prelievi in alveo con i deflussi minimi vitali stimati dalla competente Autorità di Bacino, si richiede al Concessionario la trasmissione di tutti i dati di monitoraggio così come definiti negli artt. 4, 5 e 6 del più volte citato Disciplinare di concessione, unitamente ad una relazione tecnica di accompagnamento, esplicativa dei dati stessi.

Tanto al fine di poter adempiere ai propri compiti istituzionali di salvaguardia degli equilibri idraulici, idrogeologici e biologici.



MAB

Riserva di Biosfera

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Via Montesani, snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +39 0974 719911 - Fax. +39 0974 7199217 -


www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it

C.F. 9300799 0653

fonte: <http://www.cilentoediano.it>

Aggiunto a EdS del 9/2/2015

Codice UOD 52 06 19



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Tutela e delle Risorse Naturali
Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Servizio Territoriale Provinciale Salerno
W. Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0088311 09/02/2015 14,13

Mitt. : 520619 UOD Servizio territoriale prov...

Ass. : UOD Energia e carburanti

Classifica : 11.1.34.



Alla U.O.D. 04 Energia e
Carburanti Dip. 51 D.G. 02
Centro Direzionale Isola
A/6 80143 Napoli

Pec: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Conferenza dei servizi del giorno 10/02/2015. D.Igs 387/03 — art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto IDROELETTRICO per la produzione di energia elettrica proposto dalla Società CONSORZIO DI BONIFICA VELIA della potenza di 0,578 MW ubicato nel comune di CERASO località "PETROSA". Foglio 25 P.lle 19-20-21-25-29-34-36-81-82 - Foglio 13 P.la 283- Foglio 14 P.lle 341-396-395-197.

In relazione all'oggetto questo Ufficio trasmette, in allegato, l'attestazione dell'assenza di vigneti a DOCG- DOC nell'area interessata alla realizzazione dell'impianto idroelettrico, prot. n°76613 del 04/02/2015, per altro già rilasciata ai soggetti proponenti dell'intervento.

as

PO

Antonio Ferrara

IL DIRIGENTE UOD

(Dott. Giuseppe Gorga)



acquiando in corso
DIP 52 - DG 06 - UOD 09
del 10/02/2015

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici
Servizi di sviluppo agricolo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0083678 06/02/2015 12,03
Mitt. : 520689 UOD Tutela qualità, tracciabilità...

Dest. : CONSORZIO BONIFICA VELIA

Classifica : 11.1.5. Fascicolo : 9 del 2015



oggetto

Procedimento autorizzatorio art. 12
DLgs 387/03. Impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile di 0,578 Mw nel comune di
Ceraso (SA)
proponente: Consorzio Bonifica Velia
cod. prog. 48-129

CONSORZIO BONIFICA VELIA
PIANA DELLA ROCCA SNC
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

consorziovelia@pec.it

DIP. 51 - DG 02 - UOD 04
S E D E

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Si fa seguito alla nota n. 200 del 04.02.2015, con documentazione tecnica allegata, e inviata via pec dal proponente (acquisita agli atti con prot. n. 80343 del 05/02/2015), in riscontro alla richiesta formulata dalla scrivente UOD con nota n. 69148 del 02.02.2015 di pari oggetto, per comunicare che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto *de quo*.

AD
A1

IL DIRIGENTE
don.ssa Maria Passari



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dingenziale
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici
Servizi di sviluppo agricolo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0047671 26/01/2015 07,35

Mitt. : 520609 UOD Tutela qualità, tracciabilità...

Dest. : CONSORZIO BONIFICA VELIA

Classifica : 11.1.5. Fascicolo : 9 del 2015



oggetto

Procedimento autorizzatorio art. 12
DLgs 387/03. Impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile di 0,578 Mw nel comune di
Ceraso (SA)
proponente: Consorzio Bonifica Velia
cod. prog. 48-129

CONSORZIO BONIFICA VELIA

PIANA DELLA ROCCA SNC
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

consorziovelia@pec.it

DIP. 51 – DG 02 – UOD 04

S E D E

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Si fa seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi, indetta dalla UOD in indirizzo, con nota prot. n. 42827 del 22.01.2015, riguardante la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte mini idroelettrica di cui all'oggetto, per comunicare che, pur non essendo state emanate disposizioni tecniche specifiche per la tipologia di impianti di tipo mini idroelettrico, si ritiene di dover applicare per l'impianto *de quo* quanto disposto dalla circolare n. 200319 del 14.03.2011 dell'Area Agricoltura (disponibile al seguente indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/rinnovabili/rinnovabili.html>): il proponente deve allegare alla documentazione per il Procedimento autorizzatorio presso l'Ente dove è in corso il procedimento stesso, attestazione, rilasciata dal Servizio territoriale competente per territorio, con la quale si verifica l'assenza di coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, previa presentazione al Servizio suddetto degli estremi catastali delle sole particelle interessate direttamente dall'insediamento dell'impianto. Suddetta attestazione non dovrà essere precedente a un anno alla data della Conferenza di Servizi conclusiva (circolare dell'Area Agricoltura n. 103440 dell'11.02.2013).

Inoltre, qualora dal Certificato di Destinazione Urbanistica le particelle interessate dall'intervento risultassero area agricola (E) ai sensi del vigente Piano Urbanistico Comunale, si conferma quanto espresso dalla circolare su citata e pertanto, qualora la superficie complessiva dell'impianto risultasse superiore a 1.500 mq, è dovuta la relazione pedologica. In caso contrario la scrivente Amministrazione non è competente in materia, secondo quanto indicato dalla suddetta Circolare.

AD
(1)

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Passari

firm needs del 401001044
DIP 52 - DG 06 - UOD 09



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dingenziaria
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici
Servizi di sviluppo agricolo


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0069148 02/02/2015 14,49

Mitt. 520609 UOD Tutela qualità, tracciabilità

Dest. CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Classifica: 11.1.5. Fascicolo: 9 del 2015



oggetto

Procedimento autorizzatorio art. 12
DLgs 387/03. Impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile di 0,578 Mw nel comune di
Ceraso (SA)
proponente: Consorzio Bonifica Velia
cod. prog. 48-129

CONSORZIO BONIFICA VELIA
PIANA DELLA ROCCA SNC
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

consorziovelia@pec.it

DIP. 51 - DG 02 - UOD 04
S E D E

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Si fa seguito alla documentazione inviata via pec dal proponente (acquisita agli atti con prot. n. 59026 del 29.01.2015), riguardante la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia da fonte mini idroelettrica di cui all'oggetto, per comunicare che, ai sensi della circolare n. 200319 del 14.03.2011 dell'Area Agricoltura, non è dovuta relazione pedologica in quanto il proponente dichiara che l'impianto insiste su una superficie complessiva di 300 mq, ancorché ricade in parte su particelle che risultano zona agricola (E) come da Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla suddetta documentazione.

Pertanto si rimane in attesa dei soli allegati progettuali utili all'accertamento della dichiarazione di cui sopra ai fini dell'emissione del parere definitivo.

44

AD

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Passari