



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Convocazione Conferenza dei Servizi per il giorno 17/03/2015

PROPONENTE: ood.prog.:48-117

FAX:0816847814

IVPC POWER 8 SRL

✓ VIALE A. GRAMSCI, 2280122 NAPOLI
P.E.C.: ivpcpower8@pec.ivpc.com

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

✓ Lungomare Nazario Sauro, 3970100, BARI (Ba)
P.E.C.: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

FAX 080 5418587 -
5418424

AGC 16 SETTORE PROVINCIALE 06 GENIO CIVILE DI AVELLINO

✓ Via Roma, 183100 ,AVELLINO (AV)
P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it;

FAX 0825286220

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

✓ Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125, Napoli ()
P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it

FAX 081/621411

ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO

✓ Via Circumvallazione, 16283100 ,AVELLINO (Av)
P.E.C.: arpac.av.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

FAX 082574860

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

✓ VIA degli Imbimbo, 10/1283100 ,AVELLINO (AV)
P.E.C.: protocollo@pec.aslavellino.it

FAX 0825.30824

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

✓ Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain 81100, Caserta (Ce)
P.E.C.: settore.paremi@pec.autoritaigv.it

FAX 0823300235

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

✓ STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010, VALENZIANO (BA)
P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

FAX 080 4670376



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO

✓ Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto 74100, TARANTO (TA)
P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

FAX 0997753187 - 099
-7752012

COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI

✓ Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI 80141, NAPOLI (Na)
P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

FAX 081 780 54 23

Comune di Zungoli

✓ Via Toppo dell'Anno 83030, Zungoli (Av)
P.E.C.: ufficio.tecnico.comunezungoli@cert.irpinianet.eu

FAX 0825 64 54 18

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA

✓ Via XXV Aprile, 1783031, Ariano Irpino (AV)
P.E.C.: difesasuolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it

FAX 0825
-891199/0825892007

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

✓ **Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06**
Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 081 7967470

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

✓ **Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06**
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo -

UOD 09

Centro Direzionale Isola A680143, Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 0817967330

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

✓ **Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06**
Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15

Palazzo della Regione - Collina Liquorini 83100, Avellino (AV)
P.E.C.: dg06.uod15@pec.regione.campania.it

FAX 0825 765421



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

- ✓ **Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi 09** FAX
- **Pianificazione delle aree naturali protette, uod 03**
Centro Direzionale Isola A880143, Napoli (Na)
P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it
- ✓ **DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO**
ENAC - ENAV - CAAV FAX 081 7802038
VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto d Capodichino 80144, Napoli (NA)
P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it
- ✓ **DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI** FAX 0817645305
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo 80132, Napoli (Na)
P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it
- ✓ **ENAV S.P.A.**
DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138, ROMA (RM) FAX 06.81.66.2741
P.E.C.: protocollogenerale@pec.enav.it
- ✓ **ENEL**
Centro Direzionale Isola G/380143, NAPOLI (Na) FAX 081 8041311
P.E.C.: enelistribuzione@pec.enel.it
- ✓ **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania FAX 0817340023
Via Emanuele Gianturco, 102/A80142, Napoli (Na)
P.E.C.: ustif-napoli@pec.mit.gov.it
- ✓ **Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale della Campania** FAX 081201956
- **Interferenze Elettriche**
Piazza Garibaldi, 1980142, NAPOLI (Na)
P.E.C.: com.ispcmp.napoli2@pec.sviluppoeconomico.gov.it
- ✓ **PROVINCIA DI AVELLINO**



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

PIAZZA LIBERTA' , 1 - Palazzo Caracciolo 83100 ,AVELLINO (Av)
P.E.C.: settore5@pec.provincia.avellino.it

790407

✓ **SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO**

FAX 089252075

Via Trotula de Ruggiero, 6/784121 ,SALERNO (SA)
P.E.C.: mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

✓ **SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO**

FAX 089 318120

VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121, Salerno (Sa)
P.E.C.: mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

✓ **UOD Genio civile di Ariano Irpino - presidio protezione civile**

FAX

. ()
P.E.C.: dg08.uod14@pec.regione.campania.it

. ()
P.E.C.:

FAX



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione, ed all'esercizio di un impianto **EOLICO** per la produzione di energie elettrica, proposto dalla Società **IVPC POWER 6 SRL** della potenza di **0,5990 MW** ubicato nel Comune di **ZUNGOLI (AV)** (FOGLIO 9 p.LLA 307 Z U N 11), presentato con istanza n.ro **2014.0666200** del **11/08/2014**.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/03 e dell'art. 14 ter della L. 241/90 e smi e del punto 14 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicate sulla GU 219 del 18/9/2010, il proponente e le amministrazioni in indirizzo sono invitati a partecipare alla conferenza di servizi conclusiva indetta e convocata per il giorno **17/03/2015** alle ore **11.00**.

La riunione si terrà presso gli uffici del **Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico, Direzione Generale 02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, Unità Operativa Dirigenziale 04 - Energia e Carburanti al piano IX dell'IS A6 Centro Direzionale Napoli**. Ciascuna amministrazione è chiamata ad esprimersi sugli interessi affidati alla propria tutela, individuati in via esemplificativa nei **DD,DD AGC 12 n. 50/2011 e 420/2011**.

In sede di conferenza di servizi sono confermate le seguenti indicazioni procedurali:
1 - Il termine finale per l'assunzione della decisione è di 90 giorni dalla data odierna salvo quanto disposto dal punto **14.13 delle Linee Guida Nazionali** approvate con **DM 10/9/2010**, pubblicato su **GU n° 219 del 18/9/2010**;

2 - Le integrazioni dovute ai sensi del comma 8 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi dovranno essere richieste entro il giorno precedente alla prima riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "**dg02.uod04@pec.regione.campania.it**" ovvero direttamente nella prima riunione della conferenza di servizi;

3 - i pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e smi dovranno pervenire entro il giorno precedente alla riunione della conferenza di servizi a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "**dg02.uod04@pec.regione.campania.it**" ovvero direttamente in conferenza di servizi;

4 - Ogni atto di assenso comunque denominato, comunicazione, parere previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e smi dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui sopra, pena la mancata considerazione dello stesso, ovvero direttamente nella riunione della conferenza di servizi per consentire all'amministrazione procedente il rispetto dei termini previsti dai punti **14.11 e 14.16 delle Linee Guida**;

5 - le richieste e i pareri di cui sopra dovranno essere inviate contestualmente anche ai proponenti per consentirne il rapido riscontro;

6 - l'oggetto di ogni trasmissione a mezzo **P.E.C.** dovrà essere costituito unicamente dal codice del progetto a cui si riferisce;

7 - ogni comunicazione da parte dell'amministrazione procedente avverrà utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "**dg02.uod04@pec.regione.campania.it**";

8 - in sede di prima riunione di conferenza di servizi l'amministrazione procedente, laddove il progetto rientri tra quelli previsti dagli allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e smi, sospende la conferenza di servizi ai sensi del punto **14.13 delle Linee Guida**;

9 - sarà cura del proponente richiedere nuova convocazione dopo l'acquisizione di detto parere ambientale ovvero nei casi previsti dal punto 14.13, seconda parte delle Linee Guida, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra

10 - prima o nel corso della conferenza conclusiva il proponente deve depositare gli atti di cui al punto 14.14 delle Linee Guida. Il mancato deposito determinerà la chiusura, con esito negativo, del procedimento;

11 - Le interferenze con altri impianti, realizzati, autorizzati ovvero in corso di autorizzazione ma con protocollo precedente alla domanda in esame, saranno valutate in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall'**INTERNATIONAL STANDARD IEC 61400-1 Thrd edition 2005-08**. A tal fine il proponente

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

produrrà perizia giurata che certifichi l'insussistenza di interferenze;

12 - si raccomanda la presenza nella conferenza di servizi conclusiva in quanto eventuali riscontri a pareri negativi potranno determinare una valutazione positiva del riscontro;

13 - saranno prese in considerazione soltanto le istanze presentate sul modello conforme a quello previsto dai citati decreti;

14 - le conferenze di servizi saranno indette e convocate esclusivamente tramite P.E.C. utilizzando l'indirizzo "dg02.uod04@pec.regione.campania.it";

15 - Il proponente deve depositare presso le amministrazioni in indirizzo copia della domanda corredata della documentazione ivi prevista su supporto elettronico ovvero, a richiesta delle medesime amministrazioni, su supporto cartaceo;

16 - l'invio e il deposito di cui sopra dovranno avvenire almeno 15 giorni prima della riunione della conferenza di servizi, qualora non si sia già provveduto;

17 - il mancato deposito dei documenti di cui al punto precedente o l'assenza del proponente alla riunione della conferenza di servizi senza giustificato motivo sarà considerato rinuncia al progetto e la convocazione avrà gli effetti previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 e sml;

18 - Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di Conferenza di Servizi, eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida.

Il Proponente depositerà c/o l'amministrazione procedente in sede di conferenza di servizi CD/DVD contenente:

1 - DD VIA emesso su progetto definitivo conforme a quello in discussione oggi,

2 - il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (estensione .p7m) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare del potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici.

Qualora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel CD/DVD riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa dei tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fornite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente;

- la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai 3 MBytes e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);
- documentazione attestante la vigenza e validità della STMG;
- l'eventuale file PDF che contiene le coordinate UTM WGS 84 dovrà essere denominato "UTM WGS 84";
- dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto

La scrivente Struttura resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito.

IL DIRIGENTE UOD 04
Fortunato Polizio

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Tel. 0817967504 Fax 0811966904 - P.e.c.: dg02.uod04@pec.regione.campania.it Pag.:

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

trasmissione verbale cds del 17/03/2015

PROPONENTE cod.prog.:48-117

IVPC POWER 6 SRL

VIALE A. GRAMSCI, 2280122 NAPOLI

P.E.C.: ivpcpower6@pec.ivpc.com

FAX:0816847814

AERONAUTICA MILITARE - TERZA REGIONE AEREA - REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO

Lungomare Nazario Sauro, 3970100 BARI (Ba)

P.E.C.: aeroscuteaeroregione3@postacert.difesa.it

FAX 080 5418587 -
5418424

ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Campania

Via John Fitzgerald Kennedy, 2580125 Napoli ()

P.E.C.: anas.campania@postacert.stradeanas.it

FAX 081/621411

ARPAC - AG. REG. PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO

Via Circumvallazione, 16283100 AVELLINO (Av)

P.E.C.: arpac.av.dipartimentoprovinciale@pa.postacertificata.gov.it

FAX 082574860

ASL AV - Azienda Sanitaria Locale Avellino

VIA degli Imbimbo, 10/1283100 AVELLINO (AV)

P.E.C.: protocollo@pec.aslavellino.it

FAX 0825.30824

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

Viale Lincoln Ex Area Saint Gobain 81100 Caserta (Ce)

P.E.C.: settore.pareri@pec.autoritalgv.it

FAX 0823300235

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DELLA PUGLIA

STRADA PROVINCIALE PER CASAMASSIMA KM 370010 VALENZIANO (BA)

P.E.C.: segreteria@pec.adb.puglia.it

FAX 080 4670376



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

COMANDO MARITTIMO SUD DI TARANTO

✓ Corso due Mari, 38 - 74123 Taranto74100 TARANTO (TA)

P.E.C.: marina.sud@postacert.difesa.it

FAX 0997753187 -
099-7752012

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

✓ Via Zigarelli Angolo S.s. 7 Bis83100 AVELLINO (AV)

P.E.C.: com.avellino@cert.vigilfuoco.it;

com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it

FAX 0825 / 768375

COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA UFFICIO AFFARI GENERALI

✓ Via G. Lahalle - CASERMA MAMELI80141 NAPOLI (Na)

P.E.C.: cme_campania@postacert.difesa.it

FAX 081 780 54 23

Comune di Zungoli

✓ Via Toppo dell'Anno83030 Zungoli (Av)

P.E.C.: ufficio.tecnico.comunezungoli@cert.irpinianet.eu;

FAX 0825 84 54 18

COMUNITA' MONTANA ZONA DELL'UFITA

✓ Via XXV Aprile, 1783031 Ariano Irpino (AV)

P.E.C.: difesasuolo@pec.cmufita.it; info@cmufita.it - g.dalessandro@cmufita.it

FAX 0825
-891199/0825892007

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per l' Ambiente e l'Ecosistema n.06

✓ **Valutazioni ambientali - Autorita' ambientale - UOD 07**

VIA DE GASPERI, 2880132 Napoli (Na)

P.E.C.: dg05.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 081 7963048/5

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.52

Direzione Generale per l' Ambiente e l'Ecosistema n.06

✓ **Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino - UOD 14**

Collina Liguorini - Centro Direzionale83100 Avellino (AV)

P.E.C.: dg05.uod14@pec.regione.campania.it

FAX 0825 765469



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.62
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Foreste (Programmazione piani Forestali & Usi Civici) - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 081 7967470

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.62
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
- UOD 09
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (NA)
P.E.C.: dg06.uod09@pec.regione.campania.it

FAX 0817967330

Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali n.62
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.06
Servizio territoriale provinciale Avellino - UOD 15
Palazzo della Regione - Collina Liquorini 83100 Avellino (AV)
P.E.C.: dg06.uod15@pec.regione.campania.it

FAX 0825 765421

Dipartimento delle Politiche Territoriali 53 Pianificazione paesaggistica e strumenti attuativi
09 - Pianificazione delle aree naturali protette. uod 03
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na)
P.E.C.: dg09.uod03@pec.regione.campania.it

FAX

Dipartimento delle Politiche Territoriali n.53
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile n.08
Gestione tecnico-amministrativa cave, miniere, torbiere, geotermia - UOD 07
Centro Direzionale Isola A680143 Napoli (Na)
P.E.C.: dg08.uod07@pec.regione.campania.it

FAX 081 796 67 55

DIREZIONE OPERAZIONI NAPOLI BLOCCO TECNICO
ENAC - ENAV - CAAV
VIALE Fulco Ruffo di Calabria - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli (NA)
P.E.C.: protocollo@pec.enac.gov.it;

FAX 081 7802038

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo 80132 Napoli (Na)
P.E.C.: mbac-dr-cam@mailcert.beniculturali.it

FAX 0817645305



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

ENAV S.P.A.

FAX 06.81.66.2741

DIREZIONE GENERALE - VIA SALARIA, 71600138 ROMA (RM)

P.E.C.: *protocollo generale@pec.enav.it*

ENEL

FAX 081 8041311

Centro Direzionale Isola G/380143 NAPOLI (Na)

P.E.C.: *enel distribuzione@pec.enel.it*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FAX 0817340023

Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud U.S.T.I.F. Campania

Via Emanuele Gianturco, 102/A80142 Napoli (Na)

P.E.C.: *ustif-napoli@pec.mit.gov.it*

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni ~ Ispettorato Territoriale della Campania - Interferenze Elettriche

FAX 081201956

Piazza Garibaldi, 1980142 NAPOLI (Na)

P.E.C.: *com.ispcmp.napoli2@pec.sviluppoeconomico.gov.it*

PROVINCIA DI AVELLINO

FAX 0825-780197 -
790407

PIAZZA LIBERTA', 1 - Palazzo Caracciolo 83100 AVELLINO (Av)

P.E.C.: *settore5@pec.provincia.avellino.it*

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SALERNO, AVELLINO, CASERTA E BENEVENTO

FAX 089252075

Via Trotula de Ruggiero, 8/784121 SALERNO (Sa)

P.E.C.: *mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it*

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI SALERNO ED AVELLINO

FAX 089 318120

VIA TASSO Palazzo Ruggi n°4684121 Salerno (Sa)

P.E.C.: *mbac-sbap-sa@mailcert.beniculturali.it*



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

UD Genio civile di Ariano Irpino - presidio protezione civile

FAX

P.E.C.: dg08.uod14@pec.regione.campania.it



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12. Autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto **EOLICO** per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società **IVPC POWER 6 SRL** della potenza di **0,5990 MW**, da ubicare nel **Comune di ZUNGOLI (AV)**. Trasmissione Verbale.

In riferimento alla Conferenza di servizi in oggetto, convocata con nota del 24/02/2015 prot. Reg. num. 2015.0127041, tenutasi il giorno 17/03/2015 alle ore 11:00:00 si inoltra copia del resoconto verbale della presente riunione.

La scrivente **Struttura** resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito

IL DIRIGENTE DELLA UOD 04
Dott. Fortunato Polizio


Ai sensi dell'art. 6 della Legge 412 del 30/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale e non comporta l'invio dello stesso a mezzo vettore postale.

Resoconto Verbale CDS


Il giorno **17/03/2016**, alle ore **11,00** presso la Giunta Regionale della Campania, DG 51-02 "Sviluppo Economico ed attività produttive" UOD 04 "Energia e Carburanti", Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER (nel comune di **ZUNGOLI** in località **Piano dell'Olmo** in catasto al **foglio 9 p.lla 307**) di cui al codice progetto **48-117**, proposto dalla società **IVPC Power 6 "Zun11"**, con sede in Napoli, c.f. - P. IVA - CCIAA **02509050643**.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota del **24/02/2015**, prot. reg. **0127041**, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
SERVIZIO MERCATO ENERGETICO REGIONALE Giusta Delega del 06/05/2014 Num. Prot. 0308371	Ing. Giuseppe Ragucci	

SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Firma
IVPC Power 6	Mascia Antonio	

CONTROINTERESSATI	Rappresentante	Firma

ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica Militare		
Ferrovie dello Stato		
A.N.A.S.		
A.R.P.A.C.		
A.S.L.		
Autorità di Bacino		
Comando provinciale V.V.F.F.		
Comune di		
Comunità montana		
Consorzi di bonifica		
A.T.O.		
E.n.a.c		
E.n.a.v		
E.N.E.L.		
T.E.R.N.A.		
Ente parco		
Mari Dipart Ionio Taranto		
Ministero dei Beni Culturali		
S.B. Architettonici Pr		
S.B. Archeologici Pr		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero MISE		
Provincia		
R.F.C.		
5206U.O.D 07 Foreste Usi Civici	G. GATTA	
5308U.O.D. 07 Cave- Torbiere		
5308U.O.D. 09/10/11/12/13 PR		
5309U.O.D. 03 Politiche Territorio		

5206U.O.D. 09 SIRCA		
5206U.O.D. 15/16/17/18/19 PR		
5205U.O.D. 07 Ambiente VIA VI VAS		
5205U.O.D. 14/15/16/17/18 PR		

I suddetti enti sono chiamati ad esprimere gli eventuali pareri di competenza rispetto alle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che, in base al combinato disposto dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs 387/03 e smi e dell'art. 14 ter, comma 9 della L. 241/90 e smi, rientrano nell'autorizzazione unica regionale, secondo quanto illustrato a titolo esemplificativo nel DD AGC 12 n° 50/2011, pubblicato sul BURC n° 14 del 28/02/2011.

In sede di prima riunione sono confermate le indicazioni procedurali evidenziate nella nota di convocazione.

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi:

di aver depositato il progetto integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, conforme al progetto presentato in conferenza di servizi agli enti convocati alla presente conferenza e all'ufficio VIA conformemente al progetto presentato in conferenza dei servizi;

di aver ottenuto e/o essere in attesa del decreto VIA emesso su progetto definitivo in discussione oggi;

di consegnare CD contenente:

Il proponente espone il progetto e dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi:

1. di aver depositato il progetto definitivo integrato ed aggiornato alle prescrizioni delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010, a tutti gli enti convocati alla presente conferenza e all'ufficio VIA conformemente al progetto presentato in conferenza di servizi;

2. di aver ottenuto DD VIA e/o essere in attesa di detto decreto, emesso su progetto definitivo conforme a quello in discussione oggi,

3. di consegnare CD contenente:

1. il progetto completo, in formato elettronico con firma digitale certificata (estensione .p7m) apposta su ogni documento, inclusi gli allegati, da parte degli aventi titolo, ovvero dal titolare del potere di firma per i documenti amministrativi e dal tecnico redattore dei singoli elaborati per i documenti tecnici. Qualora non fossero disponibili gli elaborati tecnici firmati digitalmente dagli aventi titolo, il legale rappresentante include nel CD riproduzioni digitali degli originali cartacei a firma autografa dei tecnici alle quali ha apposto la propria firma digitale certificata nonché dichiarazione che le copie digitali fornite sono riproduzioni conformi agli originali depositati e disponibili presso la sede del proponente;

2. la planimetria di progetto (impianto e opere connesse) su base catastale in scala 1/5000, firmata digitalmente dal tecnico progettista, in formato pdf della dimensione non superiore ai 3 MBytes e attestazione di conformità della documentazione al progetto approvato in sede di VIA (anch'essa firmata digitalmente);

3. documentazione attestante la vigenza e validità della STMD;

4. l'eventuale file PDF che contiene le coordinate UTM WGS 84 dovrà essere denominato "UTM WGS 84";

5. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con espressa consapevolezza delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, di conformità agli atti detenuti su supporto cartaceo, che attesta che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto.

L'Amministrazione procedente comunica che risultano acquisiti agli atti in fase di procedimento i pareri, sintetizzati nella tabella che segue, compresi quelli depositati in sede odierna dal proponente e dagli enti convocati:

ENTE	Parere (integrazioni, interlocutorio negativo, positivo)
Aeronautica Militare	Nulla osta con Prescrizioni (Parere acquisito nella odierna

	cds)
A.N.A.S.	Non competenza (Parere acquisito nella odierna cds)
A.R.P.A.C. AV	Positivo con prescrizioni (Parere acquisito nella odierna cds)
A.S.L.	Non competenza (Parere acquisito nella odierna cds)
Autorità di Bacino PUGLIA	Non competenza (Parere acquisito nella odierna cds)
Comando provinciale V.V.F.F.	Non competenza (Parere acquisito nella odierna cds)
E.n.a.c	Autodichiarazione Proponente (acquisito nella odierna cds)
E.n.a.v	Autodichiarazione Proponente (acquisito nella odierna cds)
E.N.E.L.	Benestare POD IT001E84377625
Mari Dipart Ionio Taranto	Nulla osta con Prescrizioni (Parere acquisito nella odierna cds)
Comune di Zungoli	Ad oggi non ha rilasciato parere
Direzioen Generale Ministero dei Beni Culturali	Non competenza (Parere acquisito nella odierna cds)
S.B. Architettonici e Paesaggistici Pr	Richiesta chiarimento al Comune di Zungoli (acquisito nella odierna cds)
S.B. Archeologici Pr SA VA BN CE	Positivo con prescrizioni (Parere acquisito nella odierna cds)
Ministero dei Trasporti USTIF	Positivo con prescrizioni (Parere acquisito nella odierna cds)
Ministero MISE	Nulla osta provvisorio (Parere acquisito nella odierna cds)
R.F.C.	Positivo con prescrizioni (Parere acquisito nella odierna cds)
5206U.O.D 07 Foreste Usi Civici	Impossibilitato ad esprimersi (Parere acquisito nella odierna cds)
5206U.O.D. 09 SIRCA	Interlocutorio (Parere acquisito nella odierna cds)
5206U.O.D. 15 PR AV	Interlocutorio (Parere acquisito nella odierna cds)
5205U.O.D. 14 Pr AV	Non risultano iscritti vigneti (Parere acquisito nella odierna cds)

Il proponente, in merito alla titolarità dei suoli, interessati dall'impianto e dalle opere connesse chiede di avvalersi della procedura di espropriazione per pubblica utilità disciplinata dal D.P.R. N°327/01 rispetto alla aree necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all'impianto e dichiara inoltre di aver depositato nella odierna CDS il particellare di esproprio grafico e descrittivo.

L'UOD Foseste (Usi Civici) al fine di poter esprimere il proprio parere chiede un certificato storico catastale all'impianto della particella 307 fogli 9 per poter verificare che la stessa sia originaria o derivata da altre;

Destinazione Urbanistica della aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse: dal certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Zungoli (AV) in data 02/04/2014 protocollo comune n.610 si evince che le particelle 307 e 112 del foglio 9 sono di tipo agricolo ed attesta inoltre che parte della particella 108 del foglio 9 ricade in zona boschiva e confina con il torrente Cervaro. In fine attesta che con Delibera del C.C. N° 8 ha approvato le aree comunali percorse dal fuoco DL 30/08/1993 N. 332 che comprende la particella 108 del foglio 9.

In sede di cds viene acquisita la nota del Comune di Zungoli che in riscontro al ministero beni attività culturali dichiara che l'opera in oggetto con relativa infrastruttura non ricadono in aree vincolate ai sensi del Dlg. n.42/2004

Questa U.O.D. 04 Energia e Carburanti, comunica che ai sensi dell'art. 15 del D.L. n°91/2014 occorre acquisire, tra gli altri, per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'impianto proposto, il parere di Assoggettività alla Valutazione d'Impatto Ambientale della UOD 52-05-07 secondo le modalità di cui al Decreto Dirigenziale n. 10 del 11/02/2015 "Pre- screening" e della D.G.R. n. 36 del 09/02/2015.

La presente conferenza, atteso che il progetto necessita dell'acquisizione di ulteriori pareri, è sospesa ai sensi del punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/9/2010, pubblicato su GU n° 219 del 18/9/2010. Sarà cura del proponente richiedere all'amministrazione proponente nuova convocazione;

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "dgo2.uod04@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 12,00.



Sub. 13e



ACQUISITA in cds
14/03/2015AR.E.088.2014.00058
del 13/10/2014

Comitato Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Assessorato Regionale
Assessorato

Settore b.
Centro Provinciale - Cellina Aperta
Tel. 082576551 - Fax 825765621

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014.0675301 13/10/2014 09,37

Miss. : 820618 UO6 Servizio Segreteria prov...

Dest. : IVPC Power 6 S.r.l.

Classificazione : 11.1.23. Assessorato : 1 del 2014



Spett. IVPC Power 6 srl
Viale Antonio Gramsci, 22
80122 NAPOLI

(fax 081/6847814)

Mail: ivpcpower6@pec.ivpc.com

0825/607104

Oggetto: D.Lgs. 387/03 - art. 12: Attestazione vigneti DOC/DOCG di sensi del DRD n° 50/2011 del Settore Regolazione dei Mercati - AGC Sviluppo Economico

COMUNICAZIONE TELEFAX

Con riferimento alle richieste, prot. n° 620693 del 22/09/2014 (ZUN09), 625142 del 23/09/2014 (ZUN10) e 635043 del 26/09/2014 (ZUN11), si comunica che sulle particelle del Comune di Zungoli di seguito riportate:

Comune	Fg.	P.lla
Zungoli	9	307

non risultano iscritti vigneti al potenziale viticolo nazionale e alla DOC "Irpinta".
 Lo stesso Comune risulta al di fuori degli areali di coltivazione delle tre DOCG della Provincia di Avellino

VB

Il Dirigente dell'U.O.D.
 Dott. Alfonso Tartaglia

Comunicazione trasmessa solo via fax

sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 6, comma 2 legge n° 412/91 o 30.11.11
 0825.765628 - 348.0407088



COMUNE DI ZUNGOLI

(Provincia di Avellino)
UFFICIO TECNICO

C.A.P. 83030 * tel. 0825/845037 - Fax 0825/845418 * e-mail: ufficio.tecnico@comunezungoli.it

Prot.

578

li

17/03/2015

Spett.le

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
di SALERNO e AVELLINO
mbac-shap-sa@mailcert.beniculturali.it

E p.c

IVPC POWER 6 Srl

IVPCPOWER&@PEC.IVPC.COM

OGGETTO: Zungoli (AV) – Autorizzazione all'installazione, ed all'esercizio di un
Impianto Eolico per la produzione di energia elettrica composta da 1 aerogeneratore
della potenza 0,5990 MW, ed opere connesse (F.9 p.lla 307 ZUN 11)
Proponente: IVPC POWER 6 Srl – COD. Prog. 48-117
Conferenza dei Servizi il giorno 17/03/2015

RISCONTRO A RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

Si riscontra la Vostra richiesta di integrazione Prot 5418 –CI 34.19.17/2.11- del
06/03/2015, assunta al prot. 577 in data 14/03/2015, avente medesimo oggetto della
presente, si

DICHIARA, a seguito riscontro e verifiche effettuate, che l'opera in oggetto con le
relative infrastrutture non ricadono in zone vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Francesco IACOVELLO



Acquinta edile 14/03/2015

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.268.882.000,00 - Iscr. R.F.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: V.le Kennedy, 25 - 80125 Napoli - Tel. 081 7358111 - Fax. 081.621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Campania

Area Amm.va U.O. Service e Patrimonio
Ufficio Concessioni


Ns.Rif.NA347/14
(da citare nella risposta)

Anticipata via PEC

ANAS S.p.A



Prot. CNA-0012799-P del 13/03/2015



Alla Giunta Regionale Campania
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico
e Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e
Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
80143 Napoli
[pec. dg02.uod04@pec.regione.campania.it](mailto:dg02.uod04@pec.regione.campania.it)

e p.c. Alla IVPC POWER 6 S.r.l.
Viale Gramsci n.22
80122 Napoli

Oggetto: Installazione ed esercizio di un impianto eolico ubicato nel Comune di Zungoli (AV) –
Conferenza dei Servizi del 17.03.15

In riferimento alla nota prot.n. 2015.0127124 del 24.02.15, acquisita al prot. CNA0010006 del 26.02.15, inerente la convocazione di una Conferenza di Servizi prevista per il giorno 17.03.15, visto il parere espresso dall'ATE il 04.03.15, considerato che non è stata trasmessa alcuna documentazione integrativa, si conferma il parere espresso con nota Anas CNA0001062 del 12.01.15.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Amministrativo.

Il Responsabile U.O.
dott. *[Signature]*

Il Dirigente Amministrativo
Dott. *[Signature]* Castaldo

Visto il Capo Compartimento
Dott. Ing. Eugenio Stefano Gebbia
IL DIRIGENTE TECNICO AREA ESERCIZIO
Ing. *[Signature]* Nicola Picariello



Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl

ACQUISITA in CDs
17/03/2015



AR.U.038.2015.00026
del 16/03/2015

"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'"
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Spett.le MINISTERO dell'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO AVELLINO
Via Zigarelli - Angolo S.S. 7
83100 AVELLINO

Napoli, 13/03/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTE EOLICA nel Comune di Zungoli (AV) - Località "Piano dell'Olmo" - Foglio 9 Particella 307 - Codice identificativo aerogeneratore ZUN11 -, ai sensi del DM 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (art. 6).

Il sottoscritto dott. Antonio Mascia, nato a Grati prov. di Avellino il 15/06/1969 - Codice Fiscale : MSC NTN 69H15 E161Q, domiciliato per la carica in NAPOLI alla Via Generale Orsini n.40, in qualità di procuratore della Società denominata "IVPC POWER 6 srl" con sede legale in NAPOLI alla Via Generale Orsini n.40, - CAP 80122 - tel. +39 081 6847801 - fax +39 081 6847814 - PEC : ivpcpower6@pec.ivpc.com - Partita IVA e Codice Fiscale : 02509050643 - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di NAPOLI al numero B74869, in riferimento alla nota della Giunta Regionale della Campania del 24/02/2015 prot. 2015.0127041 con la quale è indetta e convocata la Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 17/03/2015,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che per l'impianto di cui all'oggetto non sussistono le condizioni di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e non rientra tra le attività di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.

IVPC POWER 6 srl

Il Procuratore

Dott. Antonio Mascia



16 MAR 2015



IVPC Power 6 S.r.l.
Unipersonale

80132 Napoli (NA) - Via Generale Orsini, 40
tel. +39 081 6847801 in pba - fax +39 081 6847814
C. Fiscale/Partita IVA/iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 02509050643
Capitale Sociale € 10.000,00

48-117



Dipartimento Avellino

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0018738/2015
UPCITA
13/03/2015
DG.DPAV



4 reg

Giunta Regione Campania
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02
UOD 04
Centro Direzionale Isola A6
80143 Napoli
Pec: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

I.V.P.C. Power 6 S.r.l.
Viale Antonio Gramsci, 22
80122 Napoli
P.I. 02509050643
PEC: ivpcpower6@pec.ivpc.com

Al Sindaco del Comune di Zungoli (AV)

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza unitaria pari a 59,90 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" sui terreni individuati in catasto al foglio n. 09 p.la n. 307. Codice aerogeneratore ZUN11. Cod. Prog. 48-117

Si invia, in allegato, il parere di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

All.c.s.

Il Direttore
(Dott. Antonio De Sio)



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale. Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



*Dipartimento Avellino
Area Territoriale*

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza unitaria pari a 59,90 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" sui terreni individuati in catasto al foglio n. 09 p.la n. 307. Codice aerogeneratore ZUN11. Cod. Prog. 48-117

In riferimento alle integrazioni presentate dalla società IVPC Power 6 S.r.l., acquisito al prot. N.14098/2015 si rappresenta quanto segue:

Parere di compatibilità elettromagnetica:

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obbiettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminato il progetto a firma dell' Ing. Carmine Iandolo;

VALUTATO CHE

- Il progetto presentato rispetta l'obiettivo di qualità fissato dall'Art.4 del D.P.C.M. 08/07/03;
- La fascia di rispetto ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. 08/07/03, così come definita dalla legge 22 febbraio 2001, n.36, Art.4 comma 1/h "...all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale scolastico sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".

Si esprime parere favorevole, la società proponente deve:

- eseguire **in fase di preesercizio** idonea campagna di rilievi dei campi elettromagnetici;
- trasmettere a questo Dipartimento Provinciale i dati rilevati **in fase di preesercizio**;
- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio.

Questo Dipartimento Provinciale verificherà **in fase di esercizio** dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.





CAMPANIA Dipartimento Avellino
Area Territoriale

Parere di impatto acustico:

- Vista la Legge 447/95;
- Visto il D.P.C.M. del 14/11/97;
- Viste le norme ISO 9613 - 1/9613-2;
- Visto il progetto a firma dell'Ing. Carmine Iandolo;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE.

La società proponente deve:

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire in fase di preesercizio dell'impianto idonea campagna di misure. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto in fase di esercizio dovrà rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale;
- trasmettere a questa Agenzia i dati delle misure rilevati in fase di preesercizio dell'impianto

Questa Agenzia si riserva di verificare in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale e CEM.

Si rimette all'Autorità procedente la valutazione del rispetto delle distanze da strade, abitazioni e altri impianti esistenti o in progetto nella stessa zona.

Avellino, 12/03/2015

Il Tecnico Istruttore

Isp. Umberto Sarno

Il Dirigente dell'U.O. Aria ed Agenti Fisici
(Dott. Giancarlo De Tullio)

Il Dirigente dell'Area Territoriale
(Dott.ssa Lucia D'Arienzo)



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione@generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

DG 02 UOD 04 Energia e Carburanti

Da: "Per conto di: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: martedì 17 marzo 2015 13:18
A: <ivpcpower6@pec.ivpc.com>; "COMUNE ZUNGOLI"
<protocollo.comunezungoli@cert.irpinianet.eu>; "GIUNTA REGIONALE CAMPANIA DIP 51
SVILUPPO E UOD 04" <dg02.uod04@pec.regione.campania.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE NOTA PROT 0015738/2015

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/03/2015 alle ore 13:18:20 (+0100) il messaggio
"TRASMISSIONE NOTA PROT 0015738/2015" è stato inviato da
"arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it"

indirizzato a:

protocollo.comunezungoli@cert.irpinianet.eu

ivpcpower6@pec.ivpc.com

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: EF10970F-96A3-6D4A-E5EB-7EF385437D01@telecompost.it

Aggiunto edis del 17/03/2015



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

U.O. C. Igiene e Sanità Pubblica
Via Circumvallazione 77 - Avellino

Tel. e - Fax 0825.292612

Prot. n°

12753/13

Avellino, li 17.06.2013

Spett. "I V P C POWER 6 Srl"

Viale Antonio Gramsci n° 22

80122 Napoli

Ariano Irpino

Oggetto: parere per la realizzazione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - località Rupe del Bosco - Comune di Aquilonia (AV)

Si rappresenta a codesta Spettabile Ditta che, con Decreto Dirigenziale n° 516 del 26.10.2011 pubblicato sul BURC n° 69 del 31.10.2011, la AGC 12 - Settore 4 Regolazione dei Mercati della Regione Campania ha dettato i criteri aggiornati per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387 / 2003.

Nell'Allegato 1 del predetto D.D. sono indicati gli enti da convocare con specifica degli aspetti di competenza su cui sono tenuti ad esprimersi; in tale elenco non è presente la A.S.L. territorialmente competente.

Pertanto, come già comunicato ai competenti Settori Regionale e Provinciale con nota prot. n° 7033/13 del 08.04.2013, il Dipartimento di Prevenzione non procederà ulteriormente alla espressione di parere in quanto esplicitamente escluso dalle Amministrazioni chiamate ad esprimersi, anche per le istanze ancora in itinere in tale data.

L'incartamento prodotto viene pertanto archiviato, rappresentando che quanto fin qui esposto non esime la Ditta dagli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 per quanto attiene le procedure di notifica di apertura di cantiere e di sicurezza durante l'allestimento e l'esercizio dell'impianto.

Il Direttore U.O.C.



Igiene e Sanità Pubblica
[Signature]
Dr Gaetano Morrone

ACQUISITA in CdS

17/03/2015



Dipartimento Avellino

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0015738/2015
UOCTTA
13/03/2015
DG.DPAV



Giunta Regione Campania
Dipartimento 51 della Programmazione
e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 02
UOD 04
Centro Direzionale Isola A8
80143 Napoli
Pec: dg02.uod04@pec.regione.campania.it

I.V.P.C. Power 6 S.r.l.
Viale Antonio Gramsci, 22
80122 Napoli
P.I. 02509050643
PEC: ivpcpower6@pec.ivpc.com

Al Sindaco del Comune di Zungoli (AV)

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza unitaria pari a 59,90 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" sui terreni individuati in catasto al foglio n. 09 p.la n. 307. Codice aerogeneratore ZUN11. Cod. Prog. 48-117

Si invia, in allegato, il parere di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

All.c.s.

Il Direttore
(Dott. Antonio De Sio)



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/88
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli
tel. 0812328111 - fax 0812328225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



*Dipartimento Avellino
Area Territoriale*

Oggetto: Parere per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza unitaria pari a 59,90 Kw e delle infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" sui terreni individuati in catasto al foglio n. 09 p.la n. 307. Codice aerogeneratore ZUN11. Cod. Prog. 48-117

In riferimento alle integrazioni presentate dalla società MPC Power 6 S.r.l., acquisito al prot. N.14098/2015 si rappresenta quanto segue:

Parere di compatibilità elettromagnetica:

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obbiettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminato il progetto a firma dell' Ing. Carmine Iandolo;

VALUTATO CHE

- Il progetto presentato rispetta l'obiettivo di qualità fissato dall'Art.4 del D.P.C.M. 08/07/03;
- La fascia di rispetto ai sensi dell'art.6 del D.P.C.M. 08/07/03, così come definita dalla legge 22 febbraio 2001, n.36, Art.4 comma 1/h "...all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale scolastico sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".

Si esprime parere favorevole, la società proponente deve:

- eseguire in fase di preesercizio idonea campagna di rilievi dei campi elettromagnetici;
- trasmettere a questo Dipartimento Provinciale i dati rilevati in fase di preesercizio;
- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio.

Questo Dipartimento Provinciale verificherà in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia.





Dipartimento Avellino

Area Territoriale

Parere di impatto acustico:

- o Vista la Legge 447/95;
- o Visto il D.P.C.M. del 14/11/ 97;
- o Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;
- o Visto il progetto a firma dell'Ing. Carmine Iandolo;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE.

La società proponente deve:

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R. 10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire in fase di **preesercizio** dell'impianto idonea campagna di misure. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto in fase di **esercizio** dovrà rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di di acustica ambientale;
- trasmettere a questa Agenzia i dati delle misure rilevati in fase di **preesercizio** dell'impianto.

Questa Agenzia si riserva di verificare in fase di **esercizio** dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale e CEM.

Si rimette all'Autorità procedente la valutazione del rispetto delle distanze da strade, abitazioni e altri impianti esistenti o in progetto nella stessa zona.

Avellino, 12/03/2015

Il Tecnico Istruttore

Isp. Umberto Sargo

Il Dirigente dell'U.O. Aria ed Agenti Fisici
(Dott. Giancarlo De Tullio)

Il Dirigente dell'Area Territoriale
(Dott.ssa Lucia D'Arienzo)



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ACQUISIZIONE IN CDS
17/03/2015

Prot. N.A.E.038.2014.00440 del 20/11/2014

M.D. ABA001 0052902 20-11-2014



AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole dell'A.M. / 3^a Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
Ufficio Servizi Interni

Pr.: 11 14 695

A Comando Logistico della M.M.
Segreteria Particolare
marcomlog@postacert.difesa.it

A Regione Campania
Area 12 - Settore 04
pec: agc12.sett04@pec.regione.campania.it

Oggetto: Zungoli (AV), loc. Piano dell'Omo - ig 9 p.la 307 - I.V.P.C. Power 6 S.r.l. - Impianto
eolico denominato "ZUN11" ed opere di connessione alla rete elettrica.

a. p.c.:

A C.I.G.A.
aerogeo@aeronautica.difesa.it

A I.V.P.C. POWER 6 S.r.l.
pec:ivpcpower6@pec.ivpc.it

Riferimento: a) foglio n. 377 del 17.09.2014;
b) foglio n° 146/384/4422 del 09.08.2000.

1. In esito all'istanza pervenuta con il foglio in riferimento "a", si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto.
2. Si precisa che, per ciò che concerne la segnerica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b".
3. In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
Col. G.A.R.n. Fernando SERRATI

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^a R.A. - Reparto Territorio e Patrimonio - Lungomare Nazario Sauro 39 - 70121 Bari BA
Tel. aerocscuoleregione3 dp@sm.difesa.it - pec: aerocscuoleregione3@postacert.difesa.it

ACQUISITA IN CDS
17/03/2015



AR.1.038.2014.00377
del 17/09/2014

Spett.le ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
Servizio Operatività
Blocco Tecnico ENAC - ENAV - CAAV
Viale Fulco Ruffo di Calabria
Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli

→ Spett.le
Direzione Centrale
Infrastrutture Aeroporti
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE (art. 12 D.Lgs. 387/2003)- Dichiarazione asseverativa ai sensi della circolare ENAC 0146391/IOP del 14/11/2011

DICHIARAZIONE ASSEVERATIVA DEL TECNICO ABILITATO

Il sottoscritto geometra Domenico De Biasi tecnico con la qualifica di progettista architettonico, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Avellino al n° 1516, con recapito presso l'unità locale della "IVPC EOLICA srl" con sede alla Località Arcella Zona ASI di MONTEFREDANE (AV) - tel. +39 0825 607344 - fax +39 0825 607104 - @mail : domenico.debiasi@ivpc.com - relativamente al progetto dell'Impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili di tipo "eolico", aventi le seguenti coordinate

Turbina	UTM - WGS 84 fuso 33		Quota terreno (m s.l.m.)
	Long. E [m]	Lat. N [m]	
ZUN11	520 328	4 552 527	845

da realizzarsi nel Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" identificato catastalmente al mappale numero 307 del foglio 9, della potenza elettrica totale di 59.90 kW e denominato ZUN11, per il quale la società IVPC POWER 6 srl è in procinto di presentare agli Enti competenti domanda di Autorizzazione,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che l'ubicazione dell'impianto si trova fuori dalle aree di Interesse di ENAC, assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti.

FIRMA E TIMBRO

Montefredane, 16/09/2014

ALLEGATI:

Delibera ENAC;
Inquadramento impianto su base cartografica IGM;
Scheda ostacolo verticale.



I.V.P.C. Power 6 S.r.l.
Unipersonale

80122 Napoli (NA) - Viale Antonio Gramsci, 22
tel. +39 081 6847801 in pbox - fax +39 081 6847814

C. Fiscale/Partita IVA/iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 02509050643
Capitale Sociale € 10.000,00



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandato ☐ Priori

☐ Assicurata ☐ Esso

Data di spedizione

Quil ufficio postale di

141 10133 1033

Destinatario **BALEZIALE ENRICH**

Via **te Castro prorio 118**

CAP **10133** **1033** **1033**



Firma per ricevuta ricevibile
(Nome e Cognome)
Corrispondenza a
basta metterla sul unico destinatario
Spese di bollo e timbro

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo e timbro di distribuzione

ACQUISITO in Cds
14/03/2015



AR.U.038.2014.00377
del 17/09/2014

Spett.le ENAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
Servizio Operatività
Blocco Tecnico ENAC - ENAV - CAAV
Viale Fulco Ruffo di Calabria
Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli

Spett.le
Direzione Centrale
Infrastrutture Aeroporti
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE (art. 12 D.Lgs. 387/2003)-
Dichiarazione asseverativa ai sensi della circolare ENAC 0146391/IOP del 14/11/2011

DICHIARAZIONE ASSEVERATIVA DEL TECNICO ABILITATO

Il sottoscritto geometra Domenico De Biasi tecnico con la qualifica di progettista architettonico, iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Avellino al n° 1516, con recapito presso l'unità locale della "IVPC EOLICA srl" con sede alla Località Arcella Zona ASI di MONTEFREDANE (AV) - tel. +39 0825 607344 - fax +39 0825 607104 - @mail : domenico.debiasi@ivpc.com - relativamente al progetto dell'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili di tipo "eolico", aventi le seguenti coordinate

Turbina	UTM - WGS 84 fuso 33		Quota terreno (m s.l.m.)
	Long. E [m]	Lat. N [m]	
ZUN11	520 328	4 552 527	845

da realizzarsi nel Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" identificato catastalmente al mappale numero 307 del foglio 9, della potenza elettrica totale di 59.90 kW e denominato ZUN11, per il quale la società IVPC POWER 6 srl è in procinto di presentare agli Enti competenti domanda di Autorizzazione,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che l'ubicazione dell'impianto si trova fuori dalle aree di interesse di ENAC, assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti.

FIRMA E TIMBRO

Montefredane, 16/09/2014

ALLEGATE:

Delibera ENAC;
Inquadramento impianto su base cartografica IGM;
Scheda ostacolo verticale.



IVPC Power 6 S.r.l.
Unipersonale

80122 Napoli (NA) - Viale Antonio Gramsci, 22
tel. +39 081 6847801 in pbx - fax +39 081 6847814

C. Fiscale/Partita IVA/iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 02509050643
Capitale Sociale € 10.000,00



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Raccomandata con assicurazione

Assicurazione Euro

Data di spedizione

Dell'ufficio postale di

Numero 1441 00033282 2

Destinatario ENAC


Via le Nuvole 51 Capolavora - Aeroporto II Coproduttori
Capolavora Località Napoli

Firma del sistema del ricevente

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Consegna a mano o per mezzo di un incaricato
Firma dell'incaricato alla consegna
Bollo di ricevimento





Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
Zona di Avellino
produttori-enel@pec.enel.it

OUT-09/06/2014-0194462

ACQUISITA in Cds
17/03/2015

DIS/MAT/CE/DTR-CMP/ZO/ZOAV

Spett.le
IVPC Power 6 S.r.l.
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 22
80122 NAPOLI NA

Codice di rintracciabilità: **T0702477**

Oggetto: Impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione da fonte EOLICA per una potenza in immissione richiesta di 59,9 kW, LOCALITA PIANO DELL'OLMO,snc (Fg.9 p.lla 307) ZUNGOLI AV 83030 - POD IT001E84377625

Ci riferiamo alla Vostra nota datata 27/05/2014, acquisita tramite portale, con la quale ci avete trasmesso il progetto per la connessione dell'impianto di produzione menzionato in oggetto. In merito, Vi comunichiamo che la soluzione da Voi progettata è conforme a quella da noi preventivata e, pertanto, idonea a realizzare la connessione richiesta. Inoltre, come da vostra richiesta, alleghiamo dichiarazione da inviarsi al Comune di Zungoli.

Il nostro referente Rauseo Gaetano che ha in gestione la Sua richiesta, ha il seguente recapito telefonico 0825-823507,

Con i migliori saluti.

FRANCESCO CREDENDINO
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Allegati:
Dichiarazione Comune Zungoli



1/1



Distribuzione

On.le
COMUNE DI ZUNGOLI
Ufficio tecnico
83030 ZUNGOLI AV

Oggetto: Dichiarazione per connessione alla rete Enel Distribuzione Impianto di produzione da fonte EOLICA per una potenza in Immissione richiesta di 59,9 kW, LOCALITA PIANO DELL'OLMO, sn (Fg. 9 p.lla 307) ZUNGOLI AV 83030 - POD IT001E84377625
Produttore: IVPC Power 6 S.r.l.
Codice di rintracciabilità: T0702477

Con riferimento all'impianto di produzione da realizzare dal produttore citato in oggetto, Le significhiamo che, così come previsto dalla Delibera dell'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (AEEG) N. 281/05, le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio delle opere di rete sono a cura del produttore ed il beneficiario delle autorizzazioni stesse è ENEL DISTRIBUZIONE SPA.

Tanto premesso, Vi confermiamo che le opere oggetto della concessione saranno realizzate e mantenute sotto la responsabilità di ENEL Distribuzione, la quale terrà salvo ed indenne il Comune da qualsiasi domanda di risarcimento danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere stesse.

Con i migliori saluti.

Enel Distribuzione SpA
Zona di AVELLINO



Marina Militare
Comando Marittimo Sud
Ufficio Infrastrutture e Demanio
Sezione Demanio
TARANTO

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I. : marina.sud@marina.difesa.it ;
P.E.C. : marina.sud@postacert.difesa.it.

Prot. N°

M_D MARSUD0007946 04-03-2015



/UID

Agiudato uods del 17/03/2015

P.d.c.: Ass. te di Annm.ne C.S. Giudetti
Tel. 099/7752767 Fax 099/7752012
e-mail carmelas_giudetti@marina.difesa.it

Al PRESIDENTE DEL CO.MI.PA
c/o Comando Logistico M.M. Napoli
Via Nuova Nisida, 1
80124 **NAPOLI**
maricomlog@postacert.difesa.it

e, p.c REGIONE CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento 12
Sviluppo Economico Settore 04
Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale Isola A/6
80143 **NAPOLI**
dg02.uod04@pec.regione.campania.it

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "ZUNI 1" (composto da n.1 aerogeneratore della potenza di 59,90 Kw e delle relative opere di connessione alla rete elettrica ENEL) da ubicare nel territorio del Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" (f.m. 9, p.lla 307).
Proponente: "IVPC POWER 6 s.r.l." di Napoli - Cod.prog.48-117.
Conferenza di servizi in data 17/03/2015.

Posizione: G.1-3/G3 "NA" (da citare nella risposta).

Riferimenti:

- a) foglio n° 19743 in data 15/03/2013 di Stamadifesa;
- b) nota AR.U. 038.2014.00377 in data 17/09/2014 della "IVPC POWER 6 s.r.l.";
- c) nota AR.U.038.2015.00006 in data 21/01/2015 della "IVPC POWER 6 s.r.l.";
- d) foglio n°0003483 in data 30/01/2015 di questo Comando Marittimo;
- e) nota n° 2015.0127041 in data 24/02/2015 della Regione Campania.

In relazione alla nota in riferimento e), con la quale la Regione Campania ha convocato la conferenza di servizi conclusiva per il giorno 17 marzo p.v., afferente il progetto dell'impianto eolico indicato in argomento, questo Comando Marittimo - sul presupposto che non sia intervenuta alcuna variante progettuale - richiama le determinazioni già espresse con il foglio in riferimento d).

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
INFRASTRUTTURE E DEMANIO
(C.V. Carmelo Antonio BAUNO)

DG 02 UOD 04 Energia e Carburanti

Da: "Per conto di: marina.sud@postacert.difesa.it" <posta-certificata@telecompost.it>
Data: mercoledì 4 marzo 2015 09:40
A: <dg02.uod04@pec.regione.campania.it>
Allega: postacert.eml; daticert.xml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione - prot.n.0007946 del 04/03/2015 - MARSUD

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/03/2015 alle ore 09:40:21 (+0100) il messaggio

"Invio documentazione - prot.n.0007946 del 04/03/2015 - MARSUD" è stato inviato da

"marina.sud@postacert.difesa.it"

indirizzato a:

dg02.uod04@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 4FC0DBEE-625D-6D8A-FB8D-3309D1974466@telecompost.it



Marina Militare
Comando Marittimo Sud
Ufficio Infrastrutture e Demanio
Sezione Demanio
TARANTO

Indirizzo Telegrafico: MARINA SUD

P.E.I. : marina.sud@marina.difesa.it
P.E.C. : marina.sud@postacert.difesa.it

Apertura ed. del 17/03/2015

P.d.C.: Funz. di Amm.ne Del Core Tel. 099/7752767
Fax 099/7752012
e-mail paola_dalcore@marina.difesa.it

Alla IVPC POWER 6 S.r.l.
Via Antonio Gramsci, 22
80122 NAPOLI
ivpcpower6@pec.ivpc.com

e, p.c. REGIONE CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento 12
Sviluppo Economico Settore 04
Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale Isola A/6
80143 NAPOLI
dg02.uod04@pec.regione.campania.it

M_D MARSUD 0022095 07-10-2014

Prot. N°



/UID

ARGOMENTO: Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "ZUN11" (composto da un singolo aerogeneratore della potenza di 59,90 kW) e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di Zungoli (AV), in località "Piano dell'Olmo" (foglio di mappa n° 9, p.la 307). Proponente: Società "IVPC POWER 6 s.r.l." di Napoli.

Posizione: G.1-3/G3 "NA" (da citare nella risposta).

Riferimento nota n. AR.U.038.2014.00377 in data 17/09/2014.

1. In ordine all'impianto indicato in argomento, si comunica che con la nota in riferimento codesta Società ha trasmesso una documentazione progettuale dalla quale non si rilevano elementi descrittivi afferenti le opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale del progettato aerogeneratore (a pag.9 della Relazione Generale si legge "2.5 Opere elettromeccaniche. L'impianto eolico sarà connesso alla rete di distribuzione secondo le modalità indicate nel progetto approvato da ENEL Distribuzione").
2. In relazione a quanto precede, allo scopo di favorire un compiuto ed esaustivo esame del progetto nel suo complesso, è necessario che codesta Società invii allo scrivente Comando Marittimo una documentazione tecnico/descrittiva, afferente le opere di connessione dell'aerogeneratore, sino al punto di consegna.
3. Si evidenzia che la documentazione richiesta potrà essere inviata - preferibilmente - via P.E.C. o su supporto informatico (in formato pdf), ovvero in forma cartacea, sottolineando che la pratica (custodita agli atti della Sezione Demanio di questo Comando Marittimo) rimarrà sospesa, in attesa di quanto richiesto.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO
INFRASTRUTTURE E DEMANIO
(C.V. Giovanni STICCHI)

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Aquino u edl del 17/03/2015

Alla Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico - Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e Attività Produttive Unità Operativa Dirigenziale 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 NAPOLI
dg12.und04@pec.regione.campania.it

Alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio
per le Province di Salerno e Avellino
via Torquato Tasso 46- 84100 SALERNO
mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

e. p.c.

MBAC-DR-CAM
DIRCAM
0002824 13/03/2015
Cl. 34.19.03/51

Alla Soprintendenza Archeologica
della Campania
via Trotula de Ruggiero, 6 - 84121 SALERNO
mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: **ZUNGOLI (AV): Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 59,90 Kw.**
Proponente: IVPC power6 srl (Codice progetto: **48-117 - Z U N 11**)
Conferenza di servizi del **17/03/2015**

In merito alla conferenza di servizi in epigrafe questo Segretariato

considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ha comunicato con nota del 27/10/2014 n.11846 acquisita agli atti in data 29/10/2014 al prot. n.15044 che l'area interessata dall'installazione dell'impianto in oggetto non è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della normativa vigente sui beni culturali:

comunica che, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. e) del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n°171, non è competente ad esprimere il proprio parere in C.d.S. in quanto l'intervento in oggetto non riguarda le competenze di più Soprintendenze di settore.

Pertanto resta di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino l'espressione in C.d.S. del parere sotto l'aspetto della tutela paesaggistica e delle interferenze visive nell'ambito distanziale, così come individuato dall'allegato 4 del D.M. 10/09/2010 sulle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. in caso di scoperte fortuite, si evidenzia quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici con la citata nota.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Luigi DI MUCCIO

[Firma]

Il SEGRETARIO REGIONALE
arch. Luca MAGGI

[Firma]



Via Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo - 80132 Napoli
☎ 0812464111 ☎ 0817645305
✉ sr-cam@beniculturali.it ✉ mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it
www.campania.beniculturali.it

ACQUISITA in Cds
14/03/2015



DIREZIONE REGIONALE PER
I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA
CAMPANIA



SOPRINTENDENZA
PER I BENI
ARCHEOLOGICI
(DI SALERNO AVELLINO
BENEVENTO E CASERTA)

SALERNO

MBAC-SBA-SA

SBA-SA

Prot. 0011646 27/10/2014
Cl. 34.19.04/277.17

CI

AI Dott. Antonio Macis
Procuratore Società IYPC POWER 6 srl
Viale Antonio Gramsci, 22
80122 Napoli
iypcpower6@pec.iypc.com

RF, al n° _____ del _____

AL _____

e p.c.

Ala Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 51 della Programmazione e dello
Sviluppo Economico
Direzione Generale 02 Sviluppo Economico e
Attività Produttive
Unità Operativa Dirigenziale 04
Energia e Carburanti
Pec: dg02.und04@regione.campania.it

Ala Direzione Regionale per Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania
Casal dell'Ovo - via Eldorado, 1
80132 NAPOLI
mbac-dr-cam@malicart.beniculturali.it

Ala Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Salerno e Avellino
via Botteghe, 11
84121 Salerno
mbac-sba-sa@malicart.beniculturali.it

Ala Ufficio Archeologico di Avellino
Ex Carcere Borbonico
83100 AVELLINO

Oggetto: Zungoli (AV) - Società IYPCpower6 srl - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di produzione per l'energia elettrica da fonte idrica della potenza di 39.90 kW, nel Comune di Zungoli (AV) in località "Piane dell'Olmo". Fog. II part. 307 - codice identificativo erogatore ZUN11. Verifica di procedimenti di tutela o di procedure di accertamento delle sussistenze di beni archeologici in itinere. Comunicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del DL 10.09.2010.

Con riferimento al progetto in argomento e in riscontro alla nota della società proponente assente agli atti di quest'Ufficio il 14.08.2014 con prot.n. 9177, vista la documentazione trasmessa, questa Soprintendenza comunica che nell'area interessata dall'intervento non risultano agli atti di questo Ufficio procedimenti di tutela, ovvero procedure di accertamento delle sussistenze di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza in oggetto.

Tuttavia si rappresenta che il territorio di Zungoli riveste un elevato interesse archeologico considerato che l'area oggetto dell'intervento, sebbene non sia tra quelle specificamente dichiarate d'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ricade in un territorio d'interesse archeologico caratterizzato nell'antichità dalla presenza di importanti assi di collegamento tra mar Tirreno e mar Adriatico e risulta pertanto popolato da diffusi testimonianze archeologiche, come attesta la bibliografia scientifica e la documentazione d'archivio conservata presso quest'Ufficio.

Pertanto questa Soprintendenza, al fine di garantire la tutela di eventuali presenza archeologiche, ritiene opportuno che i lavori di scavo e di movimento terra, relativi alla realizzazione del candidato, della fondazione dell'erogatore, delle strade di accesso e della viabilità di servizio, nonché delle cabine di raccolta e delle cabine di trasformazione, vengano eseguiti con il controllo archeologico, secondo modalità da concordarsi con quest'Ufficio.

Resta fermo il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, nel caso di rinvenimenti nel corso delle opere.

ld/m

Il Soprintendente
(Dott. ssa Adele Campanelli)

Soprintendenza per i Beni Archeologici - via Tritone da Reggio, 6/7 - 84121 Salerno
Tel: 089847201 - Fax: 089828273 - Email: sba-sa@beniculturali.it - Pec: mbac-sba-sa@malicart.beniculturali.it

ACQUISITA in cds
17/03/2015

Prot. NA.E.038.2015.00037 del 06/03/2015
AV 06.03.15



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Salerno e Avellino

E-mail: sbap-sa@beniculturali.it

PEC: sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

AL COMUNE DI ZUNGOLI

protocollo.comunezungoli@cert.irpinia.net

E.P.C.

IVPC POWER 6 SRL

ivpcpower6@pec.ivpc.com

Lettera trasmessa solo tramite E-mail

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Ai sensi dell'art.43, comma 6 DPR 445/2000

E art. 47 commi 1 e 2 Digs. 82/2005

E-mail: sbap-sa@beniculturali.it

PEC: sbap-sa@mailcert.beniculturali.it

Per 54-10
17/03/2015

Risposta al Foglio del

Da _____ Su _____ N. _____

Oggetto: Zungoli (AV) - Autorizzazione all'installazione, ed all'esercizio di un impianto EOLICO per la produzione di energia elettrica composta da 1 aerogeneratore della potenza di 0,5990 MW, ed opere connesse (F. 9 pil.307 ZUN 11)

Proponente: IVPC POWER 6 srl - COD. PROG. 48-117

Convocazione Conferenza dei Servizi il giorno 17/03/2015
- richiesta integrazioni

In riferimento alla conferenza dei servizi in epigrafe convocata per il giorno 17/03/2015, acquisita al protocollo n. 4477 del 24/02/2015,

si chiede a codesta amministrazione comunale di Zungoli, di verificare se le opere da realizzare con le relative infrastrutture rientrano in zone vincolate ai sensi del D.L.vo 24/2004 e s.m.i.

Per quanto sopra, per consentire l'espressione del parere di competenza, questa Soprintendenza, resta in attesa di un urgente chiarimento su quanto richiesto.

Il Funzionario per le Tecnologie

Ottone Manno

O. Manno

Il Funzionario responsabile del procedimento

Arch. Cinzia Vitale

Cinzia Vitale

Agenzia di 17/03/2015

Prot. N.A.E.038.2013.00210 del 03/12/2013



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ramo Trasporti

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE SUD e SICILIA
Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi
Puglia-Basilicata-Calabria-Sicilia
S.P. Modugno - Palese - 70026 Modugno (BA)

Bari, 03/12/2013

TRASMISSIONE ESCLUSIVA.
VIA FAX n. 081 684 4814

IVPE POWER 6 s.r.l.
DIREZIONE
U.E. ANTONIO GRANGEI, 23
80133 NAPOLI

Prot. 2121
Rif. D.O.B. 22/11/2013

OGGETTO: Autorizzazione unica D.Lgs. 29/12/03 n.387, per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Con riferimento all'oggetto e dando seguito a precedenti note, si rappresenta che questo U.S.T.I.F. può essere interessato, per competenza, esclusivamente ad opere da realizzare o modificare a distanza ridotta e/o attraversanti un impianto di trasporto pubblico ad impianto fisso di propria competenza, nei termini previsti dal D.P.R. 753/80 e dal R.D. 1775/33.

Pertanto, ove eventualmente il caso ricorra nei termini suindicati, si invita codesta Direzione ad interessare la Direzione di Esercizio della linea di trasporto pubblico ad impianto fisso rispetto alla quale, a distanza ridotta e/o in attraversamento, si vogliono realizzare le opere.

Al contrario, ove non ci fossero tali interessamenti, rispetto a linee di trasporto pubblico ad impianto fisso, lo scrivente U.S.T.I.F. è da ritenersi non interessato al procedimento e conseguentemente non esprimerà alcun parere.

Tuttavia, ad ogni buon fine, si allega copia della nota di questo U.S.T.I.F. riguardante la "Normativa per la progettazione e realizzazione degli impianti eolici: distanze minime dall'infrastruttura ferroviaria", già precedentemente inviata.

Allegati: nota U.S.T.I.F. prot.n.0489/A del 12/02/2009

Dott.Ing. Raffaele Verna

[Signature]



IL DIRETTORE

Dott. Ing. Alessandro De Paola

[Signature]

OGGETTO: Normativa per la progettazione e realizzazione degli impianti eolici: distanze minime dall'infrastruttura ferroviaria.


Con nota RU 96955/1204/06 del 01/12/2008 pari oggetto, la D.G. Trasporto Pubblico Locale - Div. 5 di questa Amministrazione, in riscontro a precisi quesiti posti dallo scrivente U.S.T.I.F., ha stabilito quanto segue:

- ai sensi dell'art.12 D.Lgs. n.387 del 29/12/2003 commi 3 e 4, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è soggetta ad Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione, a tal fine è convocata la Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, secondo un procedimento unico;
- da parte delle Amministrazioni interessate non è dovuto alcun parere preventivo, se non in sede della richiamata Conferenza dei Servizi;
- in attesa dell'emissione di una normativa nazionale specifica, la distanza minima delle turbine eoliche dalla rotaia più prossima deve essere superiore a 4 volte il diametro dell'elica e, comunque, non inferiore a 300 metri, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

Per il seguito di competenza, si invitano gli enti in indirizzo ad applicare le su esposte direttive in riferimento ad impianti le cui autorizzazioni non siano state ancora definite.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Francesco NOLE'





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Ispettorato Territoriale Campania

Settore III

Soc. I.V.P.C. Power 6 srl Viale Antonio Gramsci 22 Napoli

ALLA PROVINCIA DI AVELLINO

ivpcpower6@pec.ivpc.com

Oggetto: Autorizzazione all'installazione di un impianto Fotico pot. 59,90 KW sito nel comune di Zungoli AV. Loc. Piano Dell'Olio. F.09 - P.307 Imp. ZUN1 - N.1E/2014 LM

Vista l'istanza presentata in data 16/09/2014 con la quale la Soc. Ivpc Power 6 srl ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 del 11/12/1993, di poter eseguire il suddetto impianto elettrico, esaminato gli elaborati grafici dell'impianto e le documentazioni progettuali redatte secondo le norme vigenti in materia.

SIRIO ASCIA

Per quanto di competenza il relativo **NELLA OSTIA PROVVISORIA ALLA COSTRUZIONE**, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) Siano rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia per:
A) Gli attraversamenti con le linee di telecomunicazioni tra i picchetti
B) Gli attraversamenti e avviamenti con linee di telecomunicazioni interrate ed aeree indicate negli planimetrie in scala con separata corrispondenza
- 2) Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Il presente NELLA OSTIA viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottoscrizione presentato dalla Soc. Ivpc Power 6 srl registrato all'Agenzia dell'Ente Un. Napoli.

Il 09/05/2013 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvo i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Comunicazioni dal R.D. N. 1775/1993 e dal D.Lgs. N. 259 del 01/08/2003 c.c.t.t.

Si ricorda che l'impianto indicato in oggetto a lavori ultimati, dovrà essere dotato del definitivo NELLA OSTIA di competenza di questo Ispettorato alla costruzione ed esercizio, che sarà rilasciato:

- Dopo esito favorevole di eventuale sopralluogo tecnico
- Dopo la verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'impianto elettrico in oggetto e gli impianti T.U. eventualmente interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.T.T. serie K-1 e C.C.T.T. 103/6
- Dopo aver presentato a lavori ultimati, dichiarazione di conformità attestante il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia relativamente ai punti 1) e 2).
- Fatti salvo i diritti dei terzi, ai soli fini della compatibilità elettromagnetica, mentre per l'installazione e l'esercizio degli impianti il titolare dovrà provvedere all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni presso i competenti organi nel rispetto delle norme, regolamenti, disposizioni urbanistiche ed ambientali in vigore, nonché di quanto previsto in merito alla tutela della salute pubblica.

Fatta salva, inoltre, dalle leggi vigenti in materia, la facoltà al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Campania di revocare o modificare, in qualsiasi momento il NELLA OSTIA presente, qualora subentrasse:

situazioni ed elementi che ne modifichino od invalidino gli attuali presupposti che hanno determinato il rilascio senza che il soggetto autorizzato abbia alcunché a pretendere dal Ministero stesso.

In mancanza di riscontri, questo Ministero si riserva, comunque, di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi dell'impianto che, si rammenta, non può essere messo in esercizio prima del relativo NULLA OSTA DEFINITIVO.

Pertanto, ove venisse accertata l'avvenuta costruzione, esercizio, modifica o spostamento di tratti di linea elettrica approvati del NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE, previsto dalle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, la responsabilità dei danni agli impianti di T.L.C. da esse interferite ricade esclusivamente sulla Società Comune, cui spetta il risarcimento del danno e l'eventuale rimozione dell'impianto, "indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promouimento dell'azione penale per eventuali reati", ai sensi dell'art. 95 comma 9, dell'art. 97 e dell'art. 98 comma 15 del D.lgs. 1 Agosto 2003 n° 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) modificato ed integrato dal D.lgs. n° 70 del 28/05/2012 e dell'art. 127 del R.D. 11/12/1933 n° 1775.

Verrà comminata, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500,00 ad euro 5000,00.

Napoli, 13/10/2014.....

IL DIRIGENTE
(Ing. G. PRATILLO)



Amministratore delegato
del 10/10/2014
Il responsabile dell'ufficio tecnico per il

Aggiunta a esls del 17/03/2015 48-117



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti
agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo

Il Dirigente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale per lo sviluppo Economico
e le attività produttive 10x04
ENERGIA E CARBURANTI

Dr. Fortunato Polizio

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0143110 03/03/2015 07,30

Miss 02800 UOD Tutela qualità tracciabilità

Dest. : IVPC Power

Classifica : 11.1 S. Fascicolo : 3 del 2015



oggetto

Procedimento autorizzatorio art. 12
Dl.gs 387/03. Impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile di tipo eolico da 0.6 Mw
nel comune di Zungoli (AV)
proponente IVPC Power 6 Srl
cod. prog. 48-117

IVPC POWER 6 SRL

VIA ANTONIO GRAMSCI

80122 NAPOLI

ivpcpower6@pec.ivpc.com

DIP. 51 - DG 02 - UOD 04

S.U.D.E.

dg02 uod04 @pec.regione.campania.it

Si fa seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta dalla UOD in indirizzo con nota n. 0127041 del 24.02.2015, riguardante la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte eolica di cui all'oggetto, per comunicare che, ai sensi della circolare n. 200319 del 14.03.2011 (disponibile al seguente indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/rinnovabili/rinnovabili.html>), il proponente deve allegare alla documentazione per il Procedimento autorizzatorio presso l'ente dove è in corso il procedimento stesso, attestazione rilasciata dalla UOD Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio, con la quale si verifica l'assenza di coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, previa presentazione alla UOD suddetta degli estremi catastali delle particelle interessate direttamente dall'insediamento dell'impianto. Suddetta attestazione non dovrà essere precedente a un anno alla data della Conferenza di Servizi conclusiva (circolare Ass. Agricoltura n. 103440 dell'11.02.2013).

Suddetta attestazione determina, per quanto di competenza, il conseguente parere ai fini della realizzazione dell'impianto in oggetto.

DB

IL DIRIGENTE
Dr. Fortunato Polizio



COMANDO MILITARE ESERCITO "CAMPANIA"
IL COMANDANTE

Via Col. LATTAGLIA, 53 - 80141 Napoli
e-mail: cmc_campania@esercito.difesa.it
posta certificata: cmc_campania@postacert.difesa.it

Prot. n. MD_E 24465/16266 Cod.id. PSZLOG Ind.cl. 2.8 (B/94-2014) 80141 Napoli, 23-10-2014

OGGETTO: Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energetica da fonte eolica nel Comune di Zungoli (AV) - località "Piano dell'Olimo" - Foglio 9 Particella 307. Codice identificativo aerogeneratore ZUN11.

A **COMUNE DI ZUNGOLI**
Via Provinciale, 19
protocollo.comunezungoli@cert.irpinianet.eu

83030 ZUNGOLI (AV)

e, per conoscenza:

I.V.P.C. Power 6 S.r.l.
Viale Antonio Gramsci, 22
ivpcpower6@pec.ivpc.com

80122 NAPOLI

Rif:

- a) let. MD_SSMD 0019743 del 15 marzo 2013 di Stato Maggiore della Difesa;
b) let. Prot. AR.LI.038.2014.00377 del 17/09/2014 della Società I.V.P.C. Power 6 S.r.l.

1. In esito a quanto chiesto dalla Società I.V.P.C. Power 6 S.r.l. con la lettera in riferimento in "b", si esprime il **Nulla Osta**, in merito ai soli aspetti demaniali, per la realizzazione dell'opera in oggetto. Ai sensi della direttiva in riferimento in "a" **si specifica che il presente nulla osta è espressione della volontà unicamente di questa F.A. (Esercito Italiano).**
2. Considerato, inoltre, che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da ordigni residuati bellici, si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08. Si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture.

IL COMANDANTE
Gen. B. ANTONIO RAFFAELE



fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Acquinta ed. di 17/03/2015



AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o TECNOPOLIS CSATA

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari

tel. 0804870330 / 209 / 567 - fax. 080 4670376

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Cod. Prog. 48 - 117

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 16/03/2015 13:00 - 0003576
PROTOCOLLO:

Spett. **REGIONE CAMPANIA**

DIPARTIMENTO 51 DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE 02 SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 04 ENERGIA E
CARBURANTI

dg02_uod04@pec.regione.campania.it

E p.c.

IVPC Power 6 S.R.L.

ivpcpower@pec.ivpc.com

Oggetto:	D. Lgs. 387/03 - art.12. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto solare per la produzione di energia elettrica, proposto dalla società IVPC POWER 6 SRL della potenza di 59 Kw ubicato nel comune di Zungoli (AV) (Foglio 9 p.la 307) presentato con istanza n. ro 2014.0566200 del 11.08.2014. <u>ZUN11</u> - Conferenza di Servizi del 17/03/2015
----------	---

In riscontro alla nota pervenuta a mezzo PEC ed acquisita agli atti in data 24/02/2015 con n.2514 di prot, con la quale codesto Ufficio ha convocato la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in epigrafe indicato, si fa presente quanto segue.

Con nota acquisita agli atti in data 26/09/2014 con n. 11888 di prot. la società IVPC Power 06 ha trasmesso documenti progettuali relativi all'impianto in oggetto.

In riscontro alla succitata nota n. questa Autorità di Bacino della Puglia ha richiesto integrazioni progettuali con nota n. 16268 di prot. del 16/12/2014, in allegato alla presente.

Con nota acquisita agli atti in data 18/02/2015 con n. 2174 di prot. la società IVPC Power 06 ha trasmesso un ulteriore "studio di compatibilità geologica" che, tuttavia, non apporta alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quello precedentemente trasmesso essendone la copia quasi integrale.

Pertanto, al fine del rilascio del parere di competenza, è necessario trasmettere uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che verifichi la stabilità del versante sulla base di valori rivenienti da

specifiche indagini geognostiche; con l'indicazione della traccia lungo la quale è stata eseguita la verifica in condizioni ante e post intervento.

Stante l'assenza di tale documentazione questa Autorità è impossibilitata ad esprimere il competente parere.

La presente è diretta affinché sia menzionata nel verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2015.

Il Segretario Generale
Prof. Ing. A. R. Di Santo





SPEDITO

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o TECNOPOLIS CSATA

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari

tel. 0804670330 / 209 / 567 - fax. 080 4670376

www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

IVPC Power 6 S.R.L.

ivpcpower6@pec.ivpc.com

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 15/12/2014 09:23 - 0016268
PROTOCOLLO:

E p.c.

Alla Provincia di AVELLINO

Settore Ambiente

Corso Vittorio Emanuele II - palazzo Guido Dorso

83100 Avellino

Al Comune di ZUNGOLI

Ufficio Tecnico del Comune

VIA Provinciale, 19

83030 Zungoli (AV)

Oggetto:	Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energetica da fonte eolica nel comune di Zungoli (AV) - Località "Piano dell'Olmo" - Foglio 9 p.la 307. <u>ZUN11</u>
----------	--

Con riferimento alla nota trasmessa dalla società IVPC Power6 ed acquisita agli atti in data 26/09/2014 con n.11888 di prot. con la quale si chiede parere di competenza in merito all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 59.9 Kw da realizzare nel Comune di Zungoli (FG), si fa presente quanto segue.

L'intervento ricade in parte nel territorio di competenza di questa Autorità di Bacino ed in parte nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Liri Garigliano Volturno, precisamente rientra nella competenza di questa Autorità l'area in cui sarà ubicato l'aerogeneratore con la relativa piazzola.

La porzione di territorio del comune di Zungoli di competenza di questa Autorità risulta totalmente perimetrata a rischio frane dal Piano di Bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB con la delibera n. 39 nella seduta del 30/11/2005.

In particolare la zona interessata dall'aerogeneratore risulta essere classificata a "pericolosità geomorfologica Elevata" (PG2).

Le norme tecniche di attuazione del PAI consentono interventi nelle aree classificate a "pericolosità geomorfologica Elevata" (PG2) previa redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata dalle opere e relative pertinenze.

Dall'analisi dei documenti progettuali inviati è emerso che la "relazione geologica" trasmessa costituisce uno studio geologico preliminare avente lo scopo di "definire un quadro delle caratteristiche della porzione di territorio interessato dal progetto sia sotto l'aspetto fisico (litologia, idrogeologia, morfologia) che quello applicativo (sismicità dell'area)" e non riporta alcuna verifica di stabilità per le opere a farsi.

Al fine del rilascio del parere di competenza, è necessario pertanto trasmettere uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che verifichi la stabilità del versante, in condizioni ante e post intervento.

Stante l'assenza di tale documentazione questa Autorità è impossibilitata ad esprimere il competente parere.

Il Segretario Generale
Prof. Ing. A. R. Di Santo

