

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI BENEVENTO
COMUNE DI FOIANO
DI VAL FORTORE

Committente:



Edison Energie Speciali Spa

EDISON

Sede Operativa
Via Paolo Nanni Costa n°30 - BOLOGNA

Oggetto:

PROGETTO OPERE DI RETE (RTN)
PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA

PROGETTO DEFINITIVO



General Construction S.P.A.
Centro direzionale Isola E/7
80143 Napoli

Progettisti:



Via S. Giacomo dei Capri, 38
80128 Napoli
TEL.081.579.7998
mail: inse.srl@virgilio.it



ELETTRODOTTO DT 150 kV

CATASTALI TRATTI IN VARIANTE

Scala:

Data:

LUGLIO 2015

00	Prima emissione	INSE		
Rev.	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato



Edison Energie Speciali Spa

EDISON

FO-GI-AR-150-VAR
fg 1 di 1


LEGENDA




Tracciato elettrodotto autorizzato



Tracciato elettrodotto in variante



Aree Potenzialmente Impegnate (A.P.I.)
Autorizzazione D.R. 642 del 20.05.2014 (+/- 30 m)



Aree da asservire in variante (+/- 15 m)

DESCRIZIONE VARIANTI

La variante n.1 tra i sostegni 4 e 6 della Foiano-Ginestra è dovuta al rilievo di un nuovo aerogeneratore a distanza di 26 m dall'asse della linea autorizzata.

Si è tenuto in conto anche della presenza dell'aerogeneratore MF01 di Edison

e delle particelle non inserite nel vincolo preordinato all'esproprio.

Si è reso necessario l'impiego di due nuovi sostegni (4a e 5a) con uno spostamento del 5° di 60 m verso NE

La variante n. 2 tra i sostegni 20 e 24 della Foiano-Ginestra è dovuta al rilievo di una nuova abitazione a due piani posta a 16 m dall'asse linea.

Si è reso necessario un modesto spostamento dei sostegni 22 e 23 verso sud.

La variante n. 3 tra i sostegni 1 e 3 della Ginestra-Ariano è dovuta al rilievo sul territorio della nuova stazione di accumulo non convenzionale di Ginestra degli Schiavoni di Terna S.p.A.

Tutte le varianti interessano solo particelle elencate nel Decreto della Regione 342 del 20.05.2014.

Fonte: <http://BURC.regione.campania.it>

