

TIRRENO POWER S.p.A. (sede legale : Roma, via Barberini 47, 00187 - P.IVA 07242841000) -
Avviso - Autorizzazione Regionale alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/33 – D.G.R. 2694/95 – 7637/95 - 5363/96.

RENDE NOTO

che con istanza prot. n.0395781 del 05/05/2010 diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della legge 08/08/1992 n. 1 sexies comma 7, della Legge Regionale n. 16 del 26/07/2002, ha chiesto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico costituito dal cavo elettrico interrato di Media Tensione, 20 kV, di lunghezza complessiva 3.049 m, fra la cabina di raccolta del campo fotovoltaico, identificato nel Catasto Terreni del Comune di Sessa Aurunca al foglio Foglio 145, particelle nn. 5002, 5003, 5004, 5006, 5007 e 5009 ed il punto di collegamento nella nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina Primaria AT/MT "Sessaaurunca" di ENEL Distribuzione spa, sita in Via Santa Lucia nel Comune di Cellole (CE). Nel contempo ha chiesto che, ai sensi del D.Lgs n°387/03 art. 12 comma 1, l'impianto di produzione elettrica fotovoltaica, l'elettrodotto e le opere annesse siano dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

La costruzione dell'impianto elettrico interesserà il territorio dei Comuni di Sessa Aurunca (CE) e Cellole (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz;
- Tensione di esercizio di 20.000 Volt;
- Sviluppo impianto in cavo interrato AL 1x3x185 mmq di lunghezza complessiva pari a 3,049 km

L'elettrodotto determina attraversamenti di strade comunali/provinciali ma NON di linee di telecomunicazioni.

Vengono fissati i termini di inizio in tre mesi presunti e di compimento dei lavori in sei mesi presunti e comunque in conformità ai termini previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n. 327/01 questa società attesta e dichiara che l'impianto interesserà alcune proprietà private da NON assoggettare ad espropriazioni.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21/03/88 s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

Tale avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 2359/65, all'Albo Pretorio dei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole, interessati dall'impianto nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore Generale della Tirreno Power S.p.A.
(Giovanni Gosio)