



Decreto Dirigenziale n. 253 del 02/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE TERMODINAMICA DI POTENZA 1,2 MWP IN LOC. BOSCO CAMINO, FG. 18 P.LLE 89, 90, 95, 5042 E FG. 22 P.LLE 23, 25, 32, 68, 74, 5025, 5027 NEL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA (CE)" - PROPONENTE PROTO POWER S.R.L. - CUP 6720 RETTIFICA D.D. 109 DEL 22/07/2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.P.G.R. n. 439 del 15/11/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 366798 del 23/05/2013, la Soc. Proto Power S.r.l. - con sede legale a Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 276 - ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile Solare Termodinamica di potenza 1,2 MWp in loc. Bosco Camino, Fg. 18 p.lle 89, 90, 95, 5042 e Fg. 22 p.lle 23, 25, 32, 68, 74, 5025, 5027 nel Comune di Santa Maria la Fossa (CE)";
- b. che detto progetto è stato esaminato dalla Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 28/05/2014, che la stessa si è pronunciata stabilendo l'esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, con le seguenti prescrizioni:
 - utilizzare come fluido termovettore sale fuso (60% nitrato di sodio e 40% nitrato di potassio), in quanto non è infiammabile, è biocompatibile, costituendo in caso di fuoriuscita un fertilizzante per

- il terreno e consente di lavorare ad altissime temperature (290° - 550°C);
 - piantumare essenze arboree lungo la recinzione dell'area di impianto;
 - piantumare l'area di intervento con colture "no Food";
- c. che con decreto dirigenziale n. 109 del 22/07/2014, è stato formalizzato il parere della Commissione V.I.A. Sopra indicato;
- d. che la Soc. Proto Power S.r.l., con nota prot. reg. n. 772513 del 17/11/2014, ha trasmesso osservazioni e chiarimenti all'Ufficio in relazione alla sotto riportata prescrizione contenuta del D.D. 109/2014:
- utilizzare come fluido termovettore sale fuso(60%nitrato di sodio e 40% nitrato di potassio), in quanto non è infiammabile, è biocompatibile, costituendo in caso di fuoriuscita un fertilizzante per il terreno e consente di lavorare ad altissime temperature (290° - 550°C);*

RILEVATO:

- a) che sulla base delle osservazioni prodotte dalla Società proponente, nella seduta del 21/01/2015, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha deciso di rettificare il primo punto delle prescrizioni del parere della seduta del 28/05/2014 reso con DD. 109/2014 con la seguente:
- *utilizzare come fluido di trasmissione del calore al pistone del motore Stirling gas elio a 6,89 Mpa;*
- b) che l'esito della Commissione sopra riportato è stato comunicato alla Soc. Proto Power S.r.l. con nota prot. regionale n. 117480 del 19/02/2015;

RITENUTO, pertanto di rettificare il DD. 109/2014, formalizzando così il parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 21/01/2015;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** Rettificare il decreto dirigenziale n. 109 del 22/07/2014, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 21/01/2015, per il progetto "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile Solare Termodinamica di potenza 1,2 MWp in loc. Bosco Camino, Fg. 18 p.lle 89, 90, 95, 5042 e Fg. 22 p.lle 23, 25, 32, 68, 74, 5025, 5027 nel Comune di Santa Maria la Fossa (CE), proposto dalla Soc. Proto Power S.r.l., con sede legale a Napoli alla Via Riviera di Chiaia 276, modificando la prescrizione di seguito riportata:
 - *utilizzare come fluido termovettore sale fuso(60%nitrato di sodio e 40% nitrato di potassio), in quanto non è infiammabile, è biocompatibile, costituendo in caso di fuoriuscita un fertilizzante per il terreno e consente di lavorare ad altissime temperature (290° - 550°C) ;*
- nel seguente modo:
- *utilizzare come fluido di trasmissione del calore al pistone del motore Stirling gas elio a 6,89 Mpa*

confermando tutte le ulteriori prescrizioni formulate con il D.D. n. 109/2014;

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce