

E.P.F. - Energia Progetti Finanza S.r.l. - sede legale a Catanzaro in viale Fiume Mesima n. 69/H - P. IVA 02957310796 - **Autorizzazione Regionale alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775/1933 – D.G.R. 2694/95 – 7637/95 - 5363/96.**

## RENDE NOTO

che con istanza del 02/04/2010, protocollata il 22/04/2010, diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell'art. 14 comma 4 bis della legge 08/08/1992 n. 1 sexies comma 7, della Legge Regionale n. 16 del 26/07/2002, ha chiesto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico costituito dal cavo elettrico interrato di Media Tensione, 20 kV, di lunghezza complessiva 1320 m, fra la cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico sito in località Piano dell'Incoronata nel comune di Sant'Andrea di Conza (AV) e la linea aerea MT preesistente denominata "ASI CONZA" uscente dalla cabina primaria AT/MT "CALITRI". Nel contempo, ha chiesto che ai sensi del D.Lgs n° 387/03 art. 12 comma 1 l'impianto di produzione elettrica fotovoltaica, l'elettrodotto e le opere annesse siano dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

La costruzione dell'impianto elettrico interesserà il territorio del Comune di Sant'Andrea di Conza.

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

- Tensione alternata trifase – frequenza 50 Hz;
- Tensione di esercizio di 20 kV;
- Sviluppo impianto in cavo interrato AL 2x3x185 mm<sup>2</sup> di lunghezza complessiva pari a 660m.

L'elettrodotto NON determina attraversamenti di strade comunali/provinciali né di linee di telecomunicazioni.

Vengono fissati i termini di inizio e compimento dei lavori rispettivamente di tre mesi sei mesi presunti e comunque in conformità ai termini previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

Ai fini degli art. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e con riferimento al D.P.R. n. 327/01 questa società attesta e dichiara che l'impianto interesserà alcune proprietà private da assoggettare ad espropriazioni (comune di S.A. di Conza Foglio 2 p.lle nn. 48 e 50, Foglio 1 p.lle nn. 29, 35, 40, 41, 48, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 166, 167, 168, 173, 174, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 544) o servitù.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21/03/88 s.m.i. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione. Tale avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 2359/65, all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Andrea di Conza, interessato dall'impianto nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso L'Amministratore Unico della E.P.F. S.r.l.

Dott. Emilio Cosco