

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. – Divisione infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Centro - Sviluppo Rete Campania – Napoli – **Avviso – Richiesta autorizzazione spostamento ed esercizio dell'esistente Cabina Primaria San Giuseppe 60kV.**

RENDE NOTO

- di aver presentato in data 25/7/2010 prot.0759927, ai sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche, degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dell'art. 14 comma 4 bis della Legge 08/08/1992 n° 359, della Legge Regionale n° 15 del 26/07/2002 e del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Titolo III - Capo II – artt. 52 bis e segg. così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n° 330, domanda corredata del relativo progetto alla REGIONE CAMPANIA, Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, al fine di ottenere l'autorizzazione allo spostamento dell'esistente C.P. San Giuseppe 60 kV ed al suo esercizio nel nuovo sito adiacente con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, nonché apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per le opere che rivestono carattere di particolare urgenza ai sensi dell'art. 22 bis DPR 330/2004 relative al seguente intervento:

“Spostamento della Cabina Primaria esistente 60/20 kV “San Giuseppe e dei relativi raccordi aerei AT interferenti con il raddoppio da due a quattro corsie della variante ANAS S.S. 268 “DEL VESUVIO” al km 14+424 in tenimento del Comune di Ottaviano (NA) “;

- che la strada statale S.S. 268 “del Vesuvio” appartiene alla rete di infrastrutture della Campania, risponde agli obiettivi di sviluppo della Regione Campania, ha un valore strategico per la viabilità dell'area vesuviana molto congestionata e rappresenta anche un'asse importante nell'ambito dei Piani di Emergenza della Protezione Civile, perché in caso di calamità naturali costituisce un percorso di emergenza per evacuare l'area del Vesuvio;
- che tutti gli interventi saranno monitorati dalla Prefettura che ha previsto la convocazione di incontri mensili per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, il rispetto del crono programma e la presenza di eventuali difficoltà cui dover far fronte;
- che l'intervento oggetto di approfondito studio dello stato dei luoghi e concordato tra la Direzione ANAS e ENEL, consentirà per il presente e per il futuro l'esercizio in piena sicurezza sia dell'impianto elettrico che del raccordo stradale, entrambi pubblici servizi essenziali per la zona, consiste nello spostamento dell'impianto elettrico in esercizio, su di un'area di circa 3000 mq prospiciente e limitrofa a quella attualmente occupata dalle installazioni (edificio quadro, stalli, raccordi, ecc.) e lo spostamento dei conduttori dell'ultima campata delle due linee AT (che saranno realizzati a cura TERNÀ);
- che sull'area di proprietà privata interessata dallo spostamento in catasto del Comune di Ottaviano foglio 3 part. 1465 e 1466 dovrà essere apposto il vincolo preordinato all'esproprio agli effetti del DPR n. 321/2001 con riferimento alla particolare urgenza e indifferibilità ai sensi dell'art. 22 bis e richiami;
- che dal punto di vista ambientale non sarà modificato lo stato attuale dei luoghi, trattandosi di smantellamento e ricostruzione della cabina primaria in un sito contiguo all'impianto già esistente sul territorio e con le stesse caratteristiche tecniche;
- che l'impianto oggetto dello stesso spostamento convoglierà energia elettrica in corrente alternata trifase alla tensione di 60.000 Volt ed alla frequenza di 50 Hz.

Le caratteristiche elettriche e tecniche dell'impianto così costituito sono riportate nel progetto che debitamente firmato si allega alla presente domanda ed a cui si fa riferimento:

- costruzione di un nuovo edificio quadri MT di tipo modulare prefabbricato;
- realizzazione di un nuovo quadro all'aperto AT/MT e dei cavi MT dagli attuali stalli alle nuove apparecchiature (come meglio descritto nella relazione tecnica allegata al progetto);
- bonifica delle aree rese disponibili a seguito dello spostamento della Cabina comprensiva di rimozione delle opere non compatibili con l'esercizio della S.S. 268;
- che lo spostamento interesserà esclusivamente il territorio del Comune di Ottaviano in provincia di Napoli per una superficie da occupare di circa mq 2000

TUTTO CIO' PREMESSO

ai fini dell'Avvio del procedimento amministrativo secondo il combinato disposto dell'art.7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni

COMUNICA CHE:

“l'oggetto del procedimento promosso” è l'ottenimento dell'autorizzazione allo spostamento dell'impianto esistente ed al suo esercizio nel nuovo sito adiacente con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, nonché apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativamente allo **“Spostamento Cabina Primaria esistente 60 kV/20 kV “ San Giuseppe” e relativi raccordi aerei AT interferenti con raddoppio da due a quattro corsie della variante ANAS S.S. 268 “DEL VESUVIO” al km 14+424 in tenimento del Comune di Ottaviano (NA) “**

“L'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione” è la Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli – Via De Gasperi n. 29 – 80133 Napoli;

“il Responsabile del Procedimento” è il preposto Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;

“gli Uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda sono”:

La Regione Campania, Settore Prov.le del Genio Civile di Napoli - Via De Gasperi n. 29.

Copia del progetto visionabile in orario di ufficio è depositata anche presso il Comune di Ottaviano Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica Piazza Municipio, n. 1.

Questa Società richiede per motivi di celerità che sia indetta a cura di codesto Settore del Genio Civile di Napoli, una Conferenza di Servizi agli effetti del Capo IV art. 14 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni, con riferimento all'art 120 del T.U. n.1775/1933 delle Autorità ed Enti preposti ai vincoli e tutele sul Territorio interessato, in rapporto alla natura tecnica dello spostamento da eseguire come specificato.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle vigenti norme CEI, nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/ 1986 ed al Regolamento d' Esecuzione del Ministro LL.PP. n°28 del 21/03/1988 e successive modifiche.

L'impianto sarà inoltre conforme alla Legge 22/02/2001 n° 36 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 -"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti" e del D.M. 29/5/08.

Analogo avviso sarà pubblicato nel comune di Ottaviano NA in cui ricade l'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) .

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e in ogni caso le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli - Via De Gasperi n. 29 – 80133 Napoli entro 15 gg. dalla data di pubblicazione del presente Avviso e dagli Enti entro e non oltre la data della preannunciata Conferenza di Servizi.

Il Responsabile
Pasquale Autiero