



*Giunta Regionale della Campania
Dipartimento 53
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e
Protezione Civile 8*

*U.O.D. 11
Genio Civile di Caserta
Presidio di Protezione Civile*

Pratica 359n DEMANIO IDRICO

Rep n°171 del 17.03.2016

Oggetto: Richiesta di concessione per occupazione suolo demaniale e parere idraulico per scarico acque reflue depurate in corpo idrico superficiale – Rio Maltempo - nel Comune di Vitulazio (CE).
Ditta Cappellucce srl.

PARERE IDRAULICO
(R.D. 25 luglio 1904 n.523)

PREMESSO che:

- a. con nota prot. reg. 71930 del 03.02.2015, il Sig. Piccirillo Angeloantonio, in qualità di Rappresentante legale della Società Cappellucce srl, ha trasmesso istanza per il rilascio della concessione per occupazione di suolo demaniale e scarico di acque reflue depurate, provenienti da insediamento industriale, nel canale Rio Maltempo nel Comune di Vitulazio (CE);
- b. a tale istanza erano allegati i seguenti elaborati tecnici:
 - All. 1 - Relazione tecnica e di calcolo;
 - All. 2 – Corografia 1:25.000 – Stralcio Catastale 1:2.000 – Planimetria 1:500 – Sezione di scarico 1:10;
 - Relazione geologica ed idrogeologica;
 - Certificato camerale;
- c. con nota prot. reg. 147102 del 04.03.2015, questo Ufficio ha chiesto integrazione atti di tipo tecnico ed amministrativo;
- d. con nota prot. reg. 350290 del 21.05.2015 trasmettendo i seguenti elaborati:
 - Certificato camerale aggiornato;
 - Autocertificazione antimafia;
 - Certificato sulla inesistenza di vincoli ambientali.
- e. allo stato essendo l'area di insediamento non servita da rete fognaria pubblica è necessario smaltire le acque reflue depurate in corpo idrico superficiale;

CONSIDERATO che:

- a. gli atti tecnici presentati mostrano la compatibilità dell'intervento a farsi con le condizioni idrauliche del canale Rio Maltempo;
- b. che nella fattispecie, in condizioni di piena centennale il canale recettore è in grado di ricevere la portata (43.27 mc/s) proveniente dal bacino imbrifero sotteso e dallo smaltimento delle acque reflue, opportunamente depurate, provenienti dal complesso industriale (0.5 mc/s)

VISTO:

- il R.D. n°523/1904;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto si esprime

PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE

allo scarico delle acque reflue, opportunamente depurate, provenienti dal complesso industriale della Ditta Cappellucce srl nel corpo idrico superficiale denominato Rio Maltempo nel Comune di Vitulazio (CE), così come richiesto dall'istante con il progetto trasmesso con nota prot. reg. 71930 del 03.02.2015.

Il Funzionario Responsabile
dr. Geol. Antonio DE MATTEIS