



Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 21/02/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

INTESA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 1-SEXIES DEL D.L. N. 239/2003, CONVERTITO IN L. N. 290/2003 E SS. MM. E II., PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO (FG) ED OPERE CONNESSE (EL-267).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito in legge n. 290 del 27 ottobre 2003 e ss. mm. e ii., stabilisce che "la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;
- b) la società TERNIA S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale, rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. giusta procura Rep. n. 18464 del 14 marzo 2012 per Notaio Luca Troili in Roma, il 13 Marzo 2014, ha presentato istanza, ai sensi dell'art.1 comma 26 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, al Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO (FG). ED OPERE CONNESSE (EL-267);
- c) il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare – Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di Rete, con nota prot. n. 6854 del 09/03/2016, ha trasmesso il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 03/03/2016, dichiarandola conclusa con esito favorevole e restando in attesa delle intese regionali per la conclusione del procedimento;
- d) con DGR n. 293 del 21/06/2016, pur riconoscendo l'interesse pubblico all'intesa, si è dato atto che la stessa non poteva perfezionarsi dovendosi verificare ogni possibile fattibilità dell'intervento mediante interrimento delle reti per garantire essenziali interessi ambientali;

RILEVATO che

- a) con nota prot. 0657151/2016 del 10/10/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato che *"l'interramento non è un'alternativa praticabile a causa delle forti incertezze dal punto di vista della sicurezza della rete"*;
- b) nella relazione tecnica allegata alla predetta nota, in particolare, si evidenzia che l'interramento del nuovo elettrodotto tra la stazione elettrica di Bisaccia e la stazione elettrica di Deliceto risulta una soluzione non percorribile né dal punto di vista tecnico, poiché comporterebbe un insostenibile aumento delle criticità per la sicurezza e l'affidabilità della rete elettrica, né dal punto di vista ambientale;
- c) la relazione, inoltre, evidenzia come l'interramento determinerebbe un eccessivo aumento dei costi di realizzazione ingiustificabile rispetto agli "oneri di sistema", in quanto andrebbe a gravare sul costo finale dell'energia per cittadini ed imprese;

CONSIDERATO che

- a) con nota del 6/02/2017, inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel ribadire che l'interramento non è un'alternativa praticabile, ha rappresentato altresì che *"l'intervento in autorizzazione è presente nel Piano di Sviluppo della Rete di trasmissione nazionale sin dal 2008 e risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della rete in un'area caratterizzata dall'inadeguatezza della magliatura della rete di trasmissione a 150 Kv, causa di elevate perdite di rete, nonché di elevati rischi di energia non fornita"*;
- b) la Regione Puglia, sul cui territorio insiste il progetto in questione, risulta aver già rilasciato l'intesa con la DGR n. 1002 del 7/7/2016;

RAVVISATO che, all'esito dell'istruttoria svolta:

- risulta accertata l'impraticabilità dell'interramento del nuovo elettrodotto, peraltro anche per motivi inerenti alla sicurezza della rete;

- risulta confermato l'interesse pubblico ad esprimere l'intesa anche alla luce della citata nota del 6/02/2017;

RITENUTO di dover prendere atto degli esiti degli approfondimenti richiesti con la DGR n. 293 del 21/06/2016 e, per l'effetto, di esprimere l'intesa, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A. per la costruzione ed esercizio DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO (FG). ED OPERE CONNESSE (EL-267);

PROPONE e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto degli esiti degli approfondimenti richiesti con la DGR n. 293 del 21/06/2016;
2. di esprimere l'intesa, ai sensi del comma 1 dell'art.1-sexies del D.L. n.239/2003, convertito in L. n. 290/2003 e ss. mm. e ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sul progetto presentato dalla società Terna S.p.A. per la costruzione ed esercizio DELL'ELETTRODOTTO A 380 KV DALLA S.E BISACCIA (AV) ALLA S.E DI DELICETO (FG). ED OPERE CONNESSE (EL-267);
3. di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza e conoscenza:
 - al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 - alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico;
 - al BURC per la pubblicazione.