

e-Distribuzione S.p.A. – Divisione infrastrutture e Reti – Macro Area

Territoriale Sud - Sviluppo Rete Campania – con sede in Napoli, Via Galileo

Ferraris, 59 C.F. n°05779711000,

T.U. 11/12/1933 n° 1775 - L.R. 26/07/2002 n° 15

- DPR 8/6/2001 n. 327 .

OGGETTO: Cabina Primaria 60/20 kV “San Giuseppe 60” e relativi raccordi
aerei AT a 60 kV Nola – San Giuseppe 60 e San Valentino – San Giuseppe
60:

Alimentazione provvisoria di uno stallo linea esistente mediante collegamento
in antenna all’ elettrodotto a 150 kV Fratta – San Giuseppe 150 (Pratica E-
Distribuzione CP 39-0209)

RENDE NOTO

che e- Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area
Territoriale Centro - Sviluppo Rete Campania - con sede in Napoli in Via G.
Ferraris n. 59 **ha chiesto** alla Regione Campania – Settore Provinciale del
Genio Civile di Napoli con istanza E-DIS 14/07/2017 -0432702 **la PRESA**
D’ATTO relativa all’ alimentazione provvisoria di uno stallo linea esistente
nella CP S. Giuseppe 60 mediante collegamento in antenna all’ elettrodotto a
150 kV Fratta – San Giuseppe, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità.

Per quanto riguarda l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai
sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. sulle Acque e Impianti Elettrici di cui al
R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 35 -
comma 10 della Legge Regionale 26/07/2002 n.15, e dell'art. 52 bis e segg.
del DPR 8/06/2001 n. 327, così come modificato dal D.L. 27/12/2004 n.330

con particolare riferimento agli art. 52 sexies e seguenti sulle “Espropriazioni per Infrastrutture lineari Energetiche”, si precisa che il breve raccordo aereo tra linea a 150 kV Fratta – San Giuseppe e lo stallo esistente in CP S. Giuseppe 60 ricade nella fascia già asservita compresa nella particella 2029 del fg.3 di Ottaviano, così come il collegamento aereo (by-pass) tra le linee 60 kV Nola – San Giuseppe 60 e San Valentino – San Giuseppe 60.

La modifica parziale a 150 kV dell'alimentazione della Cabina Primaria 60/20 kV esistente e in esercizio, riveste carattere di particolare urgenza ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 per garantire stabilità all'alimentazione elettrica della zona industriale di S. Giuseppe V. ed Ottaviano.

Non è prevista la costruzione di nuove opere, ma solo la posa del breve raccordo aereo a 150 kV tra la linea Fratta S. Giuseppe ed il palo portale esistente, costituito da 3 conduttori in alluminio - acciaio diam. 31,5 mm.

Detto breve raccordo linea alimenterà a 150 kV lo stallo linea esistente (ora a 60 kV), mentre il secondo stallo resterà alimentato a 60 kV dalle linee RTN 60 kV Nola – San Giuseppe 60 e San Valentino – San Giuseppe 60, collegate tra loro mediante un by-pass da posare in prossimità della cabina primaria.

Le caratteristiche elettriche e tecniche dell'impianto così costituito sono riportate nel progetto che debitamente firmato si allega alla presente domanda e cui si fa riferimento e che in sintesi sono le seguenti:

- rimozione del raccordo a 60 kV esistente, costituito da 3 conduttori 31,5 mm in alluminio acciaio;
- posa di un raccordo aereo a 150 kV lungo circa 30 m (23 m in orizzontale), costituito da 3 conduttori 31,5 mm in alluminio acciaio;
- posa di un by pass aereo a 60 kV lungo 15 m, costituito da 3 conduttori 31,5

mm in alluminio acciaio;

- riclassamento di uno dei due stalli esistenti nella CP S. Giuseppe 60, da 60 a 150 kV.

La sottoscritta Società si obbliga, fin d'ora, ad accettare le prescrizioni e le condizioni che saranno eventualmente imposte dagli Enti interessati, a norma dell'art. 120 del citato T.U., e a eseguire le disposizioni che saranno impartite nel decreto di autorizzazione definitiva.

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle vigenti norme CEI, nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 e al Regolamento d'Esecuzione del Ministro LL.PP. n° 28 del 21/03/1988 e successive modifiche.

L'impianto sarà inoltre conforme alla Legge 22/02/2001 n° 36 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 -"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti" e del D.M. 29/5/08.

Napoli, lì 14/07/2017

Ettore Caruso
Il Responsabile