



Decreto Dirigenziale n. 157 del 18/09/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL
PROGETTO "INTERVENTO QUOTA 800 S.L.M. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI UN SISTEMA DI ADDUZIONE ELETTRICA DI BASSA TENSIONE E DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI ERCOLANO (NA)" - PROPOSTO DAL COMUNE
DI ERCOLANO (NA) - CUP 8629.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, prevedendo, altresì, nell'ambito della Commissione una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. [77 del 16 dicembre 2011](#), è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- h. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- i. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- j. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in*

servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”;

- k. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VIVAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n. 92 del 10/12/2018, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0746657 in data 06.12.2019 contrassegnata con CUP 8629, il Comune di Ercolano (NA) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto "*Intervento quota 800 s.l.m. per la realizzazione e gestione di un sistema di adduzione elettrica di bassa tensione e di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Ercolano (NA)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Maria Teresa Campagna, funzionario dello Staff 50 17 92;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0772870 del 18.12.2019, il Comune di Ercolano (NA) ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 0064671 del 31.01.2020, prot. reg. n. 0085019 del 10.02.2020 e prot. reg. n. 0150601 del 09.03.2020;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 0263498 del 05.06.2020, il Comune di Ercolano (NA) ha trasmesso chiarimenti ed integrazioni nel merito tecnico acquisiti al prot. reg. n. 0319135 del 07.07.2020 e prot. reg. n. 0324383 del 09.07.2020;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 30.07.2020, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
- "Nella documentazione presentata per la Verifica Appropriata di Valutazione d'Incidenza e nelle successive integrazioni prodotte, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite, a seguito anche delle richieste di integrazioni, informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare. La documentazione trasmessa, incluse tutte le integrazioni prodotte, è risultata essere adeguata ai fini di una coerente valutazione.
- Considerato che:
- l'intervento risulta coerente con le misure di conservazione delle ZSC della Regione Campania, di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017 e con quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 e dalla DGR 2295 del 29/12/2007;
 - la superficie interessata dall'intervento è una strada già asfaltata e solo per una minima porzione un'area boscata (22,5 mq);
 - il Parco Nazionale del Vesuvio, ha espresso parere favorevole e sentito sulla valutazione di incidenza con prot. n. 3646 del 16/08/2018, con le seguenti prescrizioni:
 - gli interventi dovranno essere realizzati nei periodi di minor disturbo per la fauna selvatica (ottobre - febbraio) e nelle ore centrali della giornata, evitando le prime ore del mattino; si baderà a non produrre inquinamento acustico nelle fasce di massima attività

delle specie ornitiche prioritarie.

- non sia effettuato il taglio degli esemplari arborei vivi presenti, degli arbusti di pregio, a meno che non siano localizzati lungo la fascia di rispetto laterale dei pali interessati dall'intervento;
 - vengano rispettate le prescrizioni dell'art. 22 delle NTA del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.
 - non siano abbattuti o asportati alberi vetusti e senescenti a meno che non siano localizzati nei pressi dei pali ad interferenza della normale attività manutentiva dell'impianto ovvero che pregiudichino le condizioni di rispetto minime dalla linea come da normativa vigente o che siano stati interamente distrutti dal recente incendio dell'estate 2017; laddove non sia possibile adottare misure alternative all'abbattimento per motivi di pubblica e privata incolumità, sia rilasciato in piedi parte del tronco per una altezza minima di 1,5 m e sia lasciata al suolo almeno il 50% della massa legnosa risultante; infine andranno eliminati esclusivamente gli esemplari fortemente inclinati verso i pali da sostituire o parte delle chiome delle alberature presenti, la cui eccessiva vicinanza alla linea elettrica possa determinare condizioni di criticità, al solo fine di scongiurare la chiusura in alcuni punti della vegetazione arbustiva intorno ai pali, tanto da determinare l'impossibilità di effettuare eventuali interventi di manutenzione alla linea;
 - dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare che chiunque al di fuori del personale del Presidio di Polizia Municipale di Ercolano possa accedere al Quadro contenitore stradale C4M omologato ENEL;
 - l'installazione di un unico punto di illuminazione pubblica dovrà essere realizzato con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare condizioni di inquinamento luminoso, con particolare riferimento alle componenti strutturali e naturalistiche dell'area, ed essere munito di dispositivi di regolazione del flusso luminoso che riduca l'intensità luminosa di almeno il 50 per cento dopo le ore 23.00 e dopo le ore 24.00 nel periodo di ora legale.
- la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli ha espresso parere favorevole con prot. n. 3567 del 05/06/2019 alla realizzazione delle opere, ritenendo le prescrizioni dettate dall'Ente Parco del Vesuvio sufficienti a salvaguardare la qualità del paesaggio e a tutelare le alberature poste in prossimità dei luoghi di intervento e che:
 - “per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica, trattandosi di interventi in territorio di interesse archeologico, si autorizzano le opere in progetto a condizione che tutti i lavori di scavo e movimentazione terra siano eseguiti con assistenza continuativa di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti formativi e professionali. I cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alle valutazioni della Scrivente Soprintendenza, che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre. Si segnala fin da ora che nel caso di ritrovamenti di particolare interesse, che andranno tempestivamente comunicati potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti di indagine e anche in corso d'opera, varianti progettuali finalizzate alla tutela di quanto eventualmente rinvenuto. Si richiede, inoltre, che venga inviata con congruo anticipo una comunicazione, con indicazione dell'archeologo responsabile delle verifiche richieste, corredata di curriculum professionale e scientifico, e con data di effettivo inizio dei lavori di scavo, al fine di predisporre i necessari sopralluoghi.”

Si propone **PARERE FAVOREVOLE** all'intervento, **con le prescrizioni che seguono, oltre alle mitigazioni previste dal progetto e alle prescrizioni di cui al nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli:**

- **alla luce dell'incendio verificatosi nel 2017 nell'area, è fatto obbligo, in tutte le fasi di lavorazione, ma in particolare in quelle che riguardano gli interventi nell'area boscata, di preservare la rinnovazione forestale presente nel sito, impedendo in ogni caso la rimozione o il danneggiamento di tale rinnovazione, fondamentale per consentire la conservazione del bosco;**
- **la realizzazione delle opere non deve includere il taglio di alberi, se non quelli**

strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento e, in ogni caso, in numero non superiore a 20 esemplari;

- **così come previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 795 del 2017, è fatto divieto di taglio della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco, ad eccezione di quelli appartenenti a specie alloctone invasive;**
- **l'intervento dovrà essere realizzato in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e, comunque, lontano dai periodi di nidificazione ed accoppiamento; pertanto, come indicato anche dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, i lavori dovranno essere realizzati tra ottobre e febbraio;**
- **è vietata l'effettuazione di altri movimenti terra e l'apertura di piste;**
- **si evidenzia che l'intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore Campagna e della proposta di parere formulata dalla stessa, esprime parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore."

- b. che l'esito della Commissione del 30.07.2020, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Ercolano (NA) con nota prot. reg. n. 0401431 del 03.09.2020;
- c. che il Comune di Ercolano (NA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamenti del 27.09.2019 e del 03.02.2020, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 9/2010;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo STAFF Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 30.07.2020, relativamente al progetto *"Intervento quota 800 s.l.m. per la realizzazione e gestione di un sistema di adduzione elettrica di bassa tensione e di un sistema di videosorveglianza nel Comune di Ercolano (NA)"* proposto dal Comune di Ercolano (NA), con le prescrizioni che seguono, oltre alle mitigazioni previste dal

progetto e alle prescrizioni di cui al nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli:

- alla luce dell'incendio verificatosi nel 2017 nell'area, è fatto obbligo, in tutte le fasi di lavorazione, ma in particolare in quelle che riguardano gli interventi nell'area boscata, di preservare la rinnovazione forestale presente nel sito, impedendo in ogni caso la rimozione o il danneggiamento di tale rinnovazione, fondamentale per consentire la conservazione del bosco;
- la realizzazione delle opere non deve includere il taglio di alberi, se non quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento e, in ogni caso, in numero non superiore a 20 esemplari;
- così come previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 795 del 2017, è fatto divieto di taglio della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco, ad eccezione di quelli appartenenti a specie alloctone invasive;
- l'intervento dovrà essere realizzato in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e, comunque, lontano dai periodi di nidificazione ed accoppiamento; pertanto, come indicato anche dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, i lavori dovranno essere realizzati tra ottobre e febbraio;
- è vietata l'effettuazione di altri movimenti terra e l'apertura di piste;
- si evidenzia che l'intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente Comune di Ercolano (NA);
 - 5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 5.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio