



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA
Ufficio Prevenzione Incendi

Spett.le
PROVINCIA DI CASERTA -
LANDFILL MINING
LOCALITA' MARUZZELLA, SNC
81050 - SAN TAMMARO
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Spett.le Sindaco del Comune di
SAN TAMMARO (CE)

Alla Giunta Regionale per la Campania
Direzione Generale per il ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni
Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

FASCICOLO NR. 32150

Oggetto: PROVINCIA DI CASERTA - LANDFILL MINING -
LOCALITA' MARUZZELLA, SNC – Comune di SAN TAMMARO
Attività contemplate nel DPR 151/2011:
34.2.C Depositi di carta, cartoni e simili, quantità > 50.000 kg
Valutazione del Progetto - art.3 del DPR 151/2011

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto protocollata al n. 7483 del 25.05.2020, inerente l'attività in argomento, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica allegata, esprime parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi alle seguenti condizioni:


- il presente parere riguarda (come da progetto - landfill mining) la parte della discarica di RSU relativa all'invaso 1 e 2 ed alle piazzole 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 7, 8, 9, 10 finalizzata all'adeguamento tecnico funzionale ed alle prescrizioni antincendio di cui alla linea guida allegata alla DGRC n.223/2019 della Regione Campania;
- per la piazzola n.6 dovrà farsi riferimento al progetto (pratica 31860) già approvato in data 04/09/2019 prot.n.14109;
- per l'invaso n.3 dovrà farsi riferimento al progetto (pratica 27426) già approvato in data 17/01/2020 prot.n.885, che resta integralmente valido;
- l'impianto idrico antincendio dovrà essere rispondente alla norma UNI10779 con livello 3 di prestazione e con vasca di riserva idrica dedicata;
- dovrà essere predisposto impianto di estinzione a schiuma con monitori fissi e portatili in grado di raggiungere le aree scoperte, con idonea riserva di liquido schiumogeno;
- dovranno essere indicate in apposito elenco le quantità e tipologie di sostanze pericolose stoccate nelle diverse aree, a firma del titolare dell'attività;
- dovrà essere allestita idonea area emergenza per eventuale stoccaggio rifiuti non conformi.

Per quanto non indicato nella documentazione tecnica presentata, dovranno comunque essere rispettate le vigenti norme e regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio previsti per la specifica attività.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività medesima deve essere presentata a questo Comando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 4 del DPR 151 del 1° agosto 2011 completa degli allegati obbligatori previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.

La modulistica da utilizzare (certificazioni, dichiarazioni etc.) può essere prelevata dal sito www.vigilfuoco.it (link "modulistica prevenzione incendi").

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DVD Ing. Gustavo PRISCO



IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Sergio Inzerillo)

