

Da "aot-napoli@pec.terna.it" <aot-napoli@pec.terna.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 9 ottobre 2020 - 16:15

CUP 8394 - ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 PER IL PROGETTO "LANDFILL MINING DISCARICHE MARUZZELLA 1 - 2 E RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZOLE CON ATTIVITÀ NO FOODNEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) - PROPONENTE PROVINCIA DI CASERTA" - CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL DLGS 152/2006 E DELL'ART. 14 TER DELLA L. 241/1990. CONVOCAZIONE SEDUTA.#31888222#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: TERNA

Numero di protocollo: 64531

Data protocollazione: 09/10/2020

Segnatura: GRUPPO TERNA/P20200064531-09/10/2020

Allegato(i)

Nota riscontro TERNA.pdf (125 Kb)

Parere -signed.pdf (388 Kb)

Mezzo PEC

Spett.le

Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei
rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,
STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*

staff.501792@pec.regione.campania.it

Spett.le

Provincia di Caserta

Settore Ambiente

c.a. dott. Giovanni Solino

protocollo@pec.provincia.caserta.it

gisecspa@legalmail.it

Oggetto: CUP 8394 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto "Landfill mining discariche Maruzzella 1 – 2 e rifunzionalizzazione piazzole con attività no food nel Comune di San Tammaro (CE) – Proponente Provincia di Caserta" – **Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 e dell'art. 14 ter della L. 241/1990. Convocazione seduta.**

Con riferimento alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006 e dell'art. 14 ter della L. 241/1990. tenutasi il 06 marzo 2020 presso la sede della Regione Campania di via De Gasperi 28 – Napoli, dopo aver consultato la "Nota tecnica di riscontro alle richieste di integrazioni pervenute da Terna" prodotta dalla Provincia di Caserta e resa disponibile sul sito tematico regionale VIA VI VAS (cfr. allegato), prendiamo atto che tutte le richieste di Terna Rete Italia S.p.a. espresse nel ns. documento al numero di protocollo "GRUPPO TERNA/P20200020909-27/03/2020" sono state soddisfatte.

Di conseguenza con la presente, si esprime parere favorevole al progetto in oggetto.

Distinti saluti

**Il Responsabile
Unità Impianti Maddaloni
Piero Carbone**

Firmato digitalmente da
Piero Carbone

CN = Carbone Piero
C = IT

All.: c.s.
GMe/
SGe/



PROVINCIA DI CASERTA

*LANDFILL MINING DISCARICHE MARUZZELLA 1 - 2 E RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZOLE CON
ATTIVITÀ NO FOOD NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE). CUP 8394*

**NOTA TECNICA DI RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI
PERVENUTE DA TERNA**

La presente nota contiene le integrazioni richieste dall'ente **TERNA**, proprietaria dell'elettrodotto AT a 150 kV denominato "Cira - S. Maria CV" [tratta da P.33 a P.28], e trasmesso a mezzo PEC.

In particolare si evidenzia che gli interventi relativi al progetto di Landfill Mining non interesseranno in alcun modo la fascia di 12,5 metri dall'asse dell'elettrodotto per entrambi i lati, coincidente con l'area di servitù. Per garantire l'esercizio e la manutenzione degli elettrodotti da parte della società proprietaria dell'infrastruttura, sarà in ogni caso evitata l'occupazione dell'area all'interno dei tralicci e sarà garantita la conservazione dell'attuale quota di terreno, lasciando i blocchi di cemento affioranti per 30 cm.

Le parti metalliche delle recinzioni dei muri in c.a. da realizzare o già realizzate saranno dotate di adeguata messa a terra, al fine di evitare il rischio di anormali valori di passo e contatto.

I manufatti e le opere da realizzare saranno compatibili con l'elettrodotto "Cira - S. Maria CV" e rispetteranno la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, in particolare:

- **Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449:** Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36:** Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- **DPCM 8 luglio 2003:** Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis D. Lgs. 152/06

Landfill mining discariche Maruzzella 1 - 2 e rifunionalizzazione piazzole con attività no food nel Comune di San Tammamo (CE). CUP 8394

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



PROVINCIA DI CASERTA

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

In particolare, ai sensi del DPCM 8 luglio 2003, sarà rispettato l'obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore di induzione magnetica (art. 4 del DPCM) e nel contempo saranno osservati i vincoli imposti dalle fasce di rispetto (art. 6 del DPCM).