

Da "com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it>
"ambyentacampania@legalmail.it" <ambyentacampania@legalmail.it>, "gianluca.barducci@ingpec.eu"
A <gianluca.barducci@ingpec.eu>, "suapgricignanodiaversa@pec.it" <suapgricignanodiaversa@pec.it>,
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 14 aprile 2021 - 11:49

**Protocollo nr: 6826 - del 14/04/2021 - COM-CE - Comando Prov.le VV.F. CASERTA POSTA
CERTIFICATA: Pratica n. 32449 . Procedura PAUR. Invio Esame progetto**

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 6826 - del 14/04/2021 - COM-CE - Comando Prov.le VV.F. CASERTA POSTA CERTIFICATA:
Pratica n. 32449 . Procedura PAUR. Invio Esame progetto

Data protocollo: 14/04/2021

Protocollato da: COM-CE - Comando Prov.le VV.F. CASERTA

Allegati: 2

Allegato(i)

COM-CE.REGISTRO UFFICIALE.2021.0006826.pdf (133 Kb)

3391-REG-1618393124721-a+de+dona+32449+apr.pdf.p7m.p7m (117 Kb)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CASERTA
Ufficio Prevenzione Incendi

ALIFANO LUCA
(AMBYENTA CAMPANIA SPA)
ZONA ASI AVERSA NORD,
SNC81030 GRICIGNANO DI AVERSA

Comune di GRICIGNANO DI AVERSA
Ufficio Suap

Giunta Regionale della Campania
STAFF – Valutazione Ambientali
Staff.501792@pec.regione.campania.it

FASCICOLO NR. 32449

Oggetto: AMBYENTA CAMPANIA SPA - ZONA ASI AVERSA NORD

Comune di GRICIGNANO DI AVERSA

Attività contemplate nel DPR 151/2011:

- 1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)
- 2.2.C Impianti di de/compressione gas combustibili, comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 4.6.C Depositi di gas infiamm. disciolti/liquefatti, non GPL (serbatoi fissi > 5mc)
- 13.4.C Distributori fissi di carburanti gas e/o misti (liquidi e gas) per autotrazione
- 36.1.B Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà da 5.000 a 500.000 kg
- 44.2.C Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
- 49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
- 70.2.C Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
- 13.1.A Distributori di carburanti liquidi (P.I.> 65 °C), tramite contenitori < 9 mc

Valutazione del Progetto - art.3 del DPR 151/2011

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto protocollata al N. 6015 del 31.03.2021, inerente l'attività in argomento, questo Comando, esaminata la documentazione tecnica allegata, esprime parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Per quanto non indicato nella documentazione tecnica presentata, dovranno comunque essere rispettate le vigenti norme e regole tecniche nonché i criteri generali di sicurezza antincendio previsti per la specifica attività.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività medesima deve essere presentata a questo Comando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 4 del DPR 151 del 1° agosto 2011, completa degli allegati obbligatori previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, inoltre la copia cartacea della documentazione tecnica dovrà essere resa disponibile presso l'attività in oggetto.

La modulistica da utilizzare (certificazioni, dichiarazioni etc.) può essere prelevata dal sito www.vigilfuoco.it (link “*modulistica prevenzione incendi*”).

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DVD Ing. Angelo DE DONA
(*firmato digitalmente*)

IL COMANDANTE REGGENTE
(D'ELISEO)
(*firmato digitalmente*)