



COMANDO FORZE OPERATIVE SUD

Caserma "Calò" Via Col. Lahalle, 55 – 80141 Napoli



Allegati: 1 (uno)
Annessi: // (////)

Napoli
PDC: Ten. Col. Michele VITIELLO 1564512
email: caufdemservmil@comfopsud.esercito.difesa.it

OGGETTO: CUP 9136 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto di realizzazione impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica di 5 aerogeneratori con potenza di 30 Mw e opere di connessione alla RTN nel Comune di Vallata (AV)" - Proponente Sinergia EWR4 s.r.l.. Inoltre parere.

A "ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- a. let. prot. PG/2022/0230091 datata 02 maggio 2022 della Giunta Regionale della Campania;
- b. let. prot. 0018992 datata 16 dicembre 2022 del 10° Reparto Infrastrutture (non a tutti).

Seg.:

- a. let. prot. 0065553 datata 09 maggio 2022;
- b. e-mail datata 20 maggio 2022 ore 14:49.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Codesta Amministrazione, con la comunicazione in riferimento in "a", ha trasmesso la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione della Società Sinergia EWR4 s.r.l..
2. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 241/1990 e s.m.i., questo Comando ha interessato gli aventi causa allo scopo fornire gli elementi di valutazione (emissione del parere, nulla osta o altro atto di assenso), sulla base delle precise competenze, al fine di poter esprimere il previsto parere nei tempi previsti come disposto dalla legislazione in vigore.
3. Per quanto sopra, esaminata la documentazione pervenuta, che attesta la non incidenza della succitata realizzazione con immobili militari, poligoni di tiro e campi o strisce d'atterraggio di interesse di questa Amministrazione Militare, si rilascia il NULLA OSTA, per conto della Forza Armata Esercito, per l'effettuazione dell'opera in oggetto.
4. Inoltre, considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs.81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin. 82/2015 al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

IL VICE COMANDANTE PER IL TERRITORIO
(Gen. D. Roberto ANGIUS)

ELENCO INDIRIZZI

A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STAFF-Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

NAPOLI

e, per conoscenza

10° REPARTO INFRASTRUTTURE

NAPOLI

diramazione interna

Ufficiale Coordinatore per le Infrastrutture

NAPOLI

SM - Ufficio Operazioni e Concorsi Operativi

NAPOLI

autostrade // per l'italia

Società per azioni

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A.

Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000

C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRAD ROM
TELEX : AUTOSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4315
EMAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradeperitalia@pec.autostrade.it

NS. RIF

ROMA

AD/DG/BUIR/ECP/CCI/mcT
(da citare nella risposta)

Spett.le

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per Ciclo Integrato

delle acque e dei rifiuti,

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

staff501792@pec.regione.campania.it

e, p.c.:

Spett.le

**Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili**

Dipartimento per la programmazione
strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto
a rete, informativi e statistici

Direzione Generale per le strade e le autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e
la vigilanza sui contratti concessori autostradali

Ufficio Territoriale di Roma

uit.roma@pec.mit.gov.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Direzione 6° Cassino

autostradeperitaliad6cassino@pec.autostrade.it

Oggetto: AUTOSTRADA (16) NAPOLI - CANOSA

Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento
autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al
Progetto di realizzazione impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica di 5
aerogeneratori con potenza di 30 Mw e opere di connessione alla RTN

Comune di Vallata (AV)

CUP 9136 - Avvio del procedimento

PROPONENTE: SINERGIA EWR4

RICHIEDENTE: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Si fa riferimento alla nota pec prot. n. 169888 del 29/03/2022 con la quale codesta Giunta Regionale richiede agli Enti in indirizzo, il contributo tecnico di competenza in merito alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del progetto di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica costituito da n.5 aerogeneratori e dalle relative opere di connessione alla RTN, nel territorio comunale di Vallata.

Occorre rilevare in via preliminare che, all'elaborato "PPE _01" del progetto presentato si propone l'apposizione di una servitù e del vincolo preordinato all'esproprio, su aree interferite dal tracciato del cavidotto in MT di collegamento alla WTG05, corrispondenti alle part.lle nn. 228,231,230,233,404, del fgl 8, intestate catastalmente alla scrivente Aspi.

Comunichiamo al riguardo che i suddetti immobili, così come tutte le particelle rientranti nella disponibilità della Scrivente, non sono passibili di costituzione di servitù in quanto costituiscono beni acquisiti per la realizzazione di opere di pubblica utilità, previste dalla convenzione ANAS/Soc. Autostrade n. 230 del 04-08-97, novativa e sostitutiva della precedente convenzione 9297 del 18-09-1968. Vi invitiamo pertanto, fin da questa fase, a stralciare i suddetti immobili dall'elenco Ditte del Piano particellare, allegato al progetto definitivo dell'intervento presentato.

Oltre alle consistenze immobiliari sopra elencate, dalla tavola di "inquadramento planimetrie catastali", si desume un attraversamento con il nuovo cavidotto, di tutto il lato sud dell'area **di servizio Calaggio sud**, all'interno al perimetro di recinzione, e di un attraversamento longitudinale e trasversale della rampa di immissione in AdS e di tutto il sedime autostradale.

Pur in considerazione della fase di elaborazione e della scala di riferimento della documentazione, le suddette interferenze non risultano in alcun modo rappresentate con elaborati planimetrici che ne definiscano le caratteristiche.

Al riguardo in attesa della successiva fase, progettuale ed approvativa, si richiama il quadro normativo di riferimento che per ogni interferenza con la infrastruttura autostradale, artt. 16 e ss., del Codice della Strada - D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e artt. 26 e ss. del suo Regolamento di Attuazione - D.P.R. n.495/1992, oltre alla conformità con il disposto del comma 3 dell'art. 66 D.P.R. n. 495/1992.

Per quanto sopra, si richiede *in primis* a codesto Proponente di dare evidenza della impossibilità di individuare un tracciato alternativo del cavidotto, ovvero fuori dalle aree intestate catastalmente alla scrivente ed esterno alla fascia di rispetto autostradale (pari a 60 m nei casi che ricadono al di fuori della perimetrazione centro abitato), misurati dal limite della proprietà catastale dell'autostrada e delle sue pertinenze (nota MIMS prot. CDG-0086754 del 16.06.2011).

Si anticipa in ogni caso che, qualora non fosse praticabile la ipotesi di un diverso tracciato, l'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura interferita, nelle aree di pertinenza stradale, in conformità degli artt. 25,26,27,28 del Codice della Strada, può concedere, con appositi atti concessori, la occupazione di proprietà autostradali per la posa di sottoservizi, nel rispetto dei vincoli dettati dagli artt. 65 e 66 del citato Regolamento.

Nel suddetto atto con oneri a proprio carico ed a favore di Autostrade per l'Italia S.p.A., il Proponente si impegna per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a rimuovere le opere autorizzate all'interno delle aree di proprietà e della fascia di rispetto autostradale a propria cura e spese ogni qualvolta ciò dovesse rendersi necessario, a giudizio ed a richiesta della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. o del concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, rinunciando alla pretesa di rimborso di spese e di indennizzi di qualunque titolo e/o natura. Tale impegno dovrà essere trasferito a terzi che dovessero subentrare nella proprietà.

Distinti saluti

autostrade per l'italia
Società per azioni
Business Unit Ingegneria e Realizzazione
Unità Area
(ing. Luca Fontana)

Regione Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
Pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

Sinergia EWR4 Srl
Pec: fulvioscia@pec.it

Oggetto: Comunicazione valutazione impatto ambientale impianto eolico Comune di Vallata (AV) CUP 9136.

Si fa riferimento alla nota prot. 230091/22 di Codesta Regione relativa alla presentazione del progetto dell'impianto in oggetto.

In proposito si rappresenta che, per motivi di Ufficio dovuti alla complessa valutazione tecnica necessaria, questa Direzione, di norma, non partecipa a procedimenti autorizzatori unici e conferenze di servizi.

Per le richieste di parere-nulla osta relative ad ostacoli o pericoli alla navigazione aerea, questa Direzione provvede a comunicare agli interessati la determinazione finale sulla compatibilità aeronautica degli impianti e costruzioni che possono costituire ostacolo e/o pericolo alla navigazione a completamento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, solo dopo aver ricevuto i risultati della ricognizione tecnica di ENAV, volta ad identificare possibili interazioni con le procedure strumentali di volo, i sistemi di radionavigazione e le superfici di delimitazione ostacoli di cui al Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, fatte salve le competenze dell'Aeronautica Militare.

Pertanto, al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "*Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea*", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV.



Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento *“Verifica preliminare”*, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, *“qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo”*. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente.

Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con Enac per quanto attiene i procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato:

- il parere-nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica “MWEB” relativa all’impianto proposto;

o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti:

- la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla scrivente (il sistema di protocollo Enac invia una conferma automatica di ricezione);

a tal proposito, si fa presente che, l’inserimento della sopracitata documentazione solo nei repository/progetti/atti della Conferenza dei Servizi, non consente le valutazioni e le registrazioni documentali da parte del personale Enac, per le motivazioni sopra riportate, pertanto non può essere considerato assolvimento degli obblighi da parte del proponente.

Al fine di consentire una più efficiente gestione della documentazione, il proponente, nell’inviare al protocollo Enac l’asseverazione, dovrà inserire nell’oggetto della pec i dati identificativi della Conferenza dei Servizi; in maniera analoga, qualora dovesse presentare istanza di avvio dell’iter valutativo, finalizzato all’ottenimento del parere-nulla osta, nell’oggetto della pec, dovrà obbligatoriamente indicare il codice MWEB assegnato dal portale Enav unitamente al codice della conferenza dei servizi, in modo da consentire la riconciliazione delle pratiche.

Distinti saluti

Il Direttore

Ing. Alessandro Scialla

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Saponara (ns prot. 53965/22)





SINERGIA

Energy Green Power

ENAC-.

protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV S.p.A.

Operations

Operational and Consulting Services

Aeronautical Design, simulation and AIM

E p.c.

STAFF 50 17 92 Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

Prot: 2022.07.15_OUT_Istanza Enac del 19.07.2022

Oggetto: CUP 9136 - Istanza di valutazione Parco Eolico di proprietà di Sinergia EWR4 S.r.l., nel comune di Vallata (AV), in località Mezzana Perazza -

MWEB_2022_1136 ver. 1

Il sottoscritto Fulvio Scia nato a Napoli il 21.06.1974, in qualità di Amministratore Unico della Società **Sinergia EWR4 s.r.l.**, P.IVA 09648131218, nel presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione da parte della competente autorità aeronautica per l'intervento descritto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, come previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato,

DICHIARA

- di prendere atto che i sopra citati dati anagrafici e fiscali saranno utilizzati per l'emissione della relativa fattura
- che le notizie riportate nella presente istanza rispondono alla realtà di fatto e che il progetto e i relativi allegati inseriti in formato digitale nella sezione "*Richiesta valutazione*" del portale web dell'ENAV S.p.A., sono riproduzioni conformi agli atti originali depositati e disponibili presso Sinergia EWR4 SRL Centro Direzionale di Napoli - Isola G1;
- che i dati tecnici inseriti nella sezione "*Richiesta valutazione*" del portale web dell'ENAV S.p.A., sono conformi a quanto riportato nel documento "Lista dei dati di progetto";

Cordiali saluti.

Data, 19.07.2022



fulvio scia Firma

19.07.2022 09:24:22

GMT+00:00

Allegati:

- fotocopia di un documento di identità del dichiarante
- modello riepilogativo n° MWEB_2022_1136 ver. 1
- ricevuta di avvenuto pagamento (solo per ENAC)

ISTANZA_VALUTAZIONE_REVO_2015

Sinergia EWR4 S.r.l.

CF e P.Iva 09648131218

Centro Direzionale di Napoli - Isola G1

80143 Napoli

pec: sinergia.ewr4@pec.it

mail: ing.scia@gmail.com

ph +39 338 90 55 174

ph +39 081.35.93.184

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali
Staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9136 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al “Progetto di realizzazione impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica di 5 aerogeneratori con potenza di 30 Mw e opere di connessione alla RTN nel Comune di Vallata (AV)” – Proponente Sinergia EWR4 s.r.l. Conferenza di Servizi 07/10/2022 - Parere favorevole con prescrizioni.

In riferimento alla progettazione e al procedimento di cui all’oggetto, alla Riunione di Conferenza di Servizi del 07/10/2022 convocata dalla Giunta Regionale Campania Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali Staff “ *Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*”, si esprime quanto segue.

Per quanto attiene alla tutela archeologica

VISTI

- il documento Viarch;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-sa@beniculturali.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- l'art. 28 comma 4 D.Lgs. 42/2004;
- l'art. 25 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che il comprensorio dell'area di progetto è caratterizzato da alto potenziale archeologico per quanto attiene ai Comuni di Bisaccia, Vallata e Scampitella coinvolti nelle lavorazioni di progetto;

che l'entità e la tipologia delle opere sono caratterizzate da impatto sul sottosuolo.

Per tutto quanto premesso e considerato, questa Ufficio, qualora sia validato il provvedimento autorizzatorio unico regionale, subordina qualunque eventuale autorizzazione all'opera a farsi, ai risultati delle indagini archeologiche preventive che dovranno essere eseguite nelle aree interessate dai seguenti interventi al fine di verificare la stratigrafia archeologica e la presenza di eventuali preesistenze:

- aree di ubicazione degli aereogeneratori WTG 01, WTG 02, WTG 03, WTG 04, WTG 05 nel territorio comunale di Vallata;
- ampliamento della stazione elettrica in località Pero Spaccone nel Comune di Bisaccia;
- tratto di cavidotto esterno che attraversa le località Serroni, Serro Pignataro, Oscata nel Comune di Bisaccia.

I saggi archeologici debbono essere realizzati da maestranze specializzate in possesso dei requisiti di categoria OS25.

A cura del professionista incaricato dell'esecuzione dei saggi, deve essere la redazione della documentazione del giornale di scavo, delle schede di unità stratigrafiche e la restituzione grafica e fotografica delle eventuali evidenze rinvenute, oltre alla sistemazione dei materiali di scavo, senza alcun onere per quest'Ufficio, le cui modalità e standard di elaborazione vanno condivisi e concordati con il funzionario responsabile di zona.

Qualora nel corso dei saggi si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, la Soprintendenza si riserva ai fini della tutela archeologica di richiedere ulteriori approfondimenti, anche in estensione, al fine di verificare l'entità e lo sviluppo planimetrico delle evidenze individuate, se necessario ai fini della tutela, di richiedere particolari misure di protezione e restauro delle strutture individuate e di esprimersi con successivo provvedimento.

L'eventuale nulla osta a procedere dei lavori in oggetto è condizionato dai risultati suddetti che saranno tempestivamente valutati da quest'Ufficio, previa consegna della pertinente documentazione da parte della Ditta incaricata dell'esecuzione dei saggi preventivi.

Tutti gli interventi archeologici e, comunque, tutte le opere che comportino scavo e movimento terra debbono essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, senza alcun onere per quest'Ufficio.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-sa@beniculturali.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>


Per quanto concerne gli aspetti relativi alla tutela paesaggistica, non essendo pervenute ulteriori osservazioni in merito da parte dei responsabili del settore, ne consegue che il parere sia favorevole senza condizioni e prescrizioni.

Si chiede a codesto Staff di inserire la presente nel Verbale della Conferenza di Servizi affinché ne divenga parte integrante.

Il Funzionario responsabile per la Tutela Archeologica
dott.ssa Silvia Pacifico



Il Soprintendente
dott.ssa Raffaella Bonaudo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-sa@beniculturali.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Allo STAFF - Valutazioni Ambientali
Pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

e p.c. Al Dirigente U.O. SOAM

Al Direttore Tecnico

Oggetto: CUP 9136 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art 27bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al "Progetto di realizzazione impianto di produzione di energia da fonte eolica da 5 aerogeneratori con potenza di 30 Mw e opere di connessione alla RTN nel Comune di Vallata (AV)" – Proponente Sinergia EWR4 S.r.l..
Conferenza di Servizi del 07/10/2022.

In riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato, il riscontro di competenza relativa all'elaborato progettuale "Relazione preliminare sulla gestione delle terre e rocce da scavo"
REV. 02 Settembre 2022

**Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
e Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino**
Dott. Vittorio DI RUOCCO

PARERE TECNICO N. 6/2022

“Relazione preliminare sulla gestione delle terre e rocce da scavo”

REV. 02 Settembre 2022

OGGETTO: CUP 9136 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al “Progetto di realizzazione impianto di produzione di energia da fonte eolica da 5 aerogeneratori con potenza di 30 Mw e opere di connessione alla RTN nel Comune di Vallata (AV)” – Proponente Sinergia EWR4 s.r.l. Conferenza di Servizi del 07/10/2022.

Con riferimento all’istanza in oggetto specificata ed in particolare all’elaborato “*Relazione preliminare sulla gestione delle terre e rocce da scavo*” (Rif. Elab. DS-11 REV. 02 settembre 2022) e limitatamente ad esso, si esprime parere favorevole a condizione che vengano recepite le seguenti indicazioni / prescrizioni:


1. a pag. 4 deve essere eliminato il riferimento al D.M. 161/2012 in quanto abrogato dall’art. 31 del D.P.R. 120/2017;
2. a pag. 11, si ritiene che il riferimento al fresato stradale (paragrafo 2.4.1.) non sia attinente al piano preliminare di utilizzo in quanto il fresato stradale (*rectius* fresato d’asfalto, visto che si fa riferimento ai rifiuti costituiti dalle miscele bituminose) è sempre un rifiuto e va avviato a recupero / smaltimento mediante ditte autorizzate. In ogni caso, si ritiene che il riferimento al D.M. 5.2.98 vada sostituito dal D.M. 69/2018;
3. a pag. 15, la parola “stoccaggio” va sostituita con la parola “deposito” (nella normativa tecnica la parola stoccaggio presuppone un’autorizzazione al contrario del deposito temporaneo);
4. a pag. 17, il deposito temporaneo del *materiale di disavanzo* delle terre e rocce da scavo è disciplinato, per quantitativi e tempi di deposito, dall’art. 23 del D.P.R. 120/2017 e, pertanto, in nessun caso potrà superiore l’anno per i limiti temporali e 4.000 mc per i limiti quantitativi;
5. a pag. 18, il numero dei punti di indagine (Punto - 4.2 del Piano) relativamente alle piazzole degli aerogeneratori dovrà essere valutato con riferimento alla Tabella 2.1 dell’Allegato 2 del D.P.R. 120/2017, ovvero 5 punti da sottoporre ad indagini chimico-fisiche, con 3 campionamenti - rispettivamente nel primo metro dal piano di campagna, a fondo scavo e zona intermedia, mentre per gli scavi lineari, cavidotti, considerato la profondità dello scavo ivi indicato tra 1.30 m e 1,60 m, 2 campionamenti per ogni punto di prelievo;

Avellino, 07/10/2022

Il Gruppo Tecnico di Valutazione

Il Dirigente Suolo Rifiuti e Siti Contaminati

dot. Fabio TAGLIAMATELLA



Arch. Anna Zoena
Isp. Michele Di Vito