



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Di Benedetto Nicola

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
97	04/05/2023	18	5

Oggetto:

CUP 9188 - Energia Solare Srl - Autorizzazione ex R.D. 1775/1933 ed ex L.R. 16/2017 per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato Corvo, di potenza complessiva 7,23 MWp ubicato nel comune di Villa Literno (CE) con opere di connessione nel comune di Villa Literno

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
97	04/05/2023	50	18	5

Oggetto:

CUP 9188 - Energia Solare Srl - Autorizzazione ex R.D. 1775/1933 ed ex L.R. 16/2017 per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato Corvo, di potenza complessiva 7,23 MWp ubicato nel comune di Villa Literno (CE) con opere di connessione nel comune di Villa Literno

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : CAE95BB2864C4E7065976A56065CC3C8ED018725

Frontespizio Allegato : B284F32B3EC4587F0F3F688010CC89C881689E0F

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. la Regione Campania, tenuto conto di quanto disposto dall'art.88 co.4 del D.P.R. 24.07.1977 n.616 e dall'art.94 co.2 lett.b del D.lgs. 31 marzo 1998 n.112, è destinataria del trasferimento delle funzioni amministrative relative alle opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici inferiori a 150 mila volts;
- b. con D.G.R. n.5154 del 20.10.2000, poi modificata con D.G.R. n.5784 del 28.11.2000, sono state delegate agli uffici del Genio Civile territorialmente competenti, le istruttorie e le conseguenti autorizzazioni, gli accertamenti e le rendicontazioni in materia di esercizi provvisori e definitivi di impianti elettrici di distribuzione e di pubblica illuminazione ex R.D. n.1775/1933;
- c. l'art.35 co.10 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 prevede che continuano ad essere esercitate dalla Regione Campania le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV;
- d. la L.R. n.16 del 22.06.2017 disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.

PREMESSO, ALTRESI', CHE:

- a. in relazione al reticolo idrografico secondario, nei recenti e ripetuti pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1369/2021 e n. 5422/2021 e ordinanza n. 15574/2021), è stata ribadita la piena ed esclusiva competenza dei Consorzi di Bonifica per quanto attiene alla gestione del Demanio Idrico delle aree ricadenti nei rispettivi perimetri consortili, indipendentemente dal fatto che il corso d'acqua sia naturale o artificiale;
- b. la Giunta regionale, con la Delibera n.585 del 14/12/2021, ha preso atto dei richiamati pronunciamenti della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che hanno definitivamente acclarato le competenze dei Consorzi di bonifica nell'ambito dei rispettivi comprensori, delimitati a termine dell'art. 33 comma 2 della L.R.4/2003 e del D.P.G.R. n.723 del 29 ottobre 2003;
- c. con nota prot. 614060 del 09/12/2021, la Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile ha trasmesso la comunicazione prot. 612652 del 07/12/2021 a firma di tutti i Direttori Generali interessati, con la quale si ribadisce l'esclusiva competenza dei Consorzi per i corsi d'acqua ricompresi nei rispettivi comprensori;
- d. ad oggi, non è stata trasmessa alcuna disposizione di rettifica rispetto a quanto chiarito e precisato con la suddetta nota prot. 612652/2021;

RILEVATO CHE:

- a. con istanza acquisita al prot. reg. 618346 del 10/12/2021, la Società Energia Solare S.r.l., Partita I.V.A. n. 09700571210, con sede legale in Via Francesco Giordano n. 42 – 80122 Napoli, ha chiesto allo STAFF 50.17.92 “Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali” di attivare la procedura amministrativa propedeutica al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art.27 bis del D.lgs. 152/2006, per la realizzazione di un *“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato Corvo, di potenza complessiva 7,23 MWp ubicato nel comune di Villa Literno (CE) con opere di connessione nel comune di Villa Literno (CE)”*;
- b. nell’ambito della predetta procedura è previsto – tra gli altri - il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche per la realizzazione dell’impianto citato;
- c. con nota prot. reg. n. 631797 del 17/12/2021, lo STAFF “Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali” della Giunta Regionale della Campania (50.17.92), ha comunicato di aver pubblicato sul sito web tutta la documentazione afferente all’istanza della suddetta Società Energia Solare S.r.l., contrassegnata con CUP 9188, ed ha chiesto a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di effettuare la verifica della completezza documentale;
- d. con nota prot. reg. n. 57315 del 02/02/2022, questo Ufficio ha trasmesso richiesta di perfezionamento documentale sia per quanto attiene alla richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle linee elettriche (L.R. n.16/2017 art. 5 ex R.D. n.1775/1933 art. 108), sia in merito al pagamento delle spese istruttorie che in merito alla necessaria verifica, da effettuare in questa fase di progettazione definitiva, delle possibili interferenze con eventuali sottoservizi quali linee telefoniche, reti acquedottistiche, fognarie e gasdotti.
Inoltre, questo Ufficio ha evidenziato, alla luce delle recenti ed acclamate espressioni giurisprudenziali in merito alla ripartizione delle competenze in materia idraulica, che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, indicato nell’istanza tra gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni/concessioni, fosse investito per la verifica delle necessarie autorizzazioni all’attraversamento dei corpi idrici ricadenti nel proprio perimetro consortile;
- e. con nota prot. n. 128726 del 09/03/2022 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha comunicato al proponente l’archiviazione per mancato perfezionamento;
- f. con nota pec del 10/03/2022 la ditta proponente Energia Solare S.r.l. ha richiesto allo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania la revoca in autotutela dell’archiviazione per le motivazioni ivi contenute;
- g. con nota prot. n. 144035 del 16/03/2022 lo Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha revocato l’archiviazione del procedimento;
- h. con nota prot. reg. n. 267795 del 23/05/2022 l’Autorità proponente ha comunicato l’avvio del procedimento di cui all’art. 27 bis, comma 4 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- i. con la medesima nota prot. reg. n. 267795 del 23/05/2022 l'Autorità proponente, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06, ha invitato gli enti/amministrazioni a far pervenire allo Staff Tecnico-Amministrativo Valutazioni Ambientali, ognuno per quanto di sua competenza, la richiesta di integrazioni nel merito tecnico;
- j. con nota prot. reg. n. 277610 del 26/05/2022, questo Ufficio ha comunicato che le integrazioni già richieste in fase di verifica della completezza documentale non erano ancora state riscontrate dal Proponente, sollecitandone la trasmissione;
- k. a seguito di richiesta del Proponente effettuata con pec del 28/07/2022, l'Autorità competente, con nota prot. reg. n. 396972 del 02/08/2022 e successiva rettifica prot. 404722 del 05/08/2022, ha comunicato l'accordo di sospensione di 180 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dallo Staff Tecnico-Amministrativo Valutazioni Ambientali con nota prot. 375847 del 20/07/2022;
- l. la Società Energia Solare S.r.l. ha trasmesso, con pec prot. 221014 del 14/10/2022 acquisita al prot. reg. n. 509490 del 18/10/2022, la documentazione di riscontro, anche alle integrazioni richieste da questo Ufficio;
- m. con nota prot. reg. n.529019 del 27/10/2023, l'Autorità competente ha comunicato la Pubblicazione del nuovo avviso e la convocazione della prima Conferenza di Servizi per il giorno 10.01.2023 ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. edell'art.14, comma 4, della L. 241/1990;
- n. nel corso della prima riunione di Conferenza del 10/01/2023, questo Ufficio ha rappresentato la necessità di specificare, nella dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la parola "sottoservizi" in quanto utilizzata in senso generico e non riconducibile in modo esplicito all'eventuale presenza di specifici sottoservizi quali linee telefoniche, reti acquedottistiche, fognarie e gasdotti;
- o. con nota prot. reg. n.24216 del 17/10/2023, lo STAFF 50.17.92 ha comunicato la pubblicazione del resoconto della prima seduta del 10/01/2023 ed ha convocato la seconda riunione per il giorno 20/02/2023. Nel corso della seconda riunione, il rappresentante di questo Ufficio ha dato lettura della dichiarazione trasmessa dal proponente ai sensi del DPR 445/2000 relativa ai "sottoservizi". Lo stesso ha evidenziato, ancora una volta, l'ambiguità della dichiarazione laddove è riportato che *"ci si riserva, comunque, prima dell'esecuzione dell'opera di ripetere la scansione con CAT-SCANNER e/o GEORADAR al fine di individuare in maniera esecutiva la posizione dei sottoservizi"*. Pertanto, poiché non è ipotizzabile rimandare la verifica dell'eventuale presenza dei suddetti sottoservizi alla fase esecutiva ma che tale verifica debba essere effettuata in questa fase di progettazione definitiva, è stato chiesto alla ditta proponente di trasmettere una nuova dichiarazione che rappresenti in maniera chiara ed esplicita l'assenza di sottoservizi e che non si presti ad equivoci. La ditta proponente si è impegnata a trasmettere una nuova dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;

- p. il proponente con nota integrativa resa in data 01/03/2023 ha trasmesso nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'esplicitazione di quanto richiesto;
- q. in relazione al parere di competenza da esprimere in seno alla terza riunione di Conferenza di servizi fissata per il 28/03/2023 e in riferimento a quanto evidenziato nel corso delle precedenti sedute di conferenza, preso atto della dichiarazione del proponente, resa in data 01/03/2023 ai sensi del DPR 455/2000 in merito alla verifica della presenza di eventuali sottoservizi interferenti con l'impianto proposto, questa UOD con nota prot.reg. 164827 del 27/03/2023 ha espresso: *"parere favorevole reso ai sensi del T.U.1775/1933 art. 108 e legge regionale 16/2017 art. 5, per le opere di connessione elettrica"*;

CONSIDERATO CHE il progetto presentato dalla suddetta ditta proponente è costituito, tra gli altri, dei seguenti elaborati di interesse di questa Unità Operativa Dirigenziale:

- 1) RDAR-01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 2) RT.01 RELAZIONE TECNICA OPERE DI CONNESSIONE
- 3) TDU-01 - INQUADRAMENTO SU BASE CATASTALE
- 4) TDU-02_COROGRAFIA SU BASE IGM
- 5) TDU-03_INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO
- 6) RDS-01AII01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- 7) TDE-01_PLANIMETRIA IMPIANTO CON RETI
- 8) EG.01 STRALCIO CATASTALE CON IMPIANTO DI RETE
- 9) EG.02 IMPIANTO DI RETE SU CTR
- 10) EG.03 CABINA UTENTE E DI CONSEGNA - PIANTA E PROSPETTI
- 11) EG.04 IMPIANTO DI TERRA CABINA UTENTE E DI CONSEGNA
- 12) EG.05 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
- 13) EG.06 SEZIONE CAVIDOTTI
- 14) EG.07 PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALONE
- 15) EG.08 PARTICOLARE RISALITA SU NUOVO PALO

PRESO ATTO CHE

- a. nell'ambito della procedura di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale la società Energia Solare S.r.l. ha acquisito i pareri e/o nulla – osta e/o atti di assenso comunque denominati, riportati acquisiti, nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi - CUP 9188, dallo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" e pubblicati sul Sistema Informativo regionale dedicato alle procedure di VAS - VIA - VI;

- b. le aree interessate dal progetto presentato dalla Società Energia Solare S.r.l., rientrano nel perimetro del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno come giuridicamente definito ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. n. 4/2003 e delimitato nel D.P.G.R. n.764 del 13/11/2003, pubblicato sul BURC n.58 del 09/12/2003;
- c. alcune recenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito la piena competenza dei Consorzi di Bonifica per quanto attiene alla gestione del Demanio Idrico ricadente nei già menzionati perimetri Consortili;
- d. con la D.G.R. n.585 del 14/12/2021, l'Amministrazione regionale ha preso atto dei richiamati pronunciamenti della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ribadendo che *"... nessuna opera di bonifica in generale, vallone o alveo, naturale o artificiale, o porzione di essi, che rientri nei predetti comprensori, come ridefiniti dall'art.33 cit., può ritenersi escluso dalla competenza dei Consorzi ..."*;
- e. il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno con nota prot. 11006 del 29/11/2022 ha trasmesso allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali", il parere idraulico favorevole relativo alle interferenze rilevate;

RITENUTO

- a. di dover autorizzare, ai sensi degli artt. 113 e 115 del vigente T.U. 1775/1933, dell'art.35 comma 10 della L. R. 26.07.2002 n.15 e dell'art.5 della L. R. 22.06.2017 n.16, - fatti salvi i diritti di terzi -la Società Energia Solare S.r.l., Partita I.V.A. n. 09700571210, con sede legale in Via Francesco Giordano n. 42 – 80122 Napoli, alla realizzazione e all'esercizio della linea elettrica di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato Isola del Sole, di potenza complessiva pari a 7,50 MWp ubicato nel comune di Cannello ed Arnone (CE), con opere di connessione nel comune di Villa Literno (CE) e nel comune di Cannello ed Arnone (CE);
- b. che questa UOD non ha alcuna competenza in materia di manutenzione e gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato, stante quanto analiticamente indicato in premessa.

ATTESE le dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse rese dal Dirigente pro-tempore, dal Responsabile del Procedimento e dell'Istruttore designato, conservate agli atti di questa U.O.D.;

VISTO:

- il R.D. n.1775 del 11.12.1933 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n.616 del 24.07.1977 e ss.mm.ii.;
- la L. n.241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n.112 del 31.03.1998 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 96 del 30 marzo 1999 e ss.mm.ii.,
- la Delibera di Giunta Regionale n.5154 del 20.10.2000;
- la L.R. n.15 del 26 luglio 2002,
- la L.R. n.4 del 25 febbraio 2003;
- il D.P.G.R. n.723 del 29 ottobre 2003;
- la L.R. n.16 del 22.06.2017 e ss.mm.ii.;

- la Sentenza della Corte Suprema di Cass. Sez. Unite n. 1369 del 22.01.2021;
- la Sentenza della Corte Suprema di Cass. Sez. Unite n. 5422 del 26.02.2021;
- l'Ordinanza della Corte Suprema di Cass. Sez. Unite n.15574 del 11.05.2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n.585 del 14.12.2021;
- la nota regionale prot. 612652 del 07/12/2021;

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria compiuta dalla competente U.O. "Demanio idrico – Linee Elettriche" della U.O.D. 50.18.05 "Genio Civile di Caserta; presidio di protezione civile", degli atti richiamati nelle premesse e della relativa presa d'atto del titolare della Posizione Organizzativa "Demanio idrico – Linee Elettriche"

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 113 e 115 del vigente T.U. 1775/1933, dell'art.35 comma 10 della L. R. 26.07.2002 n.15 e dell'art.5 della L. R. 22.06.2017 n.16, - fatti salvi i diritti di terzi - Società Energia Solare S.r.l., Partita I.V.A. n. 09700571210, con sede legale in Via Francesco Giordano n. 42 – 80122 Napoli, alla realizzazione e all'esercizio della linea elettrica di connessione di un impianto di produzione di energia per la realizzazione di un *"Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato Corvo, di potenza complessiva 7,23 MWp ubicato nel comune di Villa Literno (CE) con opere di connessione nel comune di Villa Literno (CE)"*;

di precisare che:

- a. la predetta autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energie elettrica, nonché delle prescrizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dagli Enti ed Autorità competenti ai sensi dell'art.120 del vigente T.U. n.1775/1933;
- b. i lavori autorizzati devono essere eseguiti in totale conformità agli atti progettuali timbrati e vistati da quest'Ufficio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui elenco è riportato nel "Considerato";
- c. le eventuali variazioni o modifiche delle opere di progetto descritte negli elaborati dovranno essere preventivamente comunicate a questa U.O.D. e all'Autorità competente ex art.27-bis del D. Lgs. 152/2006, ed eventualmente, nel rispetto delle norme vigenti, sottoposte ad ulteriore autorizzazione;
- d. il soggetto autorizzato resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico - edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento e ad acquisire gli eventuali titoli concessori;

- e. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori e per tutte le opere la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, deve munirsi di apposito provvedimento sismico ai sensi della vigente L.R. n.9 del 07.01.1983 e del corrispondente regolamento di attuazione;
- f. il soggetto autorizzato assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa, per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati a chiunque dalla costruzione ed esercizio delle opere autorizzate;
- g. l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere in argomento anche in dipendenza di nubifragi o altri eventi;
- h. la ditta proponente è tenuta a ritirare il presente provvedimento in formato cartaceo unitamente ad una copia del corrispondente progetto timbrato e vistato da questo Ufficio;
- i. la medesima ditta dovrà conservare in cantiere i predetti atti ed esibirli ad ogni richiesta di qualunque agente o funzionario pubblico che abbia competenza sulla vigilanza sul territorio e sulle opere in argomento;
- j. questa UOD non ha alcuna competenza in materia di manutenzione e gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato, stante quanto analiticamente indicato in premessa;

2. di trasmettere il presente decreto:

- allo STAFF 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali";
- al Comune di Villa Literno;
- alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 50.18.00;
- alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.06.00;

3. di disporre, per quanto prescritto dal D. Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento, la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Il Dirigente
Ing. Nicola Di Benedetto