

Allegato 5



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

" in impetu ignis numquam retrorsum "

Nulla osta di fattibilità parere favorevole

Ufficio prevenzione incendi
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Pratica N.° 135987

Alla Sig.ra DI MATTIA MARIA TERESA
Direttore Generale ACAMIR
Via G. Porzio – Centro Direzionale – is. C3
NAPOLI

e p.c. Comune di Napoli

Oggetto: Agenzia Campana Mobilità – Infrastrutture e Reti – ACAMIR.

Attività: metropolitana interrata (linea 10) – tratta "Afragola – Napoli" con annessa officina interrata di manutenzione, "Officina Ricovero Base" con allaccio al km 7+600 della linea.

Valutazione progetto n. 46517 del 12/09/2023, relativa alle attività individuate ai punti 78.1/C e 53.4/C

Con riferimento alla istanza di cui all'oggetto ed in esito alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata e alla illustrazione del progetto data dal RUP e dai progettisti, presso la sede ACAMIR (C.D. di Napoli, 12/09/2023), questo Comando rilascia, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, *Nulla Osta di Fattibilità*, in materia di sicurezza antincendio, relativo al progetto antincendio a firma dell'ing. Vincenzo Esposito.

Si rappresenta che per la realizzazione delle opere, oggetto del presente Nulla Osta di Fattibilità, deve preliminarmente richiedersi ed ottenere anche il parere di conformità antincendio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, su progetto conforme al D.M. 21/10/2015 redatto secondo l'allegato I al D.M. Interno 7/08/12.

Trattandosi di attività complessa che include 10 stazioni profonde e gallerie di sezione e forni diversi, nonché la presenza di aree a rischio specifico: UPS, ascensori, scale mobili, cabine di trasformazione MT, ecc. per le quali necessitano valutazioni anche sotto l'aspetto del rischio incendio/esplosione, è possibile discretizzare il sistema complessivo attraverso il ricorso al "frazionamento della SCIA" con istanze di parere di conformità antincendio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011; ovvero SCIA debitamente corredate per i singoli elementi costituenti la linea, fermo restando che il procedimento relativo alla prevenzione incendi si potrà considerare concluso positivamente all'adeguamento dell'intero sistema.

Per la richiesta dei pareri di conformità antincendio dovrà utilizzarsi il modello ministeriale PIN 1, scaricabile dal sito web www.vigilfuoco.it, sezione "Prevenzione e Sicurezza" - "Servizi di Prevenzione Incendi" - "Modulistica".

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
DV arch. CAPUTO DOMENICO



CAPUTO DOMENICO
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
18.09.2023 18:01:09 GMT+01:00

Visto, il Comandante Provinciale
Dott. ing. MICHELE MAZZARO



MAZZARO MICHELE
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
24.09.2023 20:16:00 GMT+01:00

fonte: <http://burc.regione.campania.it>