



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
156	20/07/2023	50	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e della complementare linea elettrica", della potenza di 21 MWe nel Comune di Ariano Irpino (AV), localita' "Campo Reale", "San Giovanni" e "Fontanelle" - Proponente I&S s.r.l. - CUP 8983. Rettifica D.D. n. 111 del 12.06.2023

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 259D705CC9697C7DFA8B313B66BEC28BFF8351FF

Frontespizio Allegato : F38590872F617AC78DABC34063E44A68212F3E64



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott.ssa Brancaccio Simona

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
156	20/07/2023	17	92

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e della complementare linea elettrica", della potenza di 21 MWe nel Comune di Ariano Irpino (AV), localita' "Campo Reale", "San Giovanni" e "Fontanelle" - Proponente I&S s.r.l. - CUP 8983. Rettifica D.D. n. 111 del 12.06.2023

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., come modificato con D.lgs. n. 104 del 16.06.2017, con Legge n. 120 del 11.09.2020 e Legge n. 108 del 29.07.2021, detta norme in materia di impatto ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 48 del 29.01.2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06.02.2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI in Regione Campania sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50.17.92 Valutazioni Ambientali;
- c. con D.G.R.C. n. 686 del 06.12.2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19.12.2016, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 680 del 07.11.2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16.11.2017, successivamente modificata con D.G.R.C. n. 613 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 01 del 03.01.2022, sono stati approvati i nuovi *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. ai sensi dell'art. 27bis, comma 7 D.lgs. n.152 del 03 aprile 2006 *"l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241."*
- f. l'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. detta disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

CONSIDERATO che:

- a. con nota prot. reg. 251429 del 10.05.2021, la proponente Società I&S s.r.l. ha formulato istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto denominato *"Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e della complementare linea elettrica" della potenza di 21 MWe nel Comune di Ariano Irpino (AV), località "Campo Reale", "San Giovanni" e "Fontanelle"*;
- b. pubblicata la documentazione progettuale ed espletate le fasi di verifica della completezza documentale secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, con nota prot. reg. 515322 del 19.10.2021 lo Staff 50.17.92 ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto e l'avvenuta pubblicazione, in data 18.10.2021, del relativo avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), fissando in giorni 30 il termine per la presentazione da parte del pubblico di eventuali di osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale;
- c. entro i termini indicati nella nota prot. reg. 515322 del 19.10.2021 non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni da parte del pubblico interessato;
- d. ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, con la medesima nota prot. reg. 515322 del 19.10.2021, lo Staff 50.17.92 ha provveduto a richiedere al Comune di Ariano Irpino e al

Comune di Savignano Irpino di dare informazione nel proprio albo pretorio informatico della pubblicazione del precitato avviso;

- e. con nota prot. reg. 644271 del 23.12.2021, lo STAFF 50 17 92 ha trasmesso al proponente le richieste di integrazioni nel merito formulate ai sensi dell'art. 27bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 necessarie, tra l'altro, per l'espressione del parere di VIA di competenza;
- f. su specifica richiesta del proponente, lo Staff 50.17.92 con nota prot. reg. 34245 del 21.01.2022 ha accordato la sospensione per giorni 180 del termine per il riscontro alla richiesta di integrazioni di cui sopra;
- g. con nota acquisita al protocollo regionale n. 379574 del 21.07.2022 il proponente ha trasmesso allo STAFF 50 17 92 il riscontro alla richiesta di integrazioni;
- h. in data 22.07.2022 si è provveduto, ai sensi dell'art. 27bis comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, alla pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicato alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) del secondo avviso, fissando in 15 giorni il termine per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico come riportato nella nota prot. reg. 382992 del 25.07.2022;
- i. entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni;

ATTESO che:

- a. ai sensi dell'art. 27 bis D.lgs. n.152/2006 e dell'art. 14 ter della L. 241/1990, con nota prot. reg. 382992 del 25.07.2022 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il progetto in esame, le cui sedute si sono tenute nelle date di seguito riportate:
 - 18.10.2022;
 - 28.11.2022;
 - 17.04.2023;
 - 16.05.2023i cui resoconti sono integralmente pubblicati sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicato alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.);
- b. con nota prot. 61055 del 05.12.2022 ARPAC - Agenzia Regionale cui l'istruttoria della VIA relativa al progetto *de quo* è stata affidata giusta Convenzione n. 689 del 07.08.2019 - ha trasmesso proposta di parere favorevole di VIA (**Allegato A**);
- c. il Dirigente dello Staff 50.17.92, in qualità di Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, ha ritenuto di espungere la condizione ambientale 1 contenuta nella proposta di parere favorevole di VIA trasmessa con la sopra richiamata nota ARPAC prot. 61055 del 05.12.2022 contenente la misura compensativa alla sottrazione di suolo prevista dal progetto per la realizzazione dell'impianto in quanto:
 - le Linee Guida ex DM 10/09/2022 prevedono espressamente che:
 - 14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida;
 - 16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'Allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'Allegato 4;
 - l'Allegato 2 alle Linee Guida ex DM 10/09/2022 prevede che, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui al successivo allegato 4,

costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale e che pertanto le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" sono determinate in riferimento a "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale", con specifico riguardo alle opere in questione; inoltre le misure compensative devono essere determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, e le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale, definite nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 2 alle Linee Guida ex DM 10/09/2022 non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;

- il 3 per cento dei proventi può essere assegnato solo ai Comuni proprio ai fini delle eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale che si ritenessero necessarie;

e raccomanda, pertanto, al Comune di Ariano Irpino di tener conto, nella individuazione delle opere compensative da realizzarsi con il 3 per cento dei proventi, degli impatti del progetto in termini di sottrazione di suolo e della necessità di compensare tale impatto;

- d. nel corso della seduta di Conferenza del 16.05.2023 il Dirigente dello Staff 50.17.92, in qualità di Autorità competente regionale in materia di Valutazioni Ambientali, sulla scorta della proposta di parere favorevole di VIA con le condizioni ambientali reso dal gruppo istruttore VIA, ha espresso parere favorevole di VIA con le seguenti condizioni ambientali:

N°	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	• aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali: - suolo e sottosuolo - rumore e vibrazioni - flora e fauna (Avifauna e Chiroterofauna) • mitigazioni • monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Aggiornare ed integrare il Piano di Monitoraggio, da sottoporre all'Autorità Competente, con individuazione di specifici indicatori idonei a monitorare gli eventuali impatti generati dall'impianto sulle diverse componenti ambientali considerate, con specifico riferimento a: suolo (sottrazione di suolo ad attività pre-esistenti; entità degli scavi in corrispondenza delle opere da realizzare, controllo dei fenomeni franosi e di erosione sia superficiale che profonda; gestione dei movimenti di terra e riutilizzo del materiale di scavo; possibile contaminazione per effetto di sversamento accidentale di olii e rifiuti sul suolo); rumore (disturbo diurno/notturno ai recettori; flora e fauna (Avifauna e Chiroterofauna) (Frammentazione dell'area, Disturbo per rumore e rischio impatto, Rischio di collisione di animali selvatici volatori da parte delle pale degli aerogeneratori). Tra gli strumenti di monitoraggio della fauna saranno adottati i sistemi DT Bird e DT Bat. L'attività di monitoraggio dovrà essere dettagliata attraverso:

		- la definizione della durata temporale del monitoraggio e della periodicità dei controlli, in funzione della rilevanza della componente ambientale considerata e dell'impatto atteso; - l'individuazione di parametri ed indicatori ambientali rappresentativi; - la scelta, laddove opportuno, del numero, della tipologia e della distribuzione territoriale delle stazioni di misura, in funzione delle caratteristiche geografiche dell'impatto atteso o della distribuzione di ricettori ambientali rappresentativi; - la definizione delle modalità di rilevamento, con riferimento ai principi di buona tecnica e, laddove pertinente, alla normativa applicabile. Svolgimento attività di monitoraggio come previsto nel PdM, secondo le frequenze e modalità ivi stabilite provvedendo a comunicare tempestivamente i risultati, in caso di anomalie, all'Autorità Competente ed al Dipartimento Provinciale ARPAC Territorialmente competente. Lo svolgimento dell'attività di monitoraggio includerà la predisposizione di specifici rapporti tecnici che includeranno: - le finalità specifiche dell'attività di monitoraggio condotta; - la descrizione e la localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio, oltre che l'articolazione temporale del monitoraggio in termini di frequenza e durata; - i parametri monitorati, i risultati del monitoraggio e le relative elaborazioni e valutazioni, comprensive delle eventuali criticità riscontrate. Oltre a quanto sopra riportato, i rapporti tecnici dovranno includere, per ogni stazione/punto di monitoraggio, una scheda di sintesi anagrafica che riporti le informazioni utili per poterla identificare in maniera univoca, anche attraverso un estratto cartografico (es. codice identificativo, coordinate geografiche, componente/fattore ambientale monitorata, fase di monitoraggio, informazioni geografiche, destinazioni d'uso, parametri monitorati).
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Presentazione PdM - Ante operam – prima dell'avvio delle fasi di cantiere Svolgimento attività di monitoraggio - Ante operam, corso d'opera, post operam
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	La Società deve pubblicare annualmente i dati del monitoraggio su una pagina web dedicata al progetto. La condizione sarà ottemperata con la trasmissione al Comune di Ariano Irpino del link a cui i dati saranno pubblicati.

Si raccomanda al Comune di Ariano Irpino di tener conto, nella individuazione delle opere compensative da realizzarsi con il 3 per cento dei proventi, degli impatti del progetto in termini di sottrazione di suolo e della necessità di compensare tale impatto;

- e. con nota prot. reg. 266428 del 24.05.2023 lo STAFF 50.17.92 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del resoconto della riunione del 16.05.2023 in uno con la bozza del Rapporto Finale contenente, tra gli altri, il parere di VIA ed ha richiesto al proponente e ai soggetti partecipanti al procedimento di formulare - entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota - proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni in merito ai pareri espressi e alle relative condizioni ambientali;
- f. nei termini indicati non è pervenuta nessuna osservazione sulla bozza di Rapporto Finale in relazione all'istruttoria e alle condizioni ambientali di cui al parere di VIA;
- g. la società I&S s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, come determinati con D.G.R.C. n. 686/2016, mediante pagamento tramite bonifico la cui ricevuta è agli atti dello Staff 50.17.92 Valutazioni Ambientali

PRESO ATTO che:

- a. nella documentazione progettuale allegata all'istanza (prot. reg. 251429 del 10.05.2021) presentata dalla Soc. I&S srl ai fini dell'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27bis del D.lgs. n.152/2006 gli aerogeneratori di progetto erano posizionati nei punti rappresentati dalle coordinate riportate nella tabella seguente

	E (m)	N (m)
WTG 01	512300	4562401
WTG 02	512148	4562924
WTG 03	512114	4563326

- b. con nota prot. reg. 606177 del 03.12.2021 la UOD 50.02.03 ha rilevato che il posizionamento degli aerogeneratori presentato in istanza non era conforme ai criteri previsti dall'art. 3.2 lett. n) dell'Allegato 4 al D.M. 10/09/2010;
- c. con nota L_EN2022018 del 20.07.2022 la Soc. I&S srl visto quanto sopra indicato dalla UOD 50.02.03 ha modificato leggermente la posizione degli aerogeneratori WTG 02 e WTG 03, pertanto, il posizionamento degli aerogeneratori di progetto risultava il seguente

	E (m)	N (m)
WTG 01	512300	4562401
WTG 02	512113	4562875
WTG 03	512161	4563383

- d. nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18.10.2022 (verbale trasmesso con nota prot. reg. 525580 del 26.10.2022), la UOD 50.02.03 rilevava la modifica di cui al punto precedente e segnalava che il WTG 02 si trovava a distanza di circa 178 m dalla linea di AT minore di Hmax e di Gmax;
- e. con nota L_EN2022041 del 07.11.2022 la Soc. I&S srl ha comunicato l'ulteriore spostamento del WTG 02 al fine di posizionare quest'ultimo ad una distanza di sicurezza rispetto alla linea di Alta Tensione assumendo le coordinate riportate in tabella

WTG 02	512026	4562892
--------	--------	---------

- f. nel verbale della seconda seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 28.11.2022 (verbale trasmesso con nota prot. reg. 591223 del 29.11.2022) la UOD 50.02.03 ha preso atto che era stata rispettata la distanza con la linea A.T.;

- g. gli istruttori ARPAC, dopo aver preso atto e valutato le modifiche subite dagli aerogeneratori nella posizione di cui sopra, per mero errore materiale, non hanno inserito le coordinate corrette nella scheda istruttoria di VIA che, pertanto, vengono riportate nel presente decreto;
- h. il layout definitivo conforme all'art. 3.2 lett. n) dell'Allegato 4 al D.M. 10/09/2010 e al sistema vincolistico dell'area è:

-	E (m)	N (m)
WTG 01	512300	4562401
WTG 02	512026	4562892
WTG 03	512161	4563383

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 357/1997;
- il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore ARPAC e dell'istruttoria amministrativa compiuta dallo STAFF 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) **DI** riportare di seguito le esatte coordinate riferite al progetto così come valutato dagli istruttori ARPAC e sul quale è stato rilasciato il parere favorevole dall'Autorità regionale competente in materia di VIA

-	E (m)	N (m)
WTG 01	512300	4562401
WTG 02	512026	4562892
WTG 03	512161	4563383

- 2) **DI** confermare in ogni altra e restante parte il D.D. n. 111 del 12.06.2023
- 3) **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC
- 4) **DI** porre il presente provvedimento agli atti della Conferenza di Servizi ai fini della sua integrale conoscenza da parte del proponente e di tutti i partecipanti al procedimento CUP 8983
- 5) **DI** trasmettere il seguente atto alla competente UOD 40 01 02 - Affari generali - Supporto logistico, per la pubblicazione sul BURC e anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- 6) **DI** pubblicare il presente provvedimento al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8983_pro_t_2021.251429_del_10-05-2021.via

Avv. Simona Brancaccio

```

<segnatura>
<Intestazione>
<Amministrazione>
<Denominazione>Regione Campania</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Toponimo dug="">Via Santa Lucia 81</Toponimo>
<Civico>snc</Civico>
<Cap>80132</Cap>
<Comune codiceISTAT="">Napoli</Comune>
<Provincia>NA</Provincia>
</IndirizzoPostale>
</Amministrazione>
<Identificatore>
<TipoDocumento>Decreto Dirigenziale</TipoDocumento>
<Agc> 50</Agc>
<DesAgc>GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA</DesAgc>
<Settore> 17</Settore>
<DesSettore>DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E
AUTORIZ AMB</DesSettore>
<Uod> 92</Uod>
<DesUod>STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali</DesUod>
<Tipo>AJS</Tipo>
<TipoBurc>DD</TipoBurc>
<Anno>2023</Anno>
<Numero>156</Numero>
<Data>20/07/2023</Data>
<Oggetto>
<![CDATA[ Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al
progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
eolica e della complementare linea elettrica", della potenza di 21 MWe nel
Comune di Ariano Irpino (AV), localita' "Campo Reale", "San Giovanni" e
"Fontanelle" - Proponente I&S s.r.l. - CUP 8983. Rettifica D.D. n. 111 del
12.06.2023 ]]>
</Oggetto>
</Identificatore>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento nome="DIPART. 50 D.G. 17 UOD 92_2023_0000156_vers_2.PDF.P7M">
<NomeFisico>DEdipart50dg17uod92_20230000156ver02.PDF.P7M</NomeFisico>
<Impronta>259D705CC9697C7DFA8B313B66BEC28BFF8351FF</Impronta>
<Firmatari> assenti </Firmatari>
</Documento>
<Allegati>
<Documento nome="PD_2023_0020325_alleg_n_ro_1.DOC.P7M">
<NomeFisico>PD20230020325_009198307.DOC.P7M</NomeFisico>
<Impronta>F38590872F617AC78DABC34063E44A68212F3E64</Impronta>
<Note>
<![CDATA[ FRONTESPIZIO ]]>
</Note>
<Firmatari> assenti </Firmatari>
</Documento>
</Allegati>
</Descrizione>
</segnatura>

```