

Allegato 11



Avellino li 11 Ottobre 2023

Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali
Staff.501792@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9321 - Istanza per il rilascio del VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i. relativamente al progetto di "Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8.6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV)" – Proponente: Solar Farm Ariano Irpino S.r.l.

In riscontro alla nota della regione Campania PG/2023/0473677 del 05/10/2023 acquisita da questa Agenzia con nota prot. n. 61063 del 05.10.2023 si trasmettono le relative determinazioni.

Il Dirigente U.O.C Area Territoriale
Direttore a.i. del Dipartimento di Avellino
(Dott. Vittorio Di Ruocco)

U	ARPA CAMPANIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	Protocollo N.0062686/2023 del 12/10/2023 Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO



Avellino, lì 11 Ottobre 2023

OGGETTO: CUP 9321 - Istanza per il rilascio della VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i. relativamente al progetto di "Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8.6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (Av)" – Proponente: Solar Farm Ariano Irpino S.r.l.

VISTA

- ☐ la nota della regione Campania PG/20230473677 del 05/10/2023 acquisita da questa Agenzia con nota prot. n. 61063 del 05.10.2023 con la quale si comunicava convocazione di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4 della L. 241/1990.

ESAMINATA

- ☐ la documentazione reperibile sul sito http://viavas.regionecampania.it/opencms/opencms/VIASVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA.

IN MERITO AL PARERE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obiettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminata la relazione di impatto elettromagnetico previsionale a firma del Dott. ing. Carmine Iandolo (Elaborato D_Rel.10)

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

La società proponente deve:

- garantire che le DPA delle cabine elettriche rientrino nei confini di pertinenza dell'impianto;



- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore.

Questa Agenzia si riserva di verificare, **in fase di esercizio**, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM.

La presente nota viene inviata alla Regione Campania DG US 60 12 00 pec:
staff.501792@pec.regione.campania.it

Il tecnico istruttore
Ing. Carmen Palma

Il Dirigente U.O. ARFI del
Dipartimento di Avellino
(Arch. Domenico Romeo)

Il Dirigente U.O.C Area Territoriale
del Dipartimento di Avellino
(Dott. Vittorio Di Ruocco)

U
ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0062686/2023 del 12/10/2023
Firmatario: DOMENICO ROMEO, VITTORIO DI RUOCCO