



REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE
BENEVENTO

Comune di Limatola (BN). Lavori per la costruzione di una passerella sul canale “Tiso”, per l’apertura di un passo carrabile.

RELAZIONE ISTRUTTORIA R.D. N. 523/1904

PREMESSO:

- che con istanza a firma dei signori Di Foggia Giacomo e Di Foggia Francesco, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n° 197456 del 06.03.2009, è stato chiesto il parere di competenza di cui al R.D. n. 523/1904, per l’intervento di cui all’oggetto;
- che a corredo dell’istanza, collazionati in un unico fascicolo, sono stati trasmessi i seguenti elaborati:
 1. relazione tecnica illustrativa;
 2. planimetrie;
 3. stralcio aerofotogrammetrico con indicazione dell’area interessata in scala 1:2.000;
 4. planimetria catastale con individuazione dell’intervento e coni fotografici in scala 1:500;
 5. particolari tecnici – planimetrie stato di fatto e di progetto in scala 1:100;
 6. particolari tecnici – sezioni stato di fatto e di progetto in scala 1:50;
 7. documentazione fotografica;
 8. copie dei permessi per costruire;
 9. certificazione destinazione urbanistica.
- che, al termine di una prima fase istruttoria, con nota n° 727578 del 18.08.2009 questo Settore ha ritenuto necessario richiedere ad integrazione del progetto presentato, la verifica idraulica della sezione di attraversamento effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 26, commi 2 e 4, delle Misure di Salvaguardia di cui al Piano Straordinario per la Rimozione delle Situazioni a rischio più Alto redatto dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
- che in risposta alla sopracitata richiesta, i signori Di Foggia Giacomo e Di Foggia Francesco, con nota acquisita al protocollo di questo Settore al n° 545354 del 25.06.2010 hanno ripresentato gli elaborati di progetto con l’aggiunta della richiesta verifica idraulica della sezione di attraversamento effettuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 26, commi 2 e 4, delle Misure di Salvaguardia di cui al Piano Straordinario per la Rimozione delle Situazioni a rischio più Alto redatto dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

CONSIDERATO:

- che la natura demaniale del canale “Tiso”, configura la competenza di questo Settore alla valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento proposto, ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- che l'intervento previsto consiste nella realizzazione, alla frazione Giardoni del Comune di Limatola, di una passerella in calcestruzzo armato sul canale “Tiso” per consentire l'accesso ai terreni di proprietà dei richiedenti;
- che l'attraversamento è costituito dai seguenti elementi:
 - a) struttura scatolare in c.a., di spessore costante pari a cm 30, che assicura una sezione libera di scorrimento di m 3,00xm 1,90, del tutto identica a quella preesistente;
 - b) spallette sempre in c.a., alte cm 40, per la delimitazione laterale dell'accesso; sulle spallette è previsto il montaggio di un corrimano metallico;
- che la sezione idraulica del canale rimarrà invariata in quanto non verranno modificate le sue dimensioni originarie e che in definitiva, l'esecuzione delle opere previste, così come descritte negli elaborati tecnici presentati, risulta compatibile con il regime idraulico del Canale “Tiso” in quanto:
 - gli studi idraulici presentati attestano che la realizzazione dell'attraversamento previsto in progetto non comporterà problemi di tipo idraulico essendo verificata, in caso di evento di piena con tempo di ritorno $Tr = 100$, l'idoneità della sezione di attraversamento del vallone a smaltire regolarmente il conseguente flusso idrico; infatti il franco idraulico, stimato in m 1,48 soddisfa ambedue le condizioni imposte dall'art. 26 delle N.T.A. del P.S.D.A. redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno:
 - m 1,48 > m 1,00
 - m 1,48 > m 0,21 (0,5x 0,42 - altezza cinetica della corrente);

RITENUTO, pertanto,

- che la realizzazione dei lavori in discorso, così come proposti dai signori Di Foggia Giacomo e Di Foggia Francesco, non trova alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n.523;

SI E' DEL PARERE

che la richiesta inoltrata dai signori Di Foggia Giacomo e Di Foggia Francesco, per ottenere l'autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 per la costruzione di una passerella sul canale “Tiso”, in corrispondenza delle particelle n. 711 e 712 del foglio 17 del N.C.T. di Limatola, possa essere accolta, per i motivi espressi nei precedenti considerato osservando le seguenti prescrizioni:

- il Concessionario dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, la concessione, a titolo oneroso, per l'utilizzazione dell'area demaniale, costituita dall'alveo del Canale Tiso, impegnata dalla proiezione verticale delle strutture che costituiscono l'attraversamento;
- il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. 1521;
- il canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale, mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 1, ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. 1520, è determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):

- a) canone “*ricognitorio*”, art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994, riferito all’anno solare;
 - b) aggiornamento annuale in base all’indice ISTAT medio relativo all’anno solare precedente;
 - c) imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. n. 1/72 articoli 7, 8 e 9);
- il canone relativo all’anno di emissione dell’atto di concessione, ovvero al periodo compreso tra la data del provvedimento ed il 31 dicembre, va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerata mese intero.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Di Martino