



Spett.le Regione Campania DG 50 02 03
uod500203@pec.regione.campania.it

Spett.le Regione Campania STAFF 501792
staff.501792@pec.regione.campania.it

p.c Spett.le Direzione Tecnica ARPAC

OGGETTO: Istanza di PAUR per ammodernamento complessivo (“repowering”) del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 MW sito nell'agro di Castelfranco in Miscano (BN) località "Difesa Vecchia", con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 MW – Proponente CER srl - CUP 9439

In riferimento all'oggetto si trasmette l'istanza redatta dall'Area Territoriale.

Cordiali Saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA

Benevento, 28 Settembre 2023

OGGETTO: Istanza di PAUR per ammodernamento complessivo (“repowering”) del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 MW sito nell'agro di Castelfranco in Miscano (BN) località "Difesa Vecchia", con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 MW – Proponente CER srl - CUP 9439

Vista

- la nota della Regione Campania prot. PG/2023/0369021 del 20/07/2023, acquisita al prot. ARPAC n. 47049 del 20/07/2023, con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 03/10/2023;

Esaminata

- la documentazione progettuale trasmessa dalla Regione Campania con note acquisite ai prott. nn. 58704, 58707, 58709, 58712, 58713 e 58714 del 26/09/2023;

PARERE DI IMPATTO ACUSTICO:

- Vista la Legge 447/95;
- Visto il D.P.C.M. del 14/11/ 97;
- Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;
- Visto il Decreto 01/06/2022;
- Esaminata la Relazione di impatto acustico Rev.01 datata 07/07/2023;

ACQUISITI

- come dati di progetto quelli contenuti nella relazione di impatto acustico presentata:

Codifica Elaborato: 225201_D_R_0305 Rev. 01

Si riportano di seguito le coordinate in formato UTM (WGS84), con i fogli e le particelle in cui ricade la fondazione degli aerogeneratori:

Tabella 3: Ubicazione degli aerogeneratori

AEROGENERATORE	COORDINATE AEROGENERATORE UTM (WGS84) - FUSO 33		Identificativo catastale		
	Long. E [m]	Lat. N [m]	Comune	Foglio	Particella
WTG T01 *	504.781	4.573.185	CASTELFRANCO IN MISCANO	9	158-266
WTG T02	505.185	4.572.864	CASTELFRANCO IN MISCANO	9	178
WTG T03 *	505.448	4.572.371	CASTELFRANCO IN MISCANO	9	192-197
WTG T04 ^A	505.659	4.571.883	CASTELFRANCO IN MISCANO	17	69-178-180
WTG T05	505.432	4.571.371	CASTELFRANCO IN MISCANO	17	161

*: Turbina con modalità di emissione sonora ridotta Mode N2

^A: Turbina con altezza hub di 90m

si ritiene di poter esprimere PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni e modalità di funzionamento:

Id	Coord UTM WGS 84		Aerogeneratore	MODALITA DI FUNZIONAMENTO
WTG01	504781 E	4573185 N	Siemens Gamesa SG 6.0 155	Mode AMO Lwmax=105 dB(A)
WTG02	505185 E	4572864 N	Siemens Gamesa SG 6.0 155	Mode N2 Lwmax=103,5 dB(A)
WTG03	505448 E	4572371 N	Siemens Gamesa SG 6.0 155	Mode N2 Lwmax=103,5 dB(A)
WTG04	505659 E	4571883 N	Siemens Gamesa SG 6.0 155	Mode AMO Lwmax=105 dB(A)
WTG05	505432 E	4571371 N	Siemens Gamesa SG 6.0 155	Mode N2 Lwmax=103,5 dB(A)

La società proponente deve:

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire **in fase di preesercizio** dell'impianto idonea campagna di rilievi fonometrici. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto **in fase di esercizio** dovranno rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale;
- **trasmettere ad ARPAC una relazione post operam in conformità a quanto previsto dal Decreto 01/06/2022 e alla normativa vigente.** Questa Agenzia si riserva di verificare, in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale.
- **nel caso in cui, in fase di esercizio, si evidenzino superamenti dei valori limite di cui alla normativa vigente in materia di impatto acustico o si verifichino condizioni diverse rispetto a quanto previsto nelle relazioni presentate ed alle ipotesi assunte dal tecnico redattore, il proponente dovrà attuare tutte le necessarie misure di**



mitigazione per il rientro nei predetti limiti, compreso il depotenziamento o il fermo degli aerogeneratori.

Si rimette all'Autorità procedente:

- la valutazione di eventuali priorità di altri progetti rispetto al progetto in esame;
- la valutazione delle distanze degli aerogeneratori in progetto da altri aerogeneratori esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione da parte di altre Autorità Competenti, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto nel rispetto del DM 10/09/2010.

La presente nota viene inviata alla Regione Campania DG 5002 UOD03 pec: uod.500203@pec.regione.campania.it allo Staff Valutazioni Ambientali pec: staff.501792@pec.regione.campania.it e p.c. alla Direzione Tecnica ARPAC.

Il tecnico istruttore
Ing. Marisa Canterino – Tecnico Competente in Acustica

La Dirigente della U.O. Aria ed Agenti Fisici
D.ssa Antonia RANALDO

Il Dirigente dell'Area Territoriale
Ing. Gianluca Scoppa

Da "arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 29 settembre 2023 - 14:47

**Prot.N.0059822/2023 - ISTANZA DI PAUR PER AMMODERNAMENTO COMPLESSIVO
("REPOWERING") DEL PARCO EOLICO ESISTENTE ED IN ESERCIZIO DA 30 MW SITO NELL'AGRO DI
CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) LOCALITÀ "DIFESA VECCHIA", CON SMANTELLAMENTO DEGLI
ATTUALI 5 AEROGENERATORI E SOSTITUZIONE IN RIDUZIONE DEGLI STESSI CON
L'INSTALLAZIONE DI 5 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA TOTALE DEFINITIVA DI 30 MW -
PROPONENTE CER SRL - CUP 9439**

Allegato(i)

Nota trasmissione CUP 9439.pdf.p7m (164 Kb)
PARERE CER CUP 9439cds3ott23.pdf.p7m (515 Kb)
Copia con segnatuta Prot.N.0059822-2023.pdf (162 Kb)

CER campana energie rinnovabili S.r.l.	Nulla osta dell'autorità mineraria Proposta di ammodernamento complessivo ("repowering") del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 MW sito nell'agro di Castelfranco in Miscano (BN) località "Difesa Vecchia", con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 MW	 PROGETTO ENERGIA
Codifica Elaborato: 225201_D_R_0455 Rev. 00		

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)
Sezione **UNMIG dell'Italia Centrale**
Divisione VIII
Piazza Giovanni Bovio,22 – 80133 Napoli
Tel.: (+39) 081-5510049
PEC:unmig.napoli@pec.mase.gov.it

Oggetto : Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Progetto: Proposta di ammodernamento complessivo ("repowering") del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 MW sito nell'agro di Castelfranco in Miscano (BN) località "Difesa Vecchia", con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 MW.

Titolare: CER campana energie rinnovabili S.r.l.

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il sottoscritto Ing. Massimo Lo Russo, progettista dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver eseguito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture sicurezza (IS) alla pagina <https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 16-06-2023 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

n.	Latitudine N	Longitudine E Greenwich	Tipologia
1	41.310113°	15.057116°	WTG T01
2	41.307219°	15.061940°	WTG T02
3	41.302776°	15.065078°	WTG T03
4	41.298379°	15.067593°	WTG T04
5	41.293768°	15.065236°	WTG T05
6	41.326952°	14.989764°	Stazione Elettrica di Utenza esistente

CER campana energie rinnovabili S.r.l.	Nulla osta dell'autorità mineraria Proposta di ammodernamento complessivo ("repowering") del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 MW sito nell'agro di Castelfranco in Miscano (BN) località "Difesa Vecchia", con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 MW	 PROGETTO ENERGIA
Codifica Elaborato: 225201_D_R_0455 Rev. 00		

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993

Ariano Irpino, 16-06-2023





*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale Ambiente, Foreste e Clima*

Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
Via De Gasperi n. 28 80133 Napoli
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: **CUP 9439** Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti presentata ai sensi dell'art. 27 -bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. dalla Società C.E.R. S.r.l. in relazione al progetto denominato "progetto di ammodernamento complessivo(repowering) del parco eolico sito in agro Castelfranco in Miscano (BN) loc. "Difesa Vecchia" con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva definitiva di 30 MW Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art.27-bis, comma 5,del D.LGS n.152/2006 e ss.mm.ii. **Attestazione circa la mancata sussistenza di terreni gravati da uso civico nella realizzazione del progetto indicato.**

Si riscontra la integrazione documentale richiesta dallo scrivente ufficio con nota prot. 2023.0217729 volta ad acquisire agli atti le visure storiche ante meccanizzazione onde verificare se il particellare catastale interessato dal progetto indicato in oggetto, fosse riconducibile, direttamente o a seguito di frazionamenti, a quella originaria risalente all'epoca dell'impianto del catasto.

Dalla Relazione Tecnica allegata dal proponente a firma del perito demaniale dott. Ranauro Serafino, si dichiara che nessuna delle particelle compresa nel parco eolico è riconducibile, direttamente o per derivazione, a quelle appartenenti al demanio naturale civico.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente della UOD 50.07.18
Dott.ssa Addolorata Ruocco

Da "uod.500718@pec.regione.campania.it" <uod.500718@pec.regione.campania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 11 ottobre 2023 - 14:47

cup 9439

Si trasmette la nota indicata in oggetto. Saluti
Dr.ssa Addolorata Ruocco
Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale
Ambiente, Foreste e Clima

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 0817967751

Allegato(i)

CUP 9439 (2).pdf (334 Kb)



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
 U.O.D. 50.18.04 Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0540657 09/11/2023 12,52

Mitt. : 501804 Genio civile di Benevento; pre...

Ass. : 6012 UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI A...

Classifica : 50.9.13. Fascicolo : 27 del 2017



Giunta Regionale della Campania
 U.S. - Valutazioni Ambientali - 601200
 us.valutazioniambientali.pec@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9439 Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Progetto di ammodernamento complessivo (repowering) del parco eolico sito in agro Castelfranco in Miscano (BN) loc. Difesa Vecchia, con smantellamento degli attuali 5 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva definitiva di 30 MW".

Proponente: CER S.r.l..

Parere ai sensi del TU 1775 per le sole opere di connessione alla Rete elettrica

PREMESSO che:

- Con nota prot. reg. n.409315 del 10/08/2022, trasmessa a mezzo pec a tutti gli enti interessati, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al "Progetto di ammodernamento complessivo (repowering) del parco eolico in agro del comune di Castelfranco in Miscano (BN) loc. "Difesa Vecchia" con smantellamento degli attuali 5 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva definitiva di 30 MW, proponente: CER S.r.l".;
- Con nota prot. reg. n. 420881 del 25/08/2022, questo Genio Civile, nell'ambito della procedura Paur indetta dallo Staff 50.17.92 recante codice univoco CUP 9439, ha richiesto atti integrativi volti al perfezionamento documentale;
- Con nota prot. n. 90040 del 20/02/2023 la UOD 501792, Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006, relativo all'impianto suddetto;
- Con nota prot. reg. n.184238 del 05/04/2023, questo Genio Civile, nell'ambito della procedura Paur indetta dallo Staff 50.17.92, recante codice univoco CUP 9439, ha richiesto atti integrativi;
- la società Proponente, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio, pubblicata dallo Staff ambiente sul sito web dedicato al link: [http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione fascicoli VIA/consultazione fascicoli VIA - CUP 9439](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA_CUP_9439);
- Con nota prot. reg. n. 369021 del 20/07/2023, la UOD 501792, Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, ha comunicato la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90.

PRESO ATTO:

- che, in merito alle valutazioni di cui al T.U. 1775/33, la soluzione di connessione in progetto prevede di porre in opera:
 1. Un cavidotto MT di collegamento tra i 5 Aerogeneratori nel comune di Castelfranco in Miscano, e di collegamento tra essi e la stazione di Montefalcone di Val Fortore, la cui lunghezza complessiva risulta pari a ml. 10.349 ricadente
 2. Rifacimento delle apparecchiature a 30 kV e delle opere elettriche all'interno della Cabina di Impianto ubicata in Castelfranco in Miscano (BN);
 3. Rifacimento/revisione delle opere elettriche all'interno dell'esistente sottostazione di Montefalcone di Val Fortore (BN) (tra cui quadri in MT, FPO, nuovo trasformatore 150/30 kV).
- che la società proponente, ha provveduto al versamento di € 460,20, quale primo acconto del 15% con ricevuta avente ID transazione c825c6222c284edcb449a26f68b00c95 del 22/09/2022, per spese di



istruttoria, vigilanza, controllo, e collaudo elettrico, ai sensi delle DD. GRC n° 2694 del 12/05/95, n°7637 del 04/12/95 e n° 5363 del 12/07/96;

CONSIDERATO:

- che per il combinato disposto dell'art. 35, 10° comma, della L.R. 26/07/2002, n.15 e della D.G.R.C. 10/09/2012, n. 478, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV (T.U. 1775/33), continuano ad essere svolte dalla Regione Campania per mezzo delle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile – Presidio di Protezione Civile;
- che ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 1 MW nonché le opere e le infrastrutture ad esso connesse non facenti parte della RTN, sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciarsi a cura della Unità Operativa Dirigenziale Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia a seguito di Conferenza dei Servizi;
- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione 17 Ispettorato Territoriale della Campania, esprimerà il prescritto N.O. alla costruzione ed esercizio del suddetto impianto, nel corso della Conferenza dei Servizi indetta dall'U.S. Valutazioni Ambientali Reg. Uff. U.46692 del 16.05.2022;

RITENUTO:

- che la tipologia dei lavori da realizzare non trova alcun impedimento nelle norme di cui al T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n.1775 del 11/12/1933;

VISTI:

- il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche;
- il T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n.1775 del 11/12/1933;
- il Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 449 del 21/03/1988;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- la delibera di G.R. n. 2694 del 12/05/1995;
- la delibera di G.R. n. 7637 del 04/12/1995;
- la delibera di G.R. n. 5363 del 12/07/1996;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D. Lgs. 03/03/2011 n. 28;
- il D. Lgs. n. 259/2003, art. 95, comma 2-bis;
- il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001, art. 4;
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- la L.R. n. 15 del 26/07/2002, art. 35, comma 10;
- il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010;
- il Regolamento Regionale n.12 del 15/12/2011;
- la delibera di G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- la Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16;
- L.R. n. 37 del 06/11/2018;
- L.R. n. 5 del 29/06/2021;

SI RITIENE

per le motivazioni di cui innanzi, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di rilasciare a favore alla società CER S.r.l., Campania Energia Rinnovabile con sede legale in via Salaria 1322, 00138, Roma parere favorevole alla richiesta inoltrata, nell'ambito della procedura VIA-PAUR recante numero di CUP 9439, relativa alle sole opere di connessione necessarie per l'ammodernamento complessivo (repowering) di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, esistente ed in esercizio, per una potenza totale definitiva di 30 MW, sito nell'agro di Castelfranco in Miscano località "Difesa Vecchia", così come descritte negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile e pubblicati sul sito web dedicato al link [http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione fascicoli VIA/consultazione fascicoli VIA](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA) - CUP 9439, che consistono, in sintesi, in:

1. Un cavidotto MT di collegamento tra i 5 Aerogeneratori nel comune di Castelfranco in Miscano, e di collegamento tra essi e la stazione di Montefalcone di Val Fortore, la cui lunghezza complessiva risulta pari a ml. 10.349 ricadente



2. Rifacimento delle apparecchiature a 30 kV e delle opere elettriche all'interno della Cabina di Impianto ubicata in Castelfranco in Miscano (BN);
3. Rifacimento/revisione delle opere elettriche all'interno dell'esistente sottostazione di Montefalcone di Val Fortore (BN) (tra cui quadri in MT, FPO, nuovo trasformatore 150/30 kV).

con l'obbligo per la Società di ottemperare alle seguenti prescrizioni esecutive:

- il presente parere non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere in oggetto, in mancanza della relativa autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003;
- di precisare che, la società Proponente resta, altresì, obbligata a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistiche-edilizie, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ed in genere vigenti per le opere di cui all'oggetto, rimanendo il presente parere reso esclusivamente ai sensi del T.U.1775/33;
- La società Proponente dovrà acquisire il N.O. preventivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione 17 Ispettorato Territoriale della Campania;
- le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile e nel rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale variante al progetto dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo Ufficio;
- nella fase di costruzione dell'elettrodotto:
 - per la linea interrata, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, vengano rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati);
- il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 1775/33;
- la Società proponente, o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a elettrodotti, impianti e infrastrutture esistenti di altre Società e/o Enti;
- alla Società proponente è fatto obbligo di comunicare, per iscritto, alla U.O.D. del Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 15 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla stessa;
- unitamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà far pervenire l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 1.177,10, quale secondo acconto (comprensivo del residuo non calcolato nel primo acconto) delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento esclusivamente tramite il sistema PagoPa.
- a completamento delle opere la Società proponente dovrà produrre una relazione del Direttore dei lavori attestante la conformità delle opere alla normativa vigente, al progetto e alle eventuali varianti autorizzate;
- ai sensi dell'art. 11 della L.R. 16/2017, *"entro i centoventi giorni successivi all'entrata in esercizio di un impianto con tensione d'esercizio superiore a 1.000 volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, inviando una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente"*;
- qualora ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/2017, *"come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 4, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data informativa all'Autorità che ha emesso il provvedimento di autorizzazione ai sensi della presente legge"*;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 50.18.04 Genio Civile di Benevento - Presidio di Protezione Civile

- di precisare che la Società proponente, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, come per legge, dovrà acquisire l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9 del 07/01/1983, come modificato dall'art. 10 della L.R. n.19 del 28/12/2009.

Il P.O. Linee elettriche
Ing. Giuseppe Valente

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Paolo

Da "uod.501804@pec.regione.campania.it" <uod.501804@pec.regione.campania.it>

A "Giunta Regionale Campania" <us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 9 novembre 2023 - 15:08

**Parere reso ai sensi del T.U. 1775/1933 per le sole opere di connessione alla rete elettrica .
CUP 9439.**

Nota in allegato.

Segreteria Genio Civile Benevento.

Allegato(i)

NOTA PROT. N. 540657 DEL 09-11-2023.pdf (277 Kb)



COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE

SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) CORSO ROMA , 5 – 82028

C.F. 82002030623 - Tel. 0824-967088

postmaster@pec.cmfortore.net – info@cmfortore.net

WWW.CMFORTORE.INFO

Alla Ditta: CER S.R.L., Campana Energie Rinnovabili
pec: cer@pec.gruppoapi.com

Al Tecnico: PROGETTO ENERGIA S.R.L.
pec: progettoenergiesrl@pec.enexus.it

Alla Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari, e Forestali
Ufficio Territoriale Provinciale
Piazza Gramazio, 4
82100 – Benevento
pec: uod.500723@pec.regione.campania.it

Al : Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)
Piazza Medaglia d'Oro n. 2
82025 Montefalcone di Val Fortore (BN)
pec: postmaster@pec.montefalconedivalfortore.campania.it

Al. Comune di Castelfranco in Miscano
pec: protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it

Al Comando Stazione Carabinieri-Forestali di
Castelfranco in Miscano (BN)
pec: fbn42849@pec.carabinieri.it

P.C. AL DOTT. SERGIO SCALFATI
PEC: sergio.scalfati@regione.campania.it

ALL'UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI REGIONE CAMPANIA
PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

OGGETTO: CUP 9439 PAUR - Autorizzazione ai sensi della L.R. 11/96 e ss.mm.ii. - Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017, art. 143 per “ Proposta di ammodernamento complessivo (repowering) del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 MW sito nell’agro di Castelfranco in Miscano (BN) alla località Difesa Vecchia e in agro del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), con smantellamento degli attuali 5 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l’installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 MW” -

-AUTORIZZAZIONE -

DITTA : CER SRL – CAMPANA ENERGIE RINNOVABILI

IL TECNICO: ING. MASSIMO LO RUSSO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AGRICOLTURA E FORESTE

Dott. Pietro Giallonardo

Letta ed esaminata la richiesta della ditta in oggetto intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, su terreno sottoposto a vincolo idrogeologico in agro del Comune di Castelfranco in Miscano (BN) e del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN);

VISTA la Legge Reg.le Campania n. 11/96, art 23 e ss.mm.ii.;

VISTI gli art. 141 - 166 del Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017;

VISTA la Legge Reg.le Campania n. 12/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA le delibera di G.E. n.328 dello 08.05.1991 avente all'oggetto: "Non esercizio della facoltà di cui al 3° comma dell'art.22 della L.R.C. 13/87 e ss.mm.ii.";

VISTO il parere della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali -Servizio Territoriale Provinciale di Benevento, Prot. n. 2023. 0558309 del 20/11/2023, assunto al protocollo di questo Ente al n. 0005710 del 21/11/2023;

ATTESO che il presente provvedimento è subordinato al versamento in favore di questo Ente, all'atto di avvio dei lavori di che trattasi, di una cauzione, a garanzia della esecuzione degli interventi di cui in oggetto di importo pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/euro) mediante versamento/fideiussione bancaria assicurativa o assegno circolare;

AUTORIZZA

Ai soli fini del vincolo idrogeologico, di cui alle leggi menzionate ed all'art. 7 R.D.L. 3267/23, - L.R. 11/96 art. 23 – Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell'intervento previsto negli elaborati progettuali a firma del progettista: ing. Massimo Lo Russo, dai quali si rileva che trattasi di un intervento, che prevede:

Descrizione del progetto:

Proposta di ammodernamento complessivo (repowering) del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 MW sito nell'agro di Castelfranco in Miscano (BN) alla località difesa Vecchia, con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 MW.

Descrizione delle opere:

I lavori previsti sono così riassunti:

- Scavo di terra
- Posa di un cavidotto
- Riempimento del volume di scavo

In particolare, lungo strade comunali e lungo un tratto della provinciale n. 31 che giacciono nei fogli catastali n. 14-24-25-26-31-35-36-37-38-39 del comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), i lavori prevedono:

- scavo di una trincea per imuovere e sostituire un cavidotto per l'energia elettrica; le opere di scavo da eseguire lungo la sede delle citate strade, interessano una sezione di m 1,00 x 1,30 h per una lunghezza totale di Km 7,076 (quasi del tutto sterrati). Il caposaldo ovest del cavidotto è individuato dalle p.lle n. 230-234 del Foglio n. 14; il caposaldo est del cavidotto è individuato dalle p.lle 26 e 166 del Foglio n. 39 del comune di Montefalcone di Val Fortore (BN). Il cavidotto da questo punto prosegue verso est nel territorio comunale di Castelfranco in Miscano (BN) (in aree che non sono soggette a vincolo idrogeologico);
- rimozione di un cavo per la conduzione dell'energia;
- posa del nuovo cavo;
- successivo riempimento del volume di scavo.

Per maggiori dettagli relativi alle opere da realizzare, si rimanda agli elaborati progettuali.

L'autorizzazione è espressa fatti salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti,

A CONDIZIONE CHE:

nella fase esecutiva,

- gli scavi e i movimenti di terra devono essere limitati, per sagoma e dimensioni, a quelli previsti negli elaborati progettuali;
- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali;
- prima di iniziare le opere siano acquisiti tutti i permessi necessari;
- nella fase esecutiva siano verificate le ipotesi di progetto secondo i dettami del D. M. 11.03.88 e ss.mm.ii;
- si rispettino tutte le prescrizioni del caso, contemplate dal Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017 e ss.mm.ii.;
- il materiale di risulta sia compensato nell'ambito del cantiere e riutilizzato per la sistemazione esterna. Gli eventuali materiali non riutilizzabili in loco siano smaltiti in discariche autorizzate;
- al termine dei lavori si proceda all'immediato compattamento e livellamento del fondo stradale; sia congruato il terreno delle aree di cantiere e di quelle circostanti;
- laddove, a causa dei lavori previsti vengano interrotti, anche se temporaneamente, canali di scolo in genere, sia immediato il ripristino della continuità del deflusso, scavando nuovi fossati per collegare quelli interrotti;
- si adottino tutti gli accorgimenti per evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni al buon regime delle acque superficiali e profonde, assicurandone il regolare deflusso, smaltendole ordinatamente, per evitare ristagni d'acqua o fenomeni di ruscellamento verso i luoghi circostanti;
- Le misure di salvaguardia idrogeologica siano, comunque, assunte anche a presidio degli scavi o a fronte di scavi provvisori;
- Si provveda alla manutenzione di tutti gli elementi di scolo delle acque.

Il presente parere **ai soli fini del vincolo idrogeologico** di cui alla legge menzionata ed all' art. 7 R. D. L. 3267/23, fatti salvi diritti di terzi e subordinato al rispetto **delle prescrizioni di cui sopra**, non esclude tutti quelli spettanti di competenza ad altri Uffici e/o Enti della Pubblica Amministrazione, tecnicamente qualificati ed istituzionalmente preposti per l'esame di tutti gli aspetti che l'opera prevista richiede per la sua realizzazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI B. M. E AGRICOLTURA

F.TO DOTT. AGR.MO PIETRO GIALONARDO



Da "postmaster@pec.cmfortore.net" <postmaster@pec.cmfortore.net>
"cer@pec.gruppoapi.com" <cer@pec.gruppoapi.com>, "progettoenergiesrl@pec.enexus.it" <progettoenergiesrl@pec.enexus.it>,
"uod.500723@pec.regione.campania.it" <uod.500723@pec.regione.campania.it>, "postmaster@pec.montefalconedivalfortore.campania.it"
A <postmaster@pec.montefalconedivalfortore.campania.it>, "protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it"
<protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it>, "fbn42849@pec.carabinieri.it" <fbn42849@pec.carabinieri.it>, "sergio.scalfati@regione.campania.it"
<sergio.scalfati@regione.campania.it>, "us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it" <us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 22 novembre 2023 - 10:13

Prot. N.5765 del 22-11-2023 - CUP 9439 PAUR - Ditta CER SRL- Campana Energie Rinnovabili

Allegato(i)

Prot_Par 0005765 del 22-11-2023 - Documento.PDF (938 Kb)
Segnatura.xml (6 Kb)

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI

DIVISIONE XVII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Al Rappresentante Unico (RUAS)
c.a. Arch. Donato Filomena
e-mail: filomena.donato@vigilfuoco.it

Alla Società CER S.r.l.
Pec: cer@pec.gruppoapi.com
Pec: progettoenergisrl@pec.enexus.it

p.c.
SPETT.LE Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Pec: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it
e-mail: sergio.scalfati@regione.campania.it

Pratica: Fascicolo n.45258 – Nulla Osta n. 39/2023

Rif. Pec: mise.AOO.I.0205042 del 20.10.2023

Oggetto: CUP 9439 – Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale (PAUR) e dei titoli abilitativi richiesti presentata ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 per “ Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del parco eolico esistente ed in esercizio da 30 mW sito nell’agro di Castelfranco in Miscano (BN) località “Difesa Vecchia”, con smantellamento degli attuali 5 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l’installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 30 mW” Proponente Società CER S.r.l. – Nulla Osta.

Con riferimento all’istanza della Società CER S.r.l. Campania Energie Rinnovabili acquisita al ns prot. n.0205042.20-10-2023 con sede legale in con sede legale in Via Salaria, 1322 - 00138 Roma, C.F./P.va 02398680617, riguardante la realizzazione di condotta di energia elettrica 18/30 kV costituente l’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica esistente di impianti di produzione da fonti Eoliche di cui all’oggetto, ai sensi della legge 241/90 ss.mm.ii. si indica quanto segue:

1. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T. Salvatore Scognamiglio, disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 081/55328;
5. l’Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 241/90 ss.mm.ii è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - DGSCERP- Divisione XVII -Ispettorato Territoriale Campania– U.O. III – Piazza Garibaldi, 19 – Napoli.

Tutto ciò premesso,

1

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli
tel. +39 081/5532832
e-mail: it.campania@mise.gov.it
PEC: dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it
P.IVA 94224420631



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI

DIVISIONE XVII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

IL DIRIGENTE DELL'IT CAMPANIA

VISTO l'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1 comma 42 della legge 06 novembre 2012, n. 190 e considerate le specifiche sanzioni in caso di violazione del medesimo articolo;

VISTO il progetto tecnico allegato all'istanza;

VISTA la dichiarazione d'impegno, parimenti prodotta, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare e contenute nelle norme in materia di coesistenza tra le condutture di energia elettrica da realizzare con i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione elettronica;

VISTA la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" prodotta ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/200, a firma dell'Ing. Massimo Lo Russo, in qualità di progettista delle opere per le quali si richiede il nulla osta, datata 04/04/2023 in Ariano Irpino;

RILASCIA

per quanto di competenza, il NULLA OSTA ai sensi dell'art. 56 dlgs 259/03 ss.mm.ii alla Società in indirizzo secondo il progetto presentato, per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto specificata, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) la posa delle condutture di energia elettrica dovrà essere realizzata in conformità e nel rispetto del progetto prodotto;
- 2) nella posa delle condutture di energia elettrica dovranno essere osservate le norme riportate nella dichiarazione di impegno.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 56 co. 10 del dlgs 259/03 ss.mm.ii *"Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie"*.

Il presente Nulla Osta è concesso in considerazione dell'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante legale della Società Sig. Marco Vitali, registrato a Roma il 05/04/2023 Prot. 1931/3, con cui solleva il Ministero dello Sviluppo Economico da ogni responsabilità per danni e/o disturbi che possano derivare alle linee di comunicazione elettronica, arrecati a persone e/o cose, per cause dipendenti dall'installazione e dall'esercizio delle proprie condutture elettriche e/o tubazioni metalliche, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dal DECRETO LEGISLATIVO 259/03 ss.mm.ii.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI

DIVISIONE XVII – ISPETTORATO TERRITORIALE CAMPANIA

Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture elettriche in progetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione a totale carico della stessa; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia;
3. qualora in fase esecutiva venissero rilevate interferenze con impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica non valutate in fase preventiva, dovrà contattare i gestori di rete pubblica di comunicazione elettronica coinvolti, allo scopo di concordare congiuntamente le protezioni da utilizzare a tutela dei predetti impianti, e informare tempestivamente questo Ufficio della modifica intervenuta alla "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" precedentemente prodotta;
4. ad ultimazione lavori è fatto obbligo di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto
5. nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA.
6. Si rappresenta che il nulla osta in parola è rilasciato esclusivamente a favore della società in indirizzo ed eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

VISTO

Il Responsabile del procedimento
E.T. Scognamiglio Salvatore

VISTO

Il Responsabile U.O. III
Ing. Raffaele Felicia

Il Dirigente

Dr.ssa Carmela Caccaro

3

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli
tel. +39 081/5532832

e-mail: it.campania@mise.gov.it

PEC: dgscamp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it

P.IVA 94224420631

**Protocollo nr: 26402 - del 06/02/2024 - AOO_COM - AOO Comunicazioni INVIO
NULLA OSTA IMPIANTO EOLICO COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO**

Da Per conto di: **dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>
A **filomena.donato@vigilifuoco.it** <filomena.donato@vigilifuoco.it>,
cer@pec.gruppoapi.com <cer@pec.gruppoapi.com>,
progettoenergiesrl@pec.enexus.it <progettoenergiesrl@pec.enexus.it>,
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it
<us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>,
sergio.scalfati@regione.campania.it <sergio.scalfati@regione.campania.it>

Data martedì 6 febbraio 2024 - 08:53

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/02/2024 alle ore 08:53:34 (+0100) il messaggio
"Protocollo nr: 26402 - del 06/02/2024 - AOO_COM - AOO Comunicazioni INVIO NULLA OSTA
IMPIANTO EOLICO COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO" è stato inviato da
"dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it"
indirizzato a:
progettoenergiesrl@pec.enexus.it cer@pec.gruppoapi.com
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it sergio.scalfati@regione.campania.it
filomena.donato@vigilifuoco.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240206085334.134979.656.1.16@pec.aruba.it

dati-cert.xml
post-cert.eml
smime.p7s



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
BENEVENTO
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica PI n°23776 - CUP 9439

A MARCO VITALI
pec: cer@pec.gruppoapi.com
presso: CER S.R.L. CAMPANA ENERGIE RINNOVABILI
PIAZZA DELLA ROTONDA 1322, 00138 Roma

Alla Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole
Ditta CER S.R.L. CAMPANA ENERGIE RINNOVABILI sita in LOCALITÀ SERRA
CROCE snc, 82025 Montefalcone di Val Fortore

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 11585 del 20/10/2023 per le seguenti attività soggette di cui all'all. 1 del DPR 151/11:

48.1.B	Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
--------	---

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio annesso all'impianto di produzione eolica, alle seguenti condizioni:

	Siano fatti salvi i diritti di terzi

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

Filomena Donato

(firmato digitalmente)

 DONATO FILOMENA
MINISTERO DELL'INTERNO
23.11.2023 16:14:22 GMT+00:00

Il dirigente

Raffaella Pezzimenti

(firmato digitalmente)

 PEZZIMENTI RAFFAELLA
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
24.11.2023 11:03:55
GMT+01:00

Da "com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it>

A "cer@pec.gruppoapi.com" <cer@pec.gruppoapi.com>,

"us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it" <us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 24 novembre 2023 - 12:21

Protocollo nr: 13325 - del 24/11/2023 - COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole Ditta CER S.R.L. CAMPANA ENERGIE RINNOVABILI sita in LOCALITÀ SERRA CROCE snc, 82025 Montefalcone di Val Fortore

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 13325 - del 24/11/2023 - COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole Ditta CER S.R.L. CAMPANA ENERGIE RINNOVABILI sita in LOCALITÀ SERRA CROCE snc, 82025 Montefalcone di Val Fortore

Data protocollo: 24/11/2023

Protocollato da: COM-BN - Comando Prov. VVF BENEVENTO

Allegati: 2

Allegato(i)

COM-BN.REGISTRO UFFICIALE.2023.0013325.pdf (142 Kb)

167295-REG-1700824245610-lettera_PAR-FAV+_23776__signed_signed.pdf (121 Kb)



p.c **Spett.le Regione Campania**
Staff Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali Napoli UOD 501792
staff.501792@pec.regione.campania.it

OGGETTO: parere CUP 9439-piano preliminare sulla gestione delle terre e rocce da scavo
 ammodernamento impianto eolico Loc Difesa Vecchia

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere redatto dall'Area Territoriale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore del Dipartimento
 Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA
(firma digitale)

U
 ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0010464/2023 del 10/02/2023
 Firmatario: ELINA ANTONIA BARRICELLA

OGGETTO: CUP 9439 - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il "Progetto di ammodernamento complessivo (repowering) del parco eolico sito in agro Castelfranco in Miscano (BN) loc. "Difesa Vecchia" con smantellamento degli attuali 50 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con installazione di 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva definitiva di 30 MW" - proponente: CER S.r.l. - Richiesta di perfezionamento documentale ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - **Piano Preliminare di Utilizzo Terre e Rocce da scavo (DPR 120/2017), Parere tecnico ARPAC.**

Vista

- la richiesta della Regione Campania STAFF Tecnico Amministrativo Valutazione Ambientali prot. PG/2022/0424786, acquisita al prot. ARPAC n. 67725 del 29/12/2022, di perfezionamento documentale ai sensi dell'art 27bis c.3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la documentazione progettuale resa disponibile dalla Regione Campania all'indirizzo cloud <https://cloud.regione.campania.it/index.php/s/BZCS6WzGKCAyn57?path=%2F>.

Esamine

- il documento "225201_D_R_0298_00 Relazione preliminare sulla gestione delle terre e rocce da scavo".

Rilevato che

- il piano è stato redatto in aderenza al Titolo IV del DPR 120/2017, art. 24 - Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti.

Preso atto che

- in fase di progettazione esecutiva, il proponente o l'esecutore, effettuerà, tra l'altro, il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori al fine di accertarne la non contaminazione e presenterà l'esito all'autorità competente e all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) prima dell'avvio dei lavori.
- per la caratterizzazione di cui al punto precedente si prevedono di eseguire analisi di laboratorio su campioni di terreno, superficiali, intermedi e di fondo scavo, come da planimetrie allegate al piano di cui innanzi, per complessivi 288 campioni relativi alle opere infrastrutturali e 42 campioni relativi alle opere lineari;
- la verifica analitica per definire l'idoneità dei materiali sarà condotta ai sensi dell'Allegato 4 al DPR 120/17;
- l'opera in progetto non interessa alcun sito inquinato e/o potenzialmente contaminato;
- il materiale prodotto dagli scavi, stimato in 86.268 mc, sarà gestito per il 79% circa come sottoprodotto nello stesso sito (68.140 mc) e per la restante parte sarà conferito in discarica e/o destinato ad impianti di recupero;
- non si prevedono apporti di terreno dall'esterno del cantiere per la realizzazione delle opere progettuali di che trattasi;
- si prevede l'uso di aree di deposito temporaneo dislocate in affiancamento alle aree di lavoro dove i predetti materiali saranno disposti in cumuli separati per natura e provenienza.

Si esprime parere favorevole al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo a condizione che siano recepite le seguenti prescrizioni obbligatorie:

1. Attenersi a quanto disposto dall'art. 24 del DPR 120/2017 per quanto riguarda l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina rifiuti. Non è consentito l'utilizzo fuori sito dell'eccedenza se non impiegabile per interventi di riempimento, pareggiamento, o sistemazione nello stesso luogo di produzione individuabile come area, o porzione di territorio, definita e perimetrata.
2. Nel caso di un eventuale superamento del valore limite (*Concentrazione soglia di contaminazione, colonna A*), i terreni corrispondenti non potranno essere riutilizzati ma dovranno essere gestiti come rifiuti e come le terre e rocce eccedenti, dovranno avere come destino un impianto di recupero autorizzato nei termini di legge o una discarica abilitata al rispettivo codice EER (CER). Il deposito temporaneo degli stessi dovrà avvenire nelle forme idonee per non interferire con le matrici ambientali sottese (aria, suolo, acque superficiali e sotterranee) secondo quanto previsto dall'art. 185 bis del D.lgs 152/06. Durante il trasporto dei rifiuti si dovranno adottare, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri, quali ad esempio la copertura con teloni dei materiali polverulenti trasportati.
3. Nel caso in cui l'indagine di caratterizzazione conduca a ritenere che vi sia una condizione superamento potenzialmente connessa ad un "fondo naturale" il proponente ha l'obbligo di segnalare il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152, e contestualmente presentare all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere.
4. Le aree di deposito delle terre e rocce da scavo dovranno contenere esclusivamente volumi di materiale escavato idonei, per i quali è già stato previsto il riutilizzo come ripristino, rimodellamento, riempimento ambientale o altri usi su suolo. Pertanto non potranno transitare per le predette aree, poiché esclusi dalla disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, i materiali escavati destinati ad impianti di recupero/discariche.
5. Le aree di deposito temporaneo rifiuti, sebbene non siano oggetto del PUT, dovranno essere fisicamente distinte e separate dalle aree di deposito intermedio delle terre e rocce da scavo da gestire in regime di sottoprodotto.
6. Adottare ogni utile accorgimento teso alla salvaguardia e recupero del primo orizzonte del suolo in caso di rimozione della copertura limitatamente alle esigenze progettuali.
7. Il riutilizzo dei materiali da scavo come rimodellamento dovrà avvenire previo scotico della pozione superficiale di suolo dal sito di destinazione ed in continuità geo-litologica con i terreni del substrato tanto al fine di non alterare il quadro idrogeologico locale. Quando realizzato in pendio non dovrà altresì invalidare la stabilità del pendio stesso.
8. Il presente parere, relativo esclusivamente al Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC con riferimento al DPR 120/2017, fatte salve le competenze di altri enti e di quanto regolamentato dalla vigente normativa in materia sanitaria, ambientale urbanistica e paesaggistica.

Tanto si trasmette per il seguito amministrativo.



Il Dirigente Resp. dell'UO SURC
Dott. Vincenzo DE GENNARO AQUINO
(firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'UOC AT
Ing. Gianluca SCOPPA
(firmato digitalmente)

GS/VDGA/pc

U	ARPA CAMPANIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
	Protocollo N.0010464/2023 del 10/02/2023 Firmatario: VINCENZO DE GENNARO AQUINO, GIANLUCA SCOPPA