

Allegato 3



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
AVELLINO**

Area "Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria e Statistica"
Settore "Prevenzione Incendi"

Al SUAP di Flumeri

Alla REALBEEF S.r.l.
Contrada Tierzi, snc (Zona Ind.^{le})
Flumeri (AV)

PEC: realbeef@legalmail.it
nadio.vigliotta@archiworldpec.it
studionema@legalmail.it
david.negrini@studionema.com

p.c. Prefettura – U.T.G.
di AVELLINO

“ Sindaco del Comune
di Flumeri

“ Regione Campania
Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Funzionario istruttore Antonio Mari
Vs rif. Prat. n. 5290
uod.501705@pec.regione.campania.it
to:adele.delpiano@regione.campania.it

Risposta a nota prot. n. ____ del ____

OGGETTO: Richiesta valutazione progetto ex art. 3 del D.P.R. n° 151/2011
Data richiesta: **11/03/2024 integrata il 04/05/2024, 02-08-22/07/2024, 02/08/2024, 07/09/2024**
Attività: **Macellazione carni** con
o Impianto frigorifero utilizzante gas infiammabile (5.300 kg di ammoniacca)
o Impianto produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), da 1 a 50 mc
o Impianto produzione/uso liquidi infiamm. e combust. (P.I. < 125 °C), da 1 a 50 mc
Indirizzo: **Contrada Tierzi, snc (Zona Ind.^{le}), snc - Flumeri**
Punti allegato I D.P.R. 151/2011: **1.1/C; 10.1/B; 10.1/B;**
Funzionario istruttore: **Direttore Coordinatore Speciale dott. Carlantonio Festa**
Pratiche VV.F.: **320106**

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto ed in esito alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata, si è rilevata nel progetto la presenza anche di attività di categoria A di cui all'allegato I al D.P.R. n° 151/2011. Si fa rilevare che la valutazione del progetto da parte di questo ufficio ed il conseguente parere di competenza espresso con la presente lettera si riferiscono alle sole attività di categoria B e C del richiamato allegato I, mentre per quanto concerne le attività di categoria A ne saranno valutate le sole eventuali interferenze.

Questo Comando quindi, con riferimento alle sole attività di categoria B e/o C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 ed alle eventuali interferenze con attività di categoria A del medesimo allegato I, esprime, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, **PARERE FAVOREVOLE di CONFORMITÀ ANTINCENDIO** sul progetto a firma dell'Arch. Vigliotta Nadio, a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al decreto del Ministero dell'Interno 03/08/2015, D.Lgs. n° 81/2008, Lettera-Circolare prot. DCPST n. 6651 del 22/08/2006, D.M. Interno 08/11/2019, DM 16/04/2008, D.M. Interno 31/07/1934. Deve anche attuarsi la seguente ulteriore prescrizione:

1. per ognuno dei due impianti di aspirazione e trasporto delle polveri in allegato alla SCIA dovranno presentarsi la DICH.IMP., a firma della ditta installatrice, e la CERT.IMP., a firma di professionista tecnico antincendio, attestanti la rispondenza alla regola dell'arte; ad essi dovrà essere allegato il progetto esecutivo del rispettivo impianto.

Ultimati i lavori di realizzazione del progetto il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire a questo Comando la "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio*", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. n° 151/2011, corredata dell' "*Asseverazione ai fini della*

sicurezza antincendio”, a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all’allegato II del D.M. Interno 07/08/12.

Questo Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, per la/e attività di categoria C di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 4 del D.P.R. n° 151/2011, visita tecnica di controllo, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il titolare potrà richiedere copia del corrispondente verbale di visita tecnica. In caso di esito favorevole della visita tecnica e verificata l’idoneità della documentazione prodotta, questo ufficio provvederà a rilasciare il *certificato di prevenzione incendi*.

Entro il medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., questo Comando, potrà effettuare, per le attività di cui alle categorie A e B dell’allegato I del D.P.R. n° 151/2011, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 4 del D.P.R. n° 151/2011, visita tecnica di controllo, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, nel qual caso potrà essere richiesta copia del corrispondente verbale di visita tecnica.

Per la presentazione della “*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio*” e dell’ “*Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*” dovranno utilizzarsi i modelli ministeriali, rispettivamente, PIN 2 e PIN 2.1, scaricabili dal sito web www.vigilfuoco.it, sezione “Modulistica Prevenzione Incendi”.

Per la documentazione di cui all’allegato II del D.M. Interno 07/08/2012 dovrà utilizzarsi la modulistica indicata nell’allegato tecnico alla nota del Ministero Interno – DCPREV n° 14720 del 26/11/2012.

CF


IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Mario BELLIZZI)
documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge