

Allegato 8



COMUNE DI FLUMERI

Provincia di Avellino
via Olivieri n. 1 – 83040 Flumeri (Av)
UFFICIO TECNICO



Prot. 1237 del 08/02/2025

Alla Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

UOD 50 17 05
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

E p.c.

RealBeef srl
Legale Rappresentante Cozza Gerardo
PEC: realbeef@legalmail.it

Oggetto: CUP 9844 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Progetto di modifica dello stabilimento Realbeef srl nel Comune di Flumeri (AV) relativa a incremento di portata impianto di depurazione aziendale, impianto di trattamento SOA cat.1 in alternanza all'esistente impianto di trattamento SOA cat.3, potenziamento impianto di trattamento SOA cat.3, ampliamento impianto fotovoltaico in copertura, nuove celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, ripristino scarico in fiume Ufita" – Proponente Realbeef s.r.l. – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990.

TRASMISSIONE PARERI DI COMPETENZA

In riferimento al procedimento in oggetto in oggetto, si trasmette con la presente i pareri di competenza di questo Ente.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Enrico Guardabascio)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs. 39/1993)

Allega:

- Parere Edilizio Urbanistico prot. 1235 del 08/02/2025;
- Parere scarichi in corpo idrico superficiale prot. 1236 del 08/02/2025.



COMUNE DI FLUMERI

Provincia di Avellino
via Olivieri n. 1 – 83040 Flumeri (Av)
UFFICIO TECNICO



Prot. 1235 del 08/02/2025

Alla

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: Oggetto: CUP 9844 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Progetto di modifica dello stabilimento Realbeef srl nel Comune di Flumeri (AV) relativa a incremento di portata impianto di depurazione aziendale, impianto di trattamento SOA cat.1 in alternanza all'esistente impianto di trattamento SOA cat.3, potenziamento impianto di trattamento SOA cat.3, ampliamento impianto fotovoltaico in copertura, nuove celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, ripristino scarico in fiume Ufita" – Proponente Realbeef s.r.l. – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990.

Parere edilizio-urbanistico

Il Responsabile dell'Area Tecnica UTC del Comune di Flumeri

Vista la documentazione agli atti, ed in particolare:

- il Permesso di Costruire n. 3/2020 prot. 1536 del 06/03/2020;
- la SCIA edilizia prot. n. 4479 del 08/06/2023;
- la SCIA edilizia in sanatoria prot. n. 960 del 05/02/2024;

Vista la documentazione agli atti del procedimento in oggetto;

Visto il PUC vigente ed il Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 161 del 08-01-2025, di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

esprime

parere favorevole dal punto di vista **edilizio-urbanistico** al progetto in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guardabascio Enrico



Il Responsabile del Settore Tecnico UTC
Ing. Pasquale Colicchio



COMUNE DI FLUMERI

Provincia di Avellino
via Olivieri n. 1 – 83040 Flumeri (Av)
UFFICIO TECNICO



Prot. 1236 del 08/02/2025

Alla Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

UOD 50 17 05
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP 9844 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di "Progetto di modifica dello stabilimento Realbeef srl nel Comune di Flumeri (AV) relativa a incremento di portata impianto di depurazione aziendale, impianto di trattamento SOA cat.1 in alternanza all'esistente impianto di trattamento SOA cat.3, potenziamento impianto di trattamento SOA cat.3, ampliamento impianto fotovoltaico in copertura, nuove celle frigorifere per la conservazione dei prodotti, ripristino scarico in fiume Ufita" – Proponente Realbeef s.r.l. – Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990.

Parere favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale con prescrizioni

Il Responsabile dell'Area Tecnica UTC del Comune di Flumeri

Considerato che questo Ente svolge il ruolo di soggetto competente per il rilascio all'autorizzazione agli Scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale o su suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e L.R. Campania N° 4, art. 1 co. 250;
Visto/e la documentazione riferita all'impianto di scarico agli atti del procedimento in oggetto, ed in particolare:

- il nulla osta idraulico prot. 0059208 del 19-12-2024 della Provincia di Avellino;
- il parere prot. n. 41303/2024 del 30-12-2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- il resoconto della seduta del 28/01/2025 della conferenza di servizi acquisita al prot. n. 992 del 31-01-2025 ed in particolare le indicazioni del rappresentante dell'Ufficio Speciale e istruttori VIA della Regione Campania;
- le integrazioni presentate dalla Ditta con nota del 07/02/2025 ed acquisita in data 08/02/2025 prot. 1234 agli atti di questo ufficio e trasmesse unitamente al competente ufficio regionale, nella quale si indica come unico punto di scarico il corpo idrico superficiale "Fiume Ufita" con conseguente aggiornamento degli elaborati progettuali e tecnici;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di autorizzazione scarico acque reflue – L.R. n. 4 del 15/03/2011 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/06/2011;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Procedimento;

Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 161 del 08-01-2025, di nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole allo scarico in corpo idrico superficiale "Fiume Ufita", sul confine della particella n. 147 del foglio 28, previsto nel progetto, previo trattamento in proprio impianto di depurazione aziendale, per i quantitativi massimi annuali 120.000 mc/anno, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto delle prescrizioni di cui al parere prot. n. 41303/2024 del 30-12-2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;


- rispetto delle prescrizioni in merito agli scarichi dell'autorità competente in materia di VIA – VincA agli atti;
- presentazione prima dell'avvio dello scarico del certificato di conferimento dell'incarico di responsabile dell'impianto di depurazione e accettazione incarico di direzione tecnica o di consulenza;
- presentazione prima dell'avvio dello scarico di polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione comunale di Flumeri per un importo pari ad euro 10.320,14, a garanzia dell'eventuale ripristino ambientale;
- versamento dell'importo di euro 260,00 per spese istruttoria da versare sul C/C. Bancario IBAN: IT27U 0855375920090000309237;
- gli scarichi dovranno essere rispettosi dei parametri stabiliti dalla Tabella 3 colonna 4, Allegato 5 alla parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- per il parametro Escherichia coli deve essere rispettato, per lo scarico, il limite di 5000 UFC/100 ml;
- non conseguire i valori limite di emissione in nessun caso mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06;
- rispettare la direttiva tecnica regionale "indirizzi sul periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 259 del 29/05/2012;
- inserimento nel protocollo dei controlli delle qualità degli scarichi in corpo idrico superficiale di n. 5 controlli a campione disposti dal comune tramite laboratorio di fiducia, con oneri a carico della Ditta richiedente;
- inserimento nel piano di gestione delle procedure da attivare in caso di manutenzione e/o malf funzionamento dell'impianto di depurazione durante l'esercizio.

La validità del parere è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia e delle norme che nel periodo di valenza della stessa dovessero intervenire, nonché ai risultati dei controlli che effettuati in corso di esercizio dal comune e/o dall'ARPAC ed ogni altro organo preposto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma del Regolamento Comunale e/o norme di legge.

La validità dell'autorizzazione, prevista di 4 anni nel regolamento comunale, è estesa alla durata del provvedimento regionale, in cui la presente rientra.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guardabascio Enrico




Il Responsabile del Settore Tecnico UTC
Ing. Pasquale Colicchio

