

Allegato 5



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile
50 18 07

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0215407 21/04/2021 13,03

Mitt. : 501807 Genio civile di Salerno; presi...

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 50.9.16. Fascicolo : 12 del 2021



Allo STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni
 Ambientali 50.17.92
staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla SPV Apulia 2002 s.r.l.
spvapulia2002srl@arubapec.it

Oggetto: CUP 8815 - Realizzazione e gestione impianto fotovoltaico potenza nominale 78 MW e potenza in AC alla consegna da 60 MW con opere di connessione alla RTN in Loc. Montesopigliamonaco di Altavilla Silentina – Proponente SPV Apulia 2002 s.r.l.
Richiesta integrazioni nel merito.
 Prat. 7671/C (da indicare nella corrispondenza).

Con riferimento alle note di codesto Staff 50.17.02 prot. n. 4844130 del 15/10/2020, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 491268 del 20/10/2020, prot. n. 532934 dell'11/11/2020, prot. n. 594105 del 14/12/2020, prot. n. 37367 del 25/01/2021 ed infine la nota prot. n. 165701 del 26/03/2021, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 168934 del 29/03/2021, ed all'istruttoria della documentazione tecnica presentata si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne le interferenze con il demanio idrico di competenza regionale:

- devono essere rispettate le distanze inderogabili di cui all'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904 lungo il confine con il fiume Cerrato in particolare in corrispondenza delle particelle 144, 148 e 151 del foglio 38 del comune di Altavilla Silentina;

- considerato che l'intervento comporterà una diversa impermeabilizzazione dell'area è necessaria una relazione di compatibilità idraulica dalla quale si evidenzia che la portata eventualmente scaricata nel fiume Cerrato, anche per il tramite di fossi di scolo visibili nelle planimetrie di progetto, sia compatibile con la sua capacità idraulica;

- per quanto concerne gli attraversamenti del torrente Malnome e del torrente La Cosa con il cavidotto elettrico staffato ai ponti esistenti bisogna integrare la documentazione di cui al PAUR_VIA 2 – Nulla osta demanio idrico:

- diversamente da quanto indicato nell'elaborato la verifica idraulica in corrispondenza degli attraversamenti deve essere effettuata per una portata con tempo di ritorno T=200 anni e adeguato franco di sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente;
- nelle sezioni di progetto devono essere riportati i limiti catastali del corso d'acqua, quelli attuali, il tirante con T=200 ed il franco di sicurezza, nonché la distanza (che dovrà rispettare i limiti dell'art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904) dei previsti pozzetti dal più esterno tra il limite catastale ed il limite attuale dell'alveo;
- la canaletta contenente i cavi staffata al ponte non deve provocare riduzioni della sezione dell'alveo per cui non dovrà sporgere dall'intradosso che dovrà essere ben indicato nelle sezioni;
- per gli attraversamenti di alvei demaniali è prescritta la concessione a titolo oneroso da rilasciarsi da parte di questa U.O.D. su specifica istanza in bollo, che si allega, corredata della necessaria documentazione tecnica

in duplice copia cartacea o firmata digitalmente che dovrà contenere gli elaborati presenti agli atti in PAUR_VIA 2 – Nulla osta demanio idrico integrati con le suddette indicazioni.

Si fa presente che è già presente agli atti di questa U.O.D. il decreto n. 63 del 30/03/2016 ad oggetto: "*Concessione ai sensi del R.D. 523/1904 per l'attraversamento dei torrenti La cosa e Malnome con un cavidotto elettrico, staffato a ponti esistenti, di connessione alla rete ENEL*", per la realizzazione di un parco eolico in loc. Montespogliamonaco del comune di Altavilla Silentina, a favore della ditta San Marco s.r.l. (prat. n. 7243/C) che ha ad oggetto gli stessi attraversamenti richiesti dalla SPV Apulia 2002 s.r.l. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Con nota inviata via pec il 2/02/2021, acquisita agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 62272 del 4/02/2021 è stato richiesto dalla società San Marco s.r.l. l'annullamento del su citato decreto a seguito della rinuncia all'esecuzione del parco eolico. A tale nota è stata allegata la comunicazione, indirizzata alla U.O.D. 50.02.03 della Regione Campania, di rinuncia al Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2014 del 2/10/2020 di autorizzazione alla realizzazione del parco eolico. La società San Marco s.r.l. con la nota del 2/02/2021 dichiara, inoltre, di non aver eseguito alcuna opera di cui al D.D. 63/2016.

Si comunica che il Responsabile di tale Procedimento è l'ing. Laura Genise - 089 2589505 - laura.genise@regione.campania.it.

Per quanto concerne i soli aspetti elettrici di cui alla L.R. 16/2002, nulla osta alla realizzazione delle opere relative al cavidotto di collegamento fino al punto di connessione, ricadente nella provincia di Salerno per una lunghezza di circa 15.000 m, all'impianto fotovoltaico della potenza di 60 MW proposto dalla società SPV Apulia 202 s.r.l. da ubicarsi in località Montespogliamonaco nel comune di Altavilla Silentina (SA). La società SPV Apulia 202 s.r.l. dovrà versare, prima dell'inizio dei lavori € 4.701,58 (quattromilasettecentouno/58) cod. 1502 versamenti per costruzioni linee elettriche mediante il sistema Pago PA accedendo alla piattaforma MyPay della Regione Campania attraverso il link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>.


Si comunica che il tecnico istruttore è Alfredo Pastorino – 0892589435 – alfredo.pastorino@regione.campania.it.

Per quanto concerne il parere ai sensi della L.R. n. 54/85 e s.m.i., si chiede di dettagliare i motivi di tale richiesta.


Si comunica che il Responsabile di tale Procedimento è l'ing. Alessandro Gambardella – 0892589226 – alessandro.gambardella@regione.campania.it.

Il responsabile di P.O. Demanio Idrico

ing. Laura Genise



Il responsabile di P.O. 11
ing. Alessandro Gambardella



Il Dirigente
(ad interim)
dott. Italo Giulivo

