

Allegato 13

Da "Ing. Di Lucia - Area Tecnica - Comune di Albanella" <edilizia.albanella@asmepec.it>
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
A "spvapulia2002srl@arubapec.it" <spvapulia2002srl@arubapec.it>, "luciopessolanofilos@pec.it"
<luciopessolanofilos@pec.it>, "expandcert@pec.it" <expandcert@pec.it>
Cc "adele.delpiano@regione.campania.it" <adele.delpiano@regione.campania.it>
Data giovedì 29 ottobre 2020 - 18:27

Impianto FTV - Proponente SPV Apulia 2002 S.r.l." - CUP 8815

Impianto FTV - Proponente SPV Apulia 2002 S.r.l." - CUP 8815

cordialmente ing. Carlo Di Lucia

Comune di Albanella - Area Tecnica

ing. Carlo Di Lucia

piazza Cav. di Vittorio Veneto, 6 - 84044 - Albanella (SA)

tel. 0828/781126 - Fax. 0828/781602

PEC. protocollo@pec.comune.albanella.sa.it

web: <http://www.comune.albanella.sa.it>

Allegato(i)

2020.10.29 - Impianto FTV - Proponente SPV Apulia 2002 S.r.l.".pdf (837 Kb)



Comune di ALBANELLA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA - LL. PP. - EDILIZIA - URBANISTICA

C.F. 82002390654 - P.IVA. 00775890650

Ente: **comune di Albanella (SA)**

<Area Tecnica> Settore < LL. PP. >

Li, <29 ottobre 2020> Prot. n. < **10848** >

~~Fax/Raccomandata A/R/~~ **PEC: a mano**

Rif. Pratica n. CUP88115

Spett.le. Giunta Regionale della Campania Direzione
Generale per Ciclo Integrato delle acque
e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali

PEC: staff.501792@pec.regione.campania.it
adele.delpiano@regione.campania.it

e, p.c.

SPV Apulia 2002 S.r.l.

spvapulia2002srl@arubapec.it

luciopezzolanofilos@pec.it

expandcert@pec.it

OGGETTO: Parere per rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per la "Realizzazione e gestione impianto fotovoltaico potenza nominale 78 Mw e potenza in AC alla consegna da 60 Mw con opere di connessione alla RTN in Loc. Montespoglianaco di Altavilla Silentina - Proponente SPV Apulia 2002 S.r.l." - CUP 8815

Il Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Carlo Di Lucia, Decreto Sindacale n. 09 del 17 maggio 2019 Prot. 4339,

RICHIAMATA la comunicazione del 15.10.2020 PG/2020/0484130 inoltrata a mezzo PEC per la "Realizzazione e gestione impianto fotovoltaico potenza nominale 78 Mw e potenza in AC alla consegna da 60 Mw con opere di connessione alla RTN in Loc. Montespoglianaco di Altavilla Silentina - Proponente SPV Apulia 2002 S.r.l.".

VISTA la STMG per la connessione alla rete AT di e-distribuzione per Cessione per l'impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 60 MW sito nel comune di Altavilla Silentina (SA), con punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete AT con tensione nominale 150.000 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta T0737057;

VISTO il parere favorevole di e-distribuzione E-DIS-15/06/2020-0356089, Infrastrutture e Reti Italia Area Sud in merito alle soluzioni tecniche del progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione;

RICHIAMATO l'impegno di costituzione di servitù di passaggio per cavidotto elettrico interrato in favore della Società San Marco srl P.IVA 04257440653 con sede in Battipaglia alla via SS. 18 Km 76+500 già assunto al protocollo dell'ente il 19 febbraio 2020 al n. 2188;

CONSIDERATO che il Legale Rappresentante della SPV Apulia 2002 S.r.l. è il sig. Pessolano Filos Lucio nato a Napoli il 17.09.1988 e residente a Milano (MI) alla via Alberico Albricci n. 8;

VISTO la documentazione progettuale a firma dell'ing. Francesco Arcidiacono della Solisector srls di Acireale (CT), dell'ing. Carmelo di Salvo di Catania e dell'ing. Teodoro Bottiglieri della Expand srl engineering di Salerno, per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 78,00 MW e potenza in AC alla consegna di 60 MW con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) loc. Montespogliamonaco di Altavilla Silentina;

VISTO la documentazione progettuale conforme ai dettami della D.G.R. 3958/2001 e smi, così come attestato dalla commissione ASL nella seduta del 05.03.2020;

RICHIAMATI i nuovi *"Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"*, ai sensi del Dlgs 104/2017 al Dlgs 152/2006 e, per l'effetto, di approvare, in sostituzione degli Indirizzi emanati con DGR n. 211 del 24/5/2011 e smi;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

si esprime parere favorevole di competenza all'esecuzione degli interventi dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali a firma dell'ing. Francesco Arcidiacono della Solisector srls di Acireale (CT), dell'ing. Carmelo di Salvo di Catania e dell'ing. Teodoro Bottiglieri della Expand srl engineering di Salerno;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Carlo Di Lucia

