

SOTTOCOLLE S.R.L.

Realizzazione di n° 1 impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ubicato nel Comune di Nusco (AV) - C.da Perazzo, potenza nominale di 999,60 kWp per una potenza in immissione di 993,60 kW comprensivo delle opere di rete per la connessione dell'impianto alla rete elettrica.

La società SOTTOCOLLE srl, P.IVA: e Codice Fiscale 04497200982, con sede legale via A. CAGGIOLI n. 2/C, 25055 PISIGONE (BS) in persona del Legale Rappresentante Locatelli Francesco, titolare di un impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Nusco (AV) in c.da Perazzo, rende noto che:

- In data 15/10/2025 è stato presentato al Comune di Nusco, tramite pec agli indirizzi: protocollo.nusco@asmepec.it e sue.nusco@irpinia.info, il progetto per suddetto impianto ai sensi del Dlgs 25 novembre 2024, n. 190, in Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS).
 - In data 15/11/2025, sono decorsi i 30 gg da suddetta istanza in assenza di un pervenuto provvedimento di diniego o altre comunicazioni da parte del Comune inerenti il progetto.
- Per quanto sopra, la scrivente società ha perfezionato il titolo abilitativo per la Realizzazione di n° 1 impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica ubicato nel Comune di Nusco (AV) - C.da Perazzo, potenza nominale di 999,60 kWp per una potenza in immissione di 993,60 kW comprensivo delle opere di rete per la connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale
- Tale impianto sarà realizzato con struttura metallica ad inseguitori (tracker) con pali infissi su terreno.
 - La potenzialità elettrica sarà raggiunta mediante l'installazione di nr. 1386 moduli fotovoltaici bifacciali aventi una potenza nominale cadauno pari a 725 o 730 W.
 - Sono comprese le opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto ivi comprese le opere necessarie alla connessione quali cabina utente, cabina di consegna, sistema di allarme, sistemi di illuminazione e di videosorveglianza.
 - La linea di connessione e le opere connesse saranno realizzate da e-distribuzione S.p.A. e diverranno parte della rete di distribuzione locale.
 - Le principali caratteristiche tecniche dell'opera di connessione sono:
 - lunghezza complessiva: circa 300 m, suddivisi in 25 m di cavidotto interrato e 275 m di cavidotto aereo.
 - tensione nominale 20 kV;
 - cavo in alluminio elicordato 185 mmq per la parte interrata e 35 mmq per la parte aerea.
- Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Pisogne, 24/11/2025

Firma

Il Legale Rappresentante
Francesco Locatelli