REGIONE CAMPANIA U
COPIA
Protocollo N.0538631/2025 del 17/10/2025
Firmatario: Maurizio L'Altrelli, Massimino Cavallaro

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Protezione Civile
e Uffici Territoriali del Genio Civile
Unità Operativa Semplice
Genio Civile di Ariano Irpino,
Avellino e Benevento
214.02.01

Il Dirigente

All' Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: **CUP 9861** - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al *"*Progetto *per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, ai sensi del Dlgs n. 387 del 2003, composto da n° 6 aerogeneratori, per una potenza di 30 MW, sito nel comune di Morcone (BN)"* – Proponente Cogein Energy S.r.l. - Comunicazione ai sensi dell'art. 27 bis comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In merito all'oggetto e **per quanto attiene al parere idraulico "attraversamenti di corsi d'acqua di natura demaniale" ex art. 93 del R.D. 523/1904**, si rappresenta quanto segue.

Il proponente, in riscontro alla nota di questo Ufficio n.PG/2025/0030420 del 21/01/2025, ha prodotto documentazione integrativa relativa all'interferenza indicata come "ATTRAVERSAMENTO AT22", in corrispondenza del F.32 – p.lla46 del Comune di Morcone, l'unica ad insistere su un corso d'acqua catastalmente rappresentato come demaniale e per la quale è dovuto il parere idraulico ex. R.D. 523/1904.

Dalla suddetta documentazione tecnica integrativa si evince che, per il superamento dell'interferenza, si ricorrerà alla TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), avendo cura di rispettare un franco minimo rispetto al fondo dall'alveo del corso d'acqua di almeno 2.00 m e di localizzare i pozzetti di ingresso e di uscita del cavo a debita distanza dalla sede catastale dell'alveo (almeno 10 m).

Per quanto esposto e considerato che tale modalità di risoluzione dell'interferenza non influisce sul regolare deflusso del corso d'acqua, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Resta fermo che la Società proponente rimane, sotto il profilo civile e penale, l'unica responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle dette opere.

Si rappresenta, altresì, che a conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del progetto e prima di dare esecuzione ai lavori di che trattasi, per le opere che occupano stabilmente le aree del demanio fluviale, debba essere cura del proponente chiedere a questo Ufficio la sottoscrizione dell'Atto Concessorio a titolo oneroso.

Il Tecnico Istruttore
Arch. Rosario Perlingieri

Il Responsabile di P.O.
Geol. Maurizio L'Altrelli

Il Dirigente
ing. Massimino Cavallaro

fonte: http://burc.regione.campania.it