



Spett.le Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
pec: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it

Spett.le Regione Campania UOS 208.03.01 Risorse energetiche
(già UOD 50.02.03)
pec: energia.sottosuolo@pec.regione.campania.it

p.c **Spett.le Direzione Tecnica ARPAC**

OGGETTO: CUP 9861 - Parere per il progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da n° 6 aerogeneratori, per una potenza di 30 MW, sito nel comune di Morcone (BN)” – Proponente Cogein Energy S.r.l.

In riferimento all’oggetto si trasmette il parere redatto dall’Area Territoriale.

Cordiali Saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA



Spett.le Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
pec: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it

Spett.le Regione Campania UOS 208.03.01 Risorse energetiche
(già UOD 50.02.03)
pec: energia.sottosuolo@pec.regione.campania.it

p.c **Spett.le Direzione Tecnica ARPAC**

OGGETTO: CUP 9861 - Parere per il progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da n° 6 aerogeneratori, per una potenza di 30 MW, sito nel comune di Morcone (BN)” – Proponente Cogein Energy S.r.l.

In riferimento all’oggetto si trasmette il parere redatto dall’Area Territoriale.

Cordiali Saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA

Benevento, lì 16 Febbraio 2026

OGGETTO: CUP 9861 - Parere per il progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da n° 6 aerogeneratori, per una potenza di 30 MW, sito nel comune di Morcone (BN)” – Proponente Cogein Energy S.r.l.

Vista

- la nota della Regione Campania PG/2024/0592534 del 11/12/2024, acquisita al prot. ARPAC n.78322 del 12/12/2024 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art.27 del D. Lgs. 152/2006;
- la nota di questa Agenzia, prot. 7423 del 05/02/2025, con cui sono state richieste integrazioni per l'espressione del parere di compatibilità elettromagnetica e per il parere di impatto acustico;
- la nota della Regione Campania prot. 457532/2025 del 18/09/2025, acquisita al prot. ARPAC n.59152/2025 del 18/09/2025 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza di servizi per il giorno 02/12/2025, successivamente differita al 18/12/2025 (nota acquisita al prot. ARPAC n. 66594 del 20/10/2025);
- la nota della Regione Campania prot. 13029/2026 del 09/01/2026, acquisita al prot. ARPAC n.1025/2026 del 09/01/2026 con cui è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di servizi per il giorno 17/02/2026;

Esaminata

- la documentazione progettuale resa disponibile dalla Regione Campania sul sito tematico <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS> nella sezione Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9861.

1) PARERE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Vista la Legge n. 36 del 22/02/01;
- Visto il D.P.C.M. 08/07/03, Art. 4 (Obiettivi di qualità) e art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- Esaminata la Relazione di impatto elettromagnetico Rev.1 data 07/2025 (Elaborato n.16)

Si esprime PARERE FAVOREVOLE.

La società proponente deve:

- garantire che i tratti interrati a 30 kV siano realizzati con cavi cordati ad elica
- che le DPA siano approssimate al metro superiore;
- garantire le DPA delle cabine elettriche rientrino nei confini di pertinenza dell'impianto;

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio;
- inviare una relazione post operam per la valutazione dell'impatto elettromagnetico. Questa Agenzia si riserva di verificare, **in fase di esercizio**, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di CEM.

2) PARERE DI IMPATTO ACUSTICO:

- Vista la Legge 447/95;
- Visto il D.P.C.M. del 14/11/ 97;
- Viste le norme ISO 9613 -1/9613-2;
- Visto il Decreto 01/06/2022;

Esaminata la relazione previsionale di impatto acustico Rev. 0 datata 05/2024 (Elaborato n.29) firmata digitalmente in data 10/05/2024, e la documentazione integrativa presentata:

PRESO ATTO CHE

- le posizioni del progetto CUP 9870 sono interferenti con quelle del progetto in esame;
- che nella progettazione non si è tenuto conto della presenza degli aerogeneratori presentati da Fri-el CUP9870;
- che sono intervenute delle modifiche alla posizione degli aerogeneratori sintetizzate come segue:
 - Aerogeneratore M1: spostamento di circa 258,2 m in direzione nord-ovest;
 - Aerogeneratore M2: spostamento di circa 43,5 m in direzione ovest;
 - Aerogeneratore M3: spostamento di circa 39 m in direzione nord-ovest
- Acquisite le nuove posizioni dall'Anagrafe FER
(<https://servizi-digitali.regione.campania.it/AnagraficaFER>)

Nel caso in cui il progetto CUP 9870 non sia stato autorizzato prima del progetto in esame, si ritiene di poter esprimere PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni e modalità di funzionamento:

Id	Coord UTM WGS 84		Aerogeneratore	MODALITA DI FUNZIONAMENTO
M1	474267 E	4583491 N	Vestas V162 -EnVentus (Serrated Trailing Edge) hhub=119 m	Mode S02 Lwmax=102 dBA
M2	475215 E	4583104 N		
M3	474216 E	4582857 N		
M4	474925 E	4582605 N		
M5	475630 E	4582684 N		
M6	473661 E	4582124 N		

Nel caso in cui il progetto CUP 9870 venga autorizzato prima del progetto in esame, il presente parere dovrà essere riformulato.

La società proponente deve:

- comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;
- eseguire **in fase di preesercizio** dell'impianto idonea campagna di rilievi fonometrici. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto **in fase di esercizio** dovranno rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale;
- **trasmettere ad ARPAC una relazione post operam in conformità a quanto previsto dal Decreto 01/06/2022 e alla normativa vigente.** Questa Agenzia si riserva di verificare, in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale.
- **nel caso in cui, in fase di esercizio, si evidenzino superamenti dei valori limite di cui alla normativa vigente in materia di impatto acustico o si verifichino condizioni diverse rispetto a quanto previsto nelle relazioni presentate ed alle ipotesi assunte dal tecnico redattore, il proponente dovrà attuare tutte le necessarie misure di mitigazione per il rientro nei predetti limiti, compreso il depotenziamento o il fermo degli aerogeneratori.**

Si rimette all'Autorità procedente:

- la valutazione di eventuali priorità di altri progetti rispetto al progetto in esame;
- la valutazione delle distanze degli aerogeneratori in progetto da altri aerogeneratori esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione da parte di altre Autorità Competenti, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'oggetto nel rispetto del DM 10/09/2010 e ss.mm.ii.

La presente nota viene inviata alla Regione Campania UOS 208.03.01 Risorse energetiche (già UOD 50.02.03)energia.sottosuolo@pec.regione.campania.it, allo Staff Valutazioni Ambientali pec: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it e p.c. alla Direzione Tecnica ARPAC

Il tecnico istruttore
Ing. Marisa Canterino – Tecnico Competente in Acustica

Il Dirigente a.i. della U.O. Aria ed Agenti Fisici
Ing. Gianluca SCOPPA

Il Dirigente dell'Area Territoriale
Dott. Fabio TAGLIALATELA

**POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0010605/2026 - CUP 9861 - PARERE PER IL
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO,
COMPOSTO DA N° 6 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA DI 30 MW,
SITO NEL COMUNE DI MORCONE (BN)? ? PROPONENTE COGEIN
ENERGY S.R.L.**

Mittente: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it
Destinatari: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it
Inviato il: 19/02/2026 10.27.12
Posizione: valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it/Posta in ingresso

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Nota trasmissione CUP 9861 cds 17feb2026.pdf.p7m ()

Parere CdS17feb26 Cogein CUP9861.pdf.p7m ()

Copia con segnature Prot.N.0010605-2026.pdf ()