Prot. N.7903 del 31-03-2025 - Nulla osta -Ditta: Cogein Energy Power S.r.l. Pratica: n. 7822.0 - "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica Comune di Morcone

Da **Per conto di: protocollo@pec.enteidricocampano.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>
A **us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it** <us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 31 marzo 2025 - 09:59

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/03/2025 alle ore 09:59:43 (+0200) il messaggio
"Prot. N.7903 del 31-03-2025 - Nulla osta -Ditta: Cogein Energy Power S.r.l. Pratica: n. 7822.0 - "Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica Comune di Morcone" è stato inviato da "protocollo@pec.enteidricocampano.it"
indirizzato a:
us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec210312.20250331095943.136234.73.1.53@pec.aruba.it

daticert.xml
postacert.eml
smime.p7s

ENTE IDRICO CAMPANO

Alla Regione Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali
PEC us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

Oggetto: **CUP 9861** – istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativamente al "*Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, ai sensi del Dlgs n. 387 del 2003, composto da n. 6 aerogeneratori, per una potenza di 30 MW, sito nel comune di Morcone (BN)*" – proponente Cogein Energy S.r.l. – **Nulla osta**

Ditta: **Cogein Energy Power S.r.l.**
Pratica: n. **7822.0**

In riferimento al procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui all'oggetto, identificato con numero di CUP 9861, si rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione tecnica, in particolare dell'elaborato SINTESI NON TECNICA, disponibile on line, si rileva che:

- ✓ nel paragrafo "Potenziali interferenze tra l'opera e l'ambiente idrico"
- "*Non si riscontrano significative interferenze e problemi tra le opere in progetto (aerogeneratori, nuovi tracciati stradale e cavidotti) e gli elementi idrici più importanti preseti nel territorio*";
- *"Gli interventi non apporteranno squilibri alle acque sotterranee vista la buona esecuzione del sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche*";
- *"Non si prevedono impatti significativi"*.
- ✓ Nel paragrafo "Valutazione qualitativa degli impianti in fase di cantiere e di esercizio"

fonte: http://burc.regione.campania.it

- "*Le lavorazioni previste non danno luogo alla produzione di acque reflue*";
- "*In fase di esercizio non vi sono impatti sulla componente idrica*".

Emerge, pertanto, che non ci sono scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

Inoltre, per ciò che concerne le competenze dell'Ente Idrico Campano relative alla salvaguardia delle acque captate e destinate al consumo umano (sorgenti e/o pozzi), si riporta che nel Piano d'Ambito del Distretto Sannita vigente, in particolare nella tavola "*Risorse*" si evince che nel territorio del comune di Morcone sono presenti sorgenti e/o pozzi destinati ad uso potabile.

In particolare, è presente la sorgente "…", la cui portata è stata stimata intorno ai di 5 l/s, che ricade nelle vicinanze dell'area oggetto dell'intervento, ma la cui distanza dall'aerogeneratore più vicino è comunque superiore ai 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione (definita dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. zona di rispetto).

Alla luce di quanto riportato sopra, questo Ente Idrico Campano esprime il proprio nulla osta, per quanto di competenza e per le informazioni ad oggi in suo possesso, rappresentando, comunque, che gli interventi da realizzarsi devono sempre essere eseguiti in assenza di rischi per la risorsa idrica superficiale e profonda.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Assunta Gonnella



Il Responsabile del Distretto
Ing. Antonio Iannaccone



fonte: http://burc.regione.campania.it