

EUROSTRADE SRL – Caserta - Avvisi di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea elettrica ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. 1775/33

EUROSTRADE SRL - p. IVA e C.F 03119370611 -con sede in CANCELLO ED ARNONE (CE) alla via COLOMBO N. 19

RENDE NOTO

..

In data **21/12/2010** che con istanza prot. del **22/12/2010**, diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell 'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775, **ha chiesto**, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica *MT/bt* avente per oggetto: Costruzione di una linea a 20 KV in cavo aereo per la connessione alla rete Enel esistente e la cabina di consegna del campo **fotovoltaico**, in loc **Via Pagliuca, 415** del Comune di **Castel Volturno (CE..)**.

Nel contempo che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art. 12 del D.P.R. 327/01. La costruzione dell 'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa **20 ml** in cavo **aereo** M.T. ed interesserà il territorio del Comune di **Castel Volturno (CE)** .

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Corrente alternata trifase -frequenza 50 Hz;

Tensione di esercizio di **20** KVolt;

Con riferimento alla Legge n. 186 del 01\03\68, l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11 -17 (1981) nell 'osservanza della Legge n. 339 del 28\06\1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21\03\88 s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n. 36\01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 2359\65, all'Albo Pretorio del Comune di **.Castel Volturno (CE)**., interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775\33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile.
Ing. Savarese Giovanni