

ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Centro – Sviluppo Rete Campania – Napoli – **Avviso – Costruzione tronco di linea elettrica MT 20 KV in cavo sotterraneo e linea aerea in conduttori nudi, per connessione impianto fotovoltaico al cliente F.Ili Garofalo Società Agricola, nel tenimento del Comune di San Tammaro (CE).**

RENDE NOTO

che con istanza del 18.02.2011 prot. 0267434, diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ha chiesto, ai sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n°1775 e successive modifiche, degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24.07.1977 n°616, dell'art. 14 comma 4 bis della Legge 08/08/1992 n°359, della Legge Regionale n°15 del 26/07/2002 e del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Titolo III - Capo II – artt. 52 bis e segg. così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n° 330 - l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza ed l'indifferibilità.

Questa Società dichiara in osservanza all'art. 52 quater comma 5 del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001, l'impianto elettrico è amovibile per cui non verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla costruzione *dell'impianto e che lo stesso non interesserà aree di proprietà private da assoggettare ad espropriazioni o servitù coattive, ma soltanto aree di proprietà privata nella disponibilità della Società richiedente.*

L'impianto di rete per la connessione è costituito da un tronco di linea MT 20 kV e da una cabina di consegna MT. In particolare la linea MT è composta da un tratto di ml 10 in cavo sotterraneo che deriverà dalla cabina esistente denominata "La Marchesa" e da un tratto di ml 290 di linea aerea in conduttori nudi con apposizione di n. 5 sostegni monostelo. La cabina di consegna MT cioè il locale box prefabbricato di proprietà della F.Ili Garofalo Società Agricola sarà da essa predisposto su suolo di Sua proprietà.

La fascia di servitù prevista è di ml 8,00 totali (4+4 rispetto all'asse linea) su fondi di proprietà della "F.Ili Garofalo Società Agricola" che hanno concesso già il consenso bonario.

La linea attraverserà in aereo alcune aree di proprietà del Demanio dello Stato – ramo Bonifica, costituito dal Rivo Aprimo e pertinenze, due stradine sterrate e canale d'irrigazione, senza comportare modifiche alla regimentazione e difesa idraulica, né interesserà zone golenali o modificherà l'assetto idrogeologico dell'area in cui si sviluppa, e un metanodotto interrato della SNAMRETEGAS come riportato in planimetria.

L'impianto, presenta le seguenti caratteristiche

- frequenza 50 Hz;
- tensione di esercizio 20,000 Volt;
- sviluppo impianto di ml. 300 di cui ml. 10 in cavo sotterraneo e ml. 290,00 in linea aerea in conduttori nudi;
- installazione di n°5 sostegni di cui n.3 sostegni 12/H/24; n.2 sostegni 12/D/14;
- posa conduttori nudi in Rame del diametro 6 mm. e la sezione di 35 mmq;

Il sostegno del tipo LAMS (Lamiera Saldata a sezione ottagonale) e sarà calcolato secondo le vigenti norme sulle linee elettriche esterne (Legge n°339 del 28/06/1986 e D.M. LL.PP. del 21/03/1988 n°28 e successive modifiche)

Questa Società chiede che sia indetta ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n°327/01 a cura di codesto Settore del Genio Civile, una Conferenza di Servizi agli effetti del Capo IV dell'art.14 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni, con l'interessamento in particolare degli Enti di cui all'art.120 del T.U. n.1775/1933 nonché di tutte le Autorità preposte alla tutela del Territorio, per cui ai fini dell'Avvio del procedimento Amministrativo comunica che:

"l'oggetto del procedimento promosso" è la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica aerea e sotterranea per connessione fotovoltaico alla F.Ili Garofalo Società Agricola con connessione tra la rete esistente tramite nuova costruzione cabina MT all'impianto fotovoltaico nel comune di S. Tammaro (CE);

"l'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione" è la Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta – Via Cesare Battisti n. 48 – CASERTA;

"Il Responsabile del Procedimento" è il Dott. De Matteis, funzionario del Genio Civile di Caserta;

“Gli uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda sono:

- la Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta – Via Cesare Battisti n. 48 – CASERTA;

- Il Comune di San Tammaro (CE) – Ufficio Tecnico Sez. urbanistica – San TAMMARO (CE).

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di Esecuzione del Ministro LL.PP. n° 28 del 21/03/1988 e successive modifiche. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge 22/02/2001 n° 36 ed al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 all'Albo Pretorio del Comune di San Tammaro (CE), interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la chiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, da inserire nell'emittente Decreto Regionale di Autorizzazione.

Pasquale Autiero
Il Responsabile