



Decreto Dirigenziale n. 99 del 16/05/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE. AUTORIZZAZIONE PER IL RAFFORZAMENTO LOCALE SU PARTE DELLA COPERTURA DEL TOMBAMENTO SUL TORRENTE REMOLISE NEL CENTRO URBANO PIAZZA MUNICIPIO. (PRAT. G.C. 1503) RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE (AV). PARERE IDRAULICO AI SENSI DELL'ART.93 R.D. 523/1904 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO che:

- il Comune di Castelvete sul Calore, con nota prot. 3877 del 14/10/2010, acquisita al protocollo regionale n.655417 del 15/10/2010, avanzava richiesta di autorizzazione idraulica per eseguire lavori di rafforzamento locale su parte della soletta dello scatolare presente sul torrente Remolise nel centro urbano;
- questo Settore, a seguito di istruttoria tecnica, con nota prot. 748678 del 16/09/2010, chiedeva l'invio degli atti progettuali perché mancanti;
- il Comune di Castelvete sul Calore, con nota n. 1831 del 05/04/2011, acquisita al prot. reg. n. 285049 del 08/04/2011, ha trasmesso gli atti progettuali richiesti;
- il consolidamento interessa un tratto della soletta dello scatolare del vallone Remolise ricadente nel centro urbano Piazza Municipio, da utilizzare come area pubblica destinata a piazzetta con giardino;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. RI. 615 del 28/04/2011, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che il progetto di consolidamento del tratto della soletta di copertura dello scatolare, suddiviso in A e B consiste sostanzialmente in:
 - tratto A per una superficie di 135 mq circa localizzato in piazza Municipio
 - revisione e integrazione puntellamento inferiore soletta scatolare;
 - svellimento pavimentazione in piastrelle in cemento;
 - demolizione e asporto massetto cementizio;
 - cordoli in cls idoneamente armati e ancorati alla struttura sottostante;
 - impermeabilizzazione della soletta con guaina armata con poliestere;
 - massetto e ripavimentazione del soletta di copertura alveo;
 - tratto B per una superficie di 55 mq circa localizzato verso valle del tratto A
 - svellimento della pavimentazione in piastrelle sulla soletta;
 - taglio solaio e travi in aggetto dello sbalzo esistente;
 - impermeabilizzazione, massetto e pavimentazione;
- che dall'esame degli atti progettuali è stato rilevato che il tratto interessato al consolidamento ricade nell'ambito di un tombamento del torrente Remolise lungo circa 153,00 metri eseguito negli anni 1960 e per il quale non risulta agli atti del Settore alcuna autorizzazione;

CONSIDERATO che:

- la natura demaniale del vallone Remolise, configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- il tratto tombato risulta verificato allo smaltimento della piena centennale con franco idraulico $\geq 1,00$ metri;
- l'utilizzo del tratto tombato del torrente Remolise si configura come occupazione di superficie del demanio fluviale, e pertanto è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo da parte del Comune di Castelvete sul Calore del versamento dei canoni a decorrere dall'anno 2001, oltre gli interessi e gli aggiornamenti ISTAT;
- non viene presentata certificazione antimafia in quanto il Comune di Castelvete sul Calore è un Ente Pubblico - art. 7 c.8) della legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i.;

RITENUTO che:

- la tipologia dei lavori previsti in progetto non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sul vallone Remolise;

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- la L.R. 25/10/1978 n. 47;
- la Legge 07/08/1990 n.241;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la Legge 15/03/1997 n. 59;
- i DD.lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la Circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore regionale al Personale;
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- il D. lgs 22/01/2004, n.42 e s.m.i.;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- l'art.4 del D.lgs n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n.5 del 15/03/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare il Comune di Castelvete sul Calore (AV), codice Fiscale 00216540641, di seguito definito anche Concessionario, ai sensi del R.D. 523/1904, per i soli fini idraulici, ad eseguire gli interventi di consolidamento su parte della copertura del torrente Remolise, ricadente nel centro urbano, suddivisi in due tratti e consistenti sostanzialmente in:

- tratto A per una superficie di 135 mq circa localizzato in piazza Municipio
 - revisione e integrazione puntellamento inferiore soletta scatolare;
 - svellimento pavimentazione in piastrelle in cemento;
 - demolizione e asporto massetto cementizio;
 - cordoli in cls idoneamente armati e ancorati alla struttura sottostante;
 - impermeabilizzazione della soletta con guaina armata con poliestere;
 - massetto e ripavimentazione del soletta di copertura alveo;
 - tratto B per una superficie di 55 mq circa localizzato verso valle del tratto A
 - svellimento della pavimentazione in piastrelle sulla soletta;
 - taglio solaio e travi in aggetto dello sbalzo esistente;
 - impermeabilizzazione, massetto e pavimentazione;
- a. il presente parere è limitato alle sole opere ricadenti nell'area demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- b. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore, di cui una copia viene restituita vistata e timbrata da questo Ufficio. Eventuali varianti idrauliche al progetto approvato dovranno essere sottoposte all'esame preventivo di questo Settore;
- c. le opere dovranno essere eseguite entro il termine di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, con l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla stessa;
- d. prima dell'inizio dei lavori il Comune di Castelvete sul Calore, per le opere che lo richiedono, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9 come modificato dall'art.10 della L. R. n.19 del 28/12/2009 e s.m.i.;
- e. durante l'esecuzione dei lavori il Comune di Castelvete sul Calore, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombrero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;

- f. durante l'esecuzione dei lavori, il concessionario, o suo delegato, non dovrà arrecare alcun danno allo scatolare, né a terzi per i quali danni in ogni caso l'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità ed indennizzi di sorta presenti e futuri;
 - g. le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa del Comune di Castelvete sul Calore, che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni recati a terzi derivante direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
 - h. l'Amministrazione Regionale si riserva di imporre in qualsiasi momento altre condizioni ed anche di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecniche idrauliche, oppure, in caso di inosservanza delle condizioni imposte, obbligando il Comune di Castelvete sul Calore ed eventuali successori o aventi causa a rimuovere, a proprie spese, le opere realizzate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, senza che per ciò spetti alcun risarcimento;
 - i. il Comune di Castelvete sul Calore, è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella dell'alveo tombato interessato dall'intervento. L'accesso in alveo per l'effettuazione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Settore del Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il Comune è, altresì, tenuto a vigilare affinché le opere realizzate siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
 - j. vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, delle servitù prediali e il presente nulla osta non esime il Comune di Castelvete sul Calore dagli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul progetto e sulle opere interessate in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie.
- 2. di approvare lo schema di concessione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'utilizzo delle superfici demaniali, consistenti nella copertura del tratto urbano del torrente Remolise, di lunghezza pari a circa ml 153 e superficie di circa mq 895, per tutta la durata della concessione medesima;
 - 3. di precisare che all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso e della cauzione, oltre agli eventuali canoni arretrati e non versati e relativi interessi legali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C. ;
- b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - al Comune di Castelvete sul Calore ;
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania- Napoli.

Il Dirigente
dr. Geol. Giuseppe Travia