

Ditta: EVOLVE-SA - P.IVA e C.F. 07100150965 - sede in Bellinzona (CH - Svizzera) - piazza Indipendenza 7 – **Avvisi di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea elettrica ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n. 1775133.**

RENDE NOTO

Il sottoscritto Flavio Petraglio in qualità di Amministratore Unico della società EVOLVE-SA con istanza prot. n. 2011.0109166 del 10/02/2011, diretta al settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775, ha chiesto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica MT avente per oggetto: Costruzione di una linea a 20 KV in cavo interrato per la connessione alla Rete elettrica ENEL media tensione (Cabina CON.IDR.TEL) esistente e la cabina di consegna del campo fotovoltaico in loc. Montanaro del Comune di Francolise (CE).

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 11 3 e 11 5 del citato T.U. e comma 1 lettera B art.12 del D.P.R. 327101, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 888 ml in cavo M.T. ed interesserà il territorio del Comune di Francolise (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Corrente alternata trifase - frequenza 50 Hz;

- Tensione di esercizio di 50 KVolt;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CE11 1-17 (1981) nell'osservanza della Legge no 339 del 28\06\1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21\03\88 s.m.i..

Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge no 36\01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso il Settore del Genio Civile di Caserta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Francolise, interessato dall'impianto, e sarà a cura del suddetto richiedente provvedere alla pubblicazione di detto Rende Noto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), dandone comunicazione a questo Settore.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775\33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L'Amministratore Unico
Flavio Petraglio