

SOCIETÀ 3A ENERGIA s.r.l. – Sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), Via Pessina 24, (P.IVA 05318221214) – **Avviso – Costruzione dell' impianto di rete per la connessione di una serra fotovoltaica nel Comune di Striano (NA), costituito da un cavo interrato in doppia terna lungo circa 300 m e da una cabina di consegna prefabbricata.**

RENDE NOTO

che con istanza del 20/06/2011 e di integrazione del 18/07/2011, diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, ha chiesto, ai sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche, della Legge Regionale n° 15 del 26/07/2002 e del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n° 330, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza ed l'indifferibilità.

Questa società dichiara in osservanza all'art. 52 quater comma 5 del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001, *che l'impianto interesserà aree di proprietà privata da assoggettare a servitù coattive.*

Le Ditte e le particelle interessate sono le seguenti:

- 1 Carbone Vincenzo , nato a San Giuseppe Vesuviano il 05/04/1971
Striano (NA) fg 1 p.lla 68 - 3292 mq - RD 33,83 euro – v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 115,50 mq - Strada interpoderale
Striano (NA) fg 1 p.lla 674 – 1716 mq - v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 58,50 mq - Strada interpoderale
- 2 Sparaneo Chiara Rita Giovanna , nata a Torre Annunziata il 15/05/1939
Striano (NA) fg 1 p.lla 673 – 1725 mq - v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 55,50 mq - Strada interpoderale
- 3 Boccia Grazia, nata a San Giuseppe Vesuviano il 18/10/1965
Striano (NA) fg 1 p.lla 667 – 1752 mq v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 61,50 mq - Strada interpoderale
Striano (NA) fg 1 p.lla 156 – 1700 mq – RD 38,63 euro - v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 55,50 mq - Strada interpoderale
- 4 Boccia Maria, nata a San Giuseppe Vesuviano il 01/10/1952
Striano (NA) fg 1 p.lla 441 - 1500 mq – RD 34,09 euro - v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 51,00 mq - Strada interpoderale
- 5 Cozzolino Antonietta, nata a Napoli il 13/06/1959
Giugliano Francesco nato a S. Giuseppe Vesuviano il 16/12/1952
Striano (NA) fg 1 p.lla 409 - 8 mq - RD 0,18 euro - v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 3 mq - Strada interpoderale
Striano (NA) fg 1 p.lla 351 - 54 mq - RD 1,23 euro - v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 28,50 mq - Strada interpoderale
- 6 Franzese Anna Rita, nata a Castellammare di Stabia il 20/04/1976
Striano (NA) fg 1 p.lla 71 - 5812 mq - RD 132,07 euro - v.a.m. 2500 euro/ha
superficie da asservire 379,50 mq - Strada interpoderale

L'impianto di rete per la connessione è costituito da un breve collegamento in cavo interrato MT doppia terna lungo circa 300m e da una cabina di consegna MT in box prefabbricato, assentiti con DIA n. 5534 del 24/06/2010 e n. 3620 del 04/05/2011, e varianti n. 4386 e 4387 del 27/05/2011.

La fascia di servitù del cavo MT prevista è compresa nella strada interpoderale di accesso all'impianto.

L'impianto, presenta le seguenti caratteristiche

- frequenza 50 Hz;
- tensione di esercizio 20,000 Volt;
- sviluppo impianto di ml. 300 in cavo sotterraneo
- Sezione tipo cavo : due terne da 185 mm²

Questa società chiede che sia indetta ai sensi del DPR 327/01 e successive modifiche a cura del Settore del Genio Civile di Napoli una **Conferenza Dei Servizi** agli effetti del capo IV dell'Art.14 della

Legge n°241/90 e succ. integrazioni con l'interessamento in particolare degli Enti di cui all'art.120 del T.U. n.1775/1933 nonché di tutte le Autorità preposte alla tutela del Territorio, per cui ai fini dell'Avvio del procedimento Amministrativo comunica che:

"l'oggetto del procedimento promosso" è la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione di una serra fotovoltaica nel Comune di Striano (NA), costituito da un cavo interrato in doppia trincea lungo circa 300 m e da una cabina di consegna prefabbricata;

"l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione" è la regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, Via A. De Gasperi - 80100 Napoli";

"il responsabile del Procedimento" è l'Arch. Umberto Marchese funzionario del Genio Civile di Napoli.

"Gli uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda sono":

- la Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli – Via De Gasperi - 80100 Napoli.
- Comune di Striano (NA) – Ufficio Tecnico.

Con riferimento alla Legge n°186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed alle Norme CEI 11-17 e successive modifiche. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge 22/02/2001 n° 36 ed al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 all'Albo Pretorio del Comune di Striano (NA), interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, da inserire nell'emittente Decreto Regionale di Autorizzazione.

L'Amministratore
Arch. Daniela Balletti