



## **Decreto Dirigenziale n. 156 del 12/08/2011**

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

CONFERENZA DI SERVIZI - ART. 14 L. 241/1990 E S.M.I. - ART. 12 D.LGS. N. 387/2003 E D.G.R. N. 460/2004 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE EOLICA, DELLA POTENZA DI 90 MW UBICATO NELLE LOCALITA' "SERRO LA CROCE - CONTRADA SETOLETO" DEL COMUNE DI BISACCIA (AV). PROPONENTE: CO.BI.ME. - COOPERATIVA BIOMASSE MERIDIONALE A.R.L. - MORRA DE SANCTIS (AV). PRAT. G.C. 1859-221/R - PARERE AI SENSI DEL T.U. N.

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

**PREMESSO:**

- che la società CO.BI.ME. - Cooperativa Biomasse Meridionale a.r.l., con nota del 06/06/2011 acquisita al protocollo reg. n. 446437 del 07/06/2011 e con successiva integrazione del 27/06/2011 (ns. prot. 501797), ha trasmesso gli atti e gli elaborati progettuali per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 90 MW, ubicato nelle località "Serro la Croce – Contrada Setoleto" del comune di Bisaccia (AV);
- che la Giunta Regionale della Campania - Settore Regolazione dei Mercati, Autorità procedente ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29/12/2003 n. 387, con nota prot. n. 480313 del 20/06/2011 ha convocato per il giorno 20/07/2011 la Conferenza di Servizi per acquisire i pareri, assensi, nulla-osta degli Enti a vario titolo competenti ad esprimersi sul progetto proposto;
- che, in merito alle valutazioni di cui al T.U. n. 1775/1933 e al R.D. n. 523/1904, il progetto prevede:
  - la costruzione di linee elettriche a MT e AT interrato, aventi una lunghezza complessiva di circa ml 118.190 ed interessanti il comune di Bisaccia in provincia di Avellino, per la connessione dell'impianto eolico da 90 MW, previsto nelle località "Serro la Croce – Contrada Setoleto", con la futura SE 150 kV di TERNA, in località "Piani San Pietro" di Bisaccia (AV), così distinte:
    - linee elettriche a MT 30 kV, aventi una lunghezza complessiva di ml 24.140, per il collegamento dei 30 aerogeneratori con le 5 cabine di smistamento della CO.BI.ME, da realizzarsi in località "Serro la Croce e Contrada Setoleto" del comune di Bisaccia (AV);
    - n. 7 linee a MT, aventi una lunghezza complessiva di ml 93.660, per la connessione delle 5 cabine di smistamento con la sottostazione SSE 150/30 kV della CO.BI.ME, da realizzarsi in località "Piani San Pietro" di Bisaccia (AV);
    - un cavidotto ad AT, di circa ml 390, collegante la citata sottostazione CO.BI.ME con la futura SE 150 kV di TERNA nel comune di Bisaccia (AV);
  - la realizzazione, nel comune di Bisaccia, di complessivi n. 49 attraversamenti in sub-alveo con cavi posti all'interno di tubi di protezione in polietilene ad alta densità Ø 160 in corrispondenza dei seguenti corsi d'acqua demaniali:
    - I. Vallone Ischitella - fgl 2, interpodereale "Piano dei Monaci" nei pressi delle p.lle 161 e 167 (n. 1 interferenza);
    - II. Vallone Toro – fgl 3, p.lle 140 e 154 – fgl 2, p.lle 152 e 245 (n. 1 interferenza);
    - III. Vallone Toro – fgl 3, p.lle 232 - fgl 13, p.lle 20 e 171 (n. 2 interferenze);
    - IV. Vallone Toro – fgl 13, p.lle 44 e 58 (n. 1 interferenza);
    - V. Vallone Toro – fgl 17, p.lle 859 e 866 (n. 1 interferenza);
    - VI. Vallone Toro – fgl 17, p.lle 943 e 960 (n. 1 interferenza);
    - VII. Vallone Toro - Melillo – fgl 17, p.lle 412 e 413 - fgl 30, p.lle 40 e 41 (n. 7 interferenze);
    - VIII. Vallone Toro - Melillo – fgl 30, p.lle 7 e 58 (n. 7 interferenze);
    - IX. Vallone Petrulle – fgl 46, p.lle 45 e 46 – fgl 61, p.lle 130 (n. 7 interferenze);
    - X. Vallone Petrulle – fgl 63, p.lle 254 - 255 e 455 (n. 7 interferenze);
    - XI. Vallone Luzzano – fgl 76, p.lle 278 e 403 - fgl 77, p.lle 18 (n. 7 interferenze);
    - XII. Vallone Fetida – fgl 77, p.lle 20 e 55 (n. 7 interferenze);

**CONSIDERATO:**

- che per il combinato disposto dell'art. 35, 10° comma, della L.R. 26/07/2002, n. 15, e della D.G.R.C. 20/10/2000, n. 5154, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV (T.U. 1775/1933), continuano ad essere svolte dalla Regione Campania per mezzo dei Settori Provinciali del Genio Civile;
- che ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, l'impianto eolico nonché le opere e le infrastrutture ad esso connesse, sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciarsi a cura del Settore Regolazione dei Mercati a seguito di Conferenza di Servizi;

- che la natura demaniale dei predetti corsi d'acqua configura la competenza di questo Settore sulla valutazione della compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

**PRESO ATTO:**

- della relazione istruttoria resa dal Responsabile del procedimento e acquisita agli atti con prot. n. R.I. 1226 del 10/08/2011 i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che i predetti attraversamenti in sub-alveo non interferiscono in alcun modo con la sezione idrica di deflusso;
- che la società CO.BI.ME. a.r.l. ha prodotto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Avellino prot. CEW/7112/2011/CAV0070 del 23/06/2011 riportante, per detta Società, la mancanza di procedura concorsuale in corso nonché il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;

**RITENUTO:**

- che per la costruzione delle linee elettriche, aventi una lunghezza complessiva di circa ml 118.190, la società CO.BI.ME. a.r.l., ai sensi delle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2694/1995, n. 7637/1995 e n. 5363/1996, deve corrispondere alla Regione Campania le spese di istruttoria, vigilanza e collaudo elettrico, per l'importo complessivo pari ad € 36.681,81 (trentaseimilaseicentottantuno/81) salvo conguaglio, suddiviso in tre tranches, di cui la prima rata è € 5.677,86 (cinquemilaseicentotasette/86), la seconda è di € 12.766,33 (dodicimilasettecentosessantasei/33) e la terza a conguaglio;
- che le opere vanno ad occupare stabilmente aree del demanio fluviale e, pertanto, sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone a decorrere dalla stipula della relativa concessione;

**VISTO:**

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- il T.U. 11/12/1933 n. 1775;
- la L. 07/08/1990 n. 241 ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 04/07/1991;
- le Delibere di G.R. n. 2694 del 12/05/1995, n. 7637 del 4/12/1995 e n. 5363 del 12/07/1996;
- la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la Delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- la Delibera di G.R. n. 3466 del 03/6/2000;
- l'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 35 c. 10 della L.R. n. 15 del 26/07/2002;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- la L.R. n. 5 del 15/03/2011;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente, per le motivazioni di cui innanzi, che qui si intendono integralmente riportate,

**DECRETA**

1. di rilasciare a favore della società CO.BI.ME., Cooperativa Biomasse Meridionale a.r.l. - P.I. 02506000641, con sede in Morra De Sanctis (AV) - Via Guido Dorso, 28:

- ❖ **parere favorevole**, ai sensi del T.U. 1775/1933, per la costruzione delle linee elettriche a MT e AT interrate, aventi una lunghezza complessiva di circa ml 118.190 ed interessanti il comune di Bisaccia (AV), per la connessione dell'impianto eolico da 90 MW, previsto nelle località " Serro la

Croce – Contrada Setoleto”, con la futura SE 150 kV di TERNA, in località “Piani San Pietro” di Bisaccia (AV), così distinte:

- linee elettriche a MT 30 kV, aventi una lunghezza complessiva di ml 24.140, per il collegamento dei 30 aerogeneratori con le 5 cabine di smistamento della CO.BI.ME, da realizzarsi in località “Serro la Croce e Contrada Setoleto” del comune di Bisaccia (AV);
- n. 7 linee a MT, aventi una lunghezza complessiva di ml 93.660, per la connessione delle 5 cabine di smistamento con la sottostazione SSE 150/30 kV della CO.BI.ME, da realizzarsi in località “Piani San Pietro” di Bisaccia (AV);
- un cavidotto ad AT, di circa ml 390, collegante la citata sottostazione CO.BI.ME con la futura SE 150 kV di TERNA nel comune di Bisaccia (AV);

**alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- a) il presente parere non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere in oggetto in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003;
- b) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore e nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale variante al progetto, dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo Settore;
- c) il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933;
- d) la società CO.BI.ME. a.r.l. o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione ed esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture preesistenti di altre Società e/o Enti;
- e) alla società CO.BI.ME. a.r.l. è fatto obbligo di comunicare per iscritto al Settore Provinciale del Genio Civile l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- f) la società CO.BI.ME. a.r.l. dovrà far pervenire al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento del presente decreto, l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 5.677,86 (cinquemilaseicentosestasette/86), quale primo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza e collaudo elettrico; il secondo acconto di € 12.766,33 (dodicimilasettecentosessantasei/33) dovrà essere versato all'inizio dei lavori. L'importo della rata di saldo, verrà quantificato, a congruaggio, prima del collaudo dell'impianto elettrico. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: versamento su c/c postale n. 21965181 intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico - codice tariffa: 1502 - numero pratica: G.C. 1859 - 221/R;

❖ **parere favorevole** ai fini idraulici, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523, per la realizzazione, nel comune di Bisaccia, di complessivi n. 49 attraversamenti in sub-alveo con cavi posti all'interno di tubi di protezione in polietilene ad alta densità Ø 160 in corrispondenza dei seguenti corsi d'acqua demaniali:

- I. Vallone Ischitella - fgl 2, interpoderale “Piano dei Monaci” nei pressi delle p.lle 161 e 167 (n. 1 interferenza);
- II. Vallone Toro – fgl 3, p.lle 140 e 154 – fgl 2, p.lle 152 e 245 (n. 1 interferenza);
- III. Vallone Toro – fgl 3, p.lle 232 - fgl 13, p.lle 20 e 171 (n. 2 interferenze);
- IV. Vallone Toro – fgl 13, p.lle 44 e 58 (n. 1 interferenza);
- V. Vallone Toro – fgl 17, p.lle 859 e 866 (n. 1 interferenza);
- VI. Vallone Toro – fgl 17, p.lle 943 e 960 (n. 1 interferenza);
- VII. Vallone Toro - Melillo – fgl 17, p.lle 412 e 413 - fgl 30, p.lle 40 e 41 (n. 7 interferenze);
- VIII. Vallone Toro - Melillo – fgl 30, p.lle 7 e 58 (n. 7 interferenze);
- IX. Vallone Petrulle – fgl 46, p.lle 45 e 46 – fgl 61, p.lle 130 (n. 7 interferenze);
- X. Vallone Petrulle – fgl 63, p.lle 254 - 255 e 455 (n. 7 interferenze);
- XI. Vallone Luzzano – fgl 76, p.lle 278 e 403 - fgl 77, p.lle 18 (n. 7 interferenze);

XII. Vallone Fetida – fgl 77, p.lle 20 e 55 (n. 7 interferenze);

**alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- a) il presente parere è limitato all'esecuzione delle opere ricadenti nell'area di proprietà demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
  - b) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore. Eventuali opere di variante al presente progetto, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino;
  - c) nella fascia di pertinenza idraulica di m 10,00 dalle sponde, non è consentita la realizzazione di pozzetti o altri manufatti;
  - d) gli interventi sui corsi d'acqua, da realizzarsi con la tecnica di trivellazione orizzontale controllata, non dovranno interessare, danneggiare o indebolire le sponde, l'alveo ed i manufatti eventualmente presenti;
  - e) durante l'esecuzione delle opere la società CO.BI.ME. a.r.l., o suo delegato, è obbligata ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che temporaneamente stazionanti in cantiere potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
  - f) le opere dovranno essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione, con obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
  - g) le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa della società CO.BI.ME. a.r.l., che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unica responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
  - h) la società CO.BI.ME. a.r.l., o suo avente causa, è obbligata ad effettuare, a proprie spese, il monitoraggio delle opere e del tratto d'alveo interessato dagli interventi, nonché a vigilare affinché le stesse siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate. Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricadenti in area demaniale e di pertinenza idraulica dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Settore. La manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque;
  - i) le opere saranno eseguite e mantenute a rischio e pericolo della società CO.BI.ME. a.r.l., o suo avente causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
  - j) vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali. Il presente parere non esclude il Concessionario, o suo delegato, dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
2. di approvare lo schema di concessione ai fini idraulici che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;
  3. di precisare che, all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso e della cauzione;
  4. di precisare che la società CO.BI.ME. a.r.l., prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, come per legge, dovrà chiedere l'autorizzazione sismica a questo Settore ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9 come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.;

b) in via telematica e cartacea, per l'acquisizione agli atti della Conferenza di Servizi:

- al Settore Regolazione dei Mercati;

c) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- alla società CO.BI.ME. a.r.l.;
- al Comune di Bisaccia.

Il Dirigente  
Dr. Geol. Giuseppe Travìa