



Decreto Dirigenziale n. 391 del 09/09/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore: 4 - Regolazione dei Mercati

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI UN DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE A SERVIZIO AUSILIARIO DELL' IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A BIOMASSE, NEL COMUNE DI SANT' ANGELO DEI LOMBARDI (AV), ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' PORRARO, DI CAPACITA' VOLUMETRICA COMPLESSIVA PARI A MC. 51,00 DELLA SOCIETA' FERRERO S.P.A. DI ALBA (CN) PIAZZALE P. FERREO, 1.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 7 maggio 1965 n.460

VISTA la legge 23 agosto 2004 n.239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

VISTA la Circolare MAP n.165 del 07 ottobre 2004 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L.239/2004;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 1540 del 12 aprile 2001;

VISTO la legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 di attribuzione ai dirigenti della competenza all'adozione degli atti di gestione;

VISTO l'art.9 della legge regionale 12 del 28 novembre 07;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al Dr. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25 giugno 2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'A.G.C. 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano, prorogato con DGR n.1006 del 30/12/2010 e n. 250 del 31/05/2011;

VISTA l'istanza inoltrata in data 05/07/2011 dalla Società Ferrero S.p.a. di Alba (CN), Piazzale P. Ferrero, 1, al Settore Regolazione dei Mercati, con la quale chiede l'autorizzazione all'installazione di un deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio ausiliario di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomassa nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in Località Porrara Zona Industriale di capacità volumetrica complessiva di mc. 51,00 ;

VISTI i decreti dirigenziali regionali n.299 del 13/10/2008 e n.371 dell'8/07/2011 con i quali il Settore Regolazione dei Mercati, autorizzò con provvedimento unico, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e dell'art.12 della delibera di Giunta Regionale della Campania n.460 del 19/03/2004 la Società Ferrero S.p.a. di Alba (CN),1, alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse (oli vegetali) della potenza di 17,871 MW da ubicare nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) in località Porrara Zona Industriale ;

CHE per mero errore materiale nell'emanazione del provvedimento unico di cui sopra il Settore Regolazione dei Mercati non acquisì l'autorizzazione relativa al deposito di oli minerali superiore per capacità a mc.25, a servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica in questione, alimentato da biomasse;

VISTO il parere favorevole rilasciato in data 26/05/2010 prot. n.7069 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, comprendente anche i serbatoi di oli minerali oggetto della presente autorizzazione;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Agenzia delle Dogane di Avellino in data 31/08/2011 n.00134321;

RITENUTO per quanto sopra riportato, di dover autorizzare la Società Ferrero S.p.a. di Alba (CN), Piazzale P. Ferrero, 1, all'installazione del deposito di oli minerali ad uso industriale in Località Porrara Zona Industriale, Sant'Angelo dei Lombardi (AV), di capacità volumetrica complessiva pari a mc. 51,00 così costituito:

serbatoi metallici fuori terra	Capacità serbatoi	Prodotto	Capacità in mc.
1	9,00	Olio lubrificante	9,00
1	9,00	Olio lubrificante	9,00
1	33,00	Gasolio	33,00

		Totale capacità mc.	51,00
--	--	---------------------	-------

VISTO il DPR del 3 giugno 98 n. 252 art. 1;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore;

AUTORIZZA

1- La Società Ferrero S.p.a. di Alba (CN), Piazzale P. Ferrero, 1, ad installare un deposito di oli minerali ad uso industriale al servizio ausiliario di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, in Località Porraro Zona Industriale, Sant'Angelo dei Lombardi (AV), di capacità volumetrica complessiva pari a mc. 51,00 così costituito:

serbatoi metallici fuori terra	Capacità serbatoi	Prodotto	Capacità in mc.
1	9,00	Olio lubrificante	9,00
1	9,00	Olio lubrificante	9,00
1	33,00	Gasolio	33,00
Totale capacità mc.			51,00

2- Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito e di osservare le vigenti norme di sicurezza, fiscali, le disposizioni in materia di prevenzione incendi e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali.

3 - L'Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere derivanti a terzi dall'installazione e dall'esercizio del deposito.

4 - La gestione del deposito, oggetto della presente autorizzazione, sarà esercitata dalla stessa Società. Sono vietate tutte le variazioni di titolarità del deposito autorizzato senza le corrispondenti licenze di esercizio rilasciate dall'Amministrazione finanziaria.

5 - L'esercizio dell'attività è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzioni Incendi e della Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.

6 -La Società autorizzata dovrà comunicare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, la data di ultimazione dei lavori ai fini del collaudo.

7 - La Società autorizzata dovrà attenersi, nell'esercizio del deposito, a tutte le prescrizioni che saranno formulate dalla Regione Campania dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza.

8 - La Società non potrà iniziare la gestione del deposito prima del collaudo che sarà eseguito dall'apposita Commissione Regionale così costituita:

-Due rappresentanti del Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania di cui uno con funzioni di Presidente, ed uno con funzioni di segretario;

-Un rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco;

-Un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane – Ufficio Tecnico di Finanza.

9 - Gli oneri del collaudo sono a carico della Società richiedente. Ai componenti la Commissione di collaudo spetta un' indennità determinata dalla Regione sulla base di quanto previsto dall'art.5 del DM n.5440 del 20/12/1986 ovvero con un gettone di presenza di €.77,00 lordi più il rimborso spese ai sensi della D.G.R. n.5264 del 31/10/2004 laddove l'importo della suddetta indennità risultasse inferiore ai 77,00 euro calcolato con il summenzionato Decreto Ministeriale.

10 - Al fine di attivare le procedure di collaudo, la Società dovrà presentare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, apposita

domanda in bollo.

11– Qualora alla Commissione di collaudo risulti che la Società autorizzata non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, la stessa Commissione può imporre un termine per l'adeguamento. In caso di inadempienze alle prescrizioni della predetta Commissione, l'esercizio definitivo del deposito non potrà essere accordato e l'autorizzazione di cui all'art.1 potrà essere revocata. Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Il presente decreto viene trasmesso:

- al Sig. Assessore alle Attività Produttive;
- al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- al BURC per la relativa pubblicazione;

Il Dirigente del Settore
(Dr. L. Califano)