

ENEL Distribuzione S.p.A. – Napoli – Avviso relativo a “Costruzione tronco di linea elettrica MT 20 KV in cavo sotterraneo, per connessione impianto fotovoltaico alla richiedente Società PILGEST S.p.A., nel tenimento del Comune di Vitulazio (CE)”.

L' ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Centro - Sviluppo Rete Campania – con sede in Napoli, Via Galileo Ferraris, C.F. n°05779711000

OGGETTO: T.U. 11/12/1933 n° 1775 – D.P.R. n° 327 de l 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni - L.R. 26/07/2002 n° 15.

Costruzione tronco di linea elettrica MT 20 KV in cavo sotterraneo, per connessione impianto fotovoltaico alla richiedente Società PILGEST S.p.A., nel tenimento del Comune di Vitulazio (CE).

(Prat Enel n°331196 – G.O.AL. 226611 da citare nel la risposta)

RENDE NOTO

che con istanza del 21.07.2011, diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ha chiesto, ai sensi dell'art. 111 e segg. del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n° 1775 e successive modifiche, degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dell'art. 14 comma 4 bis della Legge 08/08/1992 n° 359, della Legge Regionale n°15 del 26/07/2002 e del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Titolo III - Capo II – artt. 52 bis e segg. così come integrati dal D.L. 27/12/2004 n° 330 - l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, nonché l'urgenza ed l'indifferibilità.

Questa Società dichiara in osservanza all'art. 52 quater comma 5 del D.P.R. n° 327 del 08/06/2001, l'impianto elettrico è amovibile e che lo stesso non interesserà aree di proprietà private da assoggettare ad espropriazioni o servitù coattive, ma soltanto aree di proprietà privata nella disponibilità della Società richiedente, che ha già espresso il suo consenso in merito.

L'impianto di rete per la connessione all'impianto fotovoltaico autorizzato è costituito da un tronco di linea MT 20 kV e da una cabina di consegna MT. In particolare la linea MT è composta da un tratto di ml 10 in cavo sotterraneo in entra ed esci da linea sotterranea esistente “denominata Fiore da C.P. Pignataro”, posata su sede stradale lato banchina della S.S. n.7 Appia al Km 197. La cabina di consegna MT costituito da locale box prefabbricato di proprietà della Società PILGEST S.p.A. sarà da essa predisposto su suolo di Sua proprietà.

L'impianto, presenta le seguenti caratteristiche

- frequenza 50 Hz;
- tensione di esercizio 20,000 Volt;
- sviluppo impianto è di ml. 10 in cavo sotterraneo;
- posa cavo sotterraneo tripolare del diametro circoscritto nominale 81,00 mm e la sezione 185 mmq ;

Questa Società chiede che sia indetta ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n° 327/01 a cura di cod esto Settore del Genio Civile, una Conferenza di Servizi agli effetti del Capo IV dell'art.14 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive integrazioni, con l'interessamento in particolare degli Enti di cui all'art.120 del T.U. n.1775/1933 nonché di tutte le Autorità preposte alla tutela del Territorio, per cui ai fini dell'Avvio del procedimento Amministrativo comunica che:

“l'oggetto del procedimento promosso” è la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica sotterranea per connessione fotovoltaico alla Società PILGEST S.p.A. con connessione tra la rete esistente tramite nuova costruzione cabina MT all'impianto fotovoltaico nel comune di Vitulazio (CE);

“l'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione” è la Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta – Via Cesare Battisti n. 48 – CASERTA;

“Il Responsabile del Procedimento” è il Dott. De Matteis, funzionario del Genio Civile di Caserta;

“Gli uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda sono:

- la Regione Campania Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta – Via Cesare Battisti n. 48 – CASERTA;
- Il Comune di Vitulazio (CE) – Ufficio Tecnico Sez. urbanistica – VITULAZIO (CE).

Con riferimento alla Legge n° 186 del 01/03/68, l'impianto sarà realizzato nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed alle Norme CEI 11-17 e successive modifiche. Lo stesso sarà inoltre conforme

alla Legge 22/02/2001 n° 36 ed al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti.

Analogo avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 all'Albo Pretorio del Comune di Vitulazio (CE), interessato dall'impianto e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, da inserire nell'emittente Decreto Regionale di Autorizzazione.

Pasquale Autiero
Il Responsabile