



Decreto Dirigenziale n. 696 del 02/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 6 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. MOLLICCI SUPERIORI E PALATELLE NEL COMUNE DI BASELICE (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. E.OL. S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- c. che con DPGR n. 10 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010 è stato emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- d. che con DGR n. 294 del 21/06/2011 si è stabilito di rinnovare, nelle more della adozione del nuovo disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione di incidenza (VI) di cui ai regolamenti regionali nn. 2/2010 e 1/2010, il funzionamento degli organismi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VI, di cui alla DGR n. 426 del 14 marzo 2008;

CONSIDERATO

- a. che con istanza del 16.03.2010, acquisita al prot. n°292229 in data 1.04.2010, la Soc. E.Ol. s.r.l., con sede legale in Ponte (BN) 82030 Viale Stazione, ha trasmesso la documentazione, corredata da studio di Impatto Ambientale, relativa al progetto "impianto eolico della potenza di 6 MW" da realizzarsi in loc. Mollicci Superiori e Palatelle nel Comune di Baselice (BN);
- b. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico III e sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. nella seduta del 11.05.2011, ha ottenuto parere negativo di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito riportate:
 - b.1. l'intervento proposto dista circa 700 m dal ricettore sensibile costituito dal nucleo rurale in località "Case Petruccelli" e 400 m dal nucleo rurale in località "Scuola". Dalle simulazioni fotografiche allegate al SIA risulta aggravarsi l'impatto paesaggistico, già rilevante per la presenza di numerosi impianti esistenti, e si evidenzia, contestualmente, l'azione di espansione delle proposte eoliche nell'alto Fortore su territori sempre più prossimi ai nuclei rurali.
 - b.2. vi è un impatto non trascurabile, in fase di cantiere, dovuto alla realizzazione del cavidotto (seppure realizzato interamente su viabilità esistente) considerato che questo si sviluppa per 15 km quasi interamente nel Comune di Foiano di Val Fortore, già ampiamente gravato da simili infrastrutture;
- c. che con nota acquisita al prot. n°504509 in data 28.06.2010, la Società proponente ha presentato le osservazioni al parere espresso in data 11.05.2011;
- d. che detto progetto, è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A., che nella seduta del 25.07.2011, ha confermato il parere negativo di compatibilità ambientale espresso nella seduta del 11.05.2011 in quanto:
 - d.1. vi è un'eccessiva vicinanza a "nuclei rurali", intesi come centri abitati, e non come singole "unità abitative". Le Linee Guida Nazionali, fissano una distanza minima per ciascun aerogeneratore pari a 6 volte l'altezza massima se prossimo ai centri abitati (All. IV, par. 5.3 "Misure di

Mitigazione" lettera b). Nel caso in esame, considerata 140 m l'altezza massima degli aerogeneratori, si impone il rispetto di una distanza minima di 840 m, mentre le distanze misurate dalle "Case Petruccelli" agli aerogeneratori corrispondono a circa 710 e 840 m, e le distanze nei confronti del centro abitato "Scuola" sono di 440m e 1100 m.

- d.2. nelle controdeduzioni giunte, si afferma che il collegamento in rete dell'impianto è ottenuto "...tramite cavidotto interrato in conformità del punto p) del par. 5.3 – Misure di Mitigazione – dell'allegato IV delle Linee Guida Nazionali ", si tratta di un'osservazione non confrontabile in quanto il citato punto p) non è compreso al par. 5.3 di detta normativa, esso non va oltre il punto h).
- e. che con nota del 24.09.2011 acquisita al prot. n°728803 in data 28.09.2011 la Società proponente ha presentato ulteriore controdeduzione con la quale ha fornito, altresì, l'attestazione prot. n. 1566/r del 16.09.2011 del Comune di Baselice in merito al fatto che gli insediamenti abitativi in località Scuola e case Petruccelli sono di poca rilevanza e non costituiscono centri abitati;
- f. che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

- a. che la Commissione, nella seduta del 6.10.2011, preso atto delle controdeduzioni trasmesse dal proponente, e considerato che le stesse superano i motivi ostativi rappresentati nelle sedute del 11.05.2011 e 25.07.2011, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale.
- b. che la Soc. E.Ol. s.r.l ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 30.03.2011, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 12.04.2011 prot. n°293877;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTE

il D.Lgs 4/2008;
la delibera di G. R. n°426/2008;
regolamento regionale n. 2/2010;
la delibera di G. R. n°294/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 6.10.2011, in merito al progetto "impianto eolico della potenza di 6 MW" da realizzarsi in loc. Mollicci Superiori e Palatelle nel Comune di Baselice (BN), proposto dalla Soc. E.Ol. s.r.l., con sede legale in Ponte (BN) 82030 Viale Stazione,
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto esecutivo con il progetto

definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri