



## **Decreto Dirigenziale n. 203 del 09/11/2011**

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

CONFERENZA DI SERVIZI - ART.14 L. 241/1990 E S.M.I.; ART.12 D.LGS. N.387/2003 E S.M.I.; D.G.R. N.460/2004 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE EOLICA DA 12 MW UBICATO IN LOCALITA' " SERRA MEZZANA" DEL COMUNE DI LACEDONIA (AV). PROPONENTE: WIND ENERGY S.R.L. - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN). PRAT. G.C. 1865 - 198/R - PARERE AI SENSI DEL T.U. N. 1775/1933 -PARERE AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E APPROVAZIONE SCHEMA DI

## IL DIRIGENTE

## DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

**PREMESSO:**

- che la società Wind Energy S.r.l, con nota del 06/05/2011 registrata al prot. reg. n. 372680 del 11/05/2011 e con successiva integrazione del 04/10/2011, registrata al prot. reg. n. 763246 del 10/10/2011, ha trasmesso gli atti e gli elaborati progettuali per la realizzazione dell'impianto eolico per la produzione di energia elettrica della potenza di 12 MW, ubicato in località "Serra Mezzana" del comune di Lacedonia (AV);
- che la Giunta Regionale della Campania - Settore Regolazione dei Mercati, Autorità procedente ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29/12/2003 n. 387, ha convocato per il giorno 03/06/2011 la Conferenza di Servizi per acquisire i pareri, assensi, nulla-osta degli Enti a vario titolo competenti ad esprimersi sul progetto proposto. Dal resoconto verbale della Conferenza, acquisito al prot. reg. n. 457519 del 10/06/2011, e dall'elenco aggiornato al 22/08/2011, riportato sul sito della Regione Campania, si rileva che la stessa è sospesa ai sensi del punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10/09/2010 (esiti procedure di verifica assoggettabilità e VIA);
- che, in merito alle valutazioni di cui al T.U. n. 1775/1933 e al R.D. n. 523/1904, il progetto prevede:
  - la costruzione di linee elettriche a MT e AT interrate, della lunghezza complessiva di circa ml 4.625 interessanti il comune di Lacedonia in provincia di Avellino, per la connessione dell'impianto eolico da 12 MW, da realizzarsi in località "Serra Mezzana", con la nuova cabina di trasformazione MT/AT della Wind Energy S.r.l. e di quest'ultima con l'adiacente stazione primaria 150 kV di TERNA, da realizzarsi in località "Macchialupo" di detto comune, così distinte:
    - linea elettrica 1) a MT 20 kV, avente una lunghezza complessiva di ml 2.250, per il collegamento degli aerogeneratori AE1 – AE2 con la cabina di trasformazione MT/AT;
    - linea elettrica 2) a MT 20 kV, avente una lunghezza complessiva di ml 2.360, per il collegamento degli aerogeneratori AE4 – AE3 con la cabina di trasformazione MT/AT;
    - linea interna di ml 15 per la connessione della sottostazione MT/AT della Wind Energy S.r.l. con l'adiacente stazione primaria 150 kV di TERNA;
  - la realizzazione di un doppio attraversamento in sub-alveo del vallone della Mezzana con cavi posti all'interno di tubi di protezione in acciaio Ø 200 in corrispondenza delle p.lle 17 – 18 - 44 – 45 – 116 del fgl 16 del comune di Lacedonia;

**CONSIDERATO:**

- che per il combinato disposto dell'art. 35, 10° comma, della L.R. 26/07/2002, n. 15, e della D.G.R.C. 20/10/2000, n. 5154, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV (T.U. 1775/1933), continuano ad essere svolte dalla Regione Campania per mezzo dei Settori Provinciali del Genio Civile;
- che ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, l'impianto eolico nonché le opere e le infrastrutture ad esso connesse, sono soggetti ad autorizzazione unica da rilasciarsi a cura del Settore Regolazione dei Mercati a seguito di Conferenza di Servizi;
- che la natura demaniale del corso d'acqua denominato vallone della Mezzana configura la competenza di questo Settore sulla valutazione della compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

**PRESO ATTO:**

- della relazione istruttoria resa dal Responsabile del procedimento e acquisita agli atti con prot. n. R.I. 1726 del 07/11/2011 i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che i predetti attraversamenti in sub-alveo non interferiscono in alcun modo con la sezione idrica di deflusso;

- che la Wind Energy S.r.l. ha prodotto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Benevento prot. CEW/6328/2011/CBN0039 del 07/10/2011 riportante, per la posizione anagrafica della Società, la mancanza di procedura concorsuale in corso nonché il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.;

**RITENUTO:**

- che per la costruzione delle linee elettriche, aventi una lunghezza complessiva di circa ml 4.625, la società Wind Energy S.r.l., ai sensi delle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2694/1995, n. 7637/1995 e n. 5363/1996, deve corrispondere alla Regione Campania le spese di istruttoria, vigilanza e collaudo elettrico, per l'importo complessivo pari ad € 1.508,16 (millecinquecentotto/16) salvo conguaglio, suddiviso in tre tranches, di cui la prima rata è € 401,82 (quattrocentouno/82), la seconda è di € 455,55 (quattrocentocinquantacinque/55) e la terza a conguaglio;
- che le opere vanno ad occupare stabilmente aree del demanio fluviale e, pertanto, sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone a decorrere dalla stipula della relativa concessione;

**VISTO:**

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- il T.U. 11/12/1933 n. 1775;
- la L. 07/08/1990 n. 241 ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 04/07/1991;
- le Delibere di G.R. n. 2694 del 12/05/1995, n. 7637 del 4/12/1995 e n. 5363 del 12/07/1996;
- la Delibera di G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
- la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la Delibera di G.R. n. 5784 del 28/11/2000;
- l'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 35 c. 10 della L.R. n. 15 del 26/07/2002;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- la L.R. n. 5 del 15/03/2011;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente,

**DECRETA**

per le motivazioni di cui innanzi, che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

1. di rilasciare a favore della società Wind Energy S.r.l. - P.I. 01260780620, con sede in San Giorgio del Sannio (BN) - Via Italia 90, snc:

❖ **parere favorevole**, ai sensi del T.U. 1775/1933, per la costruzione delle linee elettriche a MT e AT interrate, aventi una lunghezza complessiva di circa ml 4.625 interessanti il comune di Lacedonia (AV), per la connessione dell'impianto eolico da 12 MW, previsto in località "Serra Mezzana", con la nuova cabina di trasformazione MT/AT della Wind Energy S.r.l. e di quest'ultima con l'adiacente stazione primaria 150 kV di TERNA, da realizzarsi in località "Macchialupo" di detto comune, così distinte:

- linea elettrica 1) a MT 20 kV, avente una lunghezza complessiva di ml 2.250, per il collegamento degli aerogeneratori AE1 – AE2 con la cabina di trasformazione MT/AT;
- linea elettrica 2) a MT 20 kV, avente una lunghezza complessiva di ml 2.360, per il collegamento degli aerogeneratori AE4 – AE3 con la cabina di trasformazione MT/AT;
- linea interna di ml 15 per la connessione della sottostazione MT/AT della Wind Energy S.r.l. con l'adiacente stazione primaria 150 kV di TERNA;

**alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- a) il presente parere non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere in oggetto in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003;
- b) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore e nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale variante al progetto, dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo Settore;
- c) il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. n. 1775/1933;
- d) la società Wind Energy S.r.l. o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione ed esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a cavidotti, impianti e infrastrutture preesistenti di altre Società e/o Enti;
- e) alla società Wind Energy S.r.l. è fatto obbligo di comunicare per iscritto al Settore Provinciale del Genio Civile l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- f) la società Wind Energy S.r.l. dovrà far pervenire al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento del presente decreto, l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 401,82 (quattrocentouno/82), quale primo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza e collaudo elettrico; il secondo acconto di € 455,55 (quattrocentocinquantacinque/55) dovrà essere versato all'inizio dei lavori. L'importo della rata di saldo, verrà quantificato, a conguaglio, prima del collaudo dell'impianto elettrico. I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: versamento su c/c postale n. 21965181 intestato a "Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli", riportando nella causale la dicitura: Spese di istruttoria, vigilanza, controlli e collaudo elettrico - codice tariffa: 1502 - numero pratica: G.C. 1865 - 198/R;

❖ **parere favorevole** ai fini idraulici, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523, per la realizzazione di n. 2 attraversamenti in sub-alveo del vallone della Mezzana con cavi posti all'interno di tubi di protezione in acciaio Ø 200 in corrispondenza delle p.lle 17 - 18 - 44 - 45 - 116 del fgl 16 del comune di Lacedonia,

**alle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- a) il presente parere è limitato all'esecuzione delle opere ricadenti nell'area di proprietà demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- b) le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore. Eventuali opere di variante al presente progetto, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino;
- c) nella fascia di pertinenza idraulica di m 10,00 dalle sponde, non è consentita la realizzazione di pozzetti o altri manufatti;
- d) gli interventi sul corso d'acqua, da realizzarsi con la tecnica di trivellazione orizzontale controllata, non dovranno interessare, danneggiare o indebolire le sponde, l'alveo ed i manufatti eventualmente presenti;
- e) durante l'esecuzione delle opere la società Wind Energy S.r.l., o suo delegato, è obbligata ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che temporaneamente stazionanti in cantiere potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- f) le opere dovranno essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione, con obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- g) le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa della società Wind Energy S.r.l., che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unica responsabile di eventuali danni arrecati a

- terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- h) la società Wind Energy S.r.l., o suo avente causa, è obbligata ad effettuare, a proprie spese, il monitoraggio delle opere e del tratto d'alveo interessato dagli interventi, nonché a vigilare affinché le stesse siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate. Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricadenti in area demaniale e di pertinenza idraulica dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Settore. La manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque;
  - i) le opere saranno eseguite e mantenute a rischio e pericolo della società Wind Energy S.r.l., o suo avente causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
  - j) vengono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali. Il presente parere non esclude il Concessionario, o suo delegato, dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, ambientali, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
2. di approvare lo schema di concessione ai fini idraulici che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;
  3. di precisare che, all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso e della cauzione;
  4. di precisare che la società Wind Energy S.r.l., prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, come per legge, dovrà chiedere l'autorizzazione sismica a questo Settore ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9 come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 19 del 28/12/2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
  - alla Segreteria di Giunta;
  - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
  - al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C.;
- b) in via telematica e cartacea, per l'acquisizione agli atti della Conferenza di Servizi:
  - al Settore Regolazione dei Mercati;
- c) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
  - alla società Wind Energy S.r.l.;
  - al Comune di Lacedonia.

Il Dirigente  
Dr. Geol. Giuseppe Travia