



REGIONE CAMPANIA

SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ARIANO IRPINO

(Via Fontanuova, 15 - 83031 Ariano Irpino (AV) – tel. 0825/823210 – Fax 0825-823217)

Oggetto: R.D. 1775/1933 – R.D. 523/1904 – DPR 327/2001 e smi.

Autorizzazione alla costruzione cabina da palo e relativi raccordi MT/BT per allacciamento utente Sasso Beatrice e miglioramento distribuzione di energia elettrica alla C.da Marchetta del Comune di Ariano Irpino (AV).

Codice di rintracciabilità 82116176213210708 – Pratica Enel n. 98 - 27 AV.

Art. 111 del R.D. 11.12.1933 N. 1775 – Rende Noto.

Il Dirigente del Settore del Genio Civile di Ariano Irpino

Visto l'art. 111 del R.D. 11.12.1933 N. 1775

RENDE NOTO CHE

L'ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti, con nota DIS-0054831 del 02/02/2009, acquisita al prot. di questo Settore al n. 0101199 del 05/02/2009, facendo seguito a pregressa corrispondenza, ha trasmesso atti relativi alla richiesta di autorizzazione indicata in oggetto.

Con nota n. 353070 del 23/04/2009, questo Settore ha richiesto specifiche integrazioni, per la procedibilità dell'istanza.

Con nota DIS-0538774 del 07/08/2009, acquisita al protocollo n. 0775393 del 09/09/2009, l'ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti ha chiesto l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e smi, per l'autorizzazione in oggetto.

Con nota DIS-0597197 del 03/09/2009, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 0772886 del 09/09/2009, l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti ha trasmesso gli elaborati progettuali inerenti le opere in oggetto. La linea elettrica da realizzare ha lo scopo di fornire energia elettrica all'utenza, nonché migliorare la distribuzione dell'energia elettrica alla contrada Marchetta del Comune di Ariano Irpino. La linea si deriverà dalla esistente linea MT di proprietà dell'Enel Distribuzione Spa. Lo sviluppo complessivo della linea sarà di circa km 1,380, di cui km 0,930 di linea MT e km 0,450 di linea BT. La linea convoglierà energia elettrica sotto forma di corrente alternata trifase di frequenza 50 Hz ed esercita alla tensione di 20.000 Volt. I conduttori, per la linea aerea MT, saranno in acciaio ricoperti da alluminio della sezione 30 mmq, sorretti da isolatori in vetro e/o materiale composito, installati su mensole in acciaio, mentre, per la linea aerea BT, saranno in cavo cordato in alluminio con neutro portante della sezione di 3x35+1x54,6mmq. I sostegni della linea elettrica saranno costituiti da pali in acciaio zincato, sia a sezione ottagonale che poligonale a tronchi innestabili, aventi un'altezza fuori terra mediamente non superiore agli undici metri.

Con nota n. 865181 del 09.10.2009 lo scrivente Settore del Genio Civile di Ariano Irpino ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14, 14 ter e segg. della L. 241/90 e smi, ai fini dell'acquisizione dei pareri, assenti comunque denominati per l'autorizzazione alla Costruzione cabina da palo e relativi raccordi MT/BT per allacciamento utente Sasso Beatrice e miglioramento distribuzione di energia elettrica alla C.da Marchetta nel Comune di Ariano Irpino (AV), di cui in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è l'ing. Nicola Dotolo, in forza al Settore Provinciale Genio Civile di Ariano Irpino, ubicato in Ariano Irpino, alla via Fontanuova n. 15 (tel. 0825-823237; fax 0825-823217; e-mail n.dotolo@maildip.regione.campania.it).

La documentazione e gli elaborati progettuali sono depositati presso l'ufficio del suindicato Responsabile del Procedimento, dove è possibile prenderne visione, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

Ai sensi dell'art. 112 del RD 1775/1933, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile di Ariano Irpino.

Il Dirigente del Settore
(ing. Celestino Rampino)