## SCHEDA S3

N° camino	Reparto/fase/ blocco/linea di provenienza	Impianto macchinario che genera l'emissione	Sistema di abbattimento	Componenti soggetti a manutenzione	Tipologia di intervento	Frequenza
		80395/10019		Gruppo raccolta polveri	Verifica vibrazioni e rumorosità	Trimestrale
				Gruppo raccolta polveri - trasmissioni	Controllo tensione cinghia e lubrificazione parti	Trimestrale
E23	10	Pallinatura - Pallinatrice PANGBORN ES 80480/10004	filtri a maniche	Gruppo raccolta polveri -	Ingrassaggio cuscinetti	Semestrale
				coclea Gruppo raccolta polveri -		1
				filtri Gruppo raccolta polveri -	pulizia e controllo stato	Semestrale
				soffiaggio	verifica funzionamento ciclo soffiaggio	Trimestrale
				Gruppo raccolta polveri - Gruppo raccolta polveri -	Verifica vibrazioni e rumorosità	Trimestrale
				trasmissioni	Controllo tensione cinghia e lubrificazione parti	Trimestrale
E24	9	Trattamenti termici - Forno Ferrè	-	tubazioni e guarnizioni di tenuta	controllo	semsestrale
				motore	prove di assorbimento e di isolamento	Annuale
E25	7	F.M.S Fresatrici FMS	-	tubazioni e guarnizioni di tenuta	controllo	semsestrale
E26	7	F.M.S Fresatrici FMS		tubazioni e guarnizioni di tenuta	controllo	semsestrale
	7	F.M.S Fresatrici FMS	separatori di gocce e filtro elettrostatico	pre-filtri e post-filtri	pulizia (soffiaggio con aria compèresso e lavaggio	mensile
					con acqua e detergente) pulizia (lavaggio per immersione in acqua calda e	
E27				filtri ionizzatori	detergente)	Trimestrale
				fili di tungsteno tubazioni e guarnizioni di	verifica integrità ed eventuale sostituzione	Trimestrale
				tenuta	controllo integrità pulizia (soffiaggio con aria compèresso e lavaggio	Semestrale
	7	F.M.S Fresatrici FMS	separatori di gocce e filtro elettrostatico	pre-filtri e post-filtri	con acqua e detergente)	mensile
E28				filtri ionizzatori	pulizia (lavaggio per immersione in acqua calda e detergente)	Trimestrale
				fili di tungsteno	verifica integrità ed eventuale sostituzione	Trimestrale
				tubazioni e guarnizioni di tenuta	controllo integrità	Semestrale
	7	F.M.S Fresatrici FMS	separatori di gocce e filtro elettrostatico	pre-filtri e post-filtri	pulizia (soffiaggio con aria compèresso e lavaggio	mensile
520				filtri ionizzatori	con acqua e detergente) pulizia (lavaggio per immersione in acqua calda e	Trimestrale
E29				fili di tungsteno	detergente) verifica integrità ed eventuale sostituzione	Trimestrale
				tubazioni e guarnizioni di	controllo integrità	Semestrale
			Elb.	tenuta filtri	verifica integrità ed eventuale sostituzione	Trimestrale
E30	6/7/8	Pompe da vuoto	filtro a maglie metalliche	intero impianto	controllo (pulizia, verifiche funzionalità, tensione	Mensile
E31	6/7/8	Pompe da vuoto	filtro in tessuto	filtri	cinghie, livello olio)  verifica integrità ed eventuale sostituzione	Trimestrale
				intero impianto	controllo (pulizia, verifiche funzionalità, tensione	Mensile
				Scrubber	cinghie, livello olio)  Ispezione generale	Settimanale
	4	Fresatura chimica - Vasche 19.1-21.1	Scrubber		Lavaggio (Effettuare con ventilatore spento	
E45				Separatore gocce	azionando per qualche minuto gli spruzzatori manualmente)	Mensile
				Livello liquido	controllo livello	Mensile
				Scarico parziale	Verifica funzionamento	Mensile
				Controllo pH	Misurazione pH	Mensile
E46	В	Caldaia Bono	-	bruciatore e preriscaldatore	Revisione e pulizia	Annuale
				impianto di accensione impianto di accensione	Revisione e pulizia Protezione fiamma e controllo combustione	Trimestrale Trimestrale
				impianto di accensione	Regolazioni automatiche e manuali dei parametri di	Trimestrale
				Fluido diatermico	sicurezza Analisi chimico-fisica	Annuale
				Caldaia	Controllo valvole pneumatiche e motorizzate,	Trimestrale
				Elettroventilatori	esplosivimetri, analisi fumi	
				Sistema trattamento acque	Ingrassaggio	Annuale
				di alimentazione	Controllo ciclo di funzionamento	Semestrale
	В	Caldaia Bono	0	bruciatore e preriscaldatore	Revisione e pulizia	Annuale
				impianto di accensione impianto di accensione	Revisione e pulizia Protezione fiamma e controllo combustione	Trimestrale
E47				impianto di accensione	Regolazioni automatiche e manuali dei parametri di	Trimestrale
				Fluido diatermico	sicurezza	Trimestrale
				Caldaia	Analisi chimico-fisica  Controllo valvole pneumatiche e motorizzate,	Annuale
				13/20/4/2020/20	esplosivimetri, analisi fumi	Trimestrale
				Elettroventilatori Sistema trattamento acque	Ingrassaggio	Annuale
				di alimentazione	Controllo ciclo di funzionamento	Semestrale
			FILLIO MULLISLACIO T	stadio prefiltrazione	pulizia e controllo	Semestrale

## SCHEDA S3

N° camino	Reparto/fase/ blocco/linea di provenienza	Implanto macchinario che genera l'emissione	Sistema di abbattimento	Componenti soggetti a manutenzione	Tipologia di intervento	Frequenza
E49	14	verniciatura - Cabina A380 - Cabina di verniciatura Technoplants	filtro a secco	tenuta cabina	controllo (verificare apertura e chiusura portellone cabina, allineamento, sensori di posizione, quarnizioni)	semestrale
				circuito aria	controllo corretto funzionamento	Mensile
				filtri	controllo intasamento ed eventuale sostituzione	Mensile
E50	10	Pallinatura - Pallinatrice WHEELABRATOR VB 14251	filtri a maniche	Gruppo raccolta polveri - coclea	Ingrassaggio cuscinetti	Semestrale
				Gruppo raccolta polveri - filtri	pulizia e controllo stato	Semestrale
				Gruppo raccolta polveri - soffiaggio	verifica funzionamento ciclo soffiaggio	Trimestrale
				Gruppo raccolta polveri	Verifica vibrazioni e rumorosità	Trimestrale
				Gruppo raccolta polveri - trasmissioni	Controllo tensione cinghia e lubrificazione parti	Trimestrale
E51	10	Sabbiatrice - Sabbiatrice PROMECO ENGINEERING TIPO CS 150	filtri in carta assorbente	tubazioni e guarnizioni di tenuta	controllo	semsestrale
				filtri	sostituzione	annuale
E52	12	Trattamenti superficiali - Ispezione penetrante a polvere "ATA SYSTEM"	filtri in carta assorbente	cartucce filtro	controllo (ispezione visiva e sostituzione di eventuali cartucce danneggiate)	Settimanale
				intero impianto	controllo di tenuta (verificare assenza di perdite)	Mensile
				filtri	pulizia	semsestrale
				filtri	sostituzione	annuale