

e P.Iva 06730921217-Autorizzazione Regionale alla costruzione ed esercizio di linea elettrica MT 20 KV in cavo interrato, ai sensi dell'art. 111 e ss. del T.U. n.1775/33 –

Il Sottoscritto Raffaele Nastro in qualità di legale rappresentante della Società Campania FV Srl

RENDE NOTO

Che con istanza del 02/02/2012 diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, il sottoscritto Raffaele Nastro in qualità di legale rappresentante della Società Campania FV Srl, **ha chiesto** ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque ed Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 15° del 26/07/2002, l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio della linea elettrica MT/BT in oggetto che prevede i seguenti lavori:

-Realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente "DEMANIO" uscente da Cabina Primaria AT/MT "PIGNATARO".

-Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo+consegna).

-Linea in doppio cavo sotterraneo Al 3x1x185 mm² passante su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini per un totale di 50 mt.

Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1 lettera B art.12 del D.P.R. 327/01e del D.L. 27/12/2004 n° 330, che l'elettrodotto ed i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibilità.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 50 ml in cavo in linea M.T. ed interesserà il territorio del Comune di Calvi Risorta (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz;

- Tensione di esercizio di 20 KVolt;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n° 339 del 28/06/1986 ed al Regolamento di esecuzione del Ministero LL. PP. N. 28 del 21/03/88 s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n° 36/01 ed al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è seguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittente decreto Regionale di Autorizzazione.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso il Settore del Genio Civile di Caserta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interessi, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Calvi Risorta interessato dall'impianto, e il su detto Rende Noto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti, al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L'Amministratore
Raffaele Nastro