

DITTA A.R.I.N. – Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.A. – Avviso – Costruzione ed esercizio di linea elettrica MT 20 kV in cavo 3x1x25 RG7H1M1 in cavidotto interrato, per connessione impianto idroelettrico alla rete di ENEL Distribuzione S.p.A., nel tenimento del Comune di San Felice a Cannello (CE).

RENDE NOTO

Che con istanza n. 11299 del 20.04.2011 diretta al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, il sottoscritto Dott. Maurizio Barracco, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale della società A.R.I.N. Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.A, ha chiesto ai sensi dell'art. 111 del T.U. sulle Acque e Impianti elettrici di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 15 del 26.07.2002, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica MT in oggetto. Con la stessa istanza, altresì, nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, a norma degli art. 113 e 115 del citato T.U. e comma 1, lettera B, art.12 del D.P.R. 327/01e del D.L. 27.12.2004 n. 330, che l'elettrodotto e i relativi lavori siano riconosciuti di pubblica utilità, urgenti e indifferibilità.

La costruzione dell'impianto elettrico avrà uno sviluppo di circa 1.000 ml, MT 20 kV in cavo 3x1x25 RG7H1M1 in cavidotto interrato e interesserà il territorio del Comune di San Felice a Cannello (CE).

Il costruendo impianto presenta le seguenti caratteristiche:

Corrente alternata trifase – frequenza 50 Hz;

- Tensione di esercizio di 20 kVolt;

L'impianto sarà realizzato nel rispetto delle norme CEI 11-17 (1981) nell'osservanza della Legge n. 339 del 28.06.1986 e al Regolamento di esecuzione del Ministero LL.PP. n. 28 del 21.03.1988 e s.m.i.. Lo stesso sarà inoltre conforme alla Legge n. 36/01 e al DPR del 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità da inserire nell'emittendo decreto regionale di autorizzazione.

L'originale della domanda e i documenti allegati saranno depositati presso il Settore del Genio Civile di Caserta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore di ufficio.

Copia dell'avviso sarà affissa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di San Felice a Cannello (CE) interessato dall'impianto, e sarà a cura del suddetto richiedente provvedere alla pubblicazione di detto RENDE NOTO sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), dandone comunicazione a questo Settore.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1775/33 le opposizioni, le osservazioni e, comunque, le condizioni cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione dovranno essere presentate dagli aventi interesse e dagli Enti al Settore Provinciale del Genio Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante
Dott. Maurizio Barracco